

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/07/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/07/29 01	SR	8,44	V	0,06	V	143,80	V	0,00	V	0,33	V	147,72	V	31998	V
2016/07/29 02	SR	5,08	V	0,05	V	154,03	V	0,00	V	0,29	V	150,11	V	33514	V
2016/07/29 03	SR	6,86	V	0,03	V	128,76	V	0,00	V	0,27	V	150,50	V	32687	V
2016/07/29 04	SR	7,43	V	0,04	V	137,78	V	0,00	V	0,27	V	150,54	V	32809	V
2016/07/29 05	SR	9,98	V	0,04	V	138,13	V	0,00	V	0,29	V	150,53	V	32213	V
2016/07/29 06	SR	16,44	V	0,04	V	118,63	V	0,00	V	0,26	V	149,07	V	30805	V
2016/07/29 07	SR	32,59	V	0,19	V	104,36	V	0,00	V	0,26	V	148,73	V	29685	V
2016/07/29 08	SR	23,72	V	0,13	V	110,94	V	0,00	V	0,24	V	146,59	V	30129	V
2016/07/29 09	SR	18,43	V	0,11	V	117,32	V	0,00	V	0,26	V	146,47	V	31159	V
2016/07/29 10	SR	23,13	V	0,18	V	119,03	V	0,00	V	0,31	V	145,36	V	31259	V
2016/07/29 11	SR	62,35	V	0,42	V	96,62	V	0,01	V	0,27	V	142,97	V	29155	V
2016/07/29 12	SR	34,73	V	0,30	V	110,93	V	0,00	V	0,27	V	141,23	V	29660	V
2016/07/29 13	SR	15,47	V	0,12	V	119,49	V	0,00	V	0,28	V	142,26	V	31648	V
2016/07/29 14	SR	80,16	V	0,75	V	77,21	V	0,00	V	0,30	V	141,10	V	27678	V
2016/07/29 15	SR	78,41	V	0,76	V	74,65	V	0,00	V	0,31	V	141,00	V	27487	V
2016/07/29 16	SR	60,16	V	0,41	V	84,76	V	0,00	V	0,31	V	141,21	V	29273	V
2016/07/29 17	SR	60,74	V	0,52	V	95,32	V	0,65	V	0,30	V	142,06	V	29433	V
2016/07/29 18	SR	46,78	V	0,49	V	99,53	V	0,00	V	0,29	V	141,84	V	29643	V
2016/07/29 19	SR	40,56	V	0,39	V	96,35	V	0,00	V	0,28	V	141,88	V	29592	V
2016/07/29 20	SR	15,09	V	0,23	V	131,93	V	0,00	V	0,28	V	143,22	V	31869	V
2016/07/29 21	SR	61,99	V	0,52	V	86,26	V	0,01	V	0,27	V	143,45	V	28546	V
2016/07/29 22	SR	26,48	V	0,18	V	101,59	V	0,00	V	0,25	V	142,28	V	29578	V
2016/07/29 23	SR	22,57	V	0,19	V	111,74	V	0,00	V	0,24	V	142,12	V	29774	V
2016/07/29 24	SR	25,35	V	0,17	V	106,13	V	0,00	V	0,24	V	141,54	V	28712	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.1-80.2	0.0-0.8	74.6-154.0	0.0-0.6	0.2-0.3	141.0-150.5	27486.8-33513.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	32.6	0.3	111.1	0	0.3	144.7	30346.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 