

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/07/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/07/03 01	SR	21,01	V	0,12	V	127,30	V	0,00	V	0,23	V	146,38	V	33780	V
2016/07/03 02	SR	27,64	V	0,08	V	101,64	V	0,00	V	0,22	V	146,77	V	32462	V
2016/07/03 03	SR	17,20	V	0,06	V	122,60	V	0,00	V	0,21	V	145,22	V	31479	V
2016/07/03 04	SR	39,96	V	0,08	V	102,47	V	0,00	V	0,22	V	144,57	V	31463	V
2016/07/03 05	SR	22,78	V	0,07	V	121,61	V	0,00	V	0,22	V	146,39	V	32786	V
2016/07/03 06	SR	24,57	V	0,10	V	123,86	V	0,00	V	0,22	V	146,20	V	32088	V
2016/07/03 07	SR	23,33	V	0,05	V	105,15	V	0,00	V	0,21	V	146,64	V	32724	V
2016/07/03 08	SR	60,66	V	0,22	V	98,64	V	0,01	V	0,24	V	147,19	V	29108	V
2016/07/03 09	SR	18,20	V	0,05	V	116,55	V	0,00	V	0,23	V	148,52	V	33036	V
2016/07/03 10	SR	47,12	V	0,12	V	94,92	V	0,01	V	0,23	V	146,26	V	30147	V
2016/07/03 11	SR	20,91	V	0,09	V	115,60	V	0,00	V	0,27	V	144,64	V	31349	V
2016/07/03 12	SR	38,27	V	0,16	V	97,39	V	0,00	V	0,23	V	144,53	V	30146	V
2016/07/03 13	SR	27,75	V	0,14	V	105,10	V	0,00	V	0,23	V	144,28	V	30951	V
2016/07/03 14	SR	22,66	V	0,15	V	113,57	V	0,00	V	0,26	V	143,80	V	31743	V
2016/07/03 15	SR	21,83	V	0,15	V	113,09	V	0,00	V	0,24	V	144,40	V	31872	V
2016/07/03 16	SR	11,34	V	0,13	V	134,83	V	0,00	V	0,26	V	144,58	V	33409	V
2016/07/03 17	SR	21,99	V	0,15	V	112,57	V	0,00	V	0,25	V	145,54	V	32632	V
2016/07/03 18	SR	17,79	V	0,15	V	120,33	V	0,00	V	0,24	V	145,04	V	32862	V
2016/07/03 19	SR	29,08	V	0,20	V	99,22	V	0,00	V	0,24	V	145,40	V	31607	V
2016/07/03 20	SR	35,88	V	0,24	V	93,61	V	0,00	V	0,24	V	144,77	V	30804	V
2016/07/03 21	SR	31,95	V	0,23	V	95,75	V	0,00	V	0,27	V	145,28	V	30953	V
2016/07/03 22	SR	26,28	V	0,15	V	105,21	V	0,00	V	0,22	V	145,10	V	31223	V
2016/07/03 23	SR	43,46	V	0,18	V	82,05	V	0,00	V	0,23	V	145,57	V	29490	V
2016/07/03 24	SR	25,10	V	0,12	V	99,31	V	0,00	V	0,22	V	146,08	V	31758	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.3-60.7	0.0-0.2	82.0-134.8	0.0-0.0	0.2-0.3	143.8-148.5	29108.4-33779.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	28.2	0.1	108.4	0	0.2	145.5	31661.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: