


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/07/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/07/30 01	SR	16,80	V	0,10	V	116,68	V	0,00	V	0,24	V	141,59	V	29469	V
2016/07/30 02	SR	24,32	V	0,14	V	106,92	V	0,00	V	0,27	V	141,78	V	29200	V
2016/07/30 03	SR	27,45	V	0,14	V	100,19	V	0,00	V	0,24	V	141,99	V	28616	V
2016/07/30 04	SR	36,45	V	0,20	V	99,36	V	0,01	V	0,24	V	142,02	V	28126	V
2016/07/30 05	SR	20,56	V	0,07	V	101,65	V	0,00	V	0,25	V	142,32	V	28724	V
2016/07/30 06	SR	24,93	V	0,07	V	100,53	V	0,00	V	0,24	V	143,50	V	29134	V
2016/07/30 07	SR	20,83	V	0,05	V	104,90	V	0,00	V	0,24	V	144,42	V	29346	V
2016/07/30 08	SR	11,67	V	0,09	V	116,38	V	0,00	V	0,24	V	143,85	V	30182	V
2016/07/30 09	SR	9,40	V	0,07	V	120,95	V	0,00	V	0,25	V	144,31	V	30948	V
2016/07/30 10	SR	10,59	V	0,08	V	115,50	V	0,00	V	0,27	V	144,00	V	30475	V
2016/07/30 11	SR	7,18	V	0,08	V	124,54	V	0,00	V	0,28	V	144,39	V	30975	V
2016/07/30 12	SR	7,86	V	0,09	V	111,17	V	0,00	V	0,28	V	143,90	V	30340	V
2016/07/30 13	SR	16,75	V	0,09	V	95,39	V	0,00	V	0,28	V	143,28	V	29984	V
2016/07/30 14	SR	6,56	V	0,10	V	114,61	V	0,00	V	0,31	V	142,73	V	31198	V
2016/07/30 15	SR	6,40	V	0,12	V	119,32	V	0,00	V	0,32	V	143,14	V	31436	V
2016/07/30 16	SR	18,24	V	0,21	V	106,17	V	0,00	V	0,28	V	142,29	V	30680	V
2016/07/30 17	SR	24,38	V	0,16	V	95,90	V	0,00	V	0,28	V	141,57	V	30849	V
2016/07/30 18	SR	12,53	V	0,14	V	112,48	V	0,00	V	0,29	V	141,76	V	31328	V
2016/07/30 19	SR	42,72	V	0,28	V	90,81	V	0,00	V	0,28	V	141,69	V	29118	V
2016/07/30 20	SR	63,07	V	0,31	V	79,90	V	0,02	V	0,28	V	141,46	V	28138	V
2016/07/30 21	SR	36,10	V	0,24	V	86,27	V	0,00	V	0,31	V	141,75	V	28848	V
2016/07/30 22	SR	22,71	V	0,12	V	92,06	V	0,00	V	0,27	V	142,33	V	30032	V
2016/07/30 23	SR	17,95	V	0,09	V	101,40	V	0,00	V	0,27	V	143,46	V	30965	V
2016/07/30 24	SR	11,03	V	0,08	V	115,77	V	0,00	V	0,27	V	144,07	V	30926	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.4-63.1	0.1-0.3	79.9-124.5	0.0-0.0	0.2-0.3	141.5-144.4	28126.4-31435.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	20.7	0.1	105.4	0	0.3	142.8	29959.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

