

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/07/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	TG: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/07/31 01	SR	8,77	V	0,10	V	121,26	V	0,00	V	0,31	V	144,18	V	30916	V
2016/07/31 02	SR	5,23	V	0,08	V	132,27	V	0,00	V	0,27	V	145,01	V	31351	V
2016/07/31 03	SR	4,91	V	0,06	V	136,56	V	0,00	V	0,26	V	145,82	V	31662	V
2016/07/31 04	SR	6,69	V	0,05	V	125,37	V	0,00	V	0,26	V	145,83	V	31689	V
2016/07/31 05	SR	15,73	V	0,08	V	104,39	V	0,00	V	0,27	V	145,50	V	30158	V
2016/07/31 06	SR	13,33	V	0,04	V	98,63	V	0,00	V	0,25	V	144,22	V	30145	V
2016/07/31 07	SR	13,40	V	0,04	V	103,13	V	0,00	V	0,25	V	144,53	V	30012	V
2016/07/31 08	SR	12,19	V	0,11	V	110,37	V	0,00	V	0,25	V	145,35	V	30552	V
2016/07/31 09	SR	30,20	V	0,17	V	102,20	V	0,01	V	0,26	V	145,97	V	29993	V
2016/07/31 10	SR	28,98	V	0,13	V	98,84	V	0,00	V	0,26	V	145,65	V	30043	V
2016/07/31 11	SR	7,36	V	0,06	V	136,69	V	0,00	V	0,27	V	144,96	V	31431	V
2016/07/31 12	SR	6,47	V	0,08	V	140,61	V	0,00	V	0,29	V	146,14	V	32613	V
2016/07/31 13	SR	8,96	V	0,08	V	129,07	V	0,00	V	0,28	V	146,33	V	31917	V
2016/07/31 14	SR	43,96	V	0,34	V	92,13	V	0,00	V	0,31	V	145,41	V	28194	V
2016/07/31 15	SR	17,31	V	0,11	V	108,23	V	0,00	V	0,29	V	144,22	V	29774	V
2016/07/31 16	SR	35,99	V	0,20	V	93,02	V	0,00	V	0,30	V	144,37	V	28814	V
2016/07/31 17	SR	44,06	V	0,23	V	88,96	V	0,00	V	0,32	V	144,04	V	28554	V
2016/07/31 18	SR	48,80	V	0,29	V	87,13	V	0,00	V	0,29	V	143,96	V	27642	V
2016/07/31 19	SR	13,15	V	0,12	V	134,31	V	0,00	V	0,28	V	144,03	V	30890	V
2016/07/31 20	SR	10,79	V	0,06	V	128,55	V	0,00	V	0,26	V	144,53	V	30900	V
2016/07/31 21	SR	11,47	V	0,05	V	121,58	V	0,00	V	0,26	V	145,19	V	30878	V
2016/07/31 22	SR	17,79	V	0,06	V	103,05	V	0,00	V	0,31	V	144,93	V	29985	V
2016/07/31 23	SR	27,16	V	0,11	V	93,36	V	0,00	V	0,26	V	144,26	V	29437	V
2016/07/31 24	SR	10,93	V	0,03	V	122,47	V	0,00	V	0,26	V	145,71	V	31049	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.9-48.8	0.0-0.3	87.1-140.6	0.0-0.0	0.2-0.3	144.0-146.3	27642.3-32613.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	18.5	0.1	113	0	0.3	145	30358.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: