

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/07/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/07/31 01	SR	9,82	V	1,44	V	129,70	V	9,49	V	0,52	V	138,55	V	28597	V
2023/07/31 02	SR	10,35	V	1,43	V	132,97	V	9,84	V	0,56	V	138,64	V	28870	V
2023/07/31 03	SR	11,18	V	1,40	V	127,10	V	8,35	V	0,55	V	138,68	V	28653	V
2023/07/31 04	SR	16,46	V	1,41	V	118,76	V	4,21	V	0,60	V	139,47	V	28642	V
2023/07/31 05	SR	25,72	V	1,39	V	107,05	V	3,88	V	0,55	V	139,98	V	28497	V
2023/07/31 06	SR	15,21	V	1,39	V	117,80	V	3,24	V	0,53	V	139,85	V	28798	V
2023/07/31 07	SR	10,69	V	1,60	V	131,71	V	1,81	V	0,54	V	139,14	V	27890	V
2023/07/31 08	SR	0,17	V	1,73	V	177,36	V	2,95	V	0,46	V	132,36	V	25583	V
2023/07/31 09	SR	0,00	V	1,76	V	194,03	V	1,92	V	0,46	V	126,95	V	24771	V
2023/07/31 10	SR	0,00	V	1,86	V	200,92	V	2,15	V	0,44	V	125,48	V	24142	V
2023/07/31 11	SR	1,53	V	1,78	V	177,72	V	3,08	V	0,39	V	124,94	V	23305	V
2023/07/31 12	SR	80,16	V	1,83	V	99,92	V	2,88	V	0,31	V	122,78	V	20801	V
2023/07/31 13	SR	85,35	V	2,28	V	116,26	V	3,62	V	0,27	V	120,90	V	19952	V
2023/07/31 14	SR	7,72	V	1,66	V	132,95	V	7,13	V	0,25	V	120,88	V	20381	V
2023/07/31 15	SR	4,87	V	1,83	V	172,51	V	6,75	V	0,29	V	121,72	V	21350	V
2023/07/31 16	SR	11,35	V	1,68	V	135,92	V	5,57	V	0,25	V	122,85	V	20634	V
2023/07/31 17	SR	3,15	V	1,72	V	140,90	V	6,81	V	0,26	V	121,70	V	20045	V
2023/07/31 18	SR	48,02	V	1,80	V	113,53	V	6,12	V	0,24	V	121,50	V	19608	V
2023/07/31 19	SR	22,49	V	1,77	V	118,10	V	5,96	V	0,26	V	121,25	V	19564	V
2023/07/31 20	SR	30,00	V	1,76	V	113,38	V	5,65	V	0,24	V	121,12	V	19497	V
2023/07/31 21	SR	6,64	V	1,73	V	123,07	V	5,38	V	0,24	V	120,84	V	19407	V
2023/07/31 22	SR	8,19	V	1,75	V	116,18	V	4,09	V	0,25	V	120,75	V	19292	V
2023/07/31 23	SR	2,06	V	1,77	V	132,56	V	7,06	V	0,29	V	120,81	V	19538	V
2023/07/31 24	SR	4,76	V	1,77	V	135,89	V	14,53	V	0,34	V	121,11	V	19889	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-85.3	1.4-2.3	99.9-200.9	1.8-14.5	0.2-0.6	120.7-140.0	19292.0-28869.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	17.3	1.7	136.1	5.5	0.4	127.6	23237.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 