

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/07/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/07/04 01	SR	42,02	V	0,16	V	85,08	V	0,00	V	0,23	V	146,42	V	29780	V
2016/07/04 02	SR	46,88	V	0,19	V	83,71	V	0,00	V	0,34	V	146,67	V	29712	V
2016/07/04 03	SR	25,07	V	0,10	V	100,82	V	0,00	V	0,23	V	148,15	V	32652	V
2016/07/04 04	SR	14,29	V	0,11	V	125,49	V	0,00	V	0,24	V	149,43	V	34514	V
2016/07/04 05	SR	14,34	V	0,11	V	123,52	V	0,00	V	0,25	V	150,37	V	34476	V
2016/07/04 06	SR	7,29	V	0,14	V	145,36	V	0,00	V	0,23	V	146,77	V	28990	V
2016/07/04 07	SR	0,59	V	0,21	NV	162,18	V	0,00	V	0,22	NV	137,33	V	25622	NV
2016/07/04 08	SR	7,30	V	0,25	NV	150,14	V	0,00	V	0,24	NV	136,72	V	28508	NV
2016/07/04 09	SR	22,33	V	0,08	V	108,11	V	0,00	V	0,25	V	143,21	V	32152	V
2016/07/04 10	SR	45,55	V	0,07	V	95,66	V	0,00	V	0,25	V	144,53	V	31215	V
2016/07/04 11	SR	45,10	V	0,03	V	89,62	V	0,00	V	0,26	V	145,98	V	31558	V
2016/07/04 12	SR	42,14	V	0,04	V	83,94	V	0,00	V	0,26	V	146,70	V	30076	V
2016/07/04 13	SR	44,84	V	0,11	V	94,09	V	0,08	V	0,34	V	144,90	V	28418	V
2016/07/04 14	SR	27,27	V	0,04	V	115,82	V	0,00	V	0,25	V	141,18	V	27950	V
2016/07/04 15	SR	18,98	V	0,02	V	119,71	V	0,00	V	0,25	V	144,25	V	31243	V
2016/07/04 16	SR	5,43	V	0,01	V	170,51	V	0,00	V	0,27	V	145,26	V	33328	V
2016/07/04 17	SR	6,38	V	0,01	V	139,07	V	0,00	V	0,24	V	145,09	V	31372	V
2016/07/04 18	SR	2,20	V	0,01	V	169,57	V	0,00	V	0,25	V	143,47	V	31837	V
2016/07/04 19	SR	48,84	V	0,07	V	104,17	V	0,15	V	0,25	V	142,37	V	28271	V
2016/07/04 20	SR	28,89	V	0,03	V	113,53	V	0,00	V	0,27	V	143,64	V	29742	V
2016/07/04 21	SR	26,27	V	0,07	V	127,86	V	0,00	V	0,25	V	144,16	V	29268	V
2016/07/04 22	SR	9,22	V	0,01	V	159,48	V	0,00	V	0,27	V	144,52	V	30736	V
2016/07/04 23	SR	9,98	V	0,01	V	137,17	V	0,00	V	0,24	V	145,04	V	30925	V
2016/07/04 24	SR	11,92	V	0,01	V	126,90	V	0,00	V	0,25	V	147,13	V	32486	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.6-48.8	0.0-0.2	83.7-170.5	0.0-0.2	0.2-0.3	136.7-150.4	27950.4-34514.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	23	0.1	122.1	0	0.3	144.7	30941
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: