

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/07/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/07/05 01	SR	25,62	V	0,04	V	118,09	V	0,00	V	0,27	V	147,42	V	30921	V
2016/07/05 02	SR	6,99	V	0,01	V	137,21	V	0,00	V	0,25	V	147,07	V	31891	V
2016/07/05 03	SR	21,79	V	0,01	V	114,15	V	0,09	V	0,24	V	147,38	V	31077	V
2016/07/05 04	SR	32,97	V	0,02	V	109,53	V	0,13	V	0,27	V	147,32	V	30083	V
2016/07/05 05	SR	21,60	V	0,01	V	115,57	V	0,00	V	0,23	V	146,39	V	29227	V
2016/07/05 06	SR	52,48	V	0,08	V	89,31	V	0,00	V	0,26	V	146,44	V	27163	V
2016/07/05 07	SR	25,11	V	0,05	V	109,79	V	0,00	V	0,25	V	147,14	V	29355	V
2016/07/05 08	SR	18,09	V	0,08	V	110,25	V	0,00	V	0,23	V	147,74	V	31817	V
2016/07/05 09	SR	19,93	V	0,16	V	115,18	V	0,00	V	0,28	V	149,02	V	31897	V
2016/07/05 10	SR	31,61	V	0,05	V	103,28	V	0,00	V	0,24	V	146,67	V	29951	V
2016/07/05 11	SR	35,80	V	0,11	V	110,21	V	0,00	V	0,25	V	145,82	V	29827	V
2016/07/05 12	SR	26,86	V	0,10	V	116,47	V	0,00	V	0,25	V	145,40	V	31271	V
2016/07/05 13	SR	25,33	V	0,07	V	106,14	V	0,00	V	0,24	V	145,84	V	31169	V
2016/07/05 14	SR	31,00	V	0,08	V	103,28	V	0,01	V	0,24	V	144,42	V	29803	V
2016/07/05 15	SR	9,63	V	0,05	V	138,55	V	0,00	V	0,25	V	144,87	V	32507	V
2016/07/05 16	SR	14,61	V	0,06	V	117,72	V	0,00	V	0,23	V	144,40	V	31190	V
2016/07/05 17	SR	20,09	V	0,07	V	115,72	V	0,01	V	0,23	V	144,33	V	31341	V
2016/07/05 18	SR	34,32	V	0,16	V	95,22	V	0,00	V	0,30	V	144,50	V	29970	V
2016/07/05 19	SR	50,01	V	0,17	V	78,51	V	0,00	V	0,26	V	146,10	V	29640	V
2016/07/05 20	SR	49,13	V	0,22	V	83,13	V	0,00	V	0,27	V	146,32	V	28313	V
2016/07/05 21	SR	38,18	V	0,21	V	140,08	V	0,04	V	0,27	V	142,13	V	28497	V
2016/07/05 22	SR	49,02	V	0,22	V	78,62	V	0,00	V	0,38	V	145,25	V	29461	V
2016/07/05 23	SR	38,48	V	0,15	V	88,05	V	0,00	V	0,28	V	148,65	V	33235	V
2016/07/05 24	SR	10,34	V	0,06	V	133,53	V	0,00	V	0,29	V	150,79	V	35410	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.0-52.5	0.0-0.2	78.5-140.1	0.0-0.1	0.2-0.4	142.1-150.8	27162.8-35410.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	28.7	0.1	109.5	0	0.3	146.3	30625.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: