

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/07/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/07/06 01	SR	28,75	V	0,09	V	108,72	V	0,00	V	0,27	V	150,96	V	32848	V
2016/07/06 02	SR	50,74	V	0,14	V	86,83	V	0,00	V	0,28	V	150,45	V	32264	V
2016/07/06 03	SR	15,67	V	0,04	V	120,31	V	0,00	V	0,29	V	152,20	V	35379	V
2016/07/06 04	SR	37,07	V	0,06	V	82,28	V	0,00	V	0,26	V	151,51	V	33137	V
2016/07/06 05	SR	35,45	V	0,03	V	88,19	V	0,00	V	0,26	V	151,28	V	33058	V
2016/07/06 06	SR	15,61	V	0,01	V	112,64	V	0,00	V	0,26	V	151,42	V	34114	V
2016/07/06 07	SR	21,19	V	0,07	V	124,95	V	0,01	V	0,27	V	151,51	V	34291	V
2016/07/06 08	SR	44,12	V	0,18	V	97,80	V	0,00	V	0,25	V	150,81	V	32330	V
2016/07/06 09	SR	25,45	V	0,15	V	104,20	V	0,00	V	0,24	V	148,54	V	31468	V
2016/07/06 10	SR	63,03	V	0,27	V	89,76	V	0,00	V	0,27	V	144,62	V	27081	V
2016/07/06 11	SR	19,68	V	0,03	V	110,11	V	0,00	V	0,23	V	141,62	V	30854	V
2016/07/06 12	SR	42,56	V	0,12	V	90,27	V	0,00	V	0,24	V	141,32	V	28285	V
2016/07/06 13	SR	33,67	V	0,05	V	83,31	V	0,00	V	0,22	V	139,37	V	27512	V
2016/07/06 14	SR	41,49	V	0,08	V	84,23	V	0,04	V	0,23	V	138,16	V	26870	V
2016/07/06 15	SR	7,33	V	0,04	V	126,38	V	0,00	V	0,24	V	138,94	V	30716	V
2016/07/06 16	SR	93,70	V	0,37	V	83,91	V	0,02	V	0,29	V	140,92	V	27449	V
2016/07/06 17	SR	25,78	V	0,09	V	106,99	V	0,00	V	0,26	V	143,13	V	31455	V
2016/07/06 18	SR	11,31	V	0,07	V	138,17	V	0,00	V	0,25	V	144,17	V	32799	V
2016/07/06 19	SR	11,70	V	0,07	V	122,91	V	0,00	V	0,25	V	144,40	V	32417	V
2016/07/06 20	SR	8,25	V	0,10	V	129,60	V	0,00	V	0,36	V	144,84	V	33745	V
2016/07/06 21	SR	7,94	V	0,09	V	136,61	V	0,00	V	0,25	V	144,72	V	32679	V
2016/07/06 22	SR	11,19	V	0,07	V	114,78	V	0,00	V	0,24	V	143,66	V	32055	V
2016/07/06 23	SR	5,03	V	0,08	V	151,44	V	0,00	V	0,25	V	144,04	V	32607	V
2016/07/06 24	SR	15,33	V	0,07	V	132,84	V	0,00	V	0,23	V	143,61	V	31124	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.0-93.7	0.0-0.4	82.3-151.4	0.0-0.0	0.2-0.4	138.2-152.2	26869.7-35378.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	28	0.1	109.5	0	0.3	145.7	31522.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: