

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/07/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/07/07 01	SR	6,07	V	0,07	V	172,00	V	0,00	V	0,25	V	144,16	V	31225	V
2016/07/07 02	SR	66,68	V	1,74	NV	180,33	V	6,46	V	0,27	NV	137,52	V	25151	NV
2016/07/07 03	SR	25,12	V	0,47	V	176,42	V	0,02	V	0,26	V	141,21	V	30579	V
2016/07/07 04	SR	5,73	V	0,09	V	184,84	V	0,00	V	0,27	V	145,60	V	33376	V
2016/07/07 05	SR	8,99	V	0,08	V	174,39	V	0,00	V	0,25	V	145,91	V	32490	V
2016/07/07 06	SR	7,40	V	0,05	V	157,63	V	0,00	V	0,25	V	146,69	V	32048	V
2016/07/07 07	SR	12,81	V	0,07	V	139,34	V	0,00	V	0,24	V	146,60	V	31200	V
2016/07/07 08	SR	3,61	V	0,14	NV	193,78	V	0,00	V	0,24	NV	148,11	V	33191	NV
2016/07/07 09	SR	2,82	V	0,18	NV	208,62	V	0,00	V	0,23	NV	144,78	V	31431	NV
2016/07/07 10	SR	5,95	V	0,04	V	147,02	V	0,00	V	0,23	V	144,41	V	33508	V
2016/07/07 11	SR	8,35	V	0,03	V	131,52	V	0,00	V	0,24	V	145,76	V	34067	V
2016/07/07 12	SR	10,30	V	0,06	V	130,68	V	0,00	V	0,25	V	146,64	V	34399	V
2016/07/07 13	SR	12,15	V	0,08	V	126,47	V	0,00	V	0,26	V	148,03	V	34966	V
2016/07/07 14	SR	8,78	V	0,08	V	126,16	V	0,00	V	0,25	V	147,79	V	34282	V
2016/07/07 15	SR	4,49	V	0,13	V	156,82	V	0,00	V	0,45	V	148,49	V	35085	V
2016/07/07 16	SR	44,04	V	0,33	V	96,80	V	0,00	V	0,32	V	148,68	V	31511	V
2016/07/07 17	SR	32,46	V	0,13	V	97,66	V	0,00	V	0,26	V	148,59	V	32380	V
2016/07/07 18	SR	40,61	V	0,19	V	109,59	V	0,00	V	0,26	V	148,17	V	32155	V
2016/07/07 19	SR	83,95	V	0,30	V	79,72	V	0,00	V	0,27	V	148,38	V	30109	V
2016/07/07 20	SR	36,00	V	0,19	V	100,45	V	0,00	V	0,33	V	148,71	V	32867	V
2016/07/07 21	SR	9,33	V	0,13	V	126,39	V	0,00	V	0,26	V	148,90	V	34732	V
2016/07/07 22	SR	3,28	V	0,12	V	158,32	V	0,00	V	0,24	V	147,09	V	33268	V
2016/07/07 23	SR	7,49	V	0,10	V	151,94	V	0,00	V	0,23	V	145,60	V	32531	V
2016/07/07 24	SR	47,09	V	0,17	V	83,54	V	0,00	V	0,23	V	144,12	V	28653	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.8-84.0	0.0-0.5	79.7-208.6	0.0-6.5	0.2-0.5	137.5-148.9	28653.4-35085.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	20.6	0.1	142.1	0.3	0.3	146.2	32639.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: