

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/07/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/07/08 01	SR	54,58	V	0,14	V	82,16	V	0,18	V	0,25	V	144,15	V	29111	V
2016/07/08 02	SR	32,65	V	0,11	V	77,81	V	0,00	V	0,23	V	144,98	V	29833	V
2016/07/08 03	SR	17,54	V	0,06	V	97,35	V	0,00	V	0,23	V	146,57	V	31539	V
2016/07/08 04	SR	21,21	V	0,08	V	106,06	V	0,00	V	0,24	V	146,70	V	31381	V
2016/07/08 05	SR	33,64	V	0,16	V	98,12	V	0,00	V	0,25	V	148,22	V	30627	V
2016/07/08 06	SR	24,38	V	0,09	V	99,36	V	0,00	V	0,27	V	150,56	V	32851	V
2016/07/08 07	SR	30,13	V	0,14	V	96,34	V	0,00	V	0,24	V	150,12	V	30816	V
2016/07/08 08	SR	25,72	V	0,15	V	96,90	V	0,00	V	0,24	V	150,19	V	32024	V
2016/07/08 09	SR	26,13	V	0,12	V	91,78	V	0,00	V	0,24	V	150,44	V	31368	V
2016/07/08 10	SR	22,23	V	0,07	V	107,12	V	0,00	V	0,22	V	146,84	V	30989	V
2016/07/08 11	SR	22,90	V	0,05	V	97,79	V	0,00	V	0,23	V	146,87	V	32387	V
2016/07/08 12	SR	38,96	V	0,12	V	83,19	V	0,00	V	0,24	V	146,65	V	30251	V
2016/07/08 13	SR	6,70	V	0,03	V	147,35	V	0,00	V	0,24	V	147,45	V	33808	V
2016/07/08 14	SR	3,62	V	0,05	V	162,00	V	0,00	V	0,35	V	148,05	V	33967	V
2016/07/08 15	SR	4,37	V	0,05	V	151,29	V	0,00	V	0,25	V	148,92	V	33706	V
2016/07/08 16	SR	4,80	V	0,06	V	153,91	V	0,00	V	0,24	V	148,69	V	34029	V
2016/07/08 17	SR	5,96	V	0,07	V	141,63	V	0,00	V	0,26	V	149,59	V	34778	V
2016/07/08 18	SR	4,75	V	0,09	V	159,67	V	0,00	V	0,35	V	150,96	V	35298	V
2016/07/08 19	SR	6,67	V	0,10	V	174,50	V	0,00	V	0,26	V	151,47	V	35311	V
2016/07/08 20	SR	17,21	V	0,13	V	153,00	V	0,00	V	0,25	V	151,83	V	34404	V
2016/07/08 21	SR	16,41	V	0,14	V	140,61	V	0,00	V	0,29	V	149,82	V	32856	V
2016/07/08 22	SR	23,41	V	0,12	V	134,81	V	0,00	V	0,23	V	148,32	V	31742	V
2016/07/08 23	SR	12,89	V	0,07	V	133,49	V	0,00	V	0,22	V	148,13	V	32616	V
2016/07/08 24	SR	6,56	V	0,07	V	145,13	V	0,00	V	0,24	V	148,41	V	33750	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.6-54.6	0.0-0.2	77.8-174.5	0.0-0.2	0.2-0.4	144.2-151.8	29110.6-35311.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	19.3	0.1	122.1	0	0.3	148.5	32476.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: