

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/07/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/07/09 01	SR	5,51	V	0,07	V	148,33	V	0,00	V	0,24	V	147,35	V	32548	V
2016/07/09 02	SR	32,27	V	0,13	V	115,82	V	0,00	V	0,22	V	146,45	V	30848	V
2016/07/09 03	SR	19,05	V	0,07	V	117,60	V	0,00	V	0,22	V	147,27	V	32201	V
2016/07/09 04	SR	12,14	V	0,08	V	162,75	V	0,00	V	0,23	V	149,06	V	32341	V
2016/07/09 05	SR	5,35	V	0,05	NV	142,02	V	0,00	V	0,21	NV	145,72	V	30842	NV
2016/07/09 06	SR	2,40	V	0,04	V	167,44	V	0,00	V	0,22	V	145,36	V	31933	V
2016/07/09 07	SR	8,47	V	0,04	V	148,92	V	0,00	V	0,21	V	146,57	V	31765	V
2016/07/09 08	SR	20,09	V	0,26	NV	133,46	V	0,00	V	0,22	NV	146,74	V	29754	NV
2016/07/09 09	SR	43,07	V	0,34	V	133,38	V	0,00	V	0,29	V	142,12	V	29550	V
2016/07/09 10	SR	9,63	V	0,10	V	136,57	V	0,00	V	0,23	V	137,41	V	31317	V
2016/07/09 11	SR	24,01	V	0,17	V	105,10	V	0,00	V	0,22	V	136,81	V	30908	V
2016/07/09 12	SR	34,56	V	0,17	V	94,73	V	0,00	V	0,22	V	135,98	V	29279	V
2016/07/09 13	SR	17,79	V	0,14	V	115,90	V	0,00	V	0,28	V	136,51	V	30250	V
2016/07/09 14	SR	40,63	V	0,20	V	127,84	V	0,00	V	0,25	V	137,32	V	30411	V
2016/07/09 15	SR	31,08	V	0,22	V	114,90	V	0,00	V	0,26	V	138,17	V	29839	V
2016/07/09 16	SR	14,60	V	0,13	V	128,26	V	0,00	V	0,26	V	138,06	V	31030	V
2016/07/09 17	SR	20,00	V	0,20	V	153,35	V	0,00	V	0,27	V	138,43	V	31167	V
2016/07/09 18	SR	34,80	V	0,30	V	118,54	V	0,00	V	0,25	V	137,13	V	29119	V
2016/07/09 19	SR	19,56	V	0,16	V	122,99	V	0,00	V	0,24	V	138,03	V	30788	V
2016/07/09 20	SR	34,01	V	0,21	V	110,09	V	0,00	V	0,24	V	138,28	V	29994	V
2016/07/09 21	SR	14,91	V	0,16	V	124,15	V	0,00	V	0,22	V	138,18	V	31048	V
2016/07/09 22	SR	12,63	V	0,16	V	125,34	V	0,00	V	0,22	V	138,58	V	30418	V
2016/07/09 23	SR	5,72	V	0,15	V	145,40	V	0,00	V	0,22	V	138,88	V	31403	V
2016/07/09 24	SR	8,08	V	0,14	V	133,97	V	0,00	V	0,25	V	139,41	V	31517	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.4-43.1	0.0-0.3	94.7-167.4	0.0-0.0	0.2-0.3	136.0-149.1	29118.7-32548.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	19.6	0.2	130.3	0	0.2	141	30894.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: