

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/07/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/07/01 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/01 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/01 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/01 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/01 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/01 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/01 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/01 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/01 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/01 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/01 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/01 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/01 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/01 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/01 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/01 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/01 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/01 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/01 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/01 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/01 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/01 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/01 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/01 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/07/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/07/02 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/02 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/02 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/02 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/02 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/02 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/02 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/02 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/02 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/02 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/02 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/02 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/02 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/02 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/02 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/02 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/02 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/02 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/02 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/02 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/02 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/02 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/02 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/02 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/07/03 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/03 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/03 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/03 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/03 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/07/03 06	AV	327,89	NV	104,72	NV	31,90	NV	17,00	NV	0,38	NV	24,75	NV	72,52	NV
2023/07/03 07	AV	269,46	NV	69,10	NV	39,02	NV	10,72	NV	0,27	V	24,82	V	75,60	NV
2023/07/03 08	AV	243,52	V	55,30	V	46,35	V	8,64	V	0,18	V	25,15	V	82,16	V
2023/07/03 09	AV	212,38	V	38,41	V	52,84	V	5,63	V	0,13	V	25,87	V	93,31	V
2023/07/03 10	AV	206,77	V	35,61	V	57,24	V	4,92	V	0,13	V	27,18	V	94,89	V
2023/07/03 11	AV	204,74	V	34,49	V	59,63	V	4,82	V	0,12	V	29,32	V	98,84	V
2023/07/03 12	AV	204,39	V	34,62	V	60,88	V	4,92	V	0,13	V	31,80	V	117,74	V
2023/07/03 13	AV	193,80	V	32,17	V	66,41	V	4,39	V	0,10	V	32,06	V	210,40	V
2023/07/03 14	AV	177,06	V	32,22	V	78,05	V	4,44	V	0,11	V	35,36	V	199,44	V
2023/07/03 15	AV	181,11	V	36,10	V	88,67	V	5,10	V	0,16	V	37,54	V	209,14	V
2023/07/03 16	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,72	V	37,03	V	0,00	NV
2023/07/03 17	AV	1000,00	V	111,57	V	177,97	V	12,39	V	1,45	V	40,79	V	613,46	V
2023/07/03 18	AV	985,52	V	87,06	V	155,68	V	14,00	V	1,16	V	46,34	V	562,13	V
2023/07/03 19	AV	1000,00	V	149,82	V	216,19	V	19,93	V	0,65	V	48,08	V	662,37	V
2023/07/03 20	AV	1000,00	V	113,35	V	209,15	V	13,97	V	1,26	V	53,65	V	639,84	V
2023/07/03 21	AV	1000,00	V	78,37	V	170,57	V	10,17	V	0,59	V	61,61	V	616,36	V
2023/07/03 22	AV	1000,00	V	64,68	V	175,63	V	8,63	V	0,22	V	66,64	V	615,83	V
2023/07/03 23	AV	999,76	V	32,34	V	153,91	V	4,37	V	0,17	V	74,05	V	676,49	V
2023/07/03 24	AV	987,82	V	24,27	V	150,30	V	3,07	V	0,16	V	81,03	V	705,68	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Pisto

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	I6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/07/04 01	AV	867,28	V	24,39	V	139,44	V	2,85	V	0,19	V	85,87	V	704,38	V
2023/07/04 02	AV	982,08	V	20,13	V	130,96	V	1,89	V	0,17	V	89,51	V	718,59	V
2023/07/04 03	AV	998,54	V	20,33	V	118,44	V	2,11	V	0,16	V	94,49	V	725,38	V
2023/07/04 04	AV	991,99	V	59,53	V	129,75	V	9,24	V	0,22	V	94,28	V	462,46	V
2023/07/04 05	AV	1000,00	NV	242,37	NV	161,64	NV	78,66	NV	0,13	V	85,19	V	182,49	NV
2023/07/04 06	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,08	V	82,11	V	0,00	NV
2023/07/04 07	SP	1000,00	NV	209,36	NV	133,10	NV	115,27	NV	0,29	V	81,52	V	166,78	NV
2023/07/04 08	SP	1000,00	V	135,34	V	122,27	V	93,22	V	0,29	V	82,66	V	175,55	V
2023/07/04 09	SP	1000,00	NV	216,75	NV	130,74	NV	115,14	NV	0,14	V	85,25	V	197,54	NV
2023/07/04 10	AV	963,54	V	83,44	V	108,98	V	20,72	V	0,20	V	99,07	V	676,05	V
2023/07/04 11	AV	126,91	V	12,13	V	60,66	V	0,39	V	0,14	V	104,74	V	749,61	V
2023/07/04 12	AV	144,70	V	12,60	V	55,00	V	0,62	V	0,12	V	107,49	V	835,35	V
2023/07/04 13	AV	108,27	V	11,38	V	74,72	V	0,72	V	0,09	V	105,23	V	943,60	V
2023/07/04 14	AV	218,92	V	10,35	V	121,71	V	0,33	V	0,55	V	101,75	V	884,17	V
2023/07/04 15	AV	600,69	V	11,57	V	144,10	V	0,28	V	19,04	V	104,08	V	900,86	V
2023/07/04 16	AV	379,90	V	10,15	V	161,86	V	0,03	V	16,51	V	109,43	V	858,27	V
2023/07/04 17	AV	493,95	V	11,38	V	184,49	V	0,01	V	20,24	V	114,69	V	788,83	V
2023/07/04 18	AV	534,62	V	11,17	V	185,30	V	0,02	V	6,68	V	118,03	V	769,57	V
2023/07/04 19	AV	595,39	V	10,08	V	190,96	V	0,04	V	3,92	V	119,03	V	754,66	V
2023/07/04 20	AV	392,27	V	8,85	V	191,29	V	0,02	V	2,71	V	119,62	V	761,26	V
2023/07/04 21	AV	240,18	V	8,16	V	192,93	V	0,01	V	2,40	V	120,09	V	772,18	V
2023/07/04 22	AV	111,80	V	7,69	V	210,96	V	0,00	V	0,98	V	119,81	V	750,95	V
2023/07/04 23	AV	150,32	V	8,06	V	217,65	V	0,01	V	1,11	V	118,99	V	756,34	V
2023/07/04 24	AV	202,66	V	8,29	V	208,48	V	0,02	V	5,88	V	119,85	V	786,78	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/07/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/07/05 01	AV	229,63	V	6,41	V	221,85	V	0,02	V	1,52	V	120,49	V	783,09	V
2023/07/05 02	AV	226,39	V	5,98	V	237,06	V	0,03	V	1,10	V	121,10	V	778,07	V
2023/07/05 03	AV	243,61	V	5,62	V	242,14	V	0,03	V	0,89	V	121,41	V	791,77	V
2023/07/05 04	AV	178,20	V	5,24	V	236,91	V	0,03	V	0,72	V	121,61	V	789,52	V
2023/07/05 05	AV	245,96	V	5,26	V	235,57	V	0,03	V	0,68	V	122,11	V	787,30	V
2023/07/05 06	AV	509,61	V	5,63	V	220,87	V	0,05	V	0,85	V	123,15	V	778,71	V
2023/07/05 07	AV	616,60	V	6,08	V	217,86	V	0,44	V	0,79	V	123,23	V	764,86	V
2023/07/05 08	AV	569,49	V	6,14	V	223,88	V	0,57	V	1,07	V	123,76	V	786,19	V
2023/07/05 09	SR	24,21	V	4,87	V	163,18	V	0,10	V	0,19	V	117,10	V	815,84	V
2023/07/05 10	SR	38,96	V	3,90	V	122,97	V	0,01	V	0,11	V	112,42	V	806,32	V
2023/07/05 11	SR	142,25	V	6,98	V	100,32	V	0,65	V	0,11	V	111,53	V	815,13	V
2023/07/05 12	SR	90,66	V	5,17	V	114,67	V	0,21	V	0,10	V	116,24	V	827,77	V
2023/07/05 13	SR	131,89	V	8,64	V	121,08	V	2,20	V	0,16	V	118,74	V	825,87	V
2023/07/05 14	SR	33,13	V	3,94	V	139,28	V	0,06	V	0,23	V	123,36	V	816,88	V
2023/07/05 15	SR	43,34	V	3,93	V	142,24	V	0,20	V	0,34	V	125,34	V	814,19	V
2023/07/05 16	SR	34,28	V	3,53	V	150,88	V	0,26	V	0,38	V	126,22	V	820,88	V
2023/07/05 17	SR	0,42	V	3,66	V	204,46	V	0,59	V	0,17	V	122,71	V	791,27	V
2023/07/05 18	SR	58,84	V	4,45	V	142,28	V	0,84	V	0,58	V	124,55	V	801,44	V
2023/07/05 19	SR	30,05	V	3,33	V	158,77	V	0,26	V	0,68	V	126,37	V	778,39	V
2023/07/05 20	SR	102,71	V	4,08	V	117,49	V	0,25	V	0,45	V	126,43	V	814,21	V
2023/07/05 21	SR	56,38	V	4,16	V	201,01	V	0,34	V	0,87	V	125,18	V	728,88	V
2023/07/05 22	SR	9,62	V	3,06	V	188,21	V	0,31	V	0,69	V	126,69	V	799,64	V
2023/07/05 23	SR	7,70	V	2,93	V	177,27	V	0,17	V	0,54	V	126,88	V	814,11	V
2023/07/05 24	SR	2,46	V	2,99	V	191,11	V	0,16	V	0,31	V	122,14	V	826,77	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.4-142.3	2.9-8.6	100.3-204.5	0.0-2.2	0.1-0.9	111.5-126.9	728.9-827.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.4	4.4	152.2	0.4	0.4	122	806.1
Supero Giornaliero	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO


DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/07/07 01	SR	21,44	V	2,16	V	143,09	V	1,50	V	0,71	V	131,87	V	20860	V
2023/07/07 02	SR	36,57	V	2,10	V	119,68	V	1,43	V	0,61	V	131,52	V	20678	V
2023/07/07 03	SR	46,42	V	2,11	V	109,26	V	0,70	V	0,62	V	131,71	V	20543	V
2023/07/07 04	SR	42,68	V	2,04	V	108,16	V	0,44	V	0,65	V	132,35	V	20538	V
2023/07/07 05	SR	49,20	V	2,04	V	103,02	V	0,17	V	0,60	V	132,83	V	20552	V
2023/07/07 06	SR	72,97	V	2,13	V	87,39	V	0,02	V	0,56	V	132,67	V	20472	V
2023/07/07 07	SR	34,80	V	1,99	V	110,36	V	0,00	V	0,67	V	133,55	V	20962	V
2023/07/07 08	SR	29,95	V	2,05	V	119,97	V	0,00	V	0,69	V	134,46	V	20861	V
2023/07/07 09	SR	38,17	V	1,95	V	109,30	V	0,00	V	0,65	V	134,50	V	20780	V
2023/07/07 10	SR	20,82	V	1,91	V	135,30	V	0,00	V	0,67	V	134,57	V	20870	V
2023/07/07 11	SR	25,94	V	1,83	V	122,92	V	0,00	V	0,63	V	134,74	V	20882	V
2023/07/07 12	SR	17,85	V	1,79	V	135,19	V	0,00	V	0,65	V	134,68	V	20965	V
2023/07/07 13	SR	12,41	V	1,72	V	142,40	V	0,00	V	0,76	V	132,98	V	20989	V
2023/07/07 14	SR	23,42	V	1,85	V	119,48	V	0,00	V	1,17	V	131,35	V	20676	V
2023/07/07 15	SR	25,14	V	1,83	V	111,80	V	0,00	V	0,76	V	131,84	V	20680	V
2023/07/07 16	SR	35,48	V	1,82	V	105,01	V	0,00	V	0,72	V	132,09	V	20802	V
2023/07/07 17	SR	32,33	V	1,96	V	110,36	V	0,00	V	0,61	V	133,10	V	20835	V
2023/07/07 18	SR	30,36	V	1,74	V	104,04	V	0,00	V	0,63	V	132,37	V	21111	V
2023/07/07 19	SR	19,37	V	1,71	V	117,58	V	0,00	V	0,59	V	131,81	V	21165	V
2023/07/07 20	SR	18,46	V	1,73	V	119,54	V	0,00	V	0,62	V	132,27	V	21016	V
2023/07/07 21	SR	38,70	V	1,83	V	106,30	V	0,00	V	0,66	V	134,26	V	20566	V
2023/07/07 22	SR	32,06	V	1,79	V	117,92	V	0,00	V	0,65	V	134,69	V	20623	V
2023/07/07 23	SR	30,44	V	1,78	V	122,30	V	0,00	V	0,67	V	135,07	V	20570	V
2023/07/07 24	SR	15,00	V	1,71	V	146,63	V	0,04	V	0,70	V	135,13	V	20832	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.4-73.0	1.7-2.2	87.4-146.6	0.0-1.5	0.6-1.2	131.3-135.1	20472.0-21164.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	31.2	1.9	117.8	0.2	0.7	133.2	20784.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO


DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/07/06 01	SR	37,72	V	2,87	V	159,41	V	0,20	V	0,65	V	124,75	V	802,73	V
2023/07/06 02	SR	34,40	V	2,64	V	140,63	V	0,19	V	0,17	V	121,95	V	829,91	V
2023/07/06 03	SR	0,00	V	2,52	V	190,71	V	0,26	V	0,55	V	123,87	V	806,16	V
2023/07/06 04	SR	0,00	V	2,58	V	205,44	V	0,24	V	0,13	V	122,19	V	827,79	V
2023/07/06 05	SR	0,00	V	2,52	V	197,20	V	0,07	V	0,11	V	119,52	V	811,91	V
2023/07/06 06	SR	10,64	V	2,35	V	142,03	V	0,04	V	0,10	V	121,11	V	804,48	V
2023/07/06 07	SR	106,25	V	3,22	V	79,42	V	0,64	V	0,35	V	125,35	V	841,49	V
2023/07/06 08	SR	123,24	V	4,80	V	85,72	V	0,55	V	0,48	V	127,67	V	840,26	V
2023/07/06 09	SR	34,61	V	2,30	V	104,99	V	0,03	V	0,41	V	129,32	V	851,14	V
2023/07/06 10	SR	38,51	V	2,29	V	105,29	V	0,35	V	0,44	V	129,96	V	828,85	V
2023/07/06 11	SR	49,42	V	2,59	V	101,70	V	0,75	V	1,41	V	128,04	V	2959	V
2023/07/06 12	SR	157,58	V	5,24	V	89,78	V	2,02	V	0,55	V	125,98	V	28253	V
2023/07/06 13	SR	129,01	V	3,54	V	99,98	V	2,30	V	0,53	V	126,35	V	20213	V
2023/07/06 14	SR	48,21	V	2,58	V	107,64	V	1,61	V	0,52	V	125,59	V	20517	V
2023/07/06 15	SR	55,31	V	2,54	V	89,13	V	0,60	V	0,56	V	126,75	V	20522	V
2023/07/06 16	SR	63,73	V	2,66	V	96,89	V	0,11	V	0,64	V	128,73	V	20299	V
2023/07/06 17	SR	74,76	V	2,64	V	101,50	V	0,00	V	0,59	V	129,82	V	20235	V
2023/07/06 18	SR	51,88	V	2,49	V	113,08	V	0,00	V	0,56	V	130,15	V	20321	V
2023/07/06 19	SR	6,62	V	2,24	V	178,37	V	1,44	V	0,67	V	130,06	V	21085	V
2023/07/06 20	SR	7,66	V	2,11	V	160,46	V	1,33	V	0,68	V	130,23	V	21113	V
2023/07/06 21	SR	15,06	V	2,13	V	138,16	V	0,71	V	0,67	V	130,52	V	20878	V
2023/07/06 22	SR	45,61	V	2,20	V	109,03	V	0,58	V	0,58	V	130,80	V	20711	V
2023/07/06 23	SR	33,72	V	2,12	V	120,39	V	1,00	V	0,60	V	130,41	V	20795	V
2023/07/06 24	SR	22,03	V	2,08	V	138,64	V	1,63	V	0,66	V	131,18	V	20900	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-157.6	2.1-5.2	79.4-205.4	0.0-2.3	0.1-1.4	119.5-131.2	802.7-28252.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.7	2.7	127.3	0.7	0.5	127.1	11960.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/07/08 01	SR	48,75	V	1,81	V	119,26	V	0,30	V	0,68	V	134,23	V	20993	V
2023/07/08 02	SR	43,96	V	1,62	V	108,32	V	0,11	V	0,60	V	131,76	V	20981	V
2023/07/08 03	SR	40,35	V	1,64	V	110,43	V	0,18	V	0,59	V	131,68	V	20950	V
2023/07/08 04	SR	75,97	V	1,97	V	98,72	V	0,03	V	0,68	V	131,71	V	20799	V
2023/07/08 05	SR	42,95	V	1,68	V	113,09	V	0,09	V	0,66	V	132,44	V	20865	V
2023/07/08 06	SR	29,75	V	1,60	V	121,07	V	0,07	V	0,69	V	133,17	V	20861	V
2023/07/08 07	SR	50,04	V	1,67	V	106,95	V	0,00	V	0,67	V	133,72	V	20897	V
2023/07/08 08	SR	52,69	V	1,71	V	107,22	V	0,00	V	0,65	V	134,07	V	20732	V
2023/07/08 09	SR	43,48	V	1,64	V	106,36	V	0,00	V	0,68	V	134,79	V	20668	V
2023/07/08 10	SR	77,52	V	1,84	V	86,86	V	0,00	V	0,65	V	135,61	V	20522	V
2023/07/08 11	SR	54,36	V	1,62	V	95,82	V	0,00	V	0,69	V	135,64	V	20624	V
2023/07/08 12	SR	38,50	V	1,60	V	109,50	V	0,00	V	0,71	V	136,31	V	20607	V
2023/07/08 13	SR	18,83	V	1,60	V	132,72	V	0,00	V	0,88	V	137,79	V	20625	V
2023/07/08 14	SR	22,89	V	1,56	V	123,92	V	0,00	V	0,83	V	138,58	V	20617	V
2023/07/08 15	SR	33,51	V	1,55	V	113,27	V	0,00	V	0,68	V	138,13	V	20720	V
2023/07/08 16	SR	30,53	V	1,53	V	109,95	V	0,00	V	0,69	V	137,83	V	20752	V
2023/07/08 17	SR	24,45	V	1,54	V	118,24	V	0,00	V	0,67	V	137,75	V	20775	V
2023/07/08 18	SR	30,79	V	1,54	V	107,92	V	0,00	V	0,68	V	138,03	V	20721	V
2023/07/08 19	SR	36,86	V	1,62	V	101,93	V	0,00	V	0,70	V	138,70	V	20548	V
2023/07/08 20	SR	45,61	V	1,70	V	93,47	V	0,00	V	0,81	V	139,88	V	20434	V
2023/07/08 21	SR	69,37	V	1,85	V	80,83	V	0,00	V	0,81	V	140,46	V	20060	V
2023/07/08 22	SR	114,02	V	2,16	V	74,47	V	0,01	V	0,75	V	140,84	V	19792	V
2023/07/08 23	SR	102,04	V	1,99	V	75,77	V	0,00	V	0,76	V	140,61	V	19751	V
2023/07/08 24	SR	95,52	V	1,86	V	72,02	V	0,00	V	0,74	V	140,39	V	19863	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.8-114.0	1.5-2.2	72.0-132.7	0.0-0.3	0.6-0.9	131.7-140.8	19750.7-20992.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.9	1.7	103.7	0	0.7	136.4	20589.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO


DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/07/09 01	SR	86,18	V	1,83	V	76,93	V	0,00	V	0,76	V	140,34	V	20037	V
2023/07/09 02	SR	55,25	V	1,69	V	90,46	V	0,00	V	0,71	V	140,48	V	20207	V
2023/07/09 03	SR	60,73	V	1,67	V	88,86	V	0,00	V	0,74	V	140,91	V	20338	V
2023/07/09 04	SR	39,79	V	1,63	V	99,62	V	0,00	V	0,84	V	141,17	V	20429	V
2023/07/09 05	SR	121,03	V	2,15	V	73,76	V	0,01	V	0,71	V	140,71	V	20575	V
2023/07/09 06	SR	26,84	V	1,57	V	113,62	V	0,00	V	0,84	V	140,65	V	20811	V
2023/07/09 07	SR	107,49	V	5,01	V	100,04	V	0,57	V	0,90	V	140,68	V	21026	V
2023/07/09 08	SR	26,98	V	1,44	V	117,88	V	0,00	V	0,76	V	140,94	V	20918	V
2023/07/09 09	SR	20,41	V	1,44	V	124,06	V	0,00	V	0,81	V	141,21	V	20815	V
2023/07/09 10	SR	24,52	V	1,45	V	120,46	V	0,00	V	0,74	V	141,57	V	20828	V
2023/07/09 11	SR	9,58	V	1,46	V	151,00	V	0,00	V	1,22	V	139,35	V	20932	V
2023/07/09 12	SR	8,33	V	1,44	V	158,00	V	0,00	V	0,83	V	135,65	V	20960	V
2023/07/09 13	SR	11,28	V	1,37	V	145,08	V	0,00	V	0,80	V	134,63	V	20909	V
2023/07/09 14	SR	8,06	V	1,40	V	151,63	V	0,03	V	0,87	V	134,38	V	21005	V
2023/07/09 15	SR	7,17	V	1,43	V	155,41	V	0,15	V	0,89	V	135,16	V	21036	V
2023/07/09 16	SR	12,91	V	1,45	V	132,78	V	0,04	V	0,86	V	135,67	V	20834	V
2023/07/09 17	SR	35,80	V	1,49	V	104,33	V	0,00	V	0,77	V	136,06	V	20757	V
2023/07/09 18	SR	58,47	V	1,66	V	90,58	V	0,02	V	0,69	V	135,57	V	20718	V
2023/07/09 19	SR	76,44	V	1,70	V	84,92	V	0,02	V	0,62	V	134,98	V	20798	V
2023/07/09 20	SR	74,83	V	1,62	V	85,80	V	0,01	V	0,64	V	134,68	V	20825	V
2023/07/09 21	SR	102,56	V	1,84	V	81,25	V	0,07	V	0,62	V	134,80	V	20897	V
2023/07/09 22	SR	54,43	V	1,77	V	99,69	V	0,09	V	2,04	V	133,56	V	20599	V
2023/07/09 23	SR	118,03	V	2,33	V	82,80	V	0,17	V	0,74	V	130,35	V	20904	V
2023/07/09 24	SR	86,05	V	2,07	V	90,29	V	0,13	V	0,77	V	131,51	V	20895	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.2-121.0	1.4-5.0	73.8-158.0	0.0-0.6	0.6-2.0	130.3-141.6	20037.1-21035.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.4	1.8	109.1	0.1	0.8	137.3	20752.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/07/10 01	SR	79,54	V	2,16	V	99,01	V	0,18	V	0,79	V	132,12	V	20930	V
2023/07/10 02	SR	44,37	V	1,53	V	97,39	V	0,04	V	0,82	V	133,48	V	20721	V
2023/07/10 03	SR	36,83	V	1,48	V	98,76	V	0,02	V	0,79	V	133,89	V	20688	V
2023/07/10 04	SR	51,37	V	1,48	V	95,03	V	0,02	V	0,75	V	134,16	V	20722	V
2023/07/10 05	SR	54,69	V	1,55	V	87,94	V	0,00	V	0,81	V	134,35	V	20371	V
2023/07/10 06	SR	96,34	V	1,68	V	69,52	V	0,01	V	0,73	V	135,13	V	20525	V
2023/07/10 07	SR	52,39	V	1,23	V	88,32	V	0,00	V	0,64	V	133,43	V	21059	V
2023/07/10 08	SR	30,40	V	1,14	V	108,50	V	0,00	V	0,72	V	133,35	V	20864	V
2023/07/10 09	SR	42,42	V	1,30	V	98,31	V	0,00	V	0,92	V	135,38	V	26712	V
2023/07/10 10	SR	56,43	V	1,39	V	82,73	V	0,00	V	0,88	V	136,80	V	36521	V
2023/07/10 11	SR	92,51	V	1,65	V	71,02	V	0,01	V	0,92	V	135,97	V	36226	V
2023/07/10 12	SR	34,71	V	1,35	V	103,83	V	0,00	V	0,82	V	134,88	V	36455	V
2023/07/10 13	SR	21,34	V	1,27	V	125,88	V	0,00	V	0,76	V	133,98	V	36485	V
2023/07/10 14	SR	9,97	V	1,28	V	152,84	V	0,00	V	0,84	V	134,00	V	37672	V
2023/07/10 15	SR	10,46	V	1,24	V	152,43	V	0,00	V	0,87	V	134,50	V	37813	V
2023/07/10 16	SR	5,92	V	1,49	V	168,25	V	0,01	V	1,30	V	134,32	V	36306	V
2023/07/10 17	SR	0,11	V	1,63	V	185,72	V	0,04	V	1,21	V	134,36	V	35596	V
2023/07/10 18	SR	0,21	V	1,67	V	180,74	V	0,05	V	3,31	V	131,72	V	34458	V
2023/07/10 19	SR	5,73	V	1,42	V	144,93	V	0,42	V	0,65	V	129,56	V	36740	V
2023/07/10 20	SR	17,71	V	1,42	V	110,22	V	0,39	V	0,55	V	131,10	V	36211	V
2023/07/10 21	SR	12,08	V	1,42	V	126,85	V	0,88	V	0,59	V	133,03	V	36318	V
2023/07/10 22	SR	98,43	V	2,14	V	91,51	V	1,51	V	0,55	V	131,54	V	34520	V
2023/07/10 23	SR	130,95	V	4,26	V	99,24	V	3,20	V	0,58	V	131,16	V	34930	V
2023/07/10 24	SR	38,00	V	1,39	V	118,49	V	2,52	V	0,61	V	131,17	V	35440	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.1-130.9	1.1-4.3	69.5-185.7	0.0-3.2	0.6-3.3	129.6-136.8	20371.4-37812.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.6	1.6	114.9	0.4	0.9	133.5	30595.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/07/11 01	SR	32,30	V	1,29	V	111,66	V	2,09	V	0,63	V	131,35	V	35626	V
2023/07/11 02	SR	50,36	V	1,35	V	103,29	V	2,09	V	0,61	V	131,42	V	35493	V
2023/07/11 03	SR	143,17	V	2,89	V	85,05	V	3,08	V	0,56	V	130,99	V	34219	V
2023/07/11 04	SR	171,00	V	4,84	V	96,47	V	3,49	V	0,61	V	131,21	V	34448	V
2023/07/11 05	SR	60,42	V	1,66	V	124,60	V	1,94	V	0,70	V	131,37	V	35107	V
2023/07/11 06	SR	57,48	V	1,36	V	95,11	V	0,40	V	0,70	V	131,87	V	35157	V
2023/07/11 07	SR	84,44	V	1,77	V	83,91	V	0,00	V	0,66	V	131,77	V	34904	V
2023/07/11 08	SR	54,81	V	1,51	V	92,48	V	0,00	V	0,70	V	131,91	V	35018	V
2023/07/11 09	SR	81,03	V	1,83	V	89,07	V	0,00	V	0,67	V	131,88	V	34399	V
2023/07/11 10	SR	97,12	V	1,93	V	82,71	V	0,02	V	0,65	V	132,43	V	34048	V
2023/07/11 11	SR	54,55	V	1,53	V	90,22	V	0,00	V	0,58	V	132,74	V	33886	V
2023/07/11 12	SR	49,24	V	1,56	V	88,33	V	0,00	V	0,54	V	133,19	V	33746	V
2023/07/11 13	SR	37,04	V	1,56	V	105,82	V	0,00	V	0,67	V	133,64	V	33758	V
2023/07/11 14	SR	50,88	V	1,67	V	106,45	V	0,03	V	0,62	V	134,16	V	33633	V
2023/07/11 15	SR	87,45	V	1,91	V	89,02	V	0,04	V	0,59	V	134,17	V	33081	V
2023/07/11 16	SR	118,91	V	2,31	V	82,05	V	0,07	V	0,56	V	134,16	V	33121	V
2023/07/11 17	SR	57,95	V	1,84	V	97,08	V	0,03	V	0,66	V	134,74	V	33386	V
2023/07/11 18	SR	37,68	V	1,60	V	102,68	V	0,00	V	0,77	V	136,15	V	33829	V
2023/07/11 19	SR	45,59	V	1,62	V	96,39	V	0,00	V	0,76	V	136,52	V	33782	V
2023/07/11 20	SR	33,16	V	1,48	V	95,96	V	0,00	V	0,78	V	135,56	V	33621	V
2023/07/11 21	SR	9,47	V	1,50	V	115,53	V	0,01	V	0,75	V	133,13	V	34322	V
2023/07/11 22	SR	39,29	V	1,47	V	84,72	V	0,00	V	0,69	V	132,77	V	33618	V
2023/07/11 23	SR	50,34	V	1,57	V	71,27	V	0,00	V	0,67	V	132,71	V	33146	V
2023/07/11 24	SR	111,66	V	2,57	V	58,34	V	0,15	V	0,66	V	133,85	V	33975	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.5-171.0	1.3-4.8	58.3-124.6	0.0-3.5	0.5-0.8	131.0-136.5	33081.4-35626.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67.3	1.9	93.7	0.6	0.7	133.1	34138.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/07/12 01	SR	156,24	V	2,98	V	69,75	V	0,16	V	0,65	V	133,87	V	33829	V
2023/07/12 02	SR	114,76	V	3,16	V	72,97	V	1,11	V	1,50	V	133,16	V	33505	V
2023/07/12 03	SR	50,81	V	1,60	V	95,40	V	0,00	V	0,73	V	132,35	V	34720	V
2023/07/12 04	SR	82,22	V	1,65	V	73,31	V	0,00	V	0,72	V	133,75	V	35294	V
2023/07/12 05	SR	72,36	V	1,62	V	85,32	V	0,00	V	0,79	V	134,28	V	35198	V
2023/07/12 06	SR	60,40	V	1,63	V	88,35	V	0,01	V	0,74	V	134,78	V	35090	V
2023/07/12 07	SR	42,08	V	1,55	V	112,05	V	0,00	V	0,79	V	135,53	V	35051	V
2023/07/12 08	SR	75,10	V	2,11	V	103,86	V	0,08	V	0,81	V	135,92	V	34813	V
2023/07/12 09	SR	95,02	V	2,66	V	122,49	V	0,11	V	0,86	V	135,30	V	34739	V
2023/07/12 10	SR	93,85	V	2,08	V	94,18	V	0,08	V	0,62	V	133,33	V	33093	V
2023/07/12 11	SR	89,70	V	1,60	V	91,34	V	0,00	V	0,62	V	133,29	V	33250	V
2023/07/12 12	SR	74,82	V	1,47	V	97,86	V	0,00	V	0,64	V	133,66	V	33102	V
2023/07/12 13	SR	72,87	V	1,49	V	101,82	V	0,00	V	0,73	V	134,22	V	33100	V
2023/07/12 14	SR	60,88	V	1,41	V	100,48	V	0,00	V	0,71	V	134,74	V	33135	V
2023/07/12 15	SR	35,20	V	1,31	V	106,62	V	0,00	V	0,67	V	135,17	V	33000	V
2023/07/12 16	SR	1,43	V	1,39	V	162,07	V	0,00	V	0,76	V	135,15	V	34627	V
2023/07/12 17	SR	1,51	V	1,47	V	161,24	V	0,00	V	0,87	V	135,71	V	34274	V
2023/07/12 18	SR	5,62	V	1,42	V	131,63	V	0,00	V	0,79	V	136,37	V	33640	V
2023/07/12 19	SR	9,94	V	1,39	V	110,46	V	0,00	V	0,85	V	136,54	V	33500	V
2023/07/12 20	SR	18,02	V	1,33	V	93,02	V	0,00	V	0,85	V	134,57	V	33521	V
2023/07/12 21	SR	69,91	V	1,63	V	78,25	V	0,01	V	0,80	V	132,76	V	32663	V
2023/07/12 22	SR	129,36	V	3,40	V	76,61	V	0,38	V	1,44	V	130,96	V	32024	V
2023/07/12 23	SR	110,16	V	3,05	V	94,36	V	0,44	V	0,70	V	129,68	V	32439	V
2023/07/12 24	SR	64,73	V	1,59	V	107,34	V	0,53	V	0,76	V	130,20	V	33323	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.4-156.2	1.3-3.4	69.7-162.1	0.0-1.1	0.6-1.5	129.7-136.5	32023.9-35294.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66.1	1.9	101.3	0.1	0.8	134	33788.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/07/13 01	SR	78,14	V	3,03	V	116,69	V	4,54	V	0,93	V	131,24	V	33253	V
2023/07/13 02	SR	12,58	V	1,32	V	149,55	V	5,15	V	1,04	V	131,42	V	33561	V
2023/07/13 03	SR	62,14	V	1,48	V	105,43	V	11,19	V	1,09	V	132,12	V	33138	V
2023/07/13 04	SR	29,55	V	1,25	V	120,08	V	8,87	V	1,18	V	132,31	V	33394	V
2023/07/13 05	SR	89,64	V	1,85	V	95,07	V	14,23	V	1,21	V	133,24	V	32944	V
2023/07/13 06	SR	33,72	V	1,39	V	128,40	V	9,22	V	1,21	V	133,63	V	32974	V
2023/07/13 07	SR	6,02	V	1,99	V	213,47	V	3,63	V	1,47	V	134,18	V	33571	V
2023/07/13 08	SR	478,68	NV	35,58	NV	252,35	NV	12,17	NV	2,49	V	132,24	V	35078	NV
2023/07/13 09	SR	265,07	NV	13,58	NV	257,30	NV	7,60	NV	2,04	V	130,00	V	27151	NV
2023/07/13 10	SR	122,59	V	16,49	V	249,58	V	6,94	V	1,37	V	127,13	V	29345	V
2023/07/13 11	SR	84,43	V	4,24	V	136,58	V	6,86	V	1,08	V	129,33	V	32443	V
2023/07/13 12	SR	101,37	V	2,32	V	92,04	V	5,77	V	0,93	V	134,91	V	32387	V
2023/07/13 13	SR	131,95	V	2,68	V	88,25	V	4,94	V	0,95	V	137,16	V	32488	V
2023/07/13 14	SR	173,43	V	3,87	V	86,95	V	5,68	V	0,94	V	137,86	V	32457	V
2023/07/13 15	SR	61,42	V	1,80	V	107,61	V	6,34	V	1,06	V	137,15	V	32346	V
2023/07/13 16	SR	23,46	V	1,56	V	120,05	V	5,33	V	1,28	V	136,00	V	32433	V
2023/07/13 17	SR	76,64	V	1,96	V	88,24	V	3,95	V	1,02	V	135,81	V	32282	V
2023/07/13 18	SR	76,69	V	1,66	V	72,40	V	2,43	V	0,95	V	136,66	V	32207	V
2023/07/13 19	SR	183,30	V	3,25	V	61,09	V	0,62	V	0,96	V	137,37	V	32019	V
2023/07/13 20	SR	119,12	V	2,24	V	78,23	V	0,17	V	1,02	V	137,46	V	32210	V
2023/07/13 21	SR	101,38	V	2,01	V	78,61	V	0,04	V	1,01	V	137,16	V	32373	V
2023/07/13 22	SR	102,85	V	1,80	V	67,15	V	0,06	V	1,00	V	137,33	V	32066	V
2023/07/13 23	SR	40,08	V	1,54	V	96,64	V	0,04	V	1,15	V	137,61	V	32939	V
2023/07/13 24	SR	67,16	V	1,62	V	76,69	V	0,00	V	1,15	V	138,01	V	33303	V

DATI VERIFICATI DA:**RESPONSABILE IMPIANTO:**



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/07/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/07/14 01	SR	40,95	V	1,70	V	96,36	V	0,02	V	1,26	V	138,11	V	32339	V
2023/07/14 02	SR	55,16	V	1,58	V	92,76	V	0,30	V	1,22	V	138,22	V	32972	V
2023/07/14 03	SR	41,49	V	1,53	V	99,74	V	0,44	V	1,37	V	138,25	V	33138	V
2023/07/14 04	SR	50,95	V	1,54	V	90,39	V	0,32	V	1,23	V	138,68	V	32882	V
2023/07/14 05	SR	19,18	V	1,52	V	129,54	V	1,47	V	1,46	V	138,77	V	33079	V
2023/07/14 06	SR	68,92	V	1,75	V	93,80	V	2,39	V	1,34	V	138,79	V	32795	V
2023/07/14 07	SR	31,08	V	1,57	V	112,17	V	4,02	V	1,41	V	139,12	V	33462	V
2023/07/14 08	SR	125,19	V	2,40	V	75,68	V	1,68	V	1,43	V	139,68	V	32626	V
2023/07/14 09	SR	91,18	V	1,68	V	83,55	V	0,86	V	1,25	V	140,42	V	32456	V
2023/07/14 10	SR	95,59	V	1,71	V	82,04	V	0,26	V	1,22	V	140,82	V	32219	V
2023/07/14 11	SR	93,58	V	1,76	V	82,51	V	0,21	V	1,12	V	140,98	V	32040	V
2023/07/14 12	SR	21,51	V	1,35	V	120,13	V	0,48	V	1,24	V	141,36	V	32480	V
2023/07/14 13	SR	32,90	V	1,43	V	103,62	V	0,34	V	1,37	V	141,60	V	31849	V
2023/07/14 14	SR	105,83	V	2,09	V	75,89	V	0,14	V	1,32	V	141,86	V	32942	V
2023/07/14 15	SR	47,95	V	1,43	V	84,74	V	0,00	V	1,39	V	141,88	V	32897	V
2023/07/14 16	SR	24,64	V	1,35	V	113,74	V	0,00	V	1,22	V	141,94	V	32846	V
2023/07/14 17	SR	10,17	V	1,36	V	138,00	V	0,06	V	1,34	V	141,80	V	32462	V
2023/07/14 18	SR	14,14	V	1,40	V	130,95	V	0,01	V	1,36	V	142,05	V	32210	V
2023/07/14 19	SR	6,87	V	1,41	V	146,52	V	0,22	V	1,19	V	142,30	V	32191	V
2023/07/14 20	SR	1,80	V	1,44	V	168,95	V	1,55	V	1,33	V	142,00	V	32846	V
2023/07/14 21	SR	0,02	V	1,46	V	187,72	V	2,48	V	1,32	V	141,56	V	33325	V
2023/07/14 22	SR	1,32	V	1,42	V	171,11	V	3,07	V	1,43	V	140,94	V	33243	V
2023/07/14 23	SR	5,11	V	1,40	V	150,18	V	4,53	V	1,46	V	141,26	V	33222	V
2023/07/14 24	SR	6,07	V	1,39	V	148,67	V	5,62	V	1,46	V	141,37	V	32984	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-125.2	1.3-2.4	75.7-187.7	0.0-5.6	1.1-1.5	138.1-142.3	31848.6-33462.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41.3	1.6	115.8	1.3	1.3	140.6	32729.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/07/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/07/15 01	SR	13,55	V	1,37	V	137,01	V	8,56	V	1,59	V	141,59	V	32704	V
2023/07/15 02	SR	22,67	V	1,40	V	125,94	V	7,96	V	1,51	V	141,81	V	32516	V
2023/07/15 03	SR	24,95	V	1,37	V	125,27	V	8,40	V	1,69	V	142,18	V	32362	V
2023/07/15 04	SR	15,12	V	1,38	V	132,93	V	5,83	V	1,62	V	142,61	V	33235	V
2023/07/15 05	SR	50,43	V	1,50	V	100,17	V	2,97	V	1,53	V	143,31	V	32930	V
2023/07/15 06	SR	129,43	V	2,51	V	80,83	V	1,46	V	1,37	V	143,38	V	32380	V
2023/07/15 07	SR	25,71	V	1,47	V	115,39	V	0,76	V	1,45	V	144,07	V	32677	V
2023/07/15 08	SR	25,18	V	1,45	V	115,68	V	0,75	V	1,66	V	144,31	V	32251	V
2023/07/15 09	SR	40,25	V	1,41	V	98,56	V	0,53	V	1,66	V	142,45	V	31682	V
2023/07/15 10	SR	26,35	V	1,39	V	113,92	V	0,68	V	1,49	V	140,18	V	31572	V
2023/07/15 11	SR	33,58	V	1,51	V	115,48	V	0,60	V	1,44	V	140,02	V	31326	V
2023/07/15 12	SR	54,60	V	1,47	V	94,62	V	0,18	V	1,43	V	140,72	V	31223	V
2023/07/15 13	SR	62,17	V	1,53	V	92,75	V	0,36	V	1,45	V	141,26	V	32020	V
2023/07/15 14	SR	62,68	V	1,50	V	87,10	V	0,40	V	1,35	V	141,52	V	32158	V
2023/07/15 15	SR	94,38	V	1,79	V	85,17	V	1,64	V	2,65	V	140,78	V	31212	V
2023/07/15 16	SR	55,69	V	1,58	V	102,78	V	2,94	V	1,05	V	136,24	V	30795	V
2023/07/15 17	SR	101,37	V	1,92	V	90,01	V	2,57	V	1,20	V	136,09	V	31095	V
2023/07/15 18	SR	53,72	V	1,46	V	99,29	V	3,50	V	1,09	V	136,31	V	31437	V
2023/07/15 19	SR	48,75	V	1,44	V	97,50	V	2,46	V	1,21	V	136,61	V	31277	V
2023/07/15 20	SR	36,69	V	1,44	V	104,55	V	2,65	V	1,29	V	136,71	V	31683	V
2023/07/15 21	SR	25,18	V	1,39	V	113,95	V	3,47	V	1,38	V	137,04	V	32004	V
2023/07/15 22	SR	22,41	V	1,34	V	124,48	V	5,11	V	1,40	V	137,30	V	31863	V
2023/07/15 23	SR	13,02	V	1,34	V	136,33	V	7,12	V	1,53	V	137,41	V	32010	V
2023/07/15 24	SR	22,47	V	1,39	V	120,26	V	7,26	V	1,52	V	137,14	V	31233	V

Compo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.0-129.4	1.3-2.5	80.8-137.0	0.2-8.6	1.0-2.7	136.1-144.3	30795.4-33234.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.2	1.5	108.7	3.3	1.5	140	31902
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____


RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/07/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/07/16 01	SR	22,66	V	1,40	V	122,75	V	5,60	V	1,40	V	137,19	V	31165	V
2023/07/16 02	SR	24,09	V	1,38	V	115,87	V	4,51	V	1,36	V	137,65	V	31207	V
2023/07/16 03	SR	46,70	V	1,48	V	105,16	V	3,21	V	1,34	V	137,77	V	30776	V
2023/07/16 04	SR	40,39	V	1,42	V	103,15	V	2,80	V	1,30	V	138,02	V	30710	V
2023/07/16 05	SR	44,15	V	1,43	V	102,87	V	2,19	V	1,33	V	138,09	V	30414	V
2023/07/16 06	SR	49,05	V	1,41	V	100,00	V	2,25	V	1,32	V	138,22	V	30530	V
2023/07/16 07	SR	28,83	V	1,26	V	109,96	V	2,53	V	1,34	V	138,25	V	30445	V
2023/07/16 08	SR	67,36	V	1,45	V	88,17	V	1,58	V	1,28	V	138,47	V	29825	V
2023/07/16 09	SR	52,96	V	1,37	V	93,91	V	1,24	V	1,42	V	138,92	V	29684	V
2023/07/16 10	SR	83,35	V	1,67	V	90,11	V	1,25	V	1,39	V	139,49	V	29627	V
2023/07/16 11	SR	25,70	V	1,25	V	113,02	V	1,32	V	1,44	V	140,16	V	30339	V
2023/07/16 12	SR	41,55	V	1,26	V	98,44	V	1,00	V	1,46	V	140,64	V	29589	V
2023/07/16 13	SR	28,05	V	1,22	V	106,14	V	1,17	V	1,37	V	140,83	V	29420	V
2023/07/16 14	SR	41,10	V	1,30	V	105,96	V	2,14	V	1,40	V	139,29	V	29036	V
2023/07/16 15	SR	78,11	V	1,64	V	93,61	V	3,04	V	2,21	V	137,32	V	28452	V
2023/07/16 16	SR	73,67	V	1,51	V	90,50	V	2,73	V	1,00	V	136,37	V	28671	V
2023/07/16 17	SR	48,11	V	1,24	V	97,40	V	2,93	V	1,13	V	136,77	V	28887	V
2023/07/16 18	SR	63,26	V	1,32	V	94,54	V	4,15	V	0,98	V	135,79	V	28406	V
2023/07/16 19	SR	46,31	V	1,19	V	100,81	V	3,73	V	1,07	V	135,37	V	28767	V
2023/07/16 20	SR	51,67	V	1,29	V	99,07	V	4,71	V	1,14	V	135,68	V	29114	V
2023/07/16 21	SR	43,31	V	1,19	V	93,31	V	4,61	V	1,13	V	135,77	V	29045	V
2023/07/16 22	SR	42,97	V	1,36	V	93,32	V	3,51	V	1,23	V	135,39	V	29083	V
2023/07/16 23	SR	26,18	V	1,45	V	108,95	V	1,78	V	1,37	V	134,98	V	29848	V
2023/07/16 24	SR	21,15	V	1,78	V	121,37	V	1,17	V	1,53	V	135,27	V	30110	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.1-83.4	1.2-1.8	88.2-122.8	1.0-5.6	1.0-2.2	135.0-140.8	28406.2-31207.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45.4	1.4	102	2.7	1.3	137.6	29714.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 