

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/07/01

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/07/01 01	SR	25,23	V	0,47	V	123,56	V	0,00	V	0,43	V	136,37	V	28570	V
2019/07/01 02	SR	19,77	V	0,41	V	115,04	V	0,00	V	0,44	V	136,95	V	28801	V
2019/07/01 03	SR	23,68	V	0,42	V	107,80	V	0,00	V	0,49	V	137,95	V	29255	V
2019/07/01 04	SR	24,00	V	0,44	V	105,73	V	0,00	V	0,47	V	138,49	V	29383	V
2019/07/01 05	SR	21,44	V	0,43	V	106,42	V	0,00	V	0,48	V	138,37	V	29494	V
2019/07/01 06	SR	29,89	V	0,45	V	97,85	V	0,00	V	0,44	V	138,16	V	28935	V
2019/07/01 07	SR	35,77	V	0,53	V	96,44	V	0,00	V	0,47	V	138,15	V	29088	V
2019/07/01 08	SR	34,10	V	0,48	V	103,85	V	0,00	V	0,46	V	138,14	V	28790	V
2019/07/01 09	SR	53,95	V	0,59	V	89,92	V	0,00	V	0,41	V	138,22	V	28023	V
2019/07/01 10	SR	80,22	V	0,93	V	98,68	V	0,02	V	0,44	V	135,12	V	27092	V
2019/07/01 11	SR	44,21	V	0,96	V	126,19	V	0,06	V	0,35	V	131,10	V	27327	V
2019/07/01 12	SR	67,62	V	1,50	V	114,36	V	0,14	V	0,37	V	130,52	V	27424	V
2019/07/01 13	SR	51,50	V	0,73	V	114,62	V	0,02	V	0,41	V	131,43	V	27779	V
2019/07/01 14	SR	21,56	V	0,41	V	117,03	V	0,00	V	0,49	V	132,43	V	28718	V
2019/07/01 15	SR	22,25	V	0,40	V	113,34	V	0,00	V	0,59	V	132,19	V	29384	V
2019/07/01 16	SR	22,72	V	0,40	V	106,39	V	0,00	V	0,58	V	132,76	V	29178	V
2019/07/01 17	SR	26,31	V	0,42	V	107,15	V	0,00	V	0,67	V	131,97	V	29575	V
2019/07/01 18	SR	20,36	V	0,43	V	150,18	V	0,00	V	0,68	V	133,04	V	30587	V
2019/07/01 19	SR	104,12	V	1,37	V	105,32	V	0,08	V	0,43	V	131,59	V	27842	V
2019/07/01 20	SR	52,38	V	0,55	V	124,56	V	0,00	V	0,45	V	130,69	V	28683	V
2019/07/01 21	SR	60,12	V	1,66	V	140,65	V	0,23	V	0,51	V	132,28	V	28989	V
2019/07/01 22	SR	28,91	V	0,51	V	158,96	V	0,00	V	0,44	V	133,33	V	29424	V
2019/07/01 23	SR	33,30	V	0,47	V	131,46	V	0,00	V	0,40	V	135,05	V	29075	V
2019/07/01 24	SR	18,79	V	0,41	V	125,28	V	0,00	V	0,40	V	135,73	V	29369	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.8-104.1	0.4-1.7	89.9-159.0	0.0-0.2	0.4-0.7	130.5-138.5	27091.5-30587.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	38.4	0.6	115.9	0	0.5	134.6	28782.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/07/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	I6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/07/02 01	SR	23,56	V	0,41	V	115,73	V	0	V	0,42	V	136,76	V	29726	V
2019/07/02 02	SR	39,45	V	0,43	V	100,94	V	0	V	0,45	V	138,03	V	30102	V
2019/07/02 03	SR	106,46	V	2,53	V	88,94	V	0,34	V	0,48	V	139,1	V	29835	V
2019/07/02 04	SR	43,91	V	0,67	V	103,59	V	0	V	0,57	V	140,76	V	30532	V
2019/07/02 05	SR	83,96	V	1,71	V	93	V	0,06	V	0,69	V	142,28	V	28571	V
2019/07/02 06	SR	30,56	V	0,53	V	121,37	V	0	V	0,69	V	139,82	V	31348	V
2019/07/02 07	SR	14,24	V	0,48	V	159,19	V	0	V	0,63	V	137,41	V	31562	V
2019/07/02 08	SR	19,2	V	0,5	V	154,97	V	0	V	0,68	V	137,3	V	31478	V
2019/07/02 09	SR	18,26	V	0,44	V	140,68	V	0	V	0,6	V	136,82	V	30740	V
2019/07/02 10	SR	25,39	V	0,43	V	116,06	V	0	V	0,53	V	136,58	V	30008	V
2019/07/02 11	SR	22,84	V	0,43	V	117,83	V	0	V	0,57	V	136,65	V	30321	V
2019/07/02 12	SR	32,58	V	0,5	V	114,69	V	0	V	0,51	V	136,3	V	29734	V
2019/07/02 13	SR	60,36	V	0,66	V	96,04	V	0	V	0,48	V	135,98	V	28916	V
2019/07/02 14	SR	55,94	V	0,66	V	102,23	V	0,01	V	0,47	V	135,76	V	28688	V
2019/07/02 15	SR	29,16	V	0,5	V	128,07	V	0	V	0,51	V	136,94	V	29548	V
2019/07/02 16	SR	31,7	V	0,52	V	133,86	V	0	V	0,51	V	136,83	V	29361	V
2019/07/02 17	SR	17,81	V	0,42	V	151,99	V	0	V	0,56	V	136,98	V	29817	V
2019/07/02 18	SR	42,42	V	0,53	V	111	V	0	V	0,45	V	136,48	V	28676	V
2019/07/02 19	SR	35,63	V	0,46	V	115,4	V	0	V	0,51	V	134,84	V	28727	V
2019/07/02 20	SR	44,15	V	1,12	V	101,69	V	0,11	V	0,46	V	132,3	V	28848	V
2019/07/02 21	SR	57,55	V	0,52	V	83,14	V	0	V	0,45	V	132,16	V	28779	V
2019/07/02 22	SR	44,18	V	0,47	V	103,75	V	0	V	0,46	V	133,34	V	29316	V
2019/07/02 23	SR	87,65	V	1,53	V	120,94	V	0,02	V	0,46	V	135,51	V	26790	V
2019/07/02 24	SR	65,35	V	1,12	V	144,68	V	0,05	V	0,48	V	136,43	V	29193	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.2-106.5	0.4-2.5	83.1-159.2	0.0-0.3	0.4-0.7	132.2-142.3	26790.5-31561.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.0	0.7	117.5	0.0	0.5	136.7	29609.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/07/03

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/07/03 01	SR	34,62	V	0,62	V	173,61	V	0,01	V	0,54	V	137,66	V	30111	V
2019/07/03 02	SR	31,95	V	0,60	V	149,36	V	0,01	V	0,51	V	137,93	V	29608	V
2019/07/03 03	SR	31,70	V	0,50	V	140,42	V	0,00	V	0,52	V	138,33	V	29766	V
2019/07/03 04	SR	50,48	V	0,61	V	99,06	V	0,00	V	0,47	V	137,88	V	29013	V
2019/07/03 05	SR	80,03	V	1,05	V	97,38	V	0,03	V	0,50	V	138,46	V	28965	V
2019/07/03 06	SR	47,75	V	0,59	V	108,42	V	0,00	V	0,56	V	137,40	V	28676	V
2019/07/03 07	SR	34,29	V	0,55	V	120,13	V	0,00	V	0,51	V	135,51	V	29116	V
2019/07/03 08	SR	32,25	V	0,53	V	125,31	V	0,00	V	0,51	V	135,83	V	29187	V
2019/07/03 09	SR	24,85	V	0,44	V	124,17	V	0,00	V	0,49	V	136,15	V	29123	V
2019/07/03 10	SR	36,56	V	0,46	V	107,62	V	0,00	V	0,47	V	136,48	V	28746	V
2019/07/03 11	SR	30,20	V	0,42	V	104,39	V	0,00	V	0,52	V	136,90	V	29023	V
2019/07/03 12	SR	30,49	V	0,48	V	122,95	V	0,00	V	0,62	V	137,84	V	29661	V
2019/07/03 13	SR	48,27	V	0,53	V	118,10	V	0,00	V	0,63	V	137,96	V	29433	V
2019/07/03 14	SR	29,06	V	0,42	V	125,99	V	0,00	V	0,62	V	137,70	V	29391	V
2019/07/03 15	SR	36,07	V	0,48	V	131,26	V	0,00	V	0,59	V	137,80	V	29179	V
2019/07/03 16	SR	79,65	V	3,05	V	137,06	V	4,48	V	0,55	V	136,58	V	25374	V
2019/07/03 17	SR	3,86	V	0,69	V	193,28	V	0,00	V	0,20	V	124,96	V	21707	V
2019/07/03 18	SR	43,33	V	0,50	V	132,99	V	0,00	V	0,41	V	124,30	V	28349	V
2019/07/03 19	SR	53,47	V	0,57	V	113,60	V	0,00	V	0,44	V	128,57	V	29327	V
2019/07/03 20	SR	53,97	V	0,50	V	96,51	V	0,00	V	0,40	V	130,40	V	29003	V
2019/07/03 21	SR	87,68	V	0,65	V	62,64	V	0,01	V	0,34	V	130,27	V	27666	V
2019/07/03 22	SR	80,71	V	0,67	V	68,28	V	0,00	V	0,34	V	130,89	V	27776	V
2019/07/03 23	SR	91,04	V	0,72	V	65,43	V	0,00	V	0,32	V	132,21	V	27357	V
2019/07/03 24	SR	76,86	V	0,60	V	78,92	V	0,01	V	0,30	V	133,65	V	27357	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.9-91.0	0.4-3.0	62.6-193.3	0.0-4.5	0.2-0.6	124.3-138.5	21706.9-30110.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.9	0.7	116.5	0.2	0.5	134.7	28454.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/07/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/07/04 01	SR	59,25	V	0,68	V	100,64	V	0,01	V	0,33	V	135,33	V	27978	V
2019/07/04 02	SR	19,41	V	0,42	V	134,92	V	0,00	V	0,44	V	137,61	V	29400	V
2019/07/04 03	SR	17,16	V	0,42	V	132,38	V	0,00	V	0,50	V	138,69	V	29562	V
2019/07/04 04	SR	30,10	V	0,45	V	124,38	V	0,00	V	0,56	V	139,21	V	29971	V
2019/07/04 05	SR	33,98	V	0,71	V	128,05	V	0,00	V	0,58	V	139,47	V	27557	V
2019/07/04 06	SR	38,60	V	0,49	V	120,02	V	0,00	V	0,66	V	138,31	V	29480	V
2019/07/04 07	SR	34,00	V	0,45	V	121,08	V	0,00	V	0,54	V	134,33	V	29739	V
2019/07/04 08	SR	62,86	V	0,86	V	111,40	V	0,02	V	0,51	V	133,35	V	29033	V
2019/07/04 09	SR	41,96	V	0,82	V	118,21	V	0,00	V	0,47	V	133,41	V	28875	V
2019/07/04 10	SR	34,76	V	0,57	V	121,91	V	0,02	V	0,47	V	133,85	V	28997	V
2019/07/04 11	SR	57,47	V	0,68	V	117,48	V	0,03	V	0,46	V	134,29	V	28651	V
2019/07/04 12	SR	112,28	V	3,40	V	105,01	V	1,47	V	0,40	V	133,96	V	27726	V
2019/07/04 13	SR	66,94	V	2,36	V	139,24	V	1,54	V	0,41	V	134,53	V	28283	V
2019/07/04 14	SR	92,55	V	3,65	V	140,72	V	3,56	V	1,97	V	135,23	V	28228	V
2019/07/04 15	SR	37,29	V	1,33	V	152,49	V	1,88	V	0,51	V	130,79	V	28150	V
2019/07/04 16	SR	15,51	V	0,42	V	137,06	V	0,54	V	0,45	V	130,23	V	28556	V
2019/07/04 17	SR	34,15	V	0,46	V	123,33	V	0,00	V	0,42	V	130,70	V	28196	V
2019/07/04 18	SR	89,09	V	0,88	V	97,79	V	0,46	V	0,35	V	130,60	V	27186	V
2019/07/04 19	SR	86,53	V	1,74	V	120,53	V	1,93	V	0,36	V	131,02	V	27627	V
2019/07/04 20	SR	18,56	V	0,43	V	155,59	V	3,23	V	0,44	V	130,95	V	28392	V
2019/07/04 21	SR	26,31	V	0,46	V	140,92	V	5,53	V	0,36	V	129,13	V	28022	V
2019/07/04 22	SR	20,86	V	0,42	V	122,98	V	2,67	V	0,37	V	128,59	V	28029	V
2019/07/04 23	SR	13,90	V	0,44	V	143,39	V	0,80	V	0,49	V	129,76	V	29888	V
2019/07/04 24	SR	15,91	V	0,44	V	141,08	V	0,15	V	0,55	V	131,23	V	30677	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.9-112.3	0.4-3.7	97.8-155.6	0.0-5.5	0.3-2.0	128.6-139.5	27186.5-30676.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.1	1	127.1	1	0.5	133.5	28675.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/07/05 01	SR	18,01	V	0,44	V	130,69	V	0,00	V	0,49	V	131,78	V	30436	V
2019/07/05 02	SR	33,28	V	0,59	V	111,27	V	0,02	V	0,46	V	131,91	V	29925	V
2019/07/05 03	SR	32,20	V	0,43	V	99,76	V	0,00	V	0,43	V	131,87	V	29571	V
2019/07/05 04	SR	30,04	V	0,43	V	105,40	V	0,00	V	0,42	V	132,12	V	29649	V
2019/07/05 05	SR	30,55	V	0,43	V	111,55	V	0,00	V	0,45	V	132,54	V	29982	V
2019/07/05 06	SR	26,28	V	0,43	V	120,95	V	0,00	V	0,46	V	133,12	V	30007	V
2019/07/05 07	SR	42,39	V	0,53	V	112,60	V	0,00	V	0,42	V	132,96	V	29374	V
2019/07/05 08	SR	86,65	V	1,07	V	96,22	V	0,03	V	0,38	V	131,47	V	28474	V
2019/07/05 09	SR	62,85	V	0,64	V	103,29	V	0,00	V	0,41	V	131,14	V	28427	V
2019/07/05 10	SR	61,91	V	0,55	V	98,63	V	0,00	V	0,39	V	132,06	V	28411	V
2019/07/05 11	SR	57,02	V	1,02	NV	106,99	V	0,01	V	0,40	V	132,74	V	28745	V
2019/07/05 12	SR	31,06	V	0,43	NV	124,19	V	0,00	V	0,47	V	134,46	V	29597	V
2019/07/05 13	SR	32,64	V	0,43	V	119,69	V	0,00	V	0,43	V	134,96	V	29122	V
2019/07/05 14	SR	46,12	V	0,56	V	110,82	V	0,01	V	0,42	V	135,75	V	28909	V
2019/07/05 15	SR	52,40	V	0,45	V	95,08	V	0,00	V	0,47	V	138,10	V	29346	V
2019/07/05 16	SR	42,67	V	0,42	V	101,51	V	0,00	V	0,44	V	138,88	V	29480	V
2019/07/05 17	SR	56,81	V	0,52	V	91,21	V	0,00	V	0,48	V	138,59	V	29313	V
2019/07/05 18	SR	72,72	V	0,62	V	91,15	V	0,00	V	0,38	V	134,65	V	28530	V
2019/07/05 19	SR	99,22	V	1,28	V	95,46	V	0,15	V	0,37	V	133,68	V	28503	V
2019/07/05 20	SR	39,03	V	0,49	V	135,10	V	0,00	V	0,38	V	133,84	V	29046	V
2019/07/05 21	SR	56,22	V	1,21	V	129,60	V	0,15	V	0,34	V	133,76	V	28768	V
2019/07/05 22	SR	33,32	V	0,43	V	137,82	V	0,00	V	0,31	V	133,47	V	28502	V
2019/07/05 23	SR	32,65	V	0,45	V	130,42	V	0,01	V	0,32	V	133,58	V	28844	V
2019/07/05 24	SR	44,61	V	0,46	V	111,51	V	0,00	V	0,34	V	134,49	V	28921	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.0-99.2	0.4-1.3	91.1-137.8	0.0-0.2	0.3-0.5	131.1-138.9	28411.3-30436.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.7	0.6	111.3	0	0.4	133.8	29161.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/07/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/07/06 01	SR	49,95	V	0,50	V	104,80	V	0,00	V	0,33	V	134,75	V	28739	V
2019/07/06 02	SR	81,68	V	1,11	V	105,11	V	0,07	V	0,31	V	134,80	V	28524	V
2019/07/06 03	SR	35,71	V	0,43	V	127,54	V	0,00	V	0,32	V	134,99	V	28908	V
2019/07/06 04	SR	29,91	V	0,46	V	129,55	V	0,00	V	0,33	V	135,75	V	29211	V
2019/07/06 05	SR	18,74	V	0,42	V	117,41	V	0,00	V	0,36	V	135,97	V	29599	V
2019/07/06 06	SR	16,14	V	0,43	V	118,00	V	0,00	V	0,48	V	137,49	V	31098	V
2019/07/06 07	SR	22,80	V	0,46	V	117,46	V	0,00	V	0,50	V	138,12	V	30279	V
2019/07/06 08	SR	25,98	V	0,45	V	116,94	V	0,00	V	0,50	V	137,65	V	29626	V
2019/07/06 09	SR	28,56	V	0,61	V	121,97	V	0,00	V	0,45	V	137,68	V	29306	V
2019/07/06 10	SR	15,60	V	0,45	V	132,82	V	0,00	V	0,49	V	137,94	V	30110	V
2019/07/06 11	SR	25,85	V	0,45	V	117,90	V	0,00	V	0,50	V	137,95	V	30139	V
2019/07/06 12	SR	52,64	V	0,51	V	95,62	V	0,00	V	0,42	V	137,24	V	28935	V
2019/07/06 13	SR	44,92	V	0,51	V	102,14	V	0,00	V	0,43	V	137,35	V	29031	V
2019/07/06 14	SR	81,87	V	0,85	V	109,06	V	0,06	V	0,49	V	137,11	V	28753	V
2019/07/06 15	SR	103,65	V	2,86	V	96,18	V	0,64	V	0,34	V	134,12	V	27397	V
2019/07/06 16	SR	92,94	V	1,28	V	103,30	V	0,25	V	0,35	V	134,72	V	27933	V
2019/07/06 17	SR	75,37	V	0,45	V	92,05	V	0,02	V	0,32	V	135,39	V	28104	V
2019/07/06 18	SR	98,43	V	0,56	V	85,79	V	0,00	V	0,31	V	136,08	V	28349	V
2019/07/06 19	SR	87,98	V	0,66	V	94,08	V	0,01	V	0,32	V	136,56	V	28489	V
2019/07/06 20	SR	93,22	V	0,55	V	87,75	V	0,01	V	0,33	V	136,89	V	28366	V
2019/07/06 21	SR	97,12	V	0,65	V	93,33	V	0,11	V	0,35	V	136,89	V	28514	V
2019/07/06 22	SR	63,08	V	0,57	V	110,29	V	0,11	V	0,37	V	137,42	V	29297	V
2019/07/06 23	SR	30,56	V	0,44	V	131,04	V	0,29	V	0,42	V	137,70	V	30117	V
2019/07/06 24	SR	17,89	V	0,43	V	145,27	V	0,20	V	0,42	V	137,87	V	29873	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.6-103.7	0.4-2.9	85.8-145.3	0.0-0.6	0.3-0.5	134.1-138.1	27396.9-31098.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.8	0.7	110.6	0.1	0.4	136.6	29112.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. M.


RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/07/07 01	SR	16,47	V	0,43	V	149,29	V	0,03	V	0,37	V	137,36	V	29486	V
2019/07/07 02	SR	14,00	V	0,43	V	157,22	V	0,00	V	0,38	V	137,74	V	30037	V
2019/07/07 03	SR	13,21	V	0,44	V	156,78	V	0,00	V	0,42	V	138,47	V	30631	V
2019/07/07 04	SR	14,62	V	0,43	V	150,13	V	0,04	V	0,40	V	138,75	V	30616	V
2019/07/07 05	SR	34,93	V	2,08	V	129,65	V	1,03	V	2,32	V	137,40	V	29658	V
2019/07/07 06	SR	18,74	V	0,43	V	129,43	V	0,21	V	0,75	V	136,35	V	29411	V
2019/07/07 07	SR	22,08	V	0,44	V	125,63	V	0,00	V	0,74	V	135,99	V	29140	V
2019/07/07 08	SR	16,87	V	0,43	V	133,26	V	0,00	V	0,70	V	135,61	V	28827	V
2019/07/07 09	SR	19,52	V	0,43	V	132,64	V	0,00	V	0,88	V	135,18	V	28297	V
2019/07/07 10	SR	40,01	V	0,53	V	126,01	V	0,00	V	0,71	V	131,85	V	27592	V
2019/07/07 11	SR	39,72	V	0,74	V	129,88	V	0,04	V	0,68	V	130,04	V	27804	V
2019/07/07 12	SR	13,31	V	0,43	V	157,43	V	0,00	V	0,78	V	131,41	V	29098	V
2019/07/07 13	SR	23,72	V	0,45	V	151,32	V	0,02	V	0,79	V	131,47	V	28552	V
2019/07/07 14	SR	51,82	V	0,79	V	124,41	V	0,82	V	0,75	V	131,39	V	27715	V
2019/07/07 15	SR	64,88	V	0,59	V	107,40	V	1,38	V	0,69	V	130,74	V	27082	V
2019/07/07 16	SR	83,08	V	0,95	V	99,24	V	1,97	V	0,65	V	130,72	V	26752	V
2019/07/07 17	SR	83,18	V	1,08	V	94,95	V	0,91	V	0,58	V	129,88	V	26225	V
2019/07/07 18	SR	54,82	V	0,51	V	107,29	V	0,24	V	0,66	V	129,80	V	27012	V
2019/07/07 19	SR	73,25	V	0,72	V	101,66	V	1,27	V	0,73	V	129,60	V	26730	V
2019/07/07 20	SR	49,29	V	0,52	V	110,01	V	0,91	V	0,64	V	129,89	V	27316	V
2019/07/07 21	SR	29,16	V	0,43	V	122,28	V	0,79	V	0,65	V	130,93	V	27475	V
2019/07/07 22	SR	35,81	V	0,43	V	124,85	V	0,44	V	0,72	V	131,71	V	28359	V
2019/07/07 23	SR	28,84	V	0,42	V	126,82	V	0,01	V	0,73	V	132,20	V	28471	V
2019/07/07 24	SR	38,36	V	0,46	V	118,17	V	0,00	V	0,63	V	132,14	V	27909	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.2-83.2	0.4-2.1	94.9-157.4	0.0-2.0	0.4-2.3	129.6-138.8	26225.3-30631.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36.7	0.6	127.7	0.4	0.7	133.2	28341.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 