

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/07/17

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/07/17 01	SR	33,39	V	1,50	V	101,75	V	0,71	V	1,26	V	135,13	V	29574	V
2023/07/17 02	SR	40,85	V	1,39	V	96,04	V	0,35	V	1,35	V	134,76	V	29355	V
2023/07/17 03	SR	72,61	V	1,46	V	76,97	V	0,12	V	1,17	V	134,41	V	28745	V
2023/07/17 04	SR	73,26	V	1,43	V	77,17	V	0,03	V	1,18	V	134,51	V	28787	V
2023/07/17 05	SR	55,28	V	1,34	V	88,42	V	0,00	V	1,39	V	135,14	V	28943	V
2023/07/17 06	SR	113,96	V	2,05	V	65,62	V	0,08	V	1,18	V	135,41	V	30169	V
2023/07/17 07	SR	144,46	V	3,32	V	57,01	V	0,17	V	1,15	V	135,00	V	30910	V
2023/07/17 08	SR	125,79	V	2,09	V	59,41	V	0,02	V	1,04	V	135,11	V	30618	V
2023/07/17 09	SR	113,86	V	2,10	V	75,56	V	0,03	V	1,14	V	134,39	V	30236	V
2023/07/17 10	SR	51,66	V	1,60	V	103,95	V	0,01	V	1,53	V	134,74	V	30975	V
2023/07/17 11	SR	32,22	V	1,52	V	117,98	V	0,00	V	1,54	V	135,44	V	30982	V
2023/07/17 12	SR	15,85	V	1,46	V	131,03	V	0,00	V	1,50	V	135,69	V	31010	V
2023/07/17 13	SR	19,53	V	1,46	V	131,62	V	0,00	V	1,32	V	135,97	V	30804	V
2023/07/17 14	SR	93,15	V	1,81	V	79,95	V	0,01	V	1,16	V	136,33	V	30118	V
2023/07/17 15	SR	113,35	V	2,33	V	78,62	V	0,08	V	1,38	V	136,42	V	29635	V
2023/07/17 16	SR	21,00	V	1,62	V	136,61	V	0,01	V	1,67	V	135,75	V	29693	V
2023/07/17 17	SR	53,79	V	1,58	V	102,75	V	0,14	V	1,39	V	134,56	V	30151	V
2023/07/17 18	SR	66,84	V	1,75	V	103,97	V	0,96	V	1,13	V	134,57	V	31604	V
2023/07/17 19	SR	39,39	V	1,53	V	114,82	V	2,84	V	1,11	V	134,41	V	31409	V
2023/07/17 20	SR	33,42	V	1,65	V	124,74	V	7,28	V	1,20	V	134,82	V	31626	V
2023/07/17 21	SR	64,96	V	1,68	V	103,83	V	6,50	V	1,06	V	134,13	V	30566	V
2023/07/17 22	SR	77,90	V	1,71	V	103,11	V	6,26	V	0,98	V	133,43	V	30103	V
2023/07/17 23	SR	9,85	V	1,37	V	142,12	V	8,63	V	1,35	V	133,97	V	31532	V
2023/07/17 24	SR	5,60	V	1,41	V	157,66	V	15,14	V	1,98	V	135,08	V	32029	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.6-144.5	1.3-3.3	57.0-157.7	0.0-15.1	1.0-2.0	133.4-136.4	28745.4-32028.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.3	1.7	101.3	2.1	1.3	135	30398.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/07/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/07/18 01	SR	11,64	V	1,38	V	144,51	V	13,03	V	1,73	V	135,41	V	31627	V
2023/07/18 02	SR	13,62	V	1,39	V	145,53	V	17,43	V	1,86	V	135,51	V	31577	V
2023/07/18 03	SR	9,89	V	1,38	V	151,53	V	15,92	V	1,88	V	135,67	V	31411	V
2023/07/18 04	SR	5,24	V	1,36	V	158,42	V	18,24	V	2,06	V	136,00	V	31408	V
2023/07/18 05	SR	9,58	V	1,35	V	154,72	V	21,06	V	2,16	V	136,14	V	31094	V
2023/07/18 06	SR	85,13	V	3,45	V	143,66	V	21,21	V	1,89	V	136,95	V	30720	V
2023/07/18 07	SR	127,80	V	4,36	V	96,23	V	20,16	V	1,26	V	134,10	V	28659	V
2023/07/18 08	SR	117,43	V	2,85	V	99,23	V	14,63	V	1,28	V	134,38	V	28609	V
2023/07/18 09	SR	31,33	V	1,36	V	128,73	V	13,85	V	1,59	V	136,03	V	29387	V
2023/07/18 10	SR	15,19	V	1,26	V	134,82	V	12,40	V	2,00	V	136,49	V	29385	V
2023/07/18 11	SR	27,67	V	1,33	V	126,74	V	16,71	V	2,00	V	135,65	V	28870	V
2023/07/18 12	SR	63,38	V	1,57	V	110,06	V	19,73	V	1,16	V	133,65	V	27837	V
2023/07/18 13	SR	23,39	V	1,26	V	123,96	V	15,70	V	1,38	V	133,47	V	28055	V
2023/07/18 14	SR	63,01	V	1,60	V	105,15	V	7,03	V	1,56	V	134,48	V	27791	V
2023/07/18 15	SR	96,32	V	2,42	V	93,55	V	3,07	V	1,43	V	137,17	V	27873	V
2023/07/18 16	SR	31,63	V	1,34	V	114,68	V	2,79	V	1,19	V	136,64	V	27889	V
2023/07/18 17	SR	57,06	V	1,58	V	103,73	V	2,35	V	0,70	V	135,92	V	28229	V
2023/07/18 18	SR	39,95	V	1,38	V	103,46	V	2,02	V	0,68	V	136,24	V	28358	V
2023/07/18 19	SR	46,17	V	1,35	V	91,86	V	1,36	V	0,67	V	136,40	V	28772	V
2023/07/18 20	SR	101,02	V	1,57	V	64,86	V	0,77	V	0,62	V	136,47	V	28726	V
2023/07/18 21	SR	115,93	V	2,00	V	70,06	V	1,24	V	0,61	V	136,22	V	28398	V
2023/07/18 22	SR	44,78	V	1,37	V	90,58	V	1,72	V	0,59	V	136,67	V	28845	V
2023/07/18 23	SR	22,32	V	1,34	V	110,30	V	1,98	V	0,61	V	136,86	V	29280	V
2023/07/18 24	SR	27,73	V	1,41	V	119,37	V	1,30	V	0,64	V	137,19	V	29260	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.2-127.8	1.3-4.4	64.9-158.4	0.8-21.2	0.6-2.2	133.5-137.2	27791.1-31626.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.5	1.7	116.1	10.2	1.3	135.8	29252.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/07/19 01	SR	74,41	V	1,70	V	87,53	V	1,58	V	0,60	V	137,36	V	28745	V
2023/07/19 02	SR	25,74	V	1,32	V	120,87	V	2,88	V	0,58	V	137,63	V	29162	V
2023/07/19 03	SR	49,77	V	1,27	V	90,36	V	3,45	V	0,51	V	137,05	V	28522	V
2023/07/19 04	SR	28,51	V	1,25	V	96,05	V	2,09	V	0,56	V	136,74	V	28857	V
2023/07/19 05	SR	57,28	V	1,51	V	92,16	V	2,12	V	0,60	V	137,33	V	28796	V
2023/07/19 06	SR	134,20	V	3,81	V	63,76	V	2,22	V	0,64	V	137,91	V	28692	V
2023/07/19 07	SR	120,93	V	2,13	V	59,73	V	1,21	V	0,62	V	138,07	V	28306	V
2023/07/19 08	SR	106,76	V	2,02	V	65,86	V	0,75	V	0,71	V	138,63	V	28316	V
2023/07/19 09	SR	117,50	V	2,01	V	68,57	V	0,72	V	0,69	V	139,14	V	28050	V
2023/07/19 10	SR	135,55	V	2,37	V	62,57	V	0,47	V	0,64	V	139,28	V	27993	V
2023/07/19 11	SR	53,00	V	1,56	V	83,69	V	0,14	V	0,66	V	139,89	V	28124	V
2023/07/19 12	SR	22,88	V	1,52	V	110,91	V	0,24	V	0,68	V	140,35	V	28402	V
2023/07/19 13	SR	5,90	V	1,68	V	142,34	V	0,55	V	0,70	V	140,29	V	28750	V
2023/07/19 14	SR	29,78	V	1,59	V	99,11	V	0,31	V	0,73	V	140,32	V	28546	V
2023/07/19 15	SR	85,90	V	1,88	V	68,75	V	0,89	V	1,91	V	138,37	V	27626	V
2023/07/19 16	SR	118,51	V	1,92	V	48,33	V	0,67	V	0,68	V	135,16	V	27926	V
2023/07/19 17	SR	121,04	V	1,89	V	49,05	V	0,25	V	0,61	V	135,47	V	28126	V
2023/07/19 18	SR	33,73	V	1,54	V	93,07	V	0,67	V	0,57	V	135,97	V	28176	V
2023/07/19 19	SR	34,41	V	1,56	V	99,41	V	1,39	V	0,55	V	135,89	V	28357	V
2023/07/19 20	SR	48,51	V	1,56	V	89,02	V	1,47	V	0,54	V	135,86	V	28251	V
2023/07/19 21	SR	101,69	V	2,15	V	77,62	V	1,89	V	0,53	V	135,79	V	28001	V
2023/07/19 22	SR	30,18	V	1,72	V	115,92	V	4,54	V	0,64	V	136,08	V	28587	V
2023/07/19 23	SR	9,10	V	1,57	V	136,67	V	6,68	V	0,69	V	136,15	V	28834	V
2023/07/19 24	SR	21,82	V	1,46	V	120,28	V	6,83	V	0,74	V	136,37	V	28886	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.9-135.6	1.2-3.8	48.3-142.3	0.1-6.8	0.5-1.9	135.2-140.4	27625.9-29161.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.3	1.8	89.2	1.8	0.7	137.5	28417.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: