

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/07/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTCI	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/07/20 01	SR	11,05	V	1,43	V	132,49	V	7,60	V	0,80	V	136,42	V	29149	V
2023/07/20 02	SR	8,90	V	1,36	V	134,49	V	11,40	V	0,73	V	136,53	V	29504	V
2023/07/20 03	SR	18,94	V	1,38	V	128,81	V	15,29	V	0,73	V	136,42	V	29442	V
2023/07/20 04	SR	17,27	V	1,31	V	123,16	V	13,27	V	0,68	V	136,16	V	29050	V
2023/07/20 05	SR	25,79	V	1,36	V	115,20	V	10,33	V	0,64	V	135,70	V	28421	V
2023/07/20 06	SR	15,65	V	1,43	V	128,36	V	11,04	V	0,65	V	135,83	V	28531	V
2023/07/20 07	SR	9,48	V	1,79	V	134,21	V	12,23	V	0,61	V	136,35	V	29041	V
2023/07/20 08	SR	9,83	V	1,42	V	135,50	V	17,38	V	0,66	V	136,32	V	28824	V
2023/07/20 09	SR	17,36	V	1,43	V	130,49	V	16,81	V	0,65	V	136,80	V	29014	V
2023/07/20 10	SR	36,07	V	1,42	V	112,37	V	10,78	V	0,52	V	135,98	V	27673	V
2023/07/20 11	SR	57,00	V	1,47	V	102,17	V	9,32	V	0,44	V	135,47	V	27127	V
2023/07/20 12	SR	22,62	V	1,33	V	120,61	V	11,08	V	0,46	V	135,80	V	27607	V
2023/07/20 13	CNF	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**
2023/07/20 14	SR	16,91	NV	1,30	NV	115,04	NV	7,43	NV	0,51	NV	134,67	NV	28021	NV
2023/07/20 15	SR	21,89	V	1,31	V	102,95	V	3,95	V	0,53	V	134,85	V	28051	V
2023/07/20 16	SR	19,34	V	1,29	V	103,23	V	2,79	V	0,48	V	135,06	V	27761	V
2023/07/20 17	SR	10,58	V	1,33	V	115,33	V	1,97	V	0,51	V	135,61	V	28041	V
2023/07/20 18	SR	19,25	V	1,35	V	102,28	V	1,19	V	0,51	V	136,27	V	27801	V
2023/07/20 19	SR	28,04	V	1,43	V	98,45	V	1,39	V	0,52	V	136,50	V	27663	V
2023/07/20 20	SR	23,82	V	1,43	V	109,10	V	2,16	V	0,60	V	137,43	V	28167	V
2023/07/20 21	SR	34,62	V	1,46	V	99,37	V	2,46	V	0,51	V	137,39	V	27889	V
2023/07/20 22	SR	78,84	V	1,70	V	76,29	V	1,30	V	0,48	V	137,34	V	27744	V
2023/07/20 23	SR	64,47	V	1,52	V	84,89	V	1,86	V	0,51	V	138,31	V	28185	V
2023/07/20 24	SR	46,16	V	1,47	V	102,38	V	2,50	V	0,53	V	139,03	V	28616	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.9-78.8	1.3-1.8	76.3-135.5	1.2-17.4	0.4-0.8	134.8-139.0	27127.5-29504.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	27.1	1.4	113.3	7.6	0.6	136.4	28331.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____





CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/07/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/07/21 01	SR	51,89	V	1,48	V	96,62	V	2,70	V	0,52	V	139,40	V	28497	V
2023/07/21 02	SR	67,73	V	1,61	V	92,37	V	3,04	V	0,51	V	139,47	V	28522	V
2023/07/21 03	SR	57,29	V	1,47	V	91,50	V	2,79	V	0,49	V	139,59	V	28388	V
2023/07/21 04	SR	41,81	V	1,40	V	100,67	V	3,10	V	0,47	V	139,87	V	28566	V
2023/07/21 05	SR	31,06	V	1,42	V	109,84	V	3,14	V	0,49	V	140,03	V	28741	V
2023/07/21 06	SR	10,87	V	1,43	V	132,08	V	4,21	V	0,60	V	140,69	V	29206	V
2023/07/21 07	SR	34,14	V	1,93	V	114,88	V	9,83	V	1,31	V	138,02	V	27861	V
2023/07/21 08	SR	7,72	V	1,61	V	138,14	V	7,63	V	0,56	V	135,81	V	29225	V
2023/07/21 09	SR	11,68	V	1,57	V	132,49	V	9,17	V	0,48	V	136,40	V	29095	V
2023/07/21 10	SR	13,99	V	1,54	V	128,75	V	8,55	V	0,48	V	136,62	V	28977	V
2023/07/21 11	SR	18,53	V	1,50	V	113,38	V	6,62	V	0,43	V	136,38	V	28175	V
2023/07/21 12	SR	5,32	V	1,57	V	139,40	V	4,72	V	0,45	V	136,33	V	28367	V
2023/07/21 13	SR	9,88	V	1,55	V	121,13	V	2,98	V	0,45	V	136,40	V	28086	V
2023/07/21 14	SR	4,73	V	1,63	V	140,81	V	1,84	V	0,50	V	136,68	V	28631	V
2023/07/21 15	SR	12,51	V	1,64	V	121,89	V	1,17	V	0,54	V	137,90	V	28401	V
2023/07/21 16	SR	14,65	V	1,65	V	120,74	V	1,18	V	0,52	V	138,51	V	28437	V
2023/07/21 17	SR	14,81	V	1,67	V	122,37	V	0,94	V	0,49	V	138,65	V	28436	V
2023/07/21 18	SR	21,49	V	1,69	V	113,41	V	0,48	V	0,49	V	138,96	V	28339	V
2023/07/21 19	SR	14,69	V	1,73	V	128,43	V	0,39	V	0,52	V	139,24	V	29875	V
2023/07/21 20	SR	13,39	V	1,78	V	130,15	V	0,48	V	0,53	V	139,79	V	30513	V
2023/07/21 21	SR	16,38	V	1,78	V	122,70	V	0,74	V	0,46	V	139,92	V	30013	V
2023/07/21 22	SR	37,56	V	1,86	V	108,39	V	1,09	V	0,42	V	139,45	V	29557	V
2023/07/21 23	SR	45,53	V	1,81	V	103,57	V	1,37	V	0,37	V	138,70	V	29328	V
2023/07/21 24	SR	30,77	V	1,74	V	111,52	V	1,44	V	0,38	V	138,41	V	29491	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.7-67.7	1.4-1.9	91.5-140.8	0.4-9.8	0.4-1.3	135.8-140.7	27860.8-30513.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	24.5	1.6	118.1	3.3	0.5	138.4	28863.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/07/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/07/22 01	SR	31,74	V	1,76	V	113,41	V	2,03	V	0,44	V	138,73	V	29425	V
2023/07/22 02	SR	17,53	V	1,74	V	123,67	V	2,00	V	0,47	V	139,16	V	30202	V
2023/07/22 03	SR	23,81	V	2,72	V	157,97	V	3,59	V	0,53	V	137,37	V	27727	V
2023/07/22 04	SR	25,05	V	1,69	V	126,76	V	2,37	V	0,41	V	136,21	V	29895	V
2023/07/22 05	SR	49,17	V	1,95	V	126,08	V	1,91	V	0,33	V	135,61	V	26205	V
2023/07/22 06	SR	13,41	V	1,69	V	133,29	V	1,66	V	0,41	V	138,89	V	29926	V
2023/07/22 07	SR	22,21	V	1,74	V	119,94	V	3,22	V	1,76	V	140,06	V	29906	V
2023/07/22 08	SR	43,03	V	1,58	V	108,50	V	5,07	V	0,41	V	134,94	V	29072	V
2023/07/22 09	SR	23,66	V	1,51	V	117,32	V	4,60	V	0,41	V	134,11	V	29506	V
2023/07/22 10	SR	28,55	V	1,53	V	119,39	V	7,48	V	0,43	V	134,47	V	29488	V
2023/07/22 11	SR	21,02	V	1,51	V	125,72	V	6,90	V	0,41	V	134,37	V	29432	V
2023/07/22 12	SR	25,11	V	1,52	V	119,37	V	5,36	V	0,41	V	134,68	V	28840	V
2023/07/22 13	SR	33,49	V	1,53	V	112,50	V	4,79	V	0,35	V	133,95	V	28190	V
2023/07/22 14	SR	28,58	V	1,45	V	113,10	V	6,16	V	0,30	V	133,00	V	27829	V
2023/07/22 15	SR	32,04	V	1,43	V	109,45	V	5,02	V	0,27	V	132,17	V	27366	V
2023/07/22 16	SR	20,11	V	1,44	V	122,24	V	8,11	V	0,30	V	131,84	V	27576	V
2023/07/22 17	SR	22,12	V	1,47	V	119,87	V	8,38	V	0,29	V	131,98	V	27717	V
2023/07/22 18	SR	13,34	V	1,47	V	125,85	V	9,11	V	0,30	V	132,58	V	27918	V
2023/07/22 19	SR	34,41	V	1,53	V	113,82	V	9,64	V	0,32	V	133,13	V	27810	V
2023/07/22 20	SR	44,93	V	1,54	V	105,43	V	8,36	V	0,33	V	133,24	V	27918	V
2023/07/22 21	SR	22,09	V	1,49	V	117,33	V	8,13	V	0,32	V	133,34	V	28014	V
2023/07/22 22	SR	24,61	V	1,53	V	122,11	V	9,13	V	0,37	V	133,92	V	28406	V
2023/07/22 23	SR	20,42	V	1,50	V	119,81	V	8,18	V	0,34	V	133,97	V	28291	V
2023/07/22 24	SR	22,83	V	1,50	V	121,11	V	8,17	V	0,41	V	134,38	V	28626	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.3-49.2	1.4-2.7	105.4-158.0	1.7-9.6	0.3-1.8	131.8-140.1	26204.9-30201.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	26.8	1.6	120.6	5.8	0.4	134.8	28553.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/07/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/07/23 01	SR	21,73	V	1,47	V	120,19	V	8,85	V	0,37	V	134,44	V	28506	V
2023/07/23 02	SR	15,78	V	1,48	V	126,36	V	8,59	V	0,43	V	134,98	V	28851	V
2023/07/23 03	SR	20,52	V	1,49	V	121,16	V	7,56	V	0,42	V	135,27	V	28819	V
2023/07/23 04	SR	28,37	V	1,48	V	114,65	V	7,16	V	0,40	V	135,38	V	28749	V
2023/07/23 05	SR	28,69	V	1,48	V	115,62	V	7,50	V	0,43	V	135,66	V	28808	V
2023/07/23 06	SR	19,62	V	1,47	V	123,28	V	7,08	V	0,44	V	135,87	V	28757	V
2023/07/23 07	SR	28,85	V	1,48	V	109,73	V	9,55	V	0,43	V	135,49	V	28601	V
2023/07/23 08	SR	39,66	V	1,55	V	113,77	V	14,18	V	1,52	V	134,71	V	28704	V
2023/07/23 09	SR	17,42	V	1,40	V	127,54	V	16,76	V	0,40	V	132,36	V	28763	V
2023/07/23 10	SR	16,57	V	1,41	V	123,96	V	15,74	V	0,37	V	132,11	V	28523	V
2023/07/23 11	SR	7,85	V	1,40	V	136,63	V	15,26	V	0,38	V	132,51	V	28738	V
2023/07/23 12	SR	12,87	V	1,47	V	129,11	V	15,27	V	0,39	V	132,53	V	28626	V
2023/07/23 13	SR	22,00	V	1,49	V	118,57	V	15,09	V	0,36	V	132,22	V	28242	V
2023/07/23 14	SR	10,26	V	1,46	V	130,28	V	12,63	V	0,39	V	132,52	V	28591	V
2023/07/23 15	SR	8,20	V	1,43	V	136,46	V	11,56	V	0,41	V	133,17	V	28654	V
2023/07/23 16	SR	5,35	V	1,44	V	145,29	V	13,38	V	0,47	V	133,66	V	29053	V
2023/07/23 17	SR	3,21	V	1,46	V	145,90	V	13,81	V	0,45	V	133,78	V	29100	V
2023/07/23 18	SR	7,94	V	1,47	V	136,03	V	12,15	V	0,45	V	134,27	V	28898	V
2023/07/23 19	SR	13,89	V	1,47	V	126,82	V	11,43	V	0,44	V	134,21	V	28553	V
2023/07/23 20	SR	12,50	V	1,49	V	129,44	V	11,29	V	0,42	V	134,46	V	28707	V
2023/07/23 21	SR	9,11	V	1,51	V	132,53	V	11,57	V	0,46	V	134,74	V	28663	V
2023/07/23 22	SR	21,08	V	1,54	V	123,76	V	10,35	V	0,46	V	134,86	V	28357	V
2023/07/23 23	SR	16,52	V	1,47	V	123,30	V	10,09	V	0,47	V	134,70	V	28040	V
2023/07/23 24	SR	16,15	V	1,44	V	122,16	V	8,82	V	0,46	V	134,58	V	28204	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.2-39.7	1.4-1.6	109.7-145.9	7.1-16.8	0.4-1.5	132.1-135.9	28039.6-29100.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	16.8	1.5	126.4	11.5	0.5	134.1	28646.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/07/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/07/24 01	SR	16,16	V	1,41	V	118,77	V	8,58	V	0,43	V	134,46	V	28199	V
2023/07/24 02	SR	6,31	V	1,41	V	133,95	V	8,98	V	0,46	V	134,73	V	28633	V
2023/07/24 03	SR	10,74	V	1,40	V	132,18	V	8,84	V	0,46	V	135,27	V	28456	V
2023/07/24 04	SR	9,89	V	1,39	V	127,76	V	9,48	V	0,44	V	135,24	V	28091	V
2023/07/24 05	SR	5,40	V	1,42	V	137,81	V	8,75	V	0,52	V	135,76	V	28615	V
2023/07/24 06	SR	7,66	V	1,47	V	138,35	V	9,08	V	0,53	V	136,43	V	28393	V
2023/07/24 07	SR	6,39	V	1,82	V	138,81	V	9,78	V	0,82	V	137,32	V	29178	V
2023/07/24 08	SR	24,50	V	1,70	V	116,43	V	13,91	V	0,60	V	134,83	V	27949	V
2023/07/24 09	SR	16,24	V	1,62	V	135,19	V	18,95	V	0,51	V	133,37	V	28213	V
2023/07/24 10	SR	5,65	V	1,54	V	141,60	V	19,86	V	0,54	V	133,99	V	28528	V
2023/07/24 11	SR	5,60	V	1,51	V	143,92	V	20,89	V	0,54	V	133,79	V	28287	V
2023/07/24 12	SR	8,37	V	1,53	V	139,04	V	16,46	V	0,56	V	134,06	V	28441	V
2023/07/24 13	SR	47,30	V	1,72	V	112,76	V	13,29	V	0,49	V	133,87	V	27793	V
2023/07/24 14	SR	90,94	V	1,99	V	98,57	V	10,31	V	0,50	V	134,36	V	27789	V
2023/07/24 15	SR	146,81	V	2,89	V	88,04	V	8,98	V	0,53	V	135,07	V	27537	V
2023/07/24 16	SR	96,60	V	2,24	V	100,60	V	8,74	V	0,55	V	135,12	V	27921	V
2023/07/24 17	SR	77,38	V	1,92	V	103,20	V	6,97	V	0,56	V	135,39	V	28154	V
2023/07/24 18	SR	143,88	V	3,08	V	92,37	V	5,37	V	0,47	V	135,17	V	27979	V
2023/07/24 19	SR	199,32	V	6,61	V	93,37	V	5,83	V	0,48	V	135,12	V	27971	V
2023/07/24 20	SR	94,68	V	2,76	V	118,30	V	4,29	V	0,51	V	136,52	V	28941	V
2023/07/24 21	SR	11,78	V	1,59	V	137,23	V	2,03	V	0,54	V	137,12	V	29361	V
2023/07/24 22	SR	114,81	V	2,97	V	90,37	V	1,32	V	0,48	V	137,10	V	28762	V
2023/07/24 23	SR	68,78	V	1,54	V	79,30	V	0,14	V	0,35	V	135,76	V	28048	V
2023/07/24 24	SR	111,54	V	1,60	V	68,34	V	0,00	V	0,30	V	133,90	V	27394	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.4-199.3	1.4-6.6	68.3-143.9	0.0-20.9	0.3-0.8	133.4-137.3	27394.2-29360.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.3	2	116.1	9.2	0.5	135.2	28276.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/07/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/07/25 01	SR	135,00	V	2,56	V	81,76	V	0,00	V	0,31	V	133,50	V	27991	V
2023/07/25 02	SR	131,85	V	3,61	V	97,96	V	0,11	V	0,43	V	134,64	V	28998	V
2023/07/25 03	SR	8,59	V	1,60	V	130,99	V	0,00	V	0,63	V	136,03	V	29429	V
2023/07/25 04	SR	9,14	V	1,61	V	130,44	V	0,00	V	0,71	V	136,24	V	29462	V
2023/07/25 05	SR	9,65	V	1,60	V	126,81	V	0,00	V	0,70	V	136,72	V	29279	V
2023/07/25 06	SR	6,42	V	1,56	V	132,95	V	0,00	V	0,65	V	137,14	V	29370	V
2023/07/25 07	SR	13,71	V	1,78	V	129,20	V	0,00	V	0,93	V	137,37	V	28770	V
2023/07/25 08	SR	13,67	V	1,71	V	130,96	V	0,00	V	0,67	V	135,92	V	28637	V
2023/07/25 09	SR	13,30	V	1,68	V	134,83	V	0,00	V	1,13	V	135,41	V	28591	V
2023/07/25 10	SR	12,45	V	1,67	V	134,76	V	0,00	V	0,68	V	134,81	V	28608	V
2023/07/25 11	SR	9,96	V	1,85	V	136,98	V	0,00	V	0,62	V	135,05	V	28453	V
2023/07/25 12	SR	32,81	V	1,59	V	101,92	V	0,00	V	0,53	V	134,66	V	27463	V
2023/07/25 13	SR	27,52	V	1,57	V	104,14	V	0,00	V	0,47	V	134,60	V	27327	V
2023/07/25 14	SR	33,38	V	1,56	V	97,00	V	0,00	V	0,48	V	134,44	V	26857	V
2023/07/25 15	SR	17,91	V	1,64	V	116,54	V	0,00	V	0,60	V	135,60	V	27755	V
2023/07/25 16	SR	76,69	V	2,05	V	91,22	V	0,01	V	0,66	V	137,69	V	27706	V
2023/07/25 17	SR	49,86	V	1,76	V	87,99	V	0,00	V	0,61	V	138,74	V	27699	V
2023/07/25 18	SR	150,51	V	2,40	V	59,38	V	0,02	V	0,62	V	138,97	V	27461	V
2023/07/25 19	SR	147,26	V	2,56	V	60,00	V	0,04	V	0,58	V	137,92	V	27617	V
2023/07/25 20	SR	54,43	V	1,65	V	95,48	V	0,00	V	0,51	V	137,62	V	28170	V
2023/07/25 21	SR	16,03	V	1,55	V	128,91	V	0,58	V	0,52	V	137,61	V	28475	V
2023/07/25 22	SR	6,20	V	1,52	V	149,25	V	3,84	V	0,56	V	137,66	V	28735	V
2023/07/25 23	SR	1,37	V	1,56	V	169,12	V	8,61	V	0,63	V	137,57	V	28974	V
2023/07/25 24	SR	1,01	V	1,54	V	172,41	V	9,75	V	0,69	V	137,38	V	29000	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.0-150.5	1.5-3.6	59.4-172.4	0.0-9.7	0.3-1.1	133.5-139.0	26856.9-29461.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.8	1.8	116.7	1	0.6	136.4	28367.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/07/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/07/26 01	SR	0,10	V	1,59	V	192,73	V	13,59	V	0,74	V	137,33	V	29319	V
2023/07/26 02	SR	0,20	V	1,57	V	186,70	V	16,21	V	0,68	V	137,02	V	29609	V
2023/07/26 03	SR	5,15	V	1,47	V	146,46	V	18,09	V	0,71	V	137,62	V	29321	V
2023/07/26 04	SR	80,14	V	2,01	V	98,33	V	16,57	V	0,61	V	137,85	V	28633	V
2023/07/26 05	SR	12,01	V	1,49	V	136,23	V	17,31	V	0,73	V	138,36	V	29194	V
2023/07/26 06	SR	22,58	V	1,65	V	125,62	V	18,59	V	0,77	V	138,93	V	29405	V
2023/07/26 07	SR	62,06	V	1,99	V	108,61	V	6,84	V	0,70	V	138,75	V	29285	V
2023/07/26 08	SR	32,72	V	1,52	V	108,30	V	9,32	V	0,64	V	138,61	V	29009	V
2023/07/26 09	SR	46,26	V	1,63	V	99,85	V	8,41	V	0,58	V	138,43	V	28720	V
2023/07/26 10	SR	38,84	V	1,61	V	106,88	V	8,69	V	0,62	V	138,93	V	28830	V
2023/07/26 11	SR	45,12	V	1,56	V	103,58	V	12,71	V	1,38	V	137,72	V	28473	V
2023/07/26 12	SR	61,65	V	1,62	V	89,62	V	6,89	V	0,57	V	136,07	V	28343	V
2023/07/26 13	SR	79,76	V	1,80	V	84,86	V	4,27	V	0,51	V	136,33	V	27948	V
2023/07/26 14	SR	23,66	V	1,45	V	110,14	V	2,96	V	0,58	V	137,17	V	28572	V
2023/07/26 15	SR	25,15	V	1,46	V	113,25	V	2,83	V	0,58	V	138,07	V	29015	V
2023/07/26 16	SR	48,33	V	1,54	V	98,77	V	2,88	V	0,54	V	137,63	V	28789	V
2023/07/26 17	SR	39,02	V	1,47	V	100,76	V	2,21	V	0,56	V	137,99	V	28952	V
2023/07/26 18	SR	37,58	V	1,45	V	97,06	V	3,14	V	0,49	V	137,31	V	28569	V
2023/07/26 19	SR	20,28	V	1,46	V	115,54	V	4,68	V	0,59	V	137,54	V	29116	V
2023/07/26 20	SR	12,61	V	1,53	V	132,09	V	5,45	V	0,65	V	138,46	V	29598	V
2023/07/26 21	SR	15,19	V	1,54	V	125,57	V	5,13	V	0,68	V	139,03	V	29563	V
2023/07/26 22	SR	22,30	V	1,52	V	113,44	V	3,95	V	0,59	V	138,27	V	29306	V
2023/07/26 23	SR	111,73	V	2,71	V	78,94	V	3,11	V	0,57	V	139,41	V	28932	V
2023/07/26 24	SR	123,75	V	2,15	V	75,59	V	1,18	V	0,55	V	140,13	V	28621	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.1-123.8	1.4-2.7	75.6-192.7	1.2-18.6	0.5-1.4	136.1-140.1	27947.8-29608.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.3	1.7	114.5	8.1	0.6	138	28963.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/07/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/07/27 01	SR	47,40	V	1,60	V	95,34	V	0,37	V	0,55	V	140,21	V	28762	V
2023/07/27 02	SR	42,53	V	1,58	V	96,75	V	0,93	V	0,60	V	140,97	V	28961	V
2023/07/27 03	SR	25,57	V	1,51	V	112,84	V	0,93	V	0,56	V	141,31	V	29162	V
2023/07/27 04	SR	12,75	V	1,53	V	132,26	V	1,49	V	0,59	V	141,41	V	29297	V
2023/07/27 05	SR	19,75	V	1,51	V	117,56	V	2,92	V	0,62	V	141,15	V	29369	V
2023/07/27 06	SR	29,05	V	1,52	V	107,29	V	3,73	V	0,58	V	140,86	V	29192	V
2023/07/27 07	SR	19,63	V	1,43	V	113,55	V	3,44	V	0,77	V	140,63	V	30244	V
2023/07/27 08	SR	30,68	V	1,34	V	108,40	V	7,61	V	0,67	V	140,34	V	29679	V
2023/07/27 09	SR	13,02	V	1,30	V	125,81	V	11,78	V	0,94	V	138,25	V	29948	V
2023/07/27 10	SR	7,25	V	1,31	V	137,99	V	12,08	V	0,70	V	137,27	V	30273	V
2023/07/27 11	SR	9,59	V	1,25	V	131,80	V	11,87	V	0,62	V	137,72	V	30108	V
2023/07/27 12	SR	6,59	V	1,31	V	142,35	V	9,24	V	0,63	V	138,38	V	30177	V
2023/07/27 13	SR	11,12	V	1,36	V	137,52	V	8,21	V	0,62	V	138,79	V	29764	V
2023/07/27 14	SR	50,46	V	1,57	V	99,23	V	9,01	V	0,58	V	139,66	V	29226	V
2023/07/27 15	SR	84,90	V	1,95	V	91,26	V	7,25	V	0,55	V	140,06	V	29104	V
2023/07/27 16	SR	90,28	V	2,16	V	94,37	V	3,72	V	0,55	V	140,32	V	29094	V
2023/07/27 17	SR	16,33	V	1,41	V	129,43	V	4,70	V	0,60	V	140,75	V	29555	V
2023/07/27 18	SR	16,34	V	1,40	V	128,43	V	5,09	V	0,56	V	141,01	V	29556	V
2023/07/27 19	SR	16,57	V	1,41	V	131,30	V	5,98	V	0,54	V	141,04	V	29780	V
2023/07/27 20	SR	7,59	V	1,35	V	137,21	V	8,48	V	0,51	V	141,01	V	29893	V
2023/07/27 21	SR	11,38	V	1,42	V	136,80	V	9,05	V	0,56	V	140,78	V	29847	V
2023/07/27 22	SR	25,05	V	1,38	V	113,35	V	11,95	V	0,52	V	139,86	V	29483	V
2023/07/27 23	SR	36,33	V	1,42	V	95,77	V	12,09	V	0,54	V	139,93	V	29573	V
2023/07/27 24	SR	63,87	V	1,58	V	88,85	V	10,17	V	0,59	V	140,30	V	29531	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.6-90.3	1.3-2.2	88.8-142.4	0.4-12.1	0.5-0.9	137.3-141.4	28762.5-30272.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	28.9	1.5	116.9	6.8	0.6	140.1	29565.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/07/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR		
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/07/28 01	SR	36,00	V	1,42	V	103,00	V	11,13	V	0,59	V	140,76	V	29659	V
2023/07/28 02	SR	18,76	V	1,43	V	119,31	V	14,77	V	0,96	V	141,02	V	29698	V
2023/07/28 03	SR	37,11	V	1,48	V	109,04	V	25,10	V	1,14	V	139,53	V	29194	V
2023/07/28 04	SR	97,53	V	2,11	V	93,93	V	30,24	V	0,57	V	139,22	V	29385	V
2023/07/28 05	SR	54,78	V	1,57	V	104,81	V	27,29	V	0,61	V	139,34	V	29463	V
2023/07/28 06	SR	9,97	V	1,50	V	143,86	V	16,49	V	0,64	V	139,43	V	29834	V
2023/07/28 07	SR	2,94	V	1,59	V	165,05	V	14,18	V	0,58	V	135,76	V	27628	V
2023/07/28 08	SR	0,14	V	1,64	V	206,13	V	21,01	V	0,57	V	131,72	V	26948	V
2023/07/28 09	SR	30,66	V	1,75	V	157,26	V	15,61	V	0,63	V	130,95	V	27450	V
2023/07/28 10	SR	48,78	V	1,45	V	108,23	V	15,92	V	0,66	V	137,31	V	29083	V
2023/07/28 11	SR	71,24	V	2,04	V	103,23	V	15,13	V	0,72	V	139,32	V	29100	V
2023/07/28 12	SR	109,64	V	1,90	V	83,82	V	15,80	V	0,52	V	137,34	V	27859	V
2023/07/28 13	SR	128,20	V	2,88	V	84,72	V	12,34	V	0,53	V	136,87	V	27846	V
2023/07/28 14	SR	109,44	V	1,69	V	65,86	V	3,51	V	0,51	V	137,63	V	27890	V
2023/07/28 15	SR	108,47	V	1,89	V	67,54	V	1,42	V	0,95	V	138,16	V	27676	V
2023/07/28 16	SR	35,48	V	1,42	V	94,80	V	1,01	V	2,14	V	139,14	V	28326	V
2023/07/28 17	SR	21,02	V	1,45	V	117,78	V	0,08	V	0,63	V	138,41	V	29082	V
2023/07/28 18	SR	21,95	V	1,50	V	111,30	V	0,00	V	0,59	V	138,65	V	29099	V
2023/07/28 19	SR	11,78	V	1,50	V	126,33	V	0,00	V	0,65	V	138,23	V	29195	V
2023/07/28 20	SR	15,23	V	1,47	V	120,11	V	0,00	V	0,62	V	138,38	V	29176	V
2023/07/28 21	SR	20,88	V	1,54	V	109,12	V	0,00	V	0,61	V	138,77	V	29005	V
2023/07/28 22	SR	117,94	V	2,29	V	74,73	V	0,80	V	0,58	V	139,30	V	28249	V
2023/07/28 23	SR	42,02	V	1,48	V	101,61	V	1,79	V	0,54	V	138,51	V	28459	V
2023/07/28 24	SR	64,84	V	1,53	V	75,99	V	1,11	V	0,56	V	138,86	V	28937	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.1-128.2	1.4-2.9	65.9-206.1	0.0-30.2	0.5-2.1	130.9-141.0	26947.9-29833.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.6	1.7	110.3	10.2	0.7	138	28676.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/07/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/07/29 01	SR	75,32	V	1,56	V	67,34	V	1,13	V	0,56	V	139,35	V	29213	V
2023/07/29 02	SR	82,43	V	1,62	V	67,15	V	0,92	V	0,56	V	139,62	V	29370	V
2023/07/29 03	SR	108,80	V	1,95	V	62,12	V	0,67	V	0,57	V	139,99	V	29225	V
2023/07/29 04	SR	71,64	V	1,58	V	72,42	V	0,29	V	0,59	V	140,26	V	29082	V
2023/07/29 05	SR	62,71	V	1,44	V	73,48	V	0,61	V	0,57	V	140,37	V	29165	V
2023/07/29 06	SR	24,08	V	1,39	V	99,95	V	1,28	V	0,57	V	140,52	V	29357	V
2023/07/29 07	SR	35,24	V	1,53	V	90,85	V	0,81	V	0,59	V	140,00	V	29330	V
2023/07/29 08	SR	41,48	V	1,50	V	85,98	V	0,65	V	0,55	V	139,77	V	28958	V
2023/07/29 09	SR	54,62	V	1,63	V	82,36	V	0,96	V	0,90	V	140,27	V	28721	V
2023/07/29 10	SR	35,53	V	1,47	V	96,91	V	2,55	V	0,56	V	140,47	V	28852	V
2023/07/29 11	SR	38,31	V	1,49	V	95,58	V	2,69	V	0,52	V	140,72	V	28910	V
2023/07/29 12	SR	38,06	V	1,48	V	91,94	V	2,25	V	0,54	V	141,12	V	28686	V
2023/07/29 13	SR	55,15	V	1,49	V	85,74	V	2,97	V	0,49	V	141,17	V	28635	V
2023/07/29 14	SR	58,52	V	1,54	V	84,54	V	3,18	V	0,51	V	140,63	V	28632	V
2023/07/29 15	SR	37,95	V	1,57	V	97,12	V	3,63	V	0,49	V	140,48	V	28377	V
2023/07/29 16	SR	26,86	V	1,52	V	104,78	V	4,14	V	0,50	V	140,38	V	28354	V
2023/07/29 17	SR	20,00	V	1,53	V	115,01	V	5,35	V	0,52	V	140,76	V	28511	V
2023/07/29 18	SR	15,97	V	1,52	V	120,02	V	5,93	V	0,51	V	141,40	V	28945	V
2023/07/29 19	SR	18,87	V	1,55	V	110,94	V	4,52	V	0,56	V	141,60	V	28743	V
2023/07/29 20	SR	40,65	V	1,60	V	95,70	V	3,72	V	0,53	V	141,82	V	28518	V
2023/07/29 21	SR	35,03	V	1,65	V	102,48	V	4,39	V	0,55	V	141,78	V	28456	V
2023/07/29 22	SR	16,23	V	1,66	V	114,48	V	3,85	V	0,59	V	142,09	V	28754	V
2023/07/29 23	SR	56,14	V	1,74	V	86,68	V	3,26	V	0,52	V	141,67	V	28217	V
2023/07/29 24	SR	34,52	V	1,59	V	90,16	V	2,00	V	0,55	V	140,92	V	28101	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.0-108.8	1.4-1.9	62.1-120.0	0.3-5.9	0.5-0.9	139.3-142.1	28100.9-29370.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45.2	1.6	91.4	2.6	0.6	140.7	28796.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/07/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/07/30 01	SR	22,63	V	1,56	V	98,61	V	1,76	V	0,50	V	140,99	V	28201	V
2023/07/30 02	SR	10,65	V	1,55	V	111,66	V	1,32	V	0,51	V	140,82	V	28329	V
2023/07/30 03	SR	8,77	V	1,58	V	119,64	V	0,92	V	0,58	V	141,01	V	28526	V
2023/07/30 04	SR	8,83	V	1,58	V	121,23	V	0,86	V	0,53	V	141,40	V	28668	V
2023/07/30 05	SR	6,82	V	1,60	V	124,11	V	0,62	V	0,59	V	141,46	V	28637	V
2023/07/30 06	SR	10,16	V	1,63	V	122,66	V	0,35	V	0,54	V	141,68	V	28674	V
2023/07/30 07	SR	5,18	V	1,77	V	138,20	V	0,02	V	0,67	V	142,54	V	29275	V
2023/07/30 08	SR	4,83	V	1,73	V	144,25	V	0,08	V	0,63	V	143,45	V	29144	V
2023/07/30 09	SR	5,88	V	1,64	V	135,24	V	0,14	V	0,96	V	144,17	V	28944	V
2023/07/30 10	SR	30,72	V	2,15	V	128,97	V	2,39	V	1,30	V	142,13	V	28415	V
2023/07/30 11	SR	8,73	V	1,62	V	133,50	V	3,01	V	0,66	V	141,16	V	28528	V
2023/07/30 12	SR	67,58	V	1,95	V	93,78	V	3,04	V	0,64	V	141,90	V	28170	V
2023/07/30 13	SR	143,56	V	3,35	V	68,58	V	3,61	V	0,60	V	142,21	V	27516	V
2023/07/30 14	SR	42,20	V	1,70	V	99,36	V	3,34	V	0,84	V	143,08	V	27981	V
2023/07/30 15	SR	47,75	V	1,77	V	101,83	V	8,71	V	1,39	V	141,61	V	27528	V
2023/07/30 16	SR	62,41	V	1,96	V	97,69	V	12,96	V	0,59	V	138,65	V	27610	V
2023/07/30 17	SR	48,43	V	1,82	V	101,79	V	11,47	V	0,61	V	138,55	V	28013	V
2023/07/30 18	SR	19,54	V	1,67	V	124,14	V	9,66	V	0,57	V	139,21	V	28237	V
2023/07/30 19	SR	79,05	V	2,08	V	91,07	V	10,27	V	0,55	V	139,05	V	27428	V
2023/07/30 20	SR	20,86	V	1,63	V	116,97	V	11,86	V	0,53	V	138,53	V	28293	V
2023/07/30 21	SR	44,02	V	1,91	V	106,07	V	12,33	V	0,52	V	138,47	V	28076	V
2023/07/30 22	SR	26,94	V	1,60	V	111,58	V	11,64	V	0,54	V	138,20	V	28120	V
2023/07/30 23	SR	14,23	V	1,55	V	127,17	V	9,00	V	0,56	V	138,55	V	28609	V
2023/07/30 24	SR	13,61	V	1,51	V	127,26	V	8,13	V	0,57	V	138,80	V	28721	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.8-143.6	1.5-3.3	68.6-144.3	0.0-13.0	0.5-1.4	138.2-144.2	27427.9-29274.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	31.4	1.8	114.4	5.3	0.7	140.7	28318.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 