

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/07/24

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/07/24 01	SR	53,04	V	0,48	V	89,13	V	0,00	V	0,43	V	90,54	V	29743	V
2019/07/24 02	SR	39,78	V	0,41	V	97,58	V	0,00	V	0,41	V	90,39	V	29499	V
2019/07/24 03	SR	45,94	V	0,44	V	90,75	V	0,00	V	0,35	V	89,69	V	28659	V
2019/07/24 04	SR	43,73	V	0,35	V	84,84	V	0,00	V	0,35	V	89,29	V	28461	V
2019/07/24 05	SR	49,20	V	0,39	V	77,29	V	0,00	V	0,34	V	90,65	V	28316	V
2019/07/24 06	SR	47,39	V	0,38	V	78,05	V	0,00	V	0,35	V	91,09	V	28408	V
2019/07/24 07	SR	50,24	V	0,47	V	78,23	V	0,00	V	0,41	V	89,90	V	28663	V
2019/07/24 08	SR	54,27	V	0,54	V	80,18	V	0,96	V	0,41	V	89,51	V	28429	V
2019/07/24 09	SR	30,79	V	0,39	V	97,74	V	0,18	V	0,41	V	91,22	V	28282	V
2019/07/24 10	SR	34,16	V	0,51	V	102,25	V	0,00	V	0,37	V	93,16	V	29726	V
2019/07/24 11	SR	32,26	V	0,40	V	104,78	V	0,00	V	0,47	V	93,50	V	30236	V
2019/07/24 12	SR	43,35	V	0,45	V	93,19	V	0,00	V	0,50	V	93,20	V	30245	V
2019/07/24 13	SR	48,15	V	0,43	V	90,82	V	0,00	V	0,45	V	92,46	V	29680	V
2019/07/24 14	SR	39,77	V	0,41	V	98,16	V	0,00	V	0,52	V	92,00	V	30042	V
2019/07/24 15	SR	62,47	V	0,69	V	82,72	V	0,01	V	0,40	V	91,50	V	29574	V
2019/07/24 16	SR	102,33	V	1,33	V	78,46	V	0,02	V	0,41	V	91,86	V	29473	V
2019/07/24 17	SR	81,99	V	0,81	V	80,37	V	0,05	V	0,43	V	92,66	V	28518	V
2019/07/24 18	SR	88,31	V	1,57	V	76,55	V	0,21	V	0,63	V	90,58	V	28120	V
2019/07/24 19	SR	74,61	V	0,67	V	76,08	V	0,00	V	0,52	V	90,21	V	28710	V
2019/07/24 20	SR	41,76	V	0,43	V	89,90	V	0,00	V	0,70	V	91,09	V	29694	V
2019/07/24 21	SR	36,85	V	0,41	V	85,96	V	0,00	V	0,61	V	91,46	V	30017	V
2019/07/24 22	SR	28,29	V	0,36	V	90,83	V	0,00	V	0,66	V	92,53	V	30632	V
2019/07/24 23	SR	39,73	V	0,36	V	83,00	V	0,00	V	0,63	V	92,36	V	30493	V
2019/07/24 24	SR	35,29	V	0,38	V	93,83	V	0,00	V	0,69	V	92,26	V	30929	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	28.3-102.3	0.3-1.6	76.1-104.8	0.0-1.0	0.3-0.7	89.3-93.5	28120.0-30928.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.2	0.5	87.5	0.1	0.5	91.4	29356.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/07/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/07/25 01	SR	27,70	V	0,31	V	95,61	V	0,00	V	0,65	V	92,44	V	30712	V
2019/07/25 02	SR	46,09	V	0,45	V	86,85	V	0,00	V	0,63	V	92,48	V	30516	V
2019/07/25 03	SR	28,14	V	0,34	V	99,14	V	0,00	V	0,64	V	92,77	V	30981	V
2019/07/25 04	SR	24,23	V	0,30	V	98,00	V	0,00	V	0,68	V	92,60	V	31194	V
2019/07/25 05	SR	24,27	V	0,28	V	91,06	V	0,00	V	0,75	V	92,84	V	30874	V
2019/07/25 06	SR	24,35	V	0,28	V	98,53	V	0,00	V	0,75	V	92,94	V	31159	V
2019/07/25 07	SR	24,39	V	0,29	V	99,62	V	0,00	V	0,77	V	92,53	V	31134	V
2019/07/25 08	SR	36,19	V	0,38	V	79,87	V	0,00	V	0,62	V	91,20	V	29891	V
2019/07/25 09	SR	30,17	V	0,33	V	97,78	V	0,00	V	0,68	V	90,39	V	30182	V
2019/07/25 10	SR	36,99	V	0,45	V	106,95	V	0,00	V	0,86	V	99,41	V	30757	V
2019/07/25 11	SR	41,17	V	0,40	V	93,36	V	0,00	V	0,58	V	96,13	V	30992	V
2019/07/25 12	SR	51,84	V	0,69	V	93,67	V	0,01	V	0,79	V	95,51	V	30749	V
2019/07/25 13	SR	27,48	V	0,33	V	106,29	V	0,00	V	0,84	V	91,48	V	31116	V
2019/07/25 14	SR	35,66	V	0,37	V	106,16	V	0,00	V	1,03	V	91,28	V	30834	V
2019/07/25 15	SR	35,46	V	0,43	V	105,13	V	0,00	V	1,00	V	91,11	V	30528	V
2019/07/25 16	SR	34,73	V	0,43	V	98,32	V	0,00	V	0,99	V	91,88	V	30625	V
2019/07/25 17	SR	25,28	V	0,36	V	104,13	V	0,00	V	0,86	V	112,98	V	30425	V
2019/07/25 18	SR	30,40	V	0,38	V	93,28	V	0,00	V	0,60	V	101,50	V	27403	V
2019/07/25 19	SR	44,29	V	0,47	V	87,93	V	0,02	V	0,79	V	91,63	V	29430	V
2019/07/25 20	SR	76,10	V	1,01	V	94,91	V	0,25	V	1,59	V	91,41	V	30378	V
2019/07/25 21	SR	20,02	V	0,39	V	121,76	V	0,00	V	1,66	V	91,71	V	31264	V
2019/07/25 22	SR	17,67	V	0,34	V	120,97	V	0,00	V	1,33	V	91,72	V	31067	V
2019/07/25 23	SR	17,59	V	0,32	V	106,28	V	0,00	V	1,00	V	90,45	V	28965	V
2019/07/25 24	SR	23,76	V	0,34	V	104,16	V	0,01	V	0,95	V	89,69	V	28838	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.6-76.1	0.3-1.0	79.9-121.8	0.0-0.3	0.6-1.7	89.7-113.0	27402.8-31263.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	32.7	0.4	99.6	0	0.9	93.7	30417.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/07/26

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/07/26 01	SR	17,77	V	0,25	V	131,64	V	0,01	V	0,90	V	89,44	V	29684	V
2019/07/26 02	SR	38,37	V	0,36	V	118,41	V	0,02	V	0,65	V	89,87	V	29735	V
2019/07/26 03	SR	80,18	V	1,09	V	110,82	V	0,10	V	0,62	V	91,86	V	29573	V
2019/07/26 04	SR	74,21	V	1,11	V	118,09	V	0,11	V	0,65	V	93,11	V	29245	V
2019/07/26 05	SR	60,23	V	1,25	V	116,47	V	0,52	V	0,57	V	93,23	V	28787	V
2019/07/26 06	SR	39,29	V	0,61	V	132,00	V	1,18	V	0,59	V	93,47	V	29544	V
2019/07/26 07	SR	48,62	V	0,50	V	122,71	V	1,63	V	0,54	V	93,43	V	29319	V
2019/07/26 08	SR	25,19	V	0,33	V	128,03	V	1,75	V	0,57	V	93,39	V	29299	V
2019/07/26 09	SR	33,99	V	0,48	V	132,28	V	4,05	V	0,57	V	93,01	V	29339	V
2019/07/26 10	SR	58,72	V	0,82	V	127,02	V	6,83	V	0,48	V	92,65	V	28894	V
2019/07/26 11	SR	52,28	V	0,74	V	132,44	V	8,55	V	0,52	V	93,48	V	29546	V
2019/07/26 12	SR	30,85	V	0,38	V	122,50	V	4,73	V	0,39	V	93,41	V	29632	V
2019/07/26 13	SR	174,18	V	0,71	NV	97,43	V	2,20	V	L 14,08	18	102,48	V	13425	V
2019/07/26 14	SP	90,52	V	2,08	V	169,52	V	0,03	V	0,84	V	108,25	V	14874	V
2019/07/26 15	AV	0,61	V	0,82	V	202,49	V	2,74	V	0,92	V	113,03	V	21889	V
2019/07/26 16	AV	0,15	V	0,48	V	215,54	V	10,55	V	1,90	V	116,77	V	27328	V
2019/07/26 17	SR	34,29	V	0,44	V	153,58	V	9,32	V	1,09	V	120,44	V	29494	V
2019/07/26 18	SR	60,29	V	0,77	V	131,30	V	3,04	V	2,85	V	125,09	V	30499	V
2019/07/26 19	SR	22,59	V	0,32	V	136,39	V	1,32	V	0,69	V	126,78	V	29909	V
2019/07/26 20	SR	34,37	V	0,42	V	116,49	V	0,83	V	0,74	V	129,39	V	28816	V
2019/07/26 21	SR	13,80	V	0,33	V	150,81	V	0,13	V	0,51	V	129,17	V	29194	V
2019/07/26 22	SR	12,41	V	0,30	V	151,01	V	0,00	V	0,84	V	127,39	V	29206	V
2019/07/26 23	SR	28,18	V	0,32	V	130,79	V	0,00	V	0,76	V	128,28	V	26078	V
2019/07/26 24	SR	0,00	V	0,28	V	217,00	V	0,00	V	0,28	V	123,04	V	25501	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-174.2	0.3-1.3	97.4-217.0	0.0-9.3	0.3-14.1	89.4-129.4	13425.1-30499.1
Supero Orario	0	0	0	0	1	0	0
Media Giornaliera	44.8	0.6	132.2	2.2	1.4	105.8	28320
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/07/27

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/07/27 01	SR	59,74	V	0,58	V	119,68	V	0,00	V	0,64	V	124,00	V	28857	V
2019/07/27 02	SR	86,72	V	0,68	V	77,65	V	0,01	V	0,89	V	129,15	V	30274	V
2019/07/27 03	SR	115,98	V	2,36	V	85,91	V	0,10	V	1,01	V	131,16	V	29485	V
2019/07/27 04	SR	39,43	V	0,26	V	108,57	V	0,00	V	1,26	V	134,22	V	31402	V
2019/07/27 05	SR	24,48	V	0,20	V	116,96	V	0,00	V	1,20	V	135,94	V	32392	V
2019/07/27 06	SR	32,77	V	0,20	V	108,80	V	0,00	V	1,17	V	136,17	V	31974	V
2019/07/27 07	SR	46,46	V	0,25	V	102,12	V	0,00	V	1,06	V	136,73	V	32209	V
2019/07/27 08	SR	24,53	V	0,21	V	114,53	V	0,00	V	1,69	V	136,37	V	31730	V
2019/07/27 09	SR	16,74	V	0,17	V	130,17	V	0,00	V	1,99	V	131,40	V	31200	V
2019/07/27 10	SR	87,08	V	1,56	V	114,58	V	0,00	V	1,53	V	126,18	V	16715	V
2019/07/27 11	SP	938,43	V	132,75	V	156,14	V	67,84	V	0,58	V	112,71	V	3488	V
2019/07/27 12	AV	235,57	V	35,46	V	122,91	V	20,18	V	0,42	V	111,85	V	15510	V
2019/07/27 13	AV	42,82	V	5,00	V	152,16	V	2,94	V	0,48	V	119,80	V	27134	V
2019/07/27 14	SR	88,14	V	1,53	V	87,24	V	0,02	V	0,71	V	125,28	V	29583	V
2019/07/27 15	SR	111,28	V	1,25	V	71,47	V	0,00	V	0,68	V	127,79	V	29178	V
2019/07/27 16	SR	83,82	V	0,97	V	85,96	V	0,00	V	3,06	V	103,33	V	29485	V
2019/07/27 17	SR	50,07	V	0,74	V	102,25	V	0,00	V	1,40	V	95,68	V	29942	V
2019/07/27 18	SR	55,18	V	0,65	V	97,09	V	0,00	V	1,80	V	94,81	V	29791	V
2019/07/27 19	SR	35,29	V	0,49	V	112,64	V	0,00	V	1,71	V	94,42	V	29829	V
2019/07/27 20	SR	31,02	V	0,50	V	127,03	V	0,00	V	1,78	V	94,59	V	30456	V
2019/07/27 21	SR	65,72	V	1,39	V	117,51	V	0,31	V	1,36	V	94,10	V	29393	V
2019/07/27 22	SR	59,79	V	0,75	V	113,14	V	0,03	V	1,09	V	98,26	V	29807	V
2019/07/27 23	SR	31,13	V	0,45	V	116,23	V	0,02	V	1,28	V	94,34	V	30147	V
2019/07/27 24	SR	44,44	V	0,46	V	110,22	V	0,00	V	2,08	V	94,12	V	30395	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.7-116.0	0.2-2.4	71.5-130.2	0.0-0.3	0.6-3.1	94.1-136.7	16715.2-32391.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.7	0.7	105.7	0	1.4	116.1	29725.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/07/28

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/07/28 01	SR	38,50	V	0,47	V	118,95	V	0,00	V	2,70	V	93,67	V	31040	V
2019/07/28 02	SR	23,64	V	0,36	V	132,63	V	0,00	V	2,44	V	92,82	V	30984	V
2019/07/28 03	SR	25,76	V	0,40	V	137,69	V	0,11	V	2,09	V	91,51	V	31382	V
2019/07/28 04	SR	31,26	V	0,39	V	125,47	V	0,05	V	1,67	V	90,34	V	30939	V
2019/07/28 05	SR	57,23	V	0,58	V	107,68	V	0,00	V	1,32	V	90,89	V	29912	V
2019/07/28 06	SR	48,77	V	0,59	V	115,58	V	0,00	V	1,15	V	92,37	V	30076	V
2019/07/28 07	SR	33,60	V	0,43	V	118,89	V	0,00	V	1,08	V	93,20	V	30521	V
2019/07/28 08	SR	35,52	V	0,36	V	113,56	V	0,00	V	1,04	V	93,36	V	30132	V
2019/07/28 09	SR	30,97	V	0,34	V	123,50	V	0,11	V	0,88	V	93,22	V	29800	V
2019/07/28 10	SR	30,91	V	0,44	V	118,42	V	0,00	V	0,79	V	93,84	V	29731	V
2019/07/28 11	SR	27,10	V	0,31	V	118,53	V	0,00	V	0,84	V	94,70	V	30030	V
2019/07/28 12	SR	39,35	V	0,34	V	103,96	V	0,00	V	0,79	V	94,17	V	29685	V
2019/07/28 13	SR	43,80	V	0,34	V	97,78	V	0,00	V	0,80	V	93,75	V	29603	V
2019/07/28 14	SR	50,86	V	0,41	V	95,56	V	0,01	V	0,78	V	93,83	V	29268	V
2019/07/28 15	SR	78,62	V	0,76	V	89,35	V	0,19	V	0,74	V	93,58	V	27578	V
2019/07/28 16	SR	39,39	V	0,38	V	113,26	V	0,00	V	0,91	V	93,62	V	27726	V
2019/07/28 17	SR	35,59	V	0,37	V	114,33	V	0,00	V	0,90	V	93,71	V	28465	V
2019/07/28 18	SR	63,62	V	0,55	V	102,22	V	0,00	V	0,94	V	93,81	V	28685	V
2019/07/28 19	SR	53,19	V	0,47	V	103,31	V	0,00	V	0,97	V	93,97	V	28602	V
2019/07/28 20	SR	55,12	V	0,50	V	104,74	V	0,00	V	1,13	V	93,99	V	29028	V
2019/07/28 21	SR	53,28	V	0,48	V	99,04	V	0,00	V	0,98	V	93,71	V	28665	V
2019/07/28 22	SR	70,51	V	0,68	V	92,14	V	0,00	V	0,99	V	93,53	V	28328	V
2019/07/28 23	SR	40,17	V	0,35	V	100,31	V	0,00	V	1,09	V	93,44	V	28904	V
2019/07/28 24	SR	41,22	V	0,37	V	98,67	V	0,00	V	1,04	V	93,47	V	29066	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.6-78.6	0.3-0.8	89.3-137.7	0.0-0.2	0.7-2.7	90.3-94.7	27577.9-31381.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.7	0.4	110.2	0	1.2	93.3	29506.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P...

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]