

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/07/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/07/29 01	SR	41,33	V	0,35	V	95,30	V	0,00	V	1,04	V	93,56	V	29187	V
2019/07/29 02	SR	63,75	V	0,43	V	80,51	V	0,00	V	1,03	V	93,53	V	28584	V
2019/07/29 03	SR	61,40	V	0,48	V	84,98	V	0,00	V	1,11	V	93,53	V	29090	V
2019/07/29 04	SR	102,55	V	1,19	V	72,90	V	0,03	V	0,81	V	93,26	V	27706	V
2019/07/29 05	SR	98,46	V	0,83	V	80,43	V	0,04	V	0,82	V	93,79	V	28027	V
2019/07/29 06	SR	56,44	V	0,57	V	101,42	V	0,00	V	0,94	V	93,87	V	28278	V
2019/07/29 07	SR	31,40	V	0,38	V	110,87	V	0,00	V	0,91	V	93,94	V	28550	V
2019/07/29 08	SR	47,05	V	0,60	V	110,41	V	0,00	V	0,95	V	94,02	V	28131	V
2019/07/29 09	SR	50,61	V	0,45	V	103,08	V	0,00	V	1,00	V	93,84	V	27765	V
2019/07/29 10	SR	46,81	V	0,46	V	106,34	V	0,00	V	1,24	V	105,70	V	30852	V
2019/07/29 11	SR	49,36	V	0,39	V	97,52	V	0,00	V	0,79	V	92,67	V	30615	V
2019/07/29 12	SR	38,67	V	0,34	V	105,01	V	0,00	V	0,89	V	90,99	V	30875	V
2019/07/29 13	SR	47,91	V	0,45	V	101,58	V	0,00	V	0,84	V	90,71	V	30429	V
2019/07/29 14	SR	31,16	V	0,33	V	110,96	V	0,00	V	1,06	V	90,75	V	30445	V
2019/07/29 15	SR	23,48	V	0,32	V	117,02	V	0,00	V	1,29	V	90,94	V	30653	V
2019/07/29 16	SR	40,40	V	0,42	V	106,54	V	0,00	V	1,35	V	90,83	V	29560	V
2019/07/29 17	SR	32,08	V	0,33	V	103,89	V	0,00	V	1,55	V	90,51	V	28135	V
2019/07/29 18	SR	30,74	V	0,33	V	106,21	V	0,00	V	1,83	V	89,98	V	28383	V
2019/07/29 19	SR	25,30	V	0,32	V	118,12	V	0,00	V	2,58	V	91,00	V	29686	V
2019/07/29 20	SR	29,78	V	0,32	V	107,05	V	0,00	V	2,15	V	90,81	V	29233	V
2019/07/29 21	SR	31,41	V	0,35	V	110,76	V	0,00	V	2,65	V	89,96	V	29600	V
2019/07/29 22	SR	76,14	V	1,26	V	90,75	V	0,06	V	1,70	V	90,15	V	28591	V
2019/07/29 23	SR	86,26	V	1,01	V	69,83	V	0,01	V	2,03	V	92,33	V	28494	V
2019/07/29 24	SR	77,26	V	0,78	V	71,72	V	0,00	V	2,28	V	93,43	V	28676	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.5-102.6	0.3-1.3	69.8-118.1	0.0-0.1	0.8-2.6	90.0-105.7	27706.3-30874.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.8	0.5	98.5	0	1.4	92.7	29147.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/07/30 01	SR	56,42	V	0,39	V	75,67	V	0,00	V	2,62	V	93,55	V	29180	V
2019/07/30 02	SR	132,14	V	0,68	V	52,86	NV	0,00	V	2,80	V	92,50	V	29114	V
2019/07/30 03	SR	107,53	V	5,11	V	109,20	V	3,25	V	3,39	V	91,64	V	29399	V
2019/07/30 04	SR	8,28	V	0,35	V	131,10	V	0,00	V	1,84	V	98,56	V	32837	V
2019/07/30 05	SR	8,61	V	0,35	V	138,09	V	0,00	V	2,01	V	105,21	V	32338	V
2019/07/30 06	SR	0,93	V	0,45	V	215,28	V	0,00	V	2,29	V	120,54	V	33524	V
2019/07/30 07	SR	0,00	V	0,46	V	233,96	V	0,00	V	1,35	V	127,50	V	33605	V
2019/07/30 08	SR	0,00	V	0,42	V	223,64	V	0,00	V	1,11	V	127,89	V	32381	V
2019/07/30 09	SR	0,00	V	0,41	V	221,64	V	0,00	V	1,07	V	127,58	V	31147	V
2019/07/30 10	SR	0,00	V	0,38	V	195,44	V	0,00	V	0,79	V	125,41	V	29108	V
2019/07/30 11	SR	0,00	V	0,34	V	199,11	V	0,00	V	0,72	V	124,97	V	29037	V
2019/07/30 12	SR	0,00	V	0,33	V	205,18	V	0,00	V	0,86	V	125,37	V	29167	V
2019/07/30 13	SR	0,00	V	0,34	V	222,30	V	0,00	V	0,86	V	126,27	V	29517	V
2019/07/30 14	SR	12,05	V	0,35	V	176,12	V	0,00	V	0,97	V	127,92	V	29861	V
2019/07/30 15	SR	76,63	V	0,54	V	66,37	V	0,00	V	1,19	V	133,42	V	31109	V
2019/07/30 16	SR	102,33	V	0,71	V	52,65	NV	0,00	V	1,39	V	136,03	V	30906	V
2019/07/30 17	SR	84,34	V	0,56	V	53,84	NV	0,00	V	1,33	V	137,02	V	30564	V
2019/07/30 18	SR	93,55	V	1,06	V	69,07	V	0,00	V	1,35	V	137,36	V	27750	V
2019/07/30 19	SR	40,05	V	0,37	V	90,17	V	0,00	V	1,10	V	136,70	V	28927	V
2019/07/30 20	SR	55,42	V	0,51	V	88,56	V	0,00	V	0,90	V	133,39	V	28353	V
2019/07/30 21	SR	98,16	V	1,71	V	82,61	V	0,08	V	0,88	V	132,33	V	27962	V
2019/07/30 22	SR	151,22	V	2,77	V	63,60	V	0,27	V	3,65	V	119,92	V	27843	V
2019/07/30 23	SR	47,63	V	0,44	V	85,87	V	0,00	V	1,34	V	104,04	V	29299	V
2019/07/30 24	SR	29,16	V	0,36	V	106,65	V	0,00	V	2,41	V	103,99	V	30738	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-151.2	0.3-5.1	63.6-234.0	0.0-3.2	0.7-3.7	91.6-137.4	27749.9-33604.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46	0.8	142.8	0.2	1.6	120.4	30152.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/07/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR		
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/07/31 01	SR	28,32	V	0,31	V	92,79	V	0,00	V	2,96	V	103,89	V	31690	V
2019/07/31 02	SR	35,59	V	0,34	V	84,08	V	0,00	V	2,94	V	103,54	V	31326	V
2019/07/31 03	SR	71,64	V	0,44	V	65,84	V	0,00	V	2,79	V	103,62	V	31210	V
2019/07/31 04	SR	58,71	V	0,48	V	86,59	V	0,00	V	3,06	V	103,84	V	31911	V
2019/07/31 05	SR	37,34	V	0,40	V	96,68	V	0,00	V	2,86	V	103,79	V	32747	V
2019/07/31 06	SR	45,87	V	0,39	V	90,31	V	0,00	V	2,93	V	103,86	V	32675	V
2019/07/31 07	SR	43,60	V	0,34	V	99,03	V	0,00	V	2,76	V	103,93	V	32586	V
2019/07/31 08	SR	121,17	V	1,32	V	81,28	V	0,02	V	2,31	V	103,61	V	31147	V
2019/07/31 09	SR	51,52	V	0,60	V	116,89	V	0,00	V	2,57	V	103,33	V	31165	V
2019/07/31 10	SR	59,08	V	0,87	V	111,52	V	0,01	V	1,94	V	103,28	V	31085	V
2019/07/31 11	SR	42,69	V	0,43	V	127,39	V	0,00	V	1,81	V	103,43	V	30958	V
2019/07/31 12	SR	76,49	V	1,65	V	113,16	V	0,24	V	1,45	V	103,29	V	30427	V
2019/07/31 13	SR	32,10	V	0,46	V	153,29	V	0,02	V	1,96	V	103,25	V	30931	V
2019/07/31 14	SR	34,48	V	0,46	V	122,05	V	0,00	V	1,62	V	102,26	V	30288	V
2019/07/31 15	SR	16,81	V	0,31	V	140,79	V	0,00	V	2,57	V	101,34	V	30220	V
2019/07/31 16	SR	39,96	V	0,39	V	107,48	V	0,00	V	1,60	V	100,06	V	29194	V
2019/07/31 17	SR	35,81	V	0,33	V	96,78	V	0,00	V	1,23	V	99,08	V	28346	V
2019/07/31 18	SR	96,96	V	1,42	V	91,78	V	0,02	V	2,02	V	94,28	V	28440	V
2019/07/31 19	SR	43,55	V	0,58	V	121,19	V	0,00	V	1,86	V	93,07	V	28699	V
2019/07/31 20	SR	25,40	V	0,29	V	114,65	V	0,00	V	1,96	V	91,68	V	28637	V
2019/07/31 21	SR	49,23	V	0,60	V	99,25	V	0,01	V	2,06	V	90,10	V	28396	V
2019/07/31 22	SR	36,07	V	0,32	V	104,93	V	0,00	V	2,02	V	90,28	V	28607	V
2019/07/31 23	SR	25,67	V	0,31	V	118,92	V	0,00	V	1,85	V	90,09	V	28796	V
2019/07/31 24	SR	20,03	V	0,29	V	109,85	V	0,00	V	2,38	V	90,77	V	29832	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.8-121.2	0.3-1.6	65.8-153.3	0.0-0.2	1.2-3.1	90.1-103.9	28346.3-32747.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47	0.6	106.1	0	2.2	99.6	30388.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: