


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/07/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/07/08 01	SR	24,68	V	0,42	V	125,71	V	0,01	V	0,69	V	132,27	V	28305	V
2019/07/08 02	SR	30,58	V	0,44	V	122,13	V	0,00	V	0,75	V	132,82	V	28651	V
2019/07/08 03	SR	55,53	V	0,54	V	102,58	V	0,00	V	0,62	V	132,97	V	27953	V
2019/07/08 04	SR	60,25	V	0,50	V	96,34	V	0,00	V	0,61	V	132,90	V	27671	V
2019/07/08 05	SR	60,20	V	0,63	V	99,93	V	0,00	V	0,69	V	133,67	V	28116	V
2019/07/08 06	SR	30,88	V	0,45	V	129,28	V	0,00	V	1,00	V	135,75	V	29837	V
2019/07/08 07	SR	41,64	V	0,52	V	120,11	V	1,05	V	2,66	V	137,33	V	29408	V
2019/07/08 08	SR	35,76	V	0,49	V	133,97	V	0,99	V	2,85	V	131,98	V	27728	V
2019/07/08 09	SR	36,96	V	0,70	V	142,91	V	1,04	V	0,78	V	129,86	V	28281	V
2019/07/08 10	SR	53,88	V	0,57	V	121,39	V	4,26	V	0,59	V	129,67	V	27567	V
2019/07/08 11	SR	36,00	V	0,61	V	130,77	V	2,90	V	0,55	V	129,32	V	27497	V
2019/07/08 12	SR	54,95	V	0,83	V	119,81	V	2,95	V	0,52	V	129,33	V	26987	V
2019/07/08 13	SR	91,86	V	1,51	V	115,75	V	7,12	V	0,61	V	129,19	V	26583	V
2019/07/08 14	SR	16,92	V	0,41	V	142,96	V	6,29	V	0,59	V	127,91	V	27275	V
2019/07/08 15	SR	12,05	V	0,41	V	140,05	V	1,53	V	0,54	V	128,01	V	27738	V
2019/07/08 16	SR	14,42	V	0,41	V	135,36	V	0,77	V	0,54	V	128,24	V	27759	V
2019/07/08 17	SR	14,92	V	0,41	V	138,67	V	0,51	V	0,54	V	128,19	V	27527	V
2019/07/08 18	SR	24,30	V	0,55	V	137,08	V	1,51	V	0,59	V	128,29	V	27560	V
2019/07/08 19	SR	20,07	V	0,41	V	130,74	V	0,53	V	0,60	V	128,61	V	27701	V
2019/07/08 20	SR	29,35	V	0,45	V	116,96	V	0,00	V	0,66	V	129,17	V	27773	V
2019/07/08 21	SR	32,01	V	0,42	V	108,60	V	0,32	V	0,59	V	127,98	V	27384	V
2019/07/08 22	SR	17,31	V	0,44	V	119,14	V	0,00	V	0,93	V	129,45	V	30302	V
2019/07/08 23	SR	14,31	V	0,45	V	131,03	V	0,00	V	0,86	V	131,51	V	31181	V
2019/07/08 24	SR	25,44	V	0,42	V	117,70	V	0,00	V	0,71	V	130,70	V	29581	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.1-91.9	0.4-1.5	96.3-143.0	0.0-7.1	0.5-2.9	127.9-137.3	26582.7-31181.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	34.8	0.5	124.1	1.3	0.8	130.6	28181.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/07/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/07/09 01	SR	58,97	V	0,52	V	111,18	V	0,00	V	0,67	V	129,66	V	28586	V
2019/07/09 02	SR	38,66	V	0,44	V	117,47	V	0,00	V	0,70	V	129,77	V	29175	V
2019/07/09 03	SR	8,56	V	0,46	V	156,20	V	0,00	V	0,89	V	132,22	V	31660	V
2019/07/09 04	SR	2,35	V	0,49	V	216,74	V	0,00	V	0,98	V	132,39	V	32393	V
2019/07/09 05	SR	29,25	V	0,52	V	151,24	V	0,00	V	0,68	V	130,89	V	28709	V
2019/07/09 06	SR	32,59	V	0,52	V	144,98	V	0,00	V	0,73	V	130,72	V	29022	V
2019/07/09 07	SR	67,09	V	0,86	V	120,40	V	0,04	V	0,74	V	130,40	V	26872	V
2019/07/09 08	SR	55,45	V	0,62	V	130,54	V	0,65	V	0,65	V	128,32	V	27370	V
2019/07/09 09	SR	44,13	V	0,52	V	131,43	V	0,22	V	0,62	V	128,17	V	27518	V
2019/07/09 10	SR	55,65	V	0,78	V	131,11	V	0,84	V	0,62	V	128,80	V	27614	V
2019/07/09 11	SR	32,36	V	0,44	V	136,01	V	0,84	V	0,60	V	129,81	V	27696	V
2019/07/09 12	SR	38,53	V	0,43	V	112,99	V	0,21	V	0,56	V	129,98	V	27203	V
2019/07/09 13	SR	48,84	V	0,50	V	93,95	V	0,00	V	0,60	V	129,91	V	26498	V
2019/07/09 14	SR	105,29	V	2,18	V	82,66	V	0,22	V	0,47	V	129,02	V	25932	V
2019/07/09 15	SR	147,67	V	4,61	V	87,77	V	2,50	V	0,45	V	128,98	V	25902	V
2019/07/09 16	SR	28,89	V	0,43	V	122,38	V	0,00	V	0,46	V	129,70	V	27123	V
2019/07/09 17	SR	24,71	V	0,41	V	122,14	V	0,00	V	0,44	V	130,89	V	27144	V
2019/07/09 18	SR	21,23	V	0,41	V	124,25	V	0,00	V	0,58	V	127,90	V	27908	V
2019/07/09 19	SR	44,48	V	0,66	V	103,33	V	0,03	V	0,48	V	125,30	V	27506	V
2019/07/09 20	SR	57,87	V	0,64	V	96,80	V	0,23	V	0,44	V	125,05	V	27024	V
2019/07/09 21	SR	38,03	V	0,43	V	119,73	V	1,07	V	0,48	V	125,66	V	27240	V
2019/07/09 22	SR	19,79	V	0,45	V	150,07	V	2,34	V	0,62	V	126,74	V	27196	V
2019/07/09 23	SR	28,29	V	0,49	V	131,82	V	1,63	V	0,52	V	127,23	V	27239	V
2019/07/09 24	SR	25,99	V	0,47	V	143,63	V	1,44	V	0,54	V	127,51	V	27637	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.4-147.7	0.4-4.6	82.7-216.7	0.0-2.5	0.4-1.0	125.1-132.4	25901.7-32392.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.9	0.8	126.6	0.5	0.6	129	27840.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/07/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/07/10 01	SR	28,31	V	0,47	V	142,72	V	2,19	V	0,53	V	127,35	V	27394	V
2019/07/10 02	SR	39,05	V	0,44	V	109,30	V	0,55	V	0,53	V	127,53	V	27696	V
2019/07/10 03	SR	107,72	V	1,11	V	66,71	V	0,09	V	0,54	V	129,17	V	27943	V
2019/07/10 04	SR	88,54	V	0,73	V	83,22	V	0,00	V	0,52	V	129,90	V	27666	V
2019/07/10 05	SR	26,16	V	0,45	V	139,88	V	0,00	V	0,61	V	129,85	V	28462	V
2019/07/10 06	SR	35,74	V	0,54	V	138,29	V	0,63	V	0,61	V	130,04	V	28535	V
2019/07/10 07	SR	95,99	V	3,27	V	132,08	V	4,44	V	0,68	V	130,44	V	27950	V
2019/07/10 08	SR	115,25	V	1,47	V	104,03	V	5,11	V	0,59	NV	128,05	V	27650	V
2019/07/10 09	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/07/10 10	CNF	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**
2019/07/10 11	SR	23,65	NV	0,03	NV	151,76	NV	0,67	NV	0,60	NV	129,57	NV	27315	NV
2019/07/10 12	SR	122,95	V	3,77	V	123,08	V	5,88	V	0,52	V	129,31	V	26079	V
2019/07/10 13	SR	41,59	V	1,25	V	153,52	V	3,90	V	0,59	V	129,86	V	27571	V
2019/07/10 14	SR	13,02	V	0,36	V	178,27	V	2,33	V	0,76	V	131,60	V	28732	V
2019/07/10 15	SR	16,37	V	0,39	V	155,11	V	1,10	V	0,78	V	130,78	V	28695	V
2019/07/10 16	SR	19,18	V	0,33	V	145,52	V	0,24	V	0,76	V	129,45	V	28715	V
2019/07/10 17	SR	21,24	V	0,27	V	130,22	V	0,00	V	0,75	V	128,68	V	28657	V
2019/07/10 18	SR	46,40	V	0,54	V	112,18	V	0,00	V	0,72	V	128,88	V	26897	V
2019/07/10 19	SR	52,51	V	0,49	V	101,12	V	0,00	V	0,68	V	128,43	V	25691	V
2019/07/10 20	SR	32,15	V	0,43	V	121,71	V	0,00	V	0,76	V	129,54	V	26628	V
2019/07/10 21	SR	34,30	V	0,42	V	110,02	V	0,00	V	0,67	V	129,89	V	26265	V
2019/07/10 22	SR	52,21	V	0,56	V	106,57	V	0,00	V	0,72	V	130,11	V	26207	V
2019/07/10 23	SR	61,05	V	0,49	V	88,63	V	0,00	V	0,60	V	129,40	V	25611	V
2019/07/10 24	SR	49,28	V	0,48	V	103,03	V	0,00	V	0,66	V	129,71	V	26039	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.0-123.0	0.3-3.8	66.7-178.3	0.0-5.9	0.5-0.8	127.4-131.6	25611.4-28731.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.3	0.9	121.2	1.3	0.6	129.4	27384.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/07/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/07/11 01	SR	47,82	V	0,56	V	105,79	V	0,00	V	0,66	V	130,73	V	26078	V
2019/07/11 02	SR	61,26	V	0,64	V	103,17	V	0,00	V	0,62	V	130,90	V	26038	V
2019/07/11 03	SR	34,94	V	0,46	V	108,17	V	0,00	V	0,65	V	131,80	V	26599	V
2019/07/11 04	SR	77,91	V	0,50	V	73,99	V	0,00	V	0,62	V	132,02	V	26043	V
2019/07/11 05	SR	85,90	V	0,51	V	70,57	V	0,00	V	0,62	V	131,91	V	26185	V
2019/07/11 06	SR	72,54	V	0,81	V	76,48	V	0,03	V	0,57	V	131,63	V	25364	V
2019/07/11 07	SR	66,96	V	0,75	V	82,23	V	0,00	V	0,66	V	131,39	V	23207	V
2019/07/11 08	SR	40,89	V	0,51	V	97,26	V	0,00	V	0,53	V	126,72	V	24852	V
2019/07/11 09	SR	90,17	V	1,00	V	79,64	V	0,03	V	1,94	V	124,48	V	24577	V
2019/07/11 10	SR	50,08	V	0,52	V	95,34	V	0,00	V	0,58	V	122,05	V	25542	V
2019/07/11 11	SR	58,85	V	0,53	V	95,96	V	0,00	V	0,51	V	122,69	V	25304	V
2019/07/11 12	SR	43,41	V	0,43	V	100,17	V	0,00	V	2,81	V	121,43	V	28746	V
2019/07/11 13	SR	63,00	V	0,56	V	89,61	V	0,00	V	1,26	V	120,82	V	28581	V
2019/07/11 14	SR	56,88	V	0,56	V	85,56	V	0,00	V	0,57	V	123,51	V	28791	V
2019/07/11 15	SR	98,45	V	1,20	V	71,59	V	0,06	V	0,53	V	124,15	V	28511	V
2019/07/11 16	SR	87,96	V	0,61	V	68,58	V	0,00	V	0,52	V	124,28	V	28740	V
2019/07/11 17	SR	112,02	V	0,74	V	66,40	V	0,00	V	0,51	V	125,29	V	28924	V
2019/07/11 18	SR	114,39	V	0,93	V	72,09	V	0,00	V	0,52	V	126,58	V	29484	V
2019/07/11 19	SR	97,24	V	0,70	V	71,87	V	0,00	V	0,50	V	127,51	V	29388	V
2019/07/11 20	SR	104,11	V	0,78	V	74,73	V	0,00	V	0,52	V	127,82	V	29742	V
2019/07/11 21	SR	48,66	V	0,51	V	91,63	V	0,00	V	0,55	V	128,71	V	30241	V
2019/07/11 22	SR	38,21	V	0,45	V	99,07	V	0,00	V	0,59	V	129,38	V	29983	V
2019/07/11 23	SR	27,13	V	0,41	V	121,91	V	0,00	V	0,68	V	129,93	V	30678	V
2019/07/11 24	SR	29,38	V	0,45	V	128,60	V	0,00	V	0,71	V	130,93	V	31068	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	27.1-114.4	0.4-1.2	66.4-128.6	0.0-0.1	0.5-2.8	120.8-132.0	23206.7-31067.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67	0.6	88.8	0	0.8	127.4	27611.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/07/12

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/07/12 01	SR	39,52	V	0,42	V	101,48	V	0,00	V	0,55	V	130,23	V	29197	V
2019/07/12 02	SR	34,92	V	0,40	V	105,12	V	0,00	V	0,51	V	129,42	V	29035	V
2019/07/12 03	SR	35,65	V	0,43	V	120,16	V	0,00	V	0,58	V	130,03	V	30345	V
2019/07/12 04	SR	88,45	V	1,70	V	110,93	V	0,06	V	0,54	V	130,87	V	29488	V
2019/07/12 05	SR	101,68	V	1,50	V	78,15	V	0,03	V	0,47	V	128,87	V	28363	V
2019/07/12 06	SR	53,50	V	0,44	V	87,30	V	0,00	V	0,52	V	130,43	V	29102	V
2019/07/12 07	SR	40,27	V	0,68	V	92,60	V	0,00	V	0,63	V	130,59	V	26322	V
2019/07/12 08	SR	54,16	V	0,55	V	85,76	V	0,00	V	0,45	V	126,68	V	27517	V
2019/07/12 09	SR	35,93	V	0,42	V	91,90	V	0,00	V	0,44	V	125,43	V	27879	V
2019/07/12 10	SR	30,88	V	0,45	V	100,56	V	0,00	V	0,48	V	125,95	V	28587	V
2019/07/12 11	SR	35,99	V	0,43	V	97,56	V	0,00	V	0,50	V	126,82	V	28993	V
2019/07/12 12	SR	24,21	V	0,40	V	112,44	V	0,00	V	0,53	V	127,48	V	29657	V
2019/07/12 13	SR	24,09	V	0,40	V	114,59	V	0,00	V	0,54	V	128,09	V	29669	V
2019/07/12 14	SR	21,90	V	0,40	V	115,62	V	0,00	V	0,59	V	128,73	V	30010	V
2019/07/12 15	SR	32,64	V	0,49	V	111,56	V	0,00	V	0,62	V	129,79	V	29821	V
2019/07/12 16	SR	67,58	V	0,62	V	86,78	V	0,00	V	0,58	V	129,24	V	28980	V
2019/07/12 17	SR	29,06	V	0,43	V	121,24	V	0,00	V	0,70	V	129,86	V	30249	V
2019/07/12 18	SR	90,36	V	0,96	V	97,53	V	0,00	V	0,64	V	131,28	V	29728	V
2019/07/12 19	SR	74,50	V	0,68	V	94,33	V	0,00	V	0,52	V	132,09	V	30022	V
2019/07/12 20	SR	58,53	V	0,70	V	105,36	V	0,00	V	0,51	V	133,16	V	30905	V
2019/07/12 21	SR	30,15	V	0,53	V	121,76	V	0,00	V	0,51	V	133,61	V	30933	V
2019/07/12 22	SR	15,25	V	0,43	V	137,44	V	0,00	V	0,57	V	133,55	V	31124	V
2019/07/12 23	SR	12,66	V	0,40	V	153,55	V	0,00	V	0,59	V	133,83	V	31226	V
2019/07/12 24	SR	12,32	V	0,39	V	150,80	V	0,00	V	0,55	V	134,48	V	31158	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.3-101.7	0.4-1.7	78.2-153.5	0.0-0.1	0.4-0.7	125.4-134.5	26321.7-31225.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.5	0.6	108.1	0	0.5	130	29513
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/07/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/07/13 01	SR	14,73	V	0,38	V	141,05	V	0,00	V	0,58	V	134,61	V	30313	V
2019/07/13 02	SR	45,48	V	0,48	V	95,40	V	0,00	V	0,45	V	132,98	V	27937	V
2019/07/13 03	SR	36,97	V	0,41	V	98,66	V	0,00	V	0,43	V	132,69	V	28333	V
2019/07/13 04	SR	32,60	V	0,45	V	112,43	V	0,00	V	0,46	V	133,65	V	28293	V
2019/07/13 05	SR	82,68	V	1,45	V	110,02	V	0,04	V	0,48	V	133,96	V	27643	V
2019/07/13 06	SR	83,26	V	1,32	V	129,40	V	0,01	V	0,55	V	134,72	V	28223	V
2019/07/13 07	SR	95,40	V	1,73	V	131,22	V	0,17	V	0,63	V	135,32	V	27973	V
2019/07/13 08	SR	34,87	V	0,46	V	158,17	V	0,09	V	0,62	V	132,40	V	28285	V
2019/07/13 09	SR	29,20	V	0,46	V	161,18	V	1,14	V	0,63	V	130,72	V	28272	V
2019/07/13 10	SR	49,15	V	0,79	V	137,50	V	2,62	V	0,64	V	130,41	V	28230	V
2019/07/13 11	SR	37,86	V	0,53	V	137,58	V	2,44	V	0,55	V	130,42	V	27599	V
2019/07/13 12	SR	45,65	V	0,57	V	122,66	V	2,43	V	0,51	V	130,09	V	26714	V
2019/07/13 13	SR	55,72	V	1,09	V	120,81	V	1,67	V	0,50	V	129,31	V	26383	V
2019/07/13 14	SR	25,68	V	0,39	V	130,30	V	1,07	V	0,49	V	129,66	V	27015	V
2019/07/13 15	SR	28,07	V	0,36	V	117,54	V	0,00	V	0,46	V	130,49	V	26999	V
2019/07/13 16	SR	49,43	V	0,42	V	97,20	V	0,00	V	0,45	V	130,78	V	26747	V
2019/07/13 17	SR	59,76	V	0,47	V	84,48	V	0,00	V	0,45	V	130,25	V	26531	V
2019/07/13 18	SR	80,80	V	0,64	V	76,04	V	0,00	V	0,41	V	129,66	V	26150	V
2019/07/13 19	SR	82,94	V	0,63	V	74,67	V	0,00	V	0,38	V	129,15	V	25942	V
2019/07/13 20	SR	77,81	V	1,12	V	78,91	V	0,04	V	0,37	V	129,21	V	26131	V
2019/07/13 21	SR	31,61	V	0,35	V	94,40	V	0,00	V	0,40	V	130,02	V	26815	V
2019/07/13 22	SR	41,11	V	0,36	V	89,76	V	0,00	V	0,42	V	130,39	V	27250	V
2019/07/13 23	SR	31,94	V	0,36	V	102,12	V	0,00	V	0,48	V	131,14	V	27874	V
2019/07/13 24	SR	31,82	V	0,37	V	102,42	V	0,00	V	0,50	V	132,35	V	28146	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.7-95.4	0.4-1.7	74.7-161.2	0.0-2.6	0.4-0.6	129.1-135.3	25941.8-30312.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.4	0.6	112.7	0.5	0.5	131.4	27491.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/07/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/07/14 01	SR	32,49	V	0,39	V	105,90	V	0,00	V	0,52	V	133,66	V	28417	V
2019/07/14 02	SR	40,71	V	0,38	V	96,74	V	0,00	V	0,50	V	134,90	V	28407	V
2019/07/14 03	SR	46,84	V	0,45	V	108,71	V	0,00	V	0,57	V	136,74	V	29378	V
2019/07/14 04	SR	47,77	V	0,48	V	110,57	V	0,00	V	0,62	V	136,92	V	29223	V
2019/07/14 05	SR	53,89	V	0,45	V	102,26	V	0,00	V	0,59	V	136,05	V	28610	V
2019/07/14 06	SR	59,36	V	0,74	V	98,58	V	0,00	V	0,70	V	136,47	V	26178	V
2019/07/14 07	SR	97,86	V	1,44	V	95,59	V	0,01	V	0,69	V	137,82	V	29104	V
2019/07/14 08	SR	82,66	V	0,67	V	89,85	V	0,00	V	0,68	V	137,51	V	28664	V
2019/07/14 09	SR	84,17	V	0,62	V	84,74	V	0,00	V	0,70	V	137,44	V	28434	V
2019/07/14 10	SR	66,03	V	0,52	V	85,61	V	0,00	V	0,79	V	137,54	V	28540	V
2019/07/14 11	SR	62,15	V	0,46	V	85,51	V	0,00	V	0,85	V	137,50	V	28214	V
2019/07/14 12	SR	61,17	V	0,45	V	90,78	V	0,00	V	0,90	V	137,75	V	28531	V
2019/07/14 13	SR	59,95	V	0,47	V	98,13	V	0,00	V	0,95	V	138,13	V	28685	V
2019/07/14 14	SR	49,85	V	0,41	V	96,27	V	0,00	V	0,99	V	137,96	V	28363	V
2019/07/14 15	SR	34,46	V	0,37	V	99,71	V	0,00	V	1,01	V	137,51	V	27752	V
2019/07/14 16	SR	40,69	V	0,48	V	101,10	V	0,00	V	1,22	V	137,13	V	27412	V
2019/07/14 17	SR	28,45	V	0,47	V	116,14	V	0,00	V	1,39	V	137,92	V	27662	V
2019/07/14 18	SR	28,57	V	0,39	V	123,29	V	0,00	V	1,56	V	139,56	V	28405	V
2019/07/14 19	SR	45,59	V	0,49	V	106,88	V	0,00	V	1,74	V	140,58	V	28007	V
2019/07/14 20	SR	32,82	V	0,39	V	117,66	V	0,00	V	1,74	V	135,81	V	27364	V
2019/07/14 21	SR	37,76	V	0,43	V	110,99	V	0,00	V	1,44	V	132,15	V	26261	V
2019/07/14 22	SR	29,75	V	0,35	V	98,18	V	0,00	V	1,24	V	130,57	V	25627	V
2019/07/14 23	SR	24,76	V	0,33	V	109,69	V	0,00	V	1,34	V	130,29	V	26111	V
2019/07/14 24	SR	26,22	V	0,33	V	116,30	V	0,00	V	1,32	V	130,43	V	26030	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.8-97.9	0.3-1.4	84.7-123.3	0.0-0.0	0.5-1.7	130.3-140.6	25626.6-29377.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.9	0.5	102	0	1	136.2	27890.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/07/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/07/15 01	SR	29,64	V	0,37	V	120,49	V	0,00	V	1,24	V	130,73	V	25802	V
2019/07/15 02	SR	53,82	V	0,43	V	101,73	V	0,00	V	1,34	V	130,41	V	25027	V
2019/07/15 03	SR	57,62	V	0,44	V	96,54	V	0,00	V	1,35	V	129,72	V	24961	V
2019/07/15 04	SR	72,87	V	0,63	V	88,70	V	0,00	V	1,45	V	129,84	V	24472	V
2019/07/15 05	SR	49,59	V	0,39	V	92,60	V	0,00	V	1,45	V	130,57	V	24170	V
2019/07/15 06	SR	40,69	V	0,33	V	94,85	V	0,00	V	1,34	V	131,42	V	24658	V
2019/07/15 07	SR	58,57	V	0,51	V	87,99	V	0,00	V	1,54	V	131,75	V	25163	V
2019/07/15 08	SR	68,20	V	0,61	V	80,75	V	0,00	V	1,53	V	131,47	V	24892	V
2019/07/15 09	SR	74,39	V	0,73	V	88,78	V	0,01	V	1,84	V	133,02	V	24270	V
2019/07/15 10	SR	22,50	V	0,38	V	130,58	V	0,00	V	1,88	V	134,74	V	26491	V
2019/07/15 11	SR	20,55	V	0,34	V	135,78	V	0,00	V	1,77	V	135,78	V	26649	V
2019/07/15 12	SR	20,26	V	0,33	V	130,90	V	0,00	V	1,87	V	136,25	V	26735	V
2019/07/15 13	SR	40,58	V	0,43	V	108,23	V	0,00	V	1,81	V	136,43	V	26570	V
2019/07/15 14	SR	47,14	V	0,42	V	100,40	V	0,00	V	1,72	V	135,79	V	25341	V
2019/07/15 15	SR	63,07	V	0,77	V	104,46	V	0,01	V	1,90	V	137,07	V	25892	V
2019/07/15 16	SR	50,04	V	0,48	V	112,14	V	0,00	V	1,68	V	137,25	V	24878	V
2019/07/15 17	SR	77,40	V	0,97	V	105,25	V	0,03	V	1,96	V	136,55	V	23980	V
2019/07/15 18	SR	53,89	V	0,58	V	121,41	V	0,00	V	1,75	V	132,76	V	24998	V
2019/07/15 19	SR	79,68	V	0,80	V	111,17	V	0,01	V	1,65	V	132,17	V	24785	V
2019/07/15 20	SR	78,39	V	0,77	V	109,93	V	0,00	V	1,71	V	133,46	V	25488	V
2019/07/15 21	SR	42,56	V	0,43	V	116,96	V	0,00	V	1,57	V	134,06	V	25790	V
2019/07/15 22	SR	27,61	V	0,48	V	121,75	V	0,00	V	1,77	V	134,11	V	24857	V
2019/07/15 23	SR	30,33	V	0,41	V	129,04	V	0,00	V	1,52	V	134,62	V	26194	V
2019/07/15 24	SR	16,59	V	0,38	V	148,78	V	0,00	V	1,60	V	135,29	V	26141	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.6-79.7	0.3-1.0	80.8-148.8	0.0-0.0	1.2-2.0	129.7-137.3	23979.7-26735.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49	0.5	110	0	1.6	133.6	25341.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/07/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/07/16 01	SR	34,90	V	0,44	V	130,51	V	0,00	V	1,45	V	135,55	V	25880	V
2019/07/16 02	SR	58,99	V	0,66	V	112,32	V	0,00	V	1,41	V	134,97	V	24244	V
2019/07/16 03	SR	89,66	V	1,26	V	117,35	V	0,01	V	1,50	V	134,35	V	25122	V
2019/07/16 04	SR	85,72	V	1,02	V	116,86	V	0,02	V	1,48	V	135,11	V	25422	V
2019/07/16 05	SR	65,20	V	0,88	V	116,74	V	0,04	V	1,63	V	135,83	V	25320	V
2019/07/16 06	SR	53,94	V	0,60	V	113,80	V	0,01	V	1,71	V	136,59	V	25413	V
2019/07/16 07	SR	41,44	V	0,50	V	127,88	V	0,00	V	1,76	V	136,15	V	25743	V
2019/07/16 08	SR	148,03	V	2,66	V	83,48	V	0,20	V	1,48	V	133,01	V	24160	V
2019/07/16 09	SR	117,76	V	2,19	V	95,27	V	0,16	V	1,52	V	132,96	V	24453	V
2019/07/16 10	SR	152,10	V	4,12	V	95,22	V	0,71	V	1,31	V	133,98	V	25298	V
2019/07/16 11	SR	38,38	V	0,45	V	124,23	V	0,00	V	1,48	V	135,12	V	26061	V
2019/07/16 12	SR	57,54	V	0,51	V	114,04	V	0,00	V	1,57	V	136,02	V	25853	V
2019/07/16 13	SR	49,44	V	0,47	V	115,29	V	0,00	V	4,23	V	128,40	V	28628	V
2019/07/16 14	SR	56,62	V	0,53	V	112,42	V	0,00	V	1,53	V	134,28	V	29909	V
2019/07/16 15	SR	65,07	V	0,68	V	105,76	V	0,00	V	1,53	V	135,61	V	29733	V
2019/07/16 16	SR	61,76	V	0,63	V	112,42	V	0,00	V	1,50	V	136,34	V	29406	V
2019/07/16 17	SR	27,08	V	0,35	V	125,13	V	0,00	V	1,70	V	136,30	V	28795	V
2019/07/16 18	SR	35,66	V	0,35	V	123,03	V	0,00	V	1,63	V	136,65	V	28878	V
2019/07/16 19	SR	28,29	V	0,33	V	121,17	V	0,00	V	1,45	V	137,34	V	28766	V
2019/07/16 20	SR	58,75	V	0,64	V	101,72	V	0,00	V	1,43	V	136,22	V	27852	V
2019/07/16 21	SR	76,24	V	0,55	V	78,99	V	0,00	V	1,08	V	130,94	V	26557	V
2019/07/16 22	SR	67,12	V	0,57	V	85,19	V	0,00	V	1,17	V	130,95	V	27403	V
2019/07/16 23	SR	58,78	V	0,39	V	93,58	V	0,00	V	1,29	V	132,28	V	28283	V
2019/07/16 24	SR	32,68	V	0,29	V	112,62	V	0,00	V	1,39	V	133,03	V	29208	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	27.1-152.1	0.3-4.1	79.0-130.5	0.0-0.7	1.1-4.2	128.4-137.3	24159.7-29909.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65	0.9	109.8	0	1.6	134.5	26932.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/07/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/07/17 01	SR	31,49	V	0,30	V	119,69	V	0,00	V	1,45	V	133,75	V	29068	V
2019/07/17 02	SR	22,97	V	0,27	V	127,48	V	0,00	V	1,33	V	134,15	V	29050	V
2019/07/17 03	SR	26,92	V	0,27	V	122,49	V	0,00	V	1,40	V	135,26	V	29188	V
2019/07/17 04	SR	26,78	V	0,28	V	120,60	V	0,00	V	1,48	V	135,86	V	28991	V
2019/07/17 05	SR	55,26	V	0,58	V	107,20	V	0,00	V	1,47	V	135,69	V	28727	V
2019/07/17 06	SR	74,08	V	0,66	V	113,39	V	0,00	V	1,40	V	136,31	V	28544	V
2019/07/17 07	SR	50,06	V	0,39	V	108,06	V	0,00	V	1,26	V	137,20	V	28552	V
2019/07/17 08	SR	66,01	V	0,52	V	100,42	V	0,00	V	1,65	V	138,21	V	28086	V
2019/07/17 09	SR	61,39	V	0,57	V	108,60	V	0,00	V	2,00	V	135,05	V	27391	V
2019/07/17 10	SR	94,62	V	1,11	V	90,65	V	0,03	V	1,09	V	133,06	V	27357	V
2019/07/17 11	SR	66,64	V	0,63	V	103,20	V	0,00	V	1,09	V	133,64	V	27291	V
2019/07/17 12	SR	17,24	V	0,36	V	132,70	V	0,00	V	1,13	V	134,64	V	28179	V
2019/07/17 13	SR	21,00	V	0,36	V	125,83	V	0,00	V	1,22	V	134,77	V	28440	V
2019/07/17 14	SR	52,46	V	0,41	V	101,18	V	0,00	V	1,07	V	135,00	V	28259	V
2019/07/17 15	SR	79,01	V	0,67	V	87,66	V	0,00	V	1,10	V	135,91	V	27728	V
2019/07/17 16	SR	71,45	V	0,54	V	87,84	V	0,00	V	1,10	V	136,54	V	27592	V
2019/07/17 17	SR	53,37	V	0,46	V	95,99	V	0,00	V	1,01	V	136,12	V	27667	V
2019/07/17 18	SR	42,03	V	0,43	V	98,79	V	0,00	V	1,07	V	136,34	V	27799	V
2019/07/17 19	SR	98,85	V	1,06	V	81,04	V	0,00	V	1,05	V	137,10	V	27383	V
2019/07/17 20	SR	110,11	V	1,66	V	87,48	V	0,00	V	1,20	V	138,15	V	27068	V
2019/07/17 21	SR	117,69	V	1,96	V	87,87	V	0,00	V	1,13	V	139,04	V	26654	V
2019/07/17 22	SR	59,19	V	0,77	V	106,22	V	0,00	V	0,54	V	138,61	V	26846	V
2019/07/17 23	SR	48,75	V	0,61	V	114,77	V	0,00	V	1,27	V	138,21	V	27147	V
2019/07/17 24	SR	129,63	V	1,74	V	76,92	V	0,00	V	1,24	V	138,51	V	26388	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.2-129.6	0.3-2.0	76.9-132.7	0.0-0.0	0.5-2.0	133.1-139.0	26387.6-29187.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.5	0.7	104.4	0	1.2	136.1	27891.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/07/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/07/18 01	SR	126,92	V	1,50	V	73,22	V	0,00	V	1,24	V	135,46	V	25967	V
2019/07/18 02	SR	99,27	V	1,24	V	89,71	V	0,00	V	1,27	V	132,46	V	26599	V
2019/07/18 03	SR	87,34	V	1,17	V	90,66	V	0,00	V	1,33	V	133,13	V	27540	V
2019/07/18 04	SR	93,22	V	0,99	V	85,82	V	0,00	V	1,34	V	133,88	V	27230	V
2019/07/18 05	SR	74,07	V	0,64	V	90,95	V	0,00	V	1,29	V	134,51	V	26371	V
2019/07/18 06	SR	65,82	V	0,57	V	93,09	V	0,00	V	1,22	V	134,49	V	26084	V
2019/07/18 07	SR	33,82	V	0,39	V	108,63	V	0,00	V	1,22	V	134,46	V	26184	V
2019/07/18 08	SR	5,37	V	0,43	V	159,54	V	0,00	V	9,24	V	130,27	V	23559	V
2019/07/18 09	SR	0,23	V	0,58	V	171,91	V	0,00	V	5,97	V	117,71	V	23565	V
2019/07/18 10	SR	0,01	V	0,61	V	183,12	V	0,00	V	3,45	V	112,68	V	22394	V
2019/07/18 11	SR	12,27	V	0,41	V	156,72	V	0,00	V	0,99	V	114,07	V	22662	V
2019/07/18 12	SR	120,57	V	1,94	V	74,67	V	0,11	V	1,45	V	126,05	V	25166	V
2019/07/18 13	SR	27,07	V	0,39	V	134,73	V	0,00	V	1,00	V	131,52	V	28395	V
2019/07/18 14	SR	24,19	V	0,33	V	122,68	V	0,00	V	0,61	V	133,90	V	28204	V
2019/07/18 15	SR	20,86	V	0,33	V	120,74	V	0,00	V	0,51	V	134,11	V	28042	V
2019/07/18 16	SR	21,47	V	0,33	V	120,98	V	0,00	V	0,55	V	133,98	V	28445	V
2019/07/18 17	SR	47,30	V	0,39	V	90,93	V	0,00	V	0,44	V	131,03	V	27012	V
2019/07/18 18	SR	71,03	V	0,46	V	82,70	V	0,00	V	0,45	V	129,88	V	26667	V
2019/07/18 19	SR	49,74	V	0,42	V	90,01	V	0,00	V	0,50	V	130,21	V	26880	V
2019/07/18 20	SR	85,54	V	0,76	V	86,42	V	0,00	V	0,60	V	130,94	V	27317	V
2019/07/18 21	SR	129,82	V	2,87	V	98,12	V	0,01	V	0,92	V	132,93	V	29210	V
2019/07/18 22	SR	119,33	V	1,87	V	89,01	V	0,00	V	0,90	V	134,81	V	28924	V
2019/07/18 23	SR	44,43	V	0,43	V	102,65	V	0,00	V	0,91	V	134,20	V	28802	V
2019/07/18 24	SR	26,45	V	0,37	V	119,35	V	0,00	V	1,02	V	134,34	V	28351	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-129.8	0.3-2.9	73.2-183.1	0.0-0.1	0.4-9.2	112.7-135.5	22394.3-29210.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.8	0.8	109.8	0	1.6	130.5	26648.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 