

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/07/08 01	SR	105,79	V	3,40	V	132,29	V	2,56	V	0,72	V	112,60	V	35410	V
2025/07/08 02	SR	1347,05	18	12,22	V	103,79	V	5,21	V	0,71	V	112,84	V	35052	V
2025/07/08 03	SR	275,15	V	9,40	V	107,64	V	4,04	V	0,83	V	111,98	V	34904	V
2025/07/08 04	SR	1430,09	18	21,75	V	84,77	V	15,77	V	0,72	V	112,84	V	34199	V
2025/07/08 05	SR	37,71	V	0,62	V	141,65	V	2,87	V	0,86	V	112,29	V	35584	V
2025/07/08 06	SR	117,05	V	2,10	V	111,04	V	2,66	V	0,86	V	112,08	V	35432	V
2025/07/08 07	SR	179,96	V	1,96	V	105,49	V	2,10	V	0,84	V	112,50	V	35307	V
2025/07/08 08	SR	35,04	V	0,32	V	136,67	V	1,46	V	2,45	V	118,48	V	35822	V
2025/07/08 09	SR	17,74	V	0,03	V	156,68	V	0,35	V	1,03	V	122,11	V	36726	V
2025/07/08 10	SR	18,41	V	0,01	V	155,20	V	0,00	V	1,10	V	122,64	V	36610	V
2025/07/08 11	SR	20,85	V	0,01	V	154,40	V	0,00	V	1,19	V	111,81	V	35334	V
2025/07/08 12	SR	16,43	V	0,01	V	159,71	V	0,00	V	0,81	V	112,25	V	35492	V
2025/07/08 13	SR	30,42	V	0,07	V	151,02	V	0,00	V	0,79	V	111,17	V	35575	V
2025/07/08 14	SR	113,71	V	0,73	V	109,92	V	0,02	V	0,77	V	110,37	V	35578	V
2025/07/08 15	SR	42,31	V	0,01	V	130,26	V	0,00	V	0,76	V	109,77	V	36086	V
2025/07/08 16	SR	128,65	V	0,50	V	97,60	V	0,00	V	0,77	V	109,54	V	35962	V
2025/07/08 17	SR	176,05	V	1,52	V	107,47	V	0,00	V	0,83	V	109,83	V	35884	V
2025/07/08 18	SR	107,10	V	1,06	V	118,78	V	0,00	V	0,80	V	110,09	V	35978	V
2025/07/08 19	SR	199,81	V	8,92	V	106,58	V	0,18	V	1,02	V	112,04	V	35939	V
2025/07/08 20	SR	65,26	V	1,55	V	113,19	V	0,00	V	1,29	V	120,02	V	36695	V
2025/07/08 21	SR	30,07	V	0,31	V	116,76	V	0,00	V	1,23	V	119,41	V	36928	V
2025/07/08 22	SR	141,52	V	5,09	V	114,28	V	0,12	V	1,37	V	118,88	V	36778	V
2025/07/08 23	SR	74,46	V	2,25	V	124,10	V	0,00	V	1,32	V	118,65	V	36787	V
2025/07/08 24	SR	109,37	V	3,45	V	118,27	V	0,00	V	1,33	V	118,52	V	36705	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.4-430.1	0.0-21.8	84.8-159.7	0.0-15.8	0.7-2.5	109.5-122.6	34199.1-36928.3
Supero Orario	2	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	117.5	3.2	123.2	1.6	1	114.3	35865.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

R. Re

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/07/09 01	SR	65,56	V	1,59	V	116,05	V	0,00	V	1,19	V	117,78	V	36702	V
2025/07/09 02	SR	113,82	V	3,63	V	110,78	V	0,00	V	1,19	V	117,09	V	36750	V
2025/07/09 03	SR	173,39	V	6,22	V	108,71	V	0,06	V	1,22	V	117,29	V	36602	V
2025/07/09 04	SR	136,61	V	4,52	V	114,55	V	0,06	V	1,20	V	117,06	V	36672	V
2025/07/09 05	SR	58,57	V	1,10	V	128,34	V	0,00	V	1,26	V	116,19	V	36800	V
2025/07/09 06	SR	37,65	V	0,09	V	136,72	V	0,00	V	1,07	V	115,58	V	36901	V
2025/07/09 07	SR	44,34	V	0,02	V	121,77	V	0,00	V	1,79	V	112,47	V	36364	V
2025/07/09 08	SR	87,80	V	0,10	V	94,05	V	0,00	V	0,89	V	107,10	V	36265	V
2025/07/09 09	SR	207,58	V	1,52	V	63,40	V	0,06	V	0,81	V	107,65	V	35950	V
2025/07/09 10	SR	197,38	V	3,61	V	79,31	V	0,63	V	0,86	V	108,28	V	35587	V
2025/07/09 11	SR	190,76	V	3,60	V	86,31	V	0,41	V	0,93	V	109,04	V	35409	V
2025/07/09 12	SR	107,78	V	1,57	V	101,96	V	0,19	V	0,97	V	109,25	V	35572	V
2025/07/09 13	SR	136,35	V	0,24	V	86,30	V	0,00	V	0,83	V	109,30	V	35456	V
2025/07/09 14	SR	168,23	V	0,15	V	80,47	V	0,00	V	0,82	V	109,63	V	35443	V
2025/07/09 15	SR	219,16	V	0,63	V	83,38	V	0,01	V	0,84	V	109,98	V	36076	V
2025/07/09 16	SR	205,17	V	0,86	V	99,16	V	0,00	V	0,79	V	110,27	V	36145	V
2025/07/09 17	SR	150,02	V	0,30	V	101,54	V	0,00	V	0,83	V	110,17	V	36085	V
2025/07/09 18	SR	107,71	V	0,10	V	102,34	V	0,00	V	0,79	V	110,16	V	36067	V
2025/07/09 19	SR	148,73	V	1,97	V	118,40	V	0,25	V	0,85	V	110,64	V	35940	V
2025/07/09 20	SR	76,00	V	0,01	V	127,47	V	0,00	V	0,80	V	111,25	V	35854	V
2025/07/09 21	SR	124,24	V	2,06	V	134,20	V	0,32	V	0,89	V	111,00	V	35474	V
2025/07/09 22	SR	188,51	V	4,38	V	127,23	V	0,87	V	0,94	V	110,95	V	35129	-V
2025/07/09 23	SR	146,87	V	1,72	V	115,50	V	0,15	V	0,91	V	110,61	V	35342	V
2025/07/09 24	SR	184,85	V	2,71	V	104,65	V	0,33	V	0,93	V	109,89	V	35669	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	37.7-219.2	0.0-6.2	63.4-136.7	0.0-0.9	0.8-1.8	107.1-117.8	35129.2-36900.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	136.5	1.8	105.9	0.1	1	111.6	36010.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX_N02 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/07/10 01	SR	87,70	V	0,77	V	125,94	V	0,81	V	0,88	V	109,94	V	35617	V
2025/07/10 02	SR	150,53	V	3,74	V	120,88	V	1,65	V	0,84	V	109,85	V	35799	V
2025/07/10 03	SR	199,91	V	7,29	V	119,31	V	2,63	V	0,91	V	109,46	V	35931	V
2025/07/10 04	SR	45,27	V	0,13	V	131,32	V	1,89	V	0,94	V	109,16	V	35800	V
2025/07/10 05	SR	88,37	V	0,10	V	118,71	V	2,17	V	0,84	V	109,06	V	35844	V
2025/07/10 06	SR	108,49	V	0,25	V	122,46	V	2,46	V	0,82	V	108,82	V	35925	V
2025/07/10 07	SR	88,68	V	0,10	V	128,78	V	2,66	V	0,87	V	108,74	V	35988	V
2025/07/10 08	SR	80,81	V	0,08	V	120,47	V	2,83	V	0,96	V	108,88	V	35749	V
2025/07/10 09	SR	128,06	V	0,58	V	106,63	V	2,58	V	0,89	V	108,55	V	35698	V
2025/07/10 10	SR	244,35	V	4,36	V	106,21	V	1,70	V	0,93	V	108,23	V	35559	V
2025/07/10 11	SR	195,01	V	3,61	V	112,73	V	0,50	V	2,01	V	108,24	V	35209	V
2025/07/10 12	SR	69,45	V	0,30	V	134,67	V	0,01	V	1,03	V	108,28	V	35700	V
2025/07/10 13	SR	49,51	V	0,14	V	136,94	V	0,01	V	0,90	V	107,86	V	35861	V
2025/07/10 14	SR	106,04	V	0,41	V	122,52	V	0,00	V	0,83	V	108,12	V	35812	V
2025/07/10 15	SR	56,47	V	0,27	V	136,21	V	0,01	V	0,93	V	108,35	V	35891	V
2025/07/10 16	SR	86,71	V	0,59	V	125,41	V	0,04	V	0,93	V	108,77	V	35791	V
2025/07/10 17	SR	164,36	V	3,19	V	117,55	V	0,29	V	0,94	V	109,07	V	35709	V
2025/07/10 18	SR	45,78	V	0,02	V	133,55	V	0,00	V	0,90	V	109,36	V	35608	V
2025/07/10 19	SR	123,16	V	0,78	V	114,64	V	0,01	V	0,96	V	109,13	V	35567	V
2025/07/10 20	SR	183,37	V	2,33	V	117,25	V	0,12	V	0,93	V	109,46	V	35355	V
2025/07/10 21	SR	154,21	V	4,34	V	125,78	V	0,22	V	1,02	V	109,58	V	35388	V
2025/07/10 22	SR	44,25	V	0,71	V	138,58	V	0,00	V	1,15	V	109,16	V	35634	V
2025/07/10 23	SR	8,61	V	0,03	V	163,50	V	0,00	V	1,18	V	107,32	V	35966	V
2025/07/10 24	SR	54,98	V	0,60	V	146,07	V	0,00	V	1,11	V	107,08	V	36123	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.6-244.3	0.0-7.3	106.2-163.5	0.0-2.8	0.8-2.0	107.1-109.9	35209.2-36123.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	106.8	1.4	126.1	0.9	1	108.8	35730.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/07/11 01	SR	213,02	V	3,33	V	117,95	V	0,23	V	0,95	V	107,57	V	35869	V
2025/07/11 02	SR	77,03	V	0,67	V	130,92	V	0,01	V	0,91	V	108,00	V	35848	V
2025/07/11 03	SR	43,53	V	0,23	V	137,38	V	0,16	V	1,02	V	107,94	V	35806	V
2025/07/11 04	SR	28,35	V	0,23	V	136,97	V	0,62	V	0,95	V	107,74	V	35730	V
2025/07/11 05	SR	26,53	V	0,20	V	138,57	V	0,92	V	1,13	V	107,47	V	35670	V
2025/07/11 06	SR	44,69	V	0,22	V	132,01	V	1,27	V	0,96	V	107,62	V	35714	V
2025/07/11 07	SR	66,21	V	0,64	V	127,33	V	1,60	V	0,98	V	107,68	V	35615	V
2025/07/11 08	SR	189,18	V	4,03	V	107,20	V	1,91	V	1,01	V	107,96	V	35385	V
2025/07/11 09	SR	39,28	V	0,71	V	147,60	V	0,90	V	1,04	V	108,28	V	35046	V
2025/07/11 10	SR	49,65	V	0,77	V	138,34	V	0,03	V	1,04	V	108,64	V	34979	V
2025/07/11 11	SR	160,63	V	5,15	V	113,41	V	0,41	V	1,00	V	109,36	V	34772	V
2025/07/11 12	SR	211,61	V	8,11	V	115,60	V	1,02	V	0,98	V	109,65	V	34666	V
2025/07/11 13	SR	145,54	V	3,16	V	117,67	V	0,24	V	0,85	V	110,20	V	34677	V
2025/07/11 14	SR	141,00	V	1,82	V	111,61	V	0,07	V	0,74	V	110,06	V	34731	V
2025/07/11 15	SR	135,04	V	1,85	V	122,13	V	0,04	V	0,86	V	110,14	V	34300	V
2025/07/11 16	SR	83,94	V	0,11	V	115,22	V	0,00	V	0,84	V	110,59	V	34312	V
2025/07/11 17	SR	147,50	V	0,81	V	110,25	V	0,03	V	0,81	V	110,59	V	34252	V
2025/07/11 18	SR	42,48	V	0,01	V	134,94	V	0,00	V	0,82	V	110,80	V	34522	V
2025/07/11 19	SR	62,00	V	0,06	V	120,53	V	0,00	V	0,76	V	110,93	V	34052	V
2025/07/11 20	SR	224,31	V	19,70	V	137,40	V	5,03	V	2,18	V	114,35	V	21440	V
2025/07/11 21	SR	0,28	V	0,04	V	161,28	V	0,02	V	0,85	V	111,56	V	26083	V
2025/07/11 22	SR	0,02	V	0,02	V	203,12	V	0,14	V	0,36	V	107,63	V	20548	V
2025/07/11 23	SR	2,72	V	0,02	V	156,92	V	0,26	V	0,33	V	110,99	V	22754	V
2025/07/11 24	AV	246,85	V	0,82	V	224,25	V	2,52	V	0,47	V	107,07	V	19843	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-224.3	0.0-19.7	107.2-203.1	0.0-5.0	0.3-2.2	107.5-114.3	20548.0-35869.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	92.8	2.3	131.9	0.6	0.9	109.4	32903.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/07/12 01	AV	474,62	V	3,87	V	222,35	V	3,81	V	0,76	V	106,53	V	24653	V
2025/07/12 02	SP	1000,00	NV	8,82	NV	226,56	NV	6,42	NV	0,48	V	108,95	V	23884	NV
2025/07/12 03	SP	1000,00	NV	85,17	NV	250,39	NV	15,76	NV	1,09	V	115,10	V	39249	NV
2025/07/12 04	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,92	V	112,98	V	0,00	NV
2025/07/12 05	SP	1000,00	NV	332,63	NV	230,48	NV	232,41	NV	0,63	V	101,61	V	4577	NV
2025/07/12 06	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,16	V	96,09	V	0,00	NV
2025/07/12 07	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,15	V	94,74	V	0,00	NV
2025/07/12 08	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,15	V	94,85	V	0,00	NV
2025/07/12 09	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,15	V	95,28	V	0,00	NV
2025/07/12 10	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,14	V	95,50	V	0,00	NV
2025/07/12 11	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,15	V	95,31	V	0,00	NV
2025/07/12 12	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,14	V	94,61	V	0,00	NV
2025/07/12 13	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,13	NV	94,03	NV	0,00	NV
2025/07/12 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/07/12 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/07/12 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/07/12 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/07/12 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/07/12 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/07/12 20	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	2,42	NV	79,23	NV	0,00	NV
2025/07/12 21	AV	126,40	V	65,67	V	152,78	V	8,04	V	0,55	V	78,89	V	4704	V
2025/07/12 22	AV	258,62	NV	102,57	NV	134,20	NV	11,34	NV	1,24	V	80,15	V	6767	NV
2025/07/12 23	AV	940,19	V	36,23	V	189,00	V	10,45	V	0,72	V	69,86	V	27099	V
2025/07/12 24	AV	632,23	V	20,11	V	186,39	V	7,65	V	0,63	V	62,00	V	28155	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/07/13 01	AV	152,67	V	15,61	V	201,05	V	5,62	V	0,66	V	67,26	V	30184	V
2025/07/13 02	AV	43,48	V	14,78	V	129,51	V	4,18	V	2,07	V	79,06	V	32996	V
2025/07/13 03	SR	64,16	V	11,74	V	158,69	V	4,38	V	1,36	V	95,79	V	34193	V
2025/07/13 04	SR	149,99	V	5,34	V	108,78	V	1,37	V	1,17	V	108,11	V	37525	V
2025/07/13 05	SR	111,21	V	4,18	V	118,39	V	1,28	V	1,51	V	112,78	V	37272	V
2025/07/13 06	SR	124,48	V	4,28	V	113,35	V	1,40	V	2,14	V	106,43	V	36856	V
2025/07/13 07	SR	171,52	V	5,55	V	108,79	V	1,70	V	0,70	V	108,70	V	36638	V
2025/07/13 08	SR	124,94	V	4,67	V	114,29	V	1,68	V	0,65	V	109,48	V	36077	V
2025/07/13 09	SR	151,14	V	3,50	V	103,88	V	1,45	V	0,59	V	110,87	V	35645	V
2025/07/13 10	SR	48,56	V	1,74	V	139,23	V	1,59	V	0,58	V	112,11	V	35476	V
2025/07/13 11	SR	14,38	V	1,06	V	176,51	V	2,88	V	0,58	V	112,60	V	35971	V
2025/07/13 12	SR	11,61	V	0,71	V	187,96	V	4,59	V	0,57	V	112,99	V	36096	V
2025/07/13 13	SR	17,13	V	0,65	V	193,82	V	7,56	V	0,51	V	113,17	V	36216	V
2025/07/13 14	SR	109,56	V	1,00	V	145,49	V	10,20	V	0,51	V	113,14	V	36301	V
2025/07/13 15	SR	109,41	V	0,94	V	129,13	V	8,88	V	0,48	V	113,38	V	36237	V
2025/07/13 16	SR	90,86	V	0,63	V	126,95	V	6,68	V	0,47	V	113,15	V	36373	V
2025/07/13 17	SR	135,79	V	0,30	V	99,53	V	4,30	V	0,45	V	113,13	V	36417	V
2025/07/13 18	SR	94,87	V	0,36	V	114,48	V	0,00	V	0,46	V	113,34	V	36264	V
2025/07/13 19	SR	110,14	V	0,54	V	110,11	V	0,00	V	0,45	V	113,46	V	36162	V
2025/07/13 20	SR	62,65	V	0,23	V	122,44	V	0,06	V	0,45	V	113,50	V	36236	V
2025/07/13 21	SR	77,43	V	0,35	V	113,73	V	0,93	V	0,47	V	113,61	V	36192	V
2025/07/13 22	SR	63,38	V	0,17	V	127,50	V	1,03	V	0,52	V	113,66	V	36001	V
2025/07/13 23	SR	90,80	V	0,29	V	106,60	V	0,04	V	0,48	V	113,14	V	35942	V
2025/07/13 24	SR	188,87	V	0,96	V	81,28	V	0,00	V	0,49	V	113,11	V	35598	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.6-188.9	0.2-11.7	81.3-193.8	0.0-10.2	0.4-2.1	95.8-113.7	34192.5-37525.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	96.5	2.2	127.3	2.8	0.7	111.3	36167.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/07/14 01	SR	130,28	V	0,60	V	101,45	V	0,00	V	0,48	V	113,49	V	35422	V
2025/07/14 02	SR	218,25	V	1,39	V	87,24	V	0,00	V	0,49	V	113,68	V	35530	V
2025/07/14 03	SR	220,06	V	1,88	V	96,53	V	0,02	V	0,54	V	113,72	V	35533	V
2025/07/14 04	SR	153,34	V	1,15	V	105,66	V	0,00	V	0,51	V	113,55	V	35452	V
2025/07/14 05	SR	142,02	V	0,99	V	110,61	V	0,00	V	0,50	V	113,63	V	35515	V
2025/07/14 06	SR	113,53	V	0,71	V	123,57	V	0,00	V	0,49	V	113,87	V	35424	V
2025/07/14 07	SR	14,98	V	0,01	V	155,23	V	0,00	V	0,53	V	113,69	V	35570	V
2025/07/14 08	SR	16,21	V	0,02	V	155,64	V	0,00	V	0,53	V	113,75	V	35556	V
2025/07/14 09	SR	12,29	V	0,01	V	179,01	V	0,00	V	0,71	V	116,64	V	34758	V
2025/07/14 10	SR	0,00	V	0,02	V	218,81	V	0,00	V	0,68	V	123,21	V	33517	V
2025/07/14 11	SR	0,00	V	0,02	V	102,60	V	0,00	V	0,33	V	114,97	V	23852	V
2025/07/14 12	SR	0,00	V	0,02	V	139,05	V	0,00	V	0,34	V	115,65	V	28310	V
2025/07/14 13	SR	38,36	V	2,98	V	200,07	V	1,22	V	0,30	V	118,10	V	29248	V
2025/07/14 14	SR	0,00	V	0,03	V	254,53	V	0,00	V	0,29	V	118,60	V	29527	V
2025/07/14 15	SR	0,00	V	0,02	V	262,33	V	0,00	V	0,46	V	121,19	V	32804	V
2025/07/14 16	SR	173,59	V	5,38	V	125,82	V	3,76	V	0,47	V	123,66	V	34384	V
2025/07/14 17	SR	223,34	V	2,41	V	93,76	V	0,14	V	0,42	V	125,36	V	33972	V
2025/07/14 18	SR	190,72	V	1,71	V	83,46	V	0,15	V	0,43	V	125,98	V	33828	V
2025/07/14 19	SR	165,15	V	1,38	V	97,13	V	0,08	V	0,48	V	126,59	V	34247	V
2025/07/14 20	SR	185,92	V	1,93	V	89,36	V	0,15	V	0,47	V	126,66	V	33976	V
2025/07/14 21	SR	102,37	V	0,84	V	107,46	V	0,03	V	0,70	V	125,82	V	30964	V
2025/07/14 22	SR	121,84	V	9,00	V	182,42	V	4,70	V	0,89	V	121,02	V	27065	V
2025/07/14 23	SR	170,82	V	3,34	V	126,64	V	0,41	V	1,95	V	117,71	V	36405	V
2025/07/14 24	SR	153,86	V	0,46	V	95,76	V	0,00	V	0,52	V	114,18	V	35986	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-223.3	0.0-9.0	83.5-262.3	0.0-4.7	0.3-1.9	113.5-126.7	23851.7-36404.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	106.1	1.5	137.3	0.4	0.6	118.5	33201.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/07/15 01	SR	63,44	V	0,03	V	121,92	V	0,00	V	0,48	V	115,43	V	36055	V
2025/07/15 02	SR	33,80	V	0,01	V	128,93	V	0,00	V	0,54	V	115,31	V	36116	V
2025/07/15 03	SR	64,55	V	0,06	V	112,09	V	0,00	V	0,45	V	114,73	V	36088	V
2025/07/15 04	SR	65,92	V	0,01	V	107,10	V	0,00	V	0,44	V	114,56	V	35924	V
2025/07/15 05	SR	52,71	V	0,02	V	113,32	V	0,00	V	0,45	V	114,24	V	36004	V
2025/07/15 06	SR	180,86	V	2,41	V	91,94	V	0,22	V	0,43	V	114,31	V	35981	V
2025/07/15 07	SR	27,56	V	0,08	V	149,46	V	0,00	V	0,45	V	114,17	V	36195	V
2025/07/15 08	SR	17,54	V	0,01	V	159,98	V	0,00	V	0,47	V	113,95	V	36080	V
2025/07/15 09	SR	32,37	V	0,02	V	155,16	V	0,00	V	0,74	V	114,02	V	35993	V
2025/07/15 10	SR	111,70	V	0,85	V	128,55	V	0,25	V	0,57	V	124,36	V	37490	V
2025/07/15 11	SR	182,37	V	1,91	V	111,58	V	0,79	V	1,06	V	120,48	V	36549	V
2025/07/15 12	SR	266,43	V	6,42	V	110,12	V	2,28	V	0,50	V	112,38	V	36172	V
2025/07/15 13	SR	21,82	V	0,05	V	173,82	V	0,34	V	0,45	V	114,05	V	36481	V
2025/07/15 14	SR	9,58	V	0,01	V	188,02	V	0,13	V	0,70	V	114,34	V	36446	V
2025/07/15 15	SR	8,40	V	0,01	V	181,14	V	0,01	V	1,14	V	113,37	V	36225	V
2025/07/15 16	SR	25,34	V	0,01	V	158,77	V	0,17	V	0,54	V	112,98	V	36441	V
2025/07/15 17	SR	209,87	V	5,47	V	110,54	V	1,94	V	0,54	V	112,88	V	36057	V
2025/07/15 18	SR	88,67	V	0,84	V	117,24	V	0,08	V	0,54	V	112,87	V	36146	V
2025/07/15 19	SR	172,35	V	3,33	V	94,77	V	0,98	V	0,55	V	112,77	V	35889	V
2025/07/15 20	SR	91,50	V	0,46	V	98,90	V	0,21	V	0,48	V	112,50	V	36005	V
2025/07/15 21	SR	60,36	V	0,04	V	104,54	V	0,00	V	0,48	V	112,04	V	36079	V
2025/07/15 22	SR	92,81	V	0,08	V	92,20	V	0,00	V	0,48	V	112,02	V	36220	V
2025/07/15 23	SR	59,76	V	0,01	V	104,55	V	0,00	V	0,46	V	112,00	V	36443	V
2025/07/15 24	SR	53,44	V	0,02	V	107,92	V	0,00	V	0,46	V	111,98	V	36691	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.4-266.4	0.0-6.4	91.9-188.0	0.0-2.3	0.4-1.1	112.0-124.4	35889.2-37490.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	83	0.9	125.9	0.3	0.6	114.2	36240.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/07/16 01	SR	55,43	V	0,02	V	109,06	V	0,00	V	0,50	V	111,96	V	36722	V
2025/07/16 02	SR	24,90	V	0,01	V	129,21	V	0,00	V	0,48	V	111,63	V	36782	V
2025/07/16 03	SR	35,21	V	0,01	V	120,78	V	0,00	V	0,48	V	111,54	V	36673	V
2025/07/16 04	SR	118,09	V	3,33	V	102,23	V	2,64	V	0,50	V	111,56	V	36447	V
2025/07/16 05	SR	180,10	V	3,64	V	88,04	V	0,51	V	0,50	V	111,89	V	36247	V
2025/07/16 06	SR	118,88	V	0,21	V	88,97	V	0,00	V	0,48	V	112,14	V	36322	V
2025/07/16 07	SR	195,28	V	2,09	V	82,54	V	0,07	V	0,47	V	112,40	V	36255	V
2025/07/16 08	SR	163,24	V	0,81	V	83,01	V	0,00	V	0,45	V	112,64	V	36218	V
2025/07/16 09	SR	145,58	V	0,89	V	84,75	V	0,03	V	0,47	V	112,94	V	36024	V
2025/07/16 10	SR	284,17	V	6,85	V	83,02	V	1,12	V	0,49	V	113,48	V	35811	V
2025/07/16 11	SR	86,56	V	2,26	V	115,99	V	0,81	V	0,50	V	114,37	V	35982	V
2025/07/16 12	SR	108,35	V	2,06	V	111,99	V	0,41	V	0,51	V	114,52	V	35948	V
2025/07/16 13	SR	158,18	V	1,43	V	97,38	V	0,15	V	0,46	V	114,72	V	35634	V
2025/07/16 14	SR	84,92	V	0,29	V	105,67	V	0,01	V	0,51	V	114,88	V	35635	V
2025/07/16 15	SR	134,81	V	1,13	V	104,55	V	0,12	V	0,50	V	114,99	V	35637	V
2025/07/16 16	SR	249,02	V	4,41	V	94,05	V	0,48	V	0,50	V	115,20	V	35338	V
2025/07/16 17	SR	252,44	V	1,51	V	100,75	V	0,08	V	0,54	V	115,39	V	35125	V
2025/07/16 18	SR	133,34	V	0,48	V	123,14	V	0,00	V	0,55	V	115,59	V	35247	V
2025/07/16 19	SR	102,62	V	0,25	V	118,16	V	0,00	V	0,62	V	114,73	V	35408	V
2025/07/16 20	SR	188,31	V	3,73	V	113,03	V	0,20	V	0,59	V	113,64	V	35473	V
2025/07/16 21	SR	161,66	V	4,94	V	122,74	V	0,49	V	0,62	V	113,61	V	35446	V
2025/07/16 22	SR	59,36	V	0,29	V	119,81	V	0,00	V	0,62	V	113,58	V	35472	V
2025/07/16 23	SR	34,68	V	0,03	V	131,33	V	0,00	V	0,60	V	112,85	V	35877	V
2025/07/16 24	SR	139,96	V	1,12	V	105,47	V	0,10	V	0,65	V	112,48	V	35767	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.9-284.2	0.0-6.9	82.5-131.3	0.0-2.6	0.5-0.7	111.5-115.6	35124.7-36781.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	134	1.7	105.7	0.3	0.5	113.4	35895.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/07/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/07/17 01	SR	133,33	V	1,55	V	103,97	V	0,21	V	0,63	V	112,55	V	35625	V
2025/07/17 02	SR	212,03	V	3,93	V	95,60	V	0,54	V	0,68	V	112,97	V	35328	V
2025/07/17 03	SR	128,79	V	2,16	V	111,64	V	0,39	V	0,67	V	113,35	V	35294	V
2025/07/17 04	SR	155,26	V	2,47	V	101,59	V	0,28	V	0,70	V	113,26	V	35429	V
2025/07/17 05	SR	65,04	V	0,06	V	118,67	V	0,00	V	0,70	V	113,33	V	35519	V
2025/07/17 06	SR	92,87	V	1,99	V	121,45	V	0,41	V	0,73	V	112,98	V	35613	V
2025/07/17 07	SR	39,99	V	0,03	V	125,52	V	0,00	V	0,75	V	113,06	V	35771	V
2025/07/17 08	SR	117,56	V	0,37	V	99,70	V	0,01	V	0,69	V	113,24	V	35660	V
2025/07/17 09	SR	133,91	V	1,66	V	106,53	V	0,22	V	0,74	V	113,64	V	35395	V
2025/07/17 10	SR	136,86	V	1,08	V	101,59	V	0,10	V	0,71	V	114,15	V	35287	V
2025/07/17 11	SR	107,93	V	0,13	V	104,40	V	0,01	V	0,69	V	114,73	V	35189	V
2025/07/17 12	SR	48,84	V	0,02	V	133,75	V	0,00	V	0,76	V	114,72	V	35191	V
2025/07/17 13	SR	23,07	V	0,01	V	144,12	V	0,00	V	0,69	V	114,23	V	35344	V
2025/07/17 14	SR	47,08	V	0,01	V	120,55	V	0,00	V	0,72	V	113,38	V	35372	V
2025/07/17 15	SR	46,51	V	0,01	V	122,19	V	0,00	V	0,73	V	113,32	V	35324	V
2025/07/17 16	SR	164,56	V	3,22	V	109,81	V	0,39	V	0,72	V	113,59	V	35235	V
2025/07/17 17	SR	148,69	V	0,42	V	101,49	V	0,00	V	0,67	V	114,42	V	34758	V
2025/07/17 18	SR	120,24	V	0,38	V	102,65	V	0,00	V	0,66	V	114,84	V	34527	V
2025/07/17 19	SR	101,04	V	0,24	V	107,33	V	0,00	V	0,78	V	114,96	V	34619	V
2025/07/17 20	SR	196,06	V	1,91	V	88,36	V	0,70	V	0,77	V	115,10	V	34563	V
2025/07/17 21	SR	154,51	V	0,77	V	93,53	V	2,12	V	0,78	V	115,31	V	34525	V
2025/07/17 22	SR	119,31	V	0,63	V	105,05	V	2,16	V	0,85	V	115,32	V	34485	V
2025/07/17 23	SR	129,46	V	1,05	V	113,18	V	0,68	V	0,84	V	115,26	V	34438	V
2025/07/17 24	SR	29,99	V	0,01	V	145,09	V	0,00	V	0,90	V	115,06	V	34608	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.1-212.0	0.0-3.9	88.4-145.1	0.0-2.2	0.6-0.9	112.6-115.3	34437.6-35771.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	110.5	1	111.6	0.3	0.7	114	35129.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/07/18 01	SR	27,43	V	0,01	V	146,35	V	0,00	V	0,87	V	115,08	V	34636	V
2025/07/18 02	SR	67,78	V	0,13	V	120,07	V	0,00	V	0,91	V	115,16	V	34569	V
2025/07/18 03	SR	26,71	V	0,01	V	153,68	V	0,00	V	0,91	V	115,04	V	34654	V
2025/07/18 04	SR	23,73	V	0,03	V	155,97	V	0,00	V	1,05	V	114,81	V	34549	V
2025/07/18 05	SR	16,96	V	0,01	V	162,99	V	0,00	V	1,04	V	114,67	V	34629	V
2025/07/18 06	SR	26,56	V	0,01	V	143,41	V	0,00	V	0,98	V	114,66	V	34520	V
2025/07/18 07	SR	139,61	V	3,30	V	124,01	V	0,37	V	1,06	V	114,37	V	34458	V
2025/07/18 08	SR	120,53	V	1,84	V	119,47	V	0,19	V	1,02	V	114,66	V	34396	V
2025/07/18 09	SR	130,72	V	0,66	V	105,91	V	0,01	V	1,03	V	114,69	V	34281	V
2025/07/18 10	SR	165,45	V	3,41	V	109,26	V	0,67	V	2,20	V	113,23	V	33886	V
2025/07/18 11	SR	189,94	V	2,39	V	115,17	V	0,08	V	1,28	V	112,42	V	34454	V
2025/07/18 12	SR	237,07	V	2,91	V	102,77	V	0,25	V	1,12	V	112,51	V	34655	V
2025/07/18 13	SR	94,92	V	0,43	V	125,93	V	0,00	V	1,08	V	112,77	V	34714	V
2025/07/18 14	SR	93,25	V	0,28	V	119,39	V	0,00	V	1,23	V	112,97	V	34684	V
2025/07/18 15	SR	218,92	V	4,04	V	99,90	V	0,58	V	1,12	V	113,49	V	34406	V
2025/07/18 16	SR	155,26	V	0,90	V	99,68	V	0,75	V	1,20	V	114,02	V	34315	V
2025/07/18 17	SR	171,42	V	2,52	V	117,87	V	1,69	V	1,12	V	114,38	V	34203	V
2025/07/18 18	SR	50,34	V	0,05	V	136,86	V	0,25	V	1,20	V	114,46	V	34257	V
2025/07/18 19	SR	76,70	V	0,11	V	114,95	V	0,00	V	1,11	V	114,45	V	34083	V
2025/07/18 20	SR	147,69	V	0,92	V	100,25	V	0,05	V	1,13	V	114,30	V	34207	V
2025/07/18 21	SR	160,54	V	1,84	V	109,53	V	0,13	V	1,22	V	114,32	V	34110	V
2025/07/18 22	SR	122,93	V	1,39	V	111,34	V	0,22	V	1,15	V	114,34	V	34184	V
2025/07/18 23	SR	150,62	V	0,87	V	107,18	V	0,04	V	1,19	V	114,41	V	34248	V
2025/07/18 24	SR	221,74	V	2,00	V	94,52	V	0,19	V	1,16	V	114,55	V	34183	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.0-237.1	0.0-4.0	94.5-163.0	0.0-1.7	0.9-2.2	112.4-115.2	33886.5-34714.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	118.2	1.3	120.7	0.2	1.1	114.2	34386.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Pirella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/07/19 01	SR	280,64	V	5,29	V	100,30	V	0,99	V	1,16	V	114,75	V	34142	V
2025/07/19 02	SR	66,81	V	0,03	V	146,85	V	0,00	V	1,34	V	114,89	V	34337	V
2025/07/19 03	SR	251,65	V	16,02	V	124,94	V	15,23	V	1,52	V	118,29	V	28965	V
2025/07/19 04	SR	160,20	V	10,92	V	144,82	V	12,81	V	1,77	V	124,25	V	33717	V
2025/07/19 05	SR	203,26	V	3,08	V	122,02	V	0,81	V	1,78	V	128,11	V	35348	V
2025/07/19 06	SR	193,13	V	1,33	V	140,97	V	1,72	V	3,27	V	112,52	V	33512	V
2025/07/19 07	SR	57,39	V	0,54	V	164,77	V	2,72	V	1,90	V	124,61	V	36469	V
2025/07/19 08	SR	219,98	V	3,92	V	140,97	V	2,20	V	1,90	V	112,10	V	34233	V
2025/07/19 09	SR	69,97	V	0,36	V	166,57	V	0,11	V	2,28	V	116,15	V	34978	V
2025/07/19 10	SR	37,52	V	0,03	V	164,56	V	0,00	V	1,93	V	126,31	V	36733	V
2025/07/19 11	SR	75,07	V	0,08	V	139,30	V	0,00	V	2,24	V	124,37	V	36095	V
2025/07/19 12	SR	66,04	V	0,06	V	141,76	V	0,00	V	2,76	V	123,58	V	35797	V
2025/07/19 13	SR	121,80	V	0,26	V	119,07	V	0,00	V	3,11	V	127,23	V	36321	V
2025/07/19 14	SR	251,54	V	4,71	V	111,60	V	1,14	V	3,83	V	125,24	V	36050	V
2025/07/19 15	SR	141,87	V	1,18	V	136,63	V	0,18	V	4,46	V	125,64	V	35960	V
2025/07/19 16	SR	33,10	V	0,01	V	152,85	V	0,00	V	6,34	V	125,29	V	35842	V
2025/07/19 17	SR	85,40	V	0,05	V	132,11	V	0,00	V	6,89	V	124,20	V	35590	V
2025/07/19 18	SR	97,54	V	0,12	V	131,36	V	0,00	V	7,16	V	124,03	V	35245	V
2025/07/19 19	SR	56,21	V	0,02	V	148,28	V	0,00	V	7,60	V	124,00	V	34934	V
2025/07/19 20	SR	153,74	V	4,80	V	159,93	V	1,11	V	8,29	V	123,68	V	34736	V
2025/07/19 21	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	9,11	V	103,72	V	0,00	NV
2025/07/19 22	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	26,73	V	78,18	V	0,00	NV
2025/07/19 23	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	17,04	V	71,71	V	0,00	NV
2025/07/19 24	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	13,31	V	68,86	V	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	33.1-280.6	0.0-16.0	100.3-166.6	0.0-15.2	1.2-8.3	112.1-128.1	28964.7-36732.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	131.1	2.6	139.5	2	3.6	122	34950
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/07/20 01	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	9,33	V	67,30	V	0,00	NV
2025/07/20 02	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	14,81	V	66,25	V	0,00	NV
2025/07/20 03	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	20,90	NV	65,38	NV	0,00	NV
2025/07/20 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/07/20 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/07/20 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/07/20 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/07/20 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/07/20 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/07/20 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/07/20 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/07/20 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/07/20 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/07/20 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/07/20 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/07/20 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/07/20 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/07/20 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/07/20 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/07/20 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/07/20 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/07/20 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/07/20 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/07/20 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: