

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/05/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/05/01 01	SR	81,77	V	0,93	V	56,74	NV	0,02	V	0,39	V	131,32	V	30285	V
2019/05/01 02	SR	76,18	V	0,90	V	64,75	V	0,00	V	0,35	V	130,48	V	29708	V
2019/05/01 03	SR	39,28	V	0,61	V	74,67	V	0,00	V	0,33	V	130,29	V	30044	V
2019/05/01 04	SR	19,07	V	0,56	V	88,81	V	0,00	V	0,37	V	130,97	V	30938	V
2019/05/01 05	SR	14,01	V	0,59	V	101,02	V	0,00	V	0,42	V	131,96	V	31495	V
2019/05/01 06	SR	13,31	V	0,62	V	103,74	V	0,00	V	0,47	V	131,98	V	31373	V
2019/05/01 07	SR	9,77	V	0,68	V	127,89	V	0,00	V	0,46	V	130,53	V	31833	V
2019/05/01 08	SR	98,72	V	1,58	V	72,74	V	0,07	V	0,43	V	130,40	V	31308	V
2019/05/01 09	SR	93,47	V	1,47	V	67,36	V	0,00	V	0,45	V	130,56	V	31350	V
2019/05/01 10	SR	132,85	V	1,29	V	50,60	NV	0,01	V	0,41	V	130,66	V	31168	V
2019/05/01 11	SR	143,89	V	1,43	V	50,10	NV	0,01	V	0,41	V	131,05	V	31097	V
2019/05/01 12	SR	130,34	V	1,51	V	55,61	NV	0,00	V	0,42	V	131,92	V	31024	V
2019/05/01 13	SR	97,73	V	1,14	V	58,98	NV	0,00	V	0,42	V	132,69	V	30955	V
2019/05/01 14	SR	83,90	V	0,94	V	64,46	V	0,01	V	0,43	V	133,31	V	30743	V
2019/05/01 15	SR	18,83	V	0,50	V	96,16	V	0,00	V	0,43	V	133,34	V	31105	V
2019/05/01 16	SR	26,49	V	0,51	V	90,15	V	0,00	V	0,43	V	133,39	V	30950	V
2019/05/01 17	SR	28,21	V	0,53	V	88,29	V	0,00	V	0,43	V	133,51	V	30868	V
2019/05/01 18	SR	24,31	V	0,52	V	85,63	V	0,00	V	0,41	V	131,53	V	30798	V
2019/05/01 19	SR	30,56	V	0,52	V	77,15	V	0,00	V	0,37	V	131,34	V	30656	V
2019/05/01 20	SR	20,76	V	0,54	V	88,24	V	0,00	V	0,37	V	132,08	V	30967	V
2019/05/01 21	SR	50,04	V	0,69	V	73,28	V	0,00	V	0,36	V	132,58	V	30926	V
2019/05/01 22	SR	89,55	V	1,00	V	62,48	V	0,00	V	0,34	V	132,82	V	31005	V
2019/05/01 23	SR	98,75	V	0,99	V	55,64	NV	0,01	V	0,35	V	133,14	V	30759	V
2019/05/01 24	SR	68,02	V	0,82	V	65,96	V	0,00	V	0,36	V	133,25	V	30844	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.8-143.9	0.5-1.6	62.5-127.9	0.0-0.1	0.3-0.5	130.3-133.5	29707.6-31832.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.1	0.9	82.9	0	0.4	131.9	30924.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

