


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/05/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/05/01 01	SR	28,58	V	0,07	V	102,07	V	0,00	V	0,08	V	127,14	V	27434	V
2017/05/01 02	SR	28,74	V	0,15	V	110,15	V	0,01	V	0,08	V	126,52	V	27488	V
2017/05/01 03	SR	17,14	V	0,04	V	116,22	V	0,00	V	0,08	V	126,41	V	27872	V
2017/05/01 04	SR	14,37	V	0,08	V	171,03	V	0,25	V	0,12	V	126,82	V	28195	V
2017/05/01 05	SP	550,22	NV	4,80	NV	201,78	NV	0,61	NV	1,73	V	116,28	V	25313	NV
2017/05/01 06	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,48	V	103,71	V	0,00	NV
2017/05/01 07	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,44	V	101,56	V	0,00	NV
2017/05/01 08	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,45	V	102,14	V	0,00	NV
2017/05/01 09	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,34	V	102,92	V	0,00	NV
2017/05/01 10	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,44	V	103,22	V	0,00	NV
2017/05/01 11	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,31	V	103,02	V	0,00	NV
2017/05/01 12	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,31	V	101,54	V	0,00	NV
2017/05/01 13	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,43	V	98,01	V	0,00	NV
2017/05/01 14	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	1,53	V	94,67	V	0,00	NV
2017/05/01 15	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,50	V	94,83	V	0,00	NV
2017/05/01 16	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,40	V	97,69	V	0,00	NV
2017/05/01 17	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,24	NV	100,02	NV	0,00	NV
2017/05/01 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/01 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/01 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/01 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/01 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/01 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/01 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.4-28.7	0.0-0.1	102.1-171.0	0.0-0.2	0.1-0.1	126.4-127.1	27434.0-28194.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	22.2	0.1	124.9	0.1	0.1	126.7	27747.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

