



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/05/07

RIFERIMENTI				CODICI MONITOR															
SOCIETA': SIPEA SRL				V: MISURA VALIDA				25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE				SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE				F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA			
CODICE STABILIMENTO: LTC1				NV: DATO NON VALIDO				TAR: CALIBRAZIONE				AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO				MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE			
CODICE IMPIANTO: C2				NS: NON SIGNIFICATIVA								SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO				16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO			
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA				18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA								TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO				CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE			
ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055					
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato				
2024/05/07 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV				
2024/05/07 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV				
2024/05/07 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV				
2024/05/07 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV				
2024/05/07 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV				
2024/05/07 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV				
2024/05/07 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV				
2024/05/07 08	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,41	NV	21,03	NV	0,00	NV				
2024/05/07 09	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,18	V	20,18	V	0,00	NV				
2024/05/07 10	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,24	V	19,86	V	0,00	NV				
2024/05/07 11	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,17	V	23,89	V	0,00	NV				
2024/05/07 12	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,18	NV	25,13	NV	0,00	NV				
2024/05/07 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV				
2024/05/07 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV				
2024/05/07 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV				
2024/05/07 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV				
2024/05/07 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV				
2024/05/07 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV				
2024/05/07 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV				
2024/05/07 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV				
2024/05/07 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV				
2024/05/07 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV				
2024/05/07 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV				
2024/05/07 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV				
Campo Scala		0-700 mg/Nm3		0-40 mg/Nm3		0-800 mg/Nm3		0-100 mg/Nm3		0-20 mg/Nm3		0-300 -C		0-54263 Nm3/h					
Min-Max																			
Supero Orario		0		0		0		0		0		0		0					
Media Giornaliera		0		0		0		0		0		0		0					
Supero Giornaliero		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO					

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____