



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/05/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/05/01 01	SR	64,20	V	1,08	V	75,50	V	1,38	V	1,97	V	129,51	V	23994	V
2024/05/01 02	SR	46,79	V	0,73	V	78,91	V	1,39	V	2,06	V	129,55	V	23851	V
2024/05/01 03	SR	25,58	V	0,48	V	87,90	V	1,39	V	2,19	V	129,82	V	23800	V
2024/05/01 04	SR	17,96	V	0,44	V	93,54	V	1,59	V	2,34	V	130,03	V	23715	V
2024/05/01 05	SR	94,03	V	1,53	V	62,71	V	0,49	V	2,46	V	130,06	V	23339	V
2024/05/01 06	SR	101,81	V	1,66	V	63,59	V	0,32	V	2,00	V	130,21	V	23230	V
2024/05/01 07	SR	77,93	V	1,10	V	68,67	V	0,11	V	2,25	V	130,27	V	23204	V
2024/05/01 08	SR	62,65	V	1,12	V	78,93	V	0,11	V	2,40	V	130,51	V	23121	V
2024/05/01 09	SR	40,57	V	0,72	V	83,57	V	0,00	V	2,24	V	130,56	V	23334	V
2024/05/01 10	SR	66,87	V	1,01	V	71,66	V	0,00	V	2,44	V	130,95	V	23240	V
2024/05/01 11	SR	73,75	V	1,05	V	66,67	V	0,00	V	2,29	V	130,98	V	23201	V
2024/05/01 12	SR	75,26	V	1,20	V	70,55	V	0,02	V	2,41	V	130,93	V	23162	V
2024/05/01 13	SR	26,96	V	0,55	V	86,92	V	0,00	V	2,54	V	129,39	V	23156	V
2024/05/01 14	SR	13,83	V	0,46	V	99,91	V	0,00	V	2,41	V	128,74	V	23177	V
2024/05/01 15	SR	70,66	V	2,81	V	83,19	V	1,84	V	2,31	V	128,94	V	23104	V
2024/05/01 16	SR	129,77	V	2,81	V	74,44	V	1,08	V	2,18	V	129,61	V	22871	V
2024/05/01 17	SR	148,45	V	4,45	V	82,37	V	2,67	V	4,53	V	129,43	V	22487	V
2024/05/01 18	SR	51,77	V	0,83	V	94,84	V	2,37	V	2,28	V	128,33	V	22928	V
2024/05/01 19	SR	74,41	V	2,19	V	103,64	V	2,73	V	2,17	V	127,39	V	23179	V
2024/05/01 20	SR	82,29	V	1,37	V	71,68	V	2,82	V	2,15	V	127,37	V	23094	V
2024/05/01 21	SR	63,93	V	1,60	V	89,45	V	3,23	V	1,88	V	127,52	V	22870	V
2024/05/01 22	SR	85,09	V	2,26	V	81,10	V	3,30	V	1,90	V	127,69	V	22818	V
2024/05/01 23	SR	25,92	V	0,51	V	101,74	V	2,29	V	1,77	V	127,64	V	22746	V
2024/05/01 24	SR	11,52	V	0,41	V	112,72	V	1,93	V	1,74	V	127,73	V	22718	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.5-148.5	0.4-4.5	62.7-112.7	0.0-3.3	1.7-4.5	127.4-131.0	22487.3-23993.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.8	1.3	82.7	1.3	2.3	129.3	23180.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/05/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	I6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	I8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/05/02 01	SR	78,17	V	2,30	V	92,13	V	2,86	V	1,72	V	127,66	V	22611	V
2024/05/02 02	SR	37,30	V	0,58	V	97,47	V	1,57	V	1,59	V	127,49	V	22581	V
2024/05/02 03	SR	53,21	V	1,20	V	103,75	V	1,52	V	1,63	V	127,57	V	21969	V
2024/05/02 04	SR	20,13	V	0,46	V	110,72	V	0,84	V	1,63	V	127,43	V	22778	V
2024/05/02 05	SR	22,85	V	0,57	V	110,55	V	1,19	V	1,61	V	127,28	V	23268	V
2024/05/02 06	SR	95,47	V	2,20	V	78,06	V	1,81	V	1,62	V	127,31	V	22948	V
2024/05/02 07	SR	147,15	V	4,52	V	75,17	V	2,32	V	1,60	V	127,36	V	22590	V
2024/05/02 08	SR	130,25	V	3,86	V	75,15	V	2,28	V	1,94	V	127,55	V	22491	V
2024/05/02 09	SR	138,29	V	4,97	V	74,49	V	2,99	V	1,89	V	127,83	V	22358	V
2024/05/02 10	SR	145,72	V	7,68	V	90,23	V	5,30	V	1,82	V	128,28	V	22381	V
2024/05/02 11	SR	43,14	V	0,94	V	101,03	V	1,94	V	1,86	V	128,00	V	22480	V
2024/05/02 12	SR	79,11	V	1,26	V	77,78	V	1,28	V	1,77	V	128,15	V	22353	V
2024/05/02 13	SR	136,52	V	4,50	V	83,39	V	2,26	V	1,78	V	128,77	V	22224	V
2024/05/02 14	SR	85,34	V	2,52	V	93,77	V	1,65	V	1,90	V	129,17	V	22236	V
2024/05/02 15	SR	84,23	V	1,62	V	90,69	V	1,73	V	1,85	V	128,87	V	22276	V
2024/05/02 16	SR	115,51	V	3,19	V	80,60	V	1,59	V	1,97	V	128,77	V	22332	V
2024/05/02 17	SR	101,12	V	2,99	V	90,38	V	1,55	V	1,87	V	128,73	V	22191	V
2024/05/02 18	SR	28,06	V	0,60	V	108,07	V	1,02	V	1,94	V	128,71	V	22182	V
2024/05/02 19	SR	122,98	V	4,63	V	95,39	V	3,88	V	1,81	V	128,98	V	22255	V
2024/05/02 20	SR	17,70	V	0,71	V	134,82	V	3,18	V	1,93	V	128,87	V	22399	V
2024/05/02 21	SR	13,61	V	0,47	V	124,86	V	2,69	V	2,03	V	128,70	V	22420	V
2024/05/02 22	SR	59,84	V	2,15	V	122,36	V	4,19	V	1,80	V	128,41	V	22426	V
2024/05/02 23	SR	13,85	V	0,52	V	127,57	V	3,70	V	1,70	V	128,43	V	22491	V
2024/05/02 24	SR	11,46	V	0,55	V	137,81	V	3,38	V	1,68	V	128,50	V	22486	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.5-147.1	0.5-7.7	74.5-137.8	0.8-5.3	1.6-2.0	127.3-129.2	21968.6-23268.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	74.2	2.3	99	2.4	1.8	128.2	22446.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: