

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/04/01

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/04/01 01	SR	24,50	V	0,38	V	71,29	V	0,00	V	0,29	V	141,59	V	32212	V
2021/04/01 02	SR	19,04	V	0,35	V	78,06	V	0,00	V	0,31	V	141,91	V	32203	V
2021/04/01 03	SR	37,44	V	0,48	V	62,35	V	0,00	V	0,37	V	142,01	V	32040	V
2021/04/01 04	SR	72,99	V	1,00	V	57,55	V	0,06	V	0,34	V	142,70	V	31825	V
2021/04/01 05	SR	11,58	V	0,40	V	89,35	V	0,00	V	0,32	V	142,96	V	32114	V
2021/04/01 06	SR	20,50	V	0,49	V	80,73	V	0,00	V	0,33	V	143,30	V	32271	V
2021/04/01 07	SR	91,25	V	1,78	V	54,65	V	0,30	V	1,05	V	144,23	V	31448	V
2021/04/01 08	SR	68,18	V	0,92	V	59,42	V	0,04	V	0,31	V	140,92	V	31534	V
2021/04/01 09	SR	27,85	V	0,42	V	68,89	V	0,00	V	0,33	V	140,16	V	32006	V
2021/04/01 10	SR	35,85	V	0,46	V	67,82	V	0,00	V	0,33	V	140,37	V	32115	V
2021/04/01 11	SR	48,93	V	0,62	V	59,18	V	0,01	V	0,31	V	140,56	V	31840	V
2021/04/01 12	SR	56,89	V	0,76	V	64,73	V	0,02	V	0,34	V	140,86	V	31892	V
2021/04/01 13	SR	44,48	V	0,53	V	67,30	V	0,00	V	0,32	V	140,69	V	31761	V
2021/04/01 14	SR	35,24	V	0,42	V	71,13	V	0,00	V	0,31	V	140,65	V	31506	V
2021/04/01 15	SR	31,28	V	0,44	V	76,79	V	0,00	V	0,34	V	141,35	V	31549	V
2021/04/01 16	SR	54,62	V	0,60	V	70,65	V	0,00	V	0,38	V	141,92	V	31512	V
2021/04/01 17	SR	61,87	V	0,84	V	73,89	V	0,03	V	0,35	V	141,67	V	31442	V
2021/04/01 18	SR	61,59	V	1,26	V	79,53	V	0,17	V	0,34	V	141,78	V	31576	V
2021/04/01 19	SR	52,20	V	0,77	V	86,24	V	0,00	V	0,33	V	142,14	V	31449	V
2021/04/01 20	SR	87,26	V	2,23	V	80,64	V	0,42	V	0,32	V	142,44	V	31185	V
2021/04/01 21	SR	69,93	V	1,13	V	82,35	V	0,05	V	0,31	V	142,60	V	31351	V
2021/04/01 22	SR	60,89	V	0,97	V	75,68	V	0,05	V	0,29	V	142,94	V	31248	V
2021/04/01 23	SR	25,78	V	0,45	V	82,41	V	0,00	V	0,27	V	143,41	V	31396	V
2021/04/01 24	SR	8,93	V	0,36	V	88,94	V	0,00	V	0,28	V	143,81	V	31465	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.9-91.3	0.4-2.2	54.6-89.4	0.0-0.4	0.3-1.0	140.2-144.2	31184.6-32271.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.2	0.8	72.9	0	0.4	142	31705.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

G. Perugini

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/04/02

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/04/02 01	SR	2,39	V	0,38	V	110,56	V	0,00	V	0,29	V	143,98	V	31400	V
2021/04/02 02	SR	1,19	V	0,36	V	110,51	V	0,00	V	0,28	V	144,46	V	31392	V
2021/04/02 03	SR	0,87	V	0,41	V	112,36	V	0,00	V	0,28	V	144,70	V	31469	V
2021/04/02 04	SR	0,89	V	0,51	V	125,23	V	0,00	V	0,29	V	144,47	V	31621	V
2021/04/02 05	SR	11,13	V	0,53	V	92,58	V	0,00	V	0,30	V	144,27	V	31549	V
2021/04/02 06	SR	69,05	V	1,47	V	72,44	V	0,11	V	0,44	V	144,45	V	31271	V
2021/04/02 07	SR	50,01	V	0,95	V	83,06	V	0,02	V	1,02	V	142,55	V	30756	V
2021/04/02 08	SR	31,66	V	0,60	V	79,10	V	0,01	V	0,34	V	140,15	V	31464	V
2021/04/02 09	SR	36,17	V	0,57	V	78,65	V	0,00	V	0,31	V	140,10	V	31534	V
2021/04/02 10	SR	53,71	V	0,74	V	73,37	V	0,01	V	0,32	V	140,26	V	30987	V
2021/04/02 11	SR	29,32	V	0,43	V	80,73	V	0,00	V	0,32	V	140,00	V	31049	V
2021/04/02 12	SR	25,31	V	0,44	V	85,69	V	0,00	V	0,29	V	139,89	V	31294	V
2021/04/02 13	SR	44,91	V	0,55	V	76,21	V	0,00	V	0,29	V	139,79	V	31002	V
2021/04/02 14	SR	47,37	V	0,76	V	76,19	V	0,05	V	0,28	V	140,10	V	30748	V
2021/04/02 15	SR	34,93	V	0,49	V	83,47	V	0,00	V	0,29	V	140,56	V	30901	V
2021/04/02 16	SR	53,52	V	0,88	V	79,08	V	0,06	V	0,28	V	141,24	V	30983	V
2021/04/02 17	SR	13,55	V	0,35	V	91,85	V	0,00	V	0,28	V	141,38	V	31203	V
2021/04/02 18	SR	37,49	V	0,52	V	84,14	V	0,01	V	0,29	V	140,95	V	30893	V
2021/04/02 19	SR	35,11	V	0,42	V	83,08	V	0,00	V	0,25	V	140,29	V	30744	V
2021/04/02 20	SR	32,30	V	0,48	V	79,60	V	0,00	V	0,27	V	140,81	V	31044	V
2021/04/02 21	SR	34,24	V	0,58	V	77,29	V	0,00	V	0,27	V	141,11	V	31108	V
2021/04/02 22	SR	22,48	V	0,52	V	78,45	V	0,00	V	0,30	V	141,50	V	30941	V
2021/04/02 23	SR	14,62	V	0,52	V	91,44	V	0,00	V	0,30	V	141,75	V	31003	V
2021/04/02 24	SR	34,30	V	0,95	V	80,41	V	0,00	V	0,33	V	141,67	V	30934	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.9-69.0	0.3-1.5	72.4-125.2	0.0-0.1	0.3-1.0	139.8-144.7	30743.9-31620.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	29.9	0.6	86.9	0	0.3	141.7	31137.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/04/03

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/04/03 01	SR	80,61	V	1,67	V	54,73	V	0,02	V	0,29	V	141,12	V	30739	V
2021/04/03 02	SR	104,15	V	1,25	V	42,66	V	0,00	V	0,26	V	141,03	V	30648	V
2021/04/03 03	SR	66,49	V	0,79	V	60,23	V	0,01	V	0,25	V	140,92	V	30718	V
2021/04/03 04	SR	12,50	V	0,48	V	87,39	V	0,00	V	0,26	V	140,95	V	31097	V
2021/04/03 05	SR	19,06	V	0,50	V	74,71	V	0,00	V	0,25	V	141,27	V	31148	V
2021/04/03 06	SR	25,03	V	0,43	V	72,15	V	0,00	V	0,25	V	141,46	V	31131	V
2021/04/03 07	SR	21,24	V	0,42	V	77,46	V	0,00	V	0,25	V	141,64	V	30825	V
2021/04/03 08	SR	27,94	V	0,43	V	75,76	V	0,00	V	0,38	V	141,91	V	31022	V
2021/04/03 09	SR	32,83	V	0,42	V	69,51	V	0,00	V	0,27	V	142,38	V	30967	V
2021/04/03 10	SR	14,47	V	0,40	V	88,99	V	0,00	V	0,27	NV	142,80	V	30754	V
2021/04/03 11	SR	29,62	V	0,40	V	72,89	V	0,00	V	0,27	V	143,30	V	30556	V
2021/04/03 12	SR	47,51	V	0,47	V	63,45	V	0,00	V	0,26	V	143,41	V	30296	V
2021/04/03 13	SR	26,46	V	0,34	V	71,91	V	0,00	V	0,32	V	143,10	V	30337	V
2021/04/03 14	SR	18,79	V	0,34	V	81,26	V	0,00	V	0,29	V	141,74	V	30751	V
2021/04/03 15	SR	12,95	V	0,34	V	84,59	V	0,00	V	0,28	V	142,22	V	30924	V
2021/04/03 16	SR	10,63	V	0,37	V	91,65	V	0,00	V	0,31	V	141,78	V	31105	V
2021/04/03 17	SR	11,76	V	0,39	V	94,46	V	0,00	V	0,47	V	140,22	V	30929	V
2021/04/03 18	SR	19,31	V	0,39	V	87,84	V	0,00	V	0,26	V	140,06	V	30364	V
2021/04/03 19	SR	16,71	V	0,38	V	83,32	V	0,00	V	0,25	V	139,26	V	29938	V
2021/04/03 20	SR	62,75	V	0,75	V	66,70	V	0,02	V	0,24	V	138,94	V	29643	V
2021/04/03 21	SR	21,15	V	0,44	V	88,61	V	0,00	V	0,27	V	139,56	V	30155	V
2021/04/03 22	SR	10,56	V	0,39	V	101,50	V	0,00	V	0,28	V	140,19	V	30719	V
2021/04/03 23	SR	5,47	V	0,41	V	118,30	V	0,00	V	0,29	V	140,27	V	31020	V
2021/04/03 24	SR	6,25	V	0,40	V	118,53	V	0,00	V	0,31	V	140,53	V	31023	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.5-104.2	0.3-1.7	42.7-118.5	0.0-0.0	0.2-0.5	138.9-143.4	29642.7-31147.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	29.3	0.5	80.4	0	0.3	141.3	30700.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/04/04

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR					
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA		
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE		
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO		
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE		

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/04/04 01	SR	4,53	V	0,40	V	124,06	V	0,00	V	0,30	V	140,88	V	31213	V
2021/04/04 02	SR	5,91	V	0,42	V	124,29	V	0,00	V	0,35	V	140,98	V	31223	V
2021/04/04 03	SR	18,66	V	0,46	V	113,11	V	0,00	V	0,35	V	141,30	V	31110	V
2021/04/04 04	SR	10,14	V	0,39	V	108,70	V	0,00	V	0,33	V	141,58	V	31157	V
2021/04/04 05	SR	6,30	V	0,42	V	117,51	V	0,00	V	0,34	V	141,71	V	31037	V
2021/04/04 06	SR	3,55	V	0,41	V	131,28	V	0,00	V	0,33	V	141,82	V	31076	V
2021/04/04 07	SR	2,94	V	0,44	V	129,38	V	0,00	V	0,32	V	142,01	V	31144	V
2021/04/04 08	SR	14,13	V	0,43	V	103,48	V	0,00	V	0,97	V	141,11	V	30863	V
2021/04/04 09	SR	14,35	V	0,40	V	102,80	V	0,00	V	0,33	V	136,56	V	30649	V
2021/04/04 10	SR	19,30	V	0,38	V	89,76	V	0,00	V	0,30	NV	136,58	V	32179	V
2021/04/04 11	SR	14,08	V	0,37	V	95,31	V	0,00	V	0,29	V	137,03	V	32321	V
2021/04/04 12	SR	18,92	V	0,38	V	91,66	V	0,00	V	0,29	V	137,36	V	31850	V
2021/04/04 13	SR	22,50	V	0,38	V	91,51	V	0,00	V	0,58	V	137,80	V	31898	V
2021/04/04 14	SR	6,84	V	0,36	V	111,96	V	0,00	V	0,33	V	138,00	V	32047	V
2021/04/04 15	SR	0,35	V	0,36	V	129,32	V	0,00	V	0,31	V	137,92	V	32348	V
2021/04/04 16	SR	3,37	V	0,34	V	107,52	V	0,00	V	0,30	V	137,75	V	32307	V
2021/04/04 17	SR	5,40	V	0,34	V	100,05	V	0,00	V	0,30	V	138,20	V	32160	V
2021/04/04 18	SR	6,62	V	0,32	V	107,23	V	0,00	V	0,31	V	137,99	V	31751	V
2021/04/04 19	SR	6,45	V	0,33	V	108,31	V	0,00	V	0,28	V	136,98	V	31742	V
2021/04/04 20	SR	10,35	V	0,37	V	98,25	V	0,00	V	0,28	V	137,43	V	31697	V
2021/04/04 21	SR	8,72	V	0,43	V	104,92	V	0,00	V	0,29	V	138,00	V	32116	V
2021/04/04 22	SR	6,77	V	0,41	V	112,10	V	0,00	V	0,92	V	137,74	V	31741	V
2021/04/04 23	SR	13,22	V	0,41	V	96,17	V	0,00	V	0,30	V	136,58	V	32097	V
2021/04/04 24	SR	9,54	V	0,40	V	97,40	V	0,00	V	0,29	V	136,94	V	31999	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.4-22.5	0.3-0.5	89.8-131.3	0.0-0.0	0.3-1.0	136.6-142.0	30649.0-32348.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	9.7	0.4	108.2	0	0.4	138.8	31655.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2021/04/05

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2021/04/05 01	SR	20,17	V	0,44	V	80,02	V	0,00	V	0,28	V	137,32	V	31803	V
2021/04/05 02	SR	34,88	V	0,48	V	66,22	V	0,00	V	0,26	V	137,46	V	31480	V
2021/04/05 03	SR	37,07	V	0,47	V	65,07	V	0,00	V	0,26	V	137,55	V	31367	V
2021/04/05 04	SR	48,04	V	0,52	V	58,79	V	0,00	V	0,26	V	137,99	V	31239	V
2021/04/05 05	SR	68,84	V	0,69	V	55,84	V	0,00	V	0,27	V	138,56	V	31198	V
2021/04/05 06	SR	31,61	V	0,53	V	75,50	V	0,00	V	0,29	V	139,17	V	31371	V
2021/04/05 07	SR	21,43	V	0,43	V	80,56	V	0,00	V	0,28	V	139,35	V	31635	V
2021/04/05 08	SR	21,08	V	0,42	V	83,27	V	0,00	V	0,29	V	139,58	V	31328	V
2021/04/05 09	SR	24,07	V	0,43	V	82,25	V	0,00	V	0,29	V	140,04	V	31807	V
2021/04/05 10	SR	20,45	V	0,41	V	83,11	V	0,00	V	0,29	V	140,43	V	31553	V
2021/04/05 11	SR	17,56	V	0,39	V	90,24	V	0,00	V	0,28	V	140,75	V	31393	V
2021/04/05 12	SR	27,48	V	0,44	V	85,13	V	0,00	V	0,72	V	140,57	V	31226	V
2021/04/05 13	SR	14,05	V	0,34	V	94,30	V	0,00	V	0,32	V	138,33	V	31059	V
2021/04/05 14	SR	16,95	V	0,37	V	91,14	V	0,00	V	0,33	V	137,88	V	31388	V
2021/04/05 15	SR	18,84	V	0,37	V	88,32	V	0,00	V	0,31	V	138,28	V	31504	V
2021/04/05 16	SR	39,66	V	0,52	V	72,50	V	0,01	V	0,32	V	138,39	V	31472	V
2021/04/05 17	SR	55,51	V	0,64	V	65,21	V	0,03	V	0,32	V	138,81	V	31325	V
2021/04/05 18	SR	50,83	V	0,52	V	63,44	V	0,00	V	0,34	V	139,22	V	31112	V
2021/04/05 19	SR	100,52	V	0,85	V	48,56	V	0,01	V	0,31	V	139,65	V	30942	V
2021/04/05 20	SR	54,75	V	0,58	V	62,38	V	0,01	V	0,30	V	139,89	V	31109	V
2021/04/05 21	SR	51,44	V	0,51	V	63,93	V	0,00	V	0,34	V	139,16	V	30897	V
2021/04/05 22	SR	13,15	V	0,39	V	94,98	V	0,00	V	1,06	V	136,68	V	30507	V
2021/04/05 23	SR	77,32	V	1,37	V	69,09	V	0,22	V	0,27	V	135,89	V	30267	V
2021/04/05 24	SR	26,68	V	0,43	V	80,23	V	0,00	V	0,30	V	136,46	V	30910	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.2-100.5	0.3-1.4	48.6-95.0	0.0-0.2	0.3-1.1	135.9-140.7	30266.6-31806.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	37.2	0.5	75	0	0.3	138.6	31245.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: