



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/05/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/05/16 01	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,15	V	16,40	V	0,00	NV
2024/05/16 02	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,15	NV	17,60	V	0,00	NV
2024/05/16 03	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,14	V	19,00	V	0,00	NV
2024/05/16 04	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,14	NV	19,05	NV	0,00	NV
2024/05/16 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/16 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/16 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/16 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/16 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/16 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/05/16 11	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	2,77	NV	14,60	NV	0,00	NV
2024/05/16 12	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,45	V	15,49	V	0,00	NV
2024/05/16 13	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,25	V	16,72	V	0,00	NV
2024/05/16 14	AV	132,89	NV	42,38	NV	20,24	NV	0,00	NV	2,01	V	16,41	V	1434	NV
2024/05/16 15	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,91	V	17,01	V	0,00	NV
2024/05/16 16	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,23	V	17,18	V	0,00	NV
2024/05/16 17	AV	135,08	V	23,91	V	21,22	NV	0,00	V	0,47	V	19,92	V	2149	V
2024/05/16 18	AV	674,56	V	91,70	V	34,80	V	14,90	V	34,98	V	25,81	V	8833	V
2024/05/16 19	AV	216,67	V	36,02	V	131,80	V	5,85	V	29,05	V	45,33	V	16357	V
2024/05/16 20	AV	258,30	V	8,24	V	160,28	V	0,00	V	30,20	V	52,33	V	17159	V
2024/05/16 21	AV	78,27	V	5,45	V	182,13	V	0,00	V	45,36	V	60,78	V	17123	V
2024/05/16 22	AV	753,47	V	12,81	V	184,51	V	0,00	V	73,69	V	73,91	V	16795	V
2024/05/16 23	AV	990,69	V	23,96	V	193,28	V	0,00	V	84,12	V	84,20	V	16405	V
2024/05/16 24	AV	997,63	V	19,17	V	178,39	V	0,00	V	54,11	V	90,36	V	16136	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/05/17 01	AV	994,12	V	17,48	V	172,13	V	0,00	V	46,74	V	94,42	V	15705	V
2024/05/17 02	AV	997,50	V	15,59	V	167,38	V	0,00	V	38,99	V	98,54	V	15236	V
2024/05/17 03	AV	909,41	V	14,58	V	166,03	V	0,00	V	32,37	V	100,42	V	14845	V
2024/05/17 04	AV	979,68	NV	94,05	NV	207,36	NV	1,40	NV	3,24	V	97,09	V	14904	NV
2024/05/17 05	AV	915,35	NV	61,72	NV	242,70	NV	5,52	NV	1,96	V	104,42	V	15064	NV
2024/05/17 06	AV	377,39	V	5,07	V	204,77	V	0,00	V	0,97	V	108,51	V	15004	V
2024/05/17 07	AV	733,22	V	19,48	V	233,92	V	0,82	V	1,59	V	112,38	V	14745	V
2024/05/17 08	AV	519,80	V	5,88	V	203,54	V	0,00	V	16,50	V	112,94	V	16367	V
2024/05/17 09	AV	164,96	V	13,71	V	169,82	V	1,46	V	24,76	V	114,98	V	20835	V
2024/05/17 10	AV	17,10	V	1,75	V	195,09	V	0,30	V	10,14	V	106,84	V	24088	V
2024/05/17 11	AV	4,56	V	1,59	V	210,43	V	0,40	V	6,12	V	104,17	V	24343	V
2024/05/17 12	AV	2,91	V	1,57	V	217,34	V	0,59	V	4,47	V	107,06	V	23960	V
2024/05/17 13	AV	3,55	V	1,59	V	217,34	V	0,77	V	3,66	V	110,75	V	23600	V
2024/05/17 14	AV	3,56	V	1,59	V	217,84	V	0,80	V	3,32	V	111,78	V	23347	V
2024/05/17 15	AV	1,82	V	1,53	V	225,89	V	0,95	V	3,02	V	112,18	V	23126	V
2024/05/17 16	AV	2,20	V	1,45	V	211,88	V	0,86	V	2,68	V	112,57	V	23061	V
2024/05/17 17	AV	60,76	V	2,13	V	140,38	V	0,51	V	1,76	V	114,99	V	22236	V
2024/05/17 18	SR	32,94	V	1,25	V	142,74	V	0,17	V	1,42	V	116,10	V	21580	V
2024/05/17 19	SR	37,40	V	1,20	V	148,19	V	0,02	V	1,04	V	115,04	V	20186	V
2024/05/17 20	SR	0,80	V	1,15	V	203,57	V	0,08	V	1,32	V	114,19	V	20661	V
2024/05/17 21	SR	23,84	V	1,12	V	156,44	V	0,05	V	1,64	V	115,63	V	21159	V
2024/05/17 22	SR	26,07	V	1,03	V	147,22	V	0,10	V	1,44	V	116,62	V	21406	V
2024/05/17 23	SR	22,37	V	0,94	V	150,34	V	0,25	V	1,30	V	116,98	V	21501	V
2024/05/17 24	SR	29,35	V	0,87	V	141,28	V	0,15	V	1,14	V	116,59	V	21121	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.8-37.4	0.9-1.2	141.3-203.6	0.0-0.2	1.0-1.6	114.2-117.0	20186.4-21579.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	24.7	1.1	155.7	0.1	1.3	115.9	21087.5
Supero Giornaliero	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/05/18 01	SR	16,53	V	0,84	V	156,84	V	0,16	V	1,25	V	116,55	V	21378	V
2024/05/18 02	SR	26,69	V	0,86	V	145,45	V	0,24	V	1,13	V	117,04	V	21275	V
2024/05/18 03	SR	22,91	V	0,79	V	143,01	V	0,10	V	1,10	V	116,64	V	21002	V
2024/05/18 04	SR	31,28	V	0,80	V	136,41	V	0,03	V	1,11	V	116,53	V	20908	V
2024/05/18 05	SR	38,47	V	0,71	V	126,66	V	0,00	V	0,91	V	116,04	V	22241	V
2024/05/18 06	SR	41,97	V	0,81	V	125,60	V	0,00	V	1,11	V	116,67	V	21921	V
2024/05/18 07	SR	52,58	V	0,86	V	118,80	V	0,00	V	1,02	V	117,60	V	21819	V
2024/05/18 08	SR	73,86	V	1,08	V	87,15	V	0,08	V	1,07	V	118,35	V	21357	V
2024/05/18 09	SR	99,33	V	1,37	V	90,15	V	0,13	V	1,04	V	119,46	V	21419	V
2024/05/18 10	SR	64,60	V	0,90	V	108,12	V	0,10	V	1,01	V	119,34	V	21263	V
2024/05/18 11	SR	77,21	V	1,02	V	108,46	V	0,42	V	1,06	V	119,46	V	21115	V
2024/05/18 12	SR	57,23	V	0,84	V	115,86	V	0,75	V	1,16	V	119,21	V	21062	V
2024/05/18 13	SR	54,02	V	0,85	V	120,60	V	1,33	V	1,13	V	118,08	V	21081	V
2024/05/18 14	SR	44,87	V	0,80	V	126,16	V	1,85	V	1,09	V	118,02	V	21107	V
2024/05/18 15	SR	66,46	V	0,99	V	121,46	V	2,28	V	1,06	V	118,53	V	20935	V
2024/05/18 16	SR	30,02	V	0,72	V	135,13	V	2,98	V	1,06	V	119,30	V	20796	V
2024/05/18 17	SR	32,04	V	0,72	V	131,17	V	3,00	V	1,15	V	119,78	V	20698	V
2024/05/18 18	SR	39,09	V	0,73	V	122,29	V	2,97	V	1,12	V	119,52	V	20568	V
2024/05/18 19	SR	42,82	V	0,72	V	121,44	V	3,25	V	1,00	V	119,26	V	20668	V
2024/05/18 20	SR	41,40	V	0,68	V	121,67	V	2,70	V	1,06	V	118,73	V	21047	V
2024/05/18 21	SR	49,34	V	0,70	V	112,84	V	3,15	V	1,03	V	118,48	V	20869	V
2024/05/18 22	SR	68,68	V	0,89	V	109,02	V	5,35	V	0,89	V	118,42	V	20836	V
2024/05/18 23	SR	73,70	V	0,90	V	104,45	V	3,11	V	0,83	V	118,51	V	20745	V
2024/05/18 24	SR	60,37	V	0,79	V	108,56	V	2,81	V	0,85	V	118,70	V	20831	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.5-99.3	0.7-1.4	87.2-156.8	0.0-5.3	0.8-1.2	116.0-119.8	20567.9-22240.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.2	0.8	120.7	1.5	1.1	118.3	21122.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/05/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/05/19 01	SR	37,05	V	0,67	V	120,08	V	2,92	V	0,83	V	119,09	V	20935	V
2024/05/19 02	SR	67,47	V	0,81	V	106,63	V	2,81	V	0,85	V	119,18	V	20780	V
2024/05/19 03	SR	53,82	V	0,81	V	112,25	V	2,66	V	0,87	V	119,27	V	20890	V
2024/05/19 04	SR	36,10	V	0,66	V	119,78	V	2,19	V	0,81	V	119,42	V	20908	V
2024/05/19 05	SR	61,18	V	0,00	NV	115,17	V	1,77	V	0,79	V	119,55	V	22410	V
2024/05/19 06	SR	101,16	V	0,00	NV	102,41	V	2,50	V	0,81	V	119,84	V	21519	V
2024/05/19 07	SR	46,47	V	0,00	NV	117,13	V	2,48	V	0,86	V	119,90	V	21268	V
2024/05/19 08	SR	29,65	V	0,00	NV	123,76	V	2,17	V	0,84	V	120,10	V	21172	V
2024/05/19 09	SR	62,50	V	0,00	NV	100,61	V	1,38	V	0,78	V	120,66	V	21059	V
2024/05/19 10	SR	71,46	V	0,00	NV	110,52	V	2,37	V	0,77	V	121,08	V	20992	V
2024/05/19 11	SR	36,01	V	0,00	NV	119,77	V	2,06	V	0,83	V	121,46	V	20870	V
2024/05/19 12	SR	38,40	V	1,06	NV	125,30	V	2,34	V	0,86	V	121,41	V	20983	V
2024/05/19 13	SR	80,01	V	3,08	V	101,74	V	1,94	V	0,86	V	121,56	V	20939	V
2024/05/19 14	SR	85,51	V	1,36	V	104,27	V	1,83	V	0,86	V	121,79	V	20671	V
2024/05/19 15	SR	65,39	V	0,81	V	116,42	V	2,24	V	0,86	V	121,88	V	20797	V
2024/05/19 16	SR	94,34	V	1,15	V	104,13	V	2,23	V	0,96	V	121,57	V	20779	V
2024/05/19 17	SR	50,32	V	0,97	V	125,34	V	3,91	V	0,84	V	120,81	V	20837	V
2024/05/19 18	SR	75,50	V	0,85	V	106,61	V	4,06	V	0,79	V	120,64	V	20877	V
2024/05/19 19	SR	69,33	V	0,76	V	106,43	V	3,37	V	0,80	V	120,44	V	20773	V
2024/05/19 20	SR	79,02	V	0,84	V	103,64	V	2,38	V	0,79	V	120,29	V	20808	V
2024/05/19 21	SR	95,58	V	1,05	V	101,13	V	2,20	V	0,79	V	120,34	V	20876	V
2024/05/19 22	SR	101,42	V	1,00	V	97,06	V	2,48	V	0,79	V	120,13	V	20760	V
2024/05/19 23	SR	94,65	V	1,42	V	103,12	V	2,35	V	0,79	V	120,23	V	20809	V
2024/05/19 24	SR	42,82	V	0,59	V	114,64	V	2,22	V	0,81	V	120,82	V	20965	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	29.7-101.4	0.6-3.1	97.1-125.3	1.4-4.1	0.8-1.0	119.1-121.9	20670.9-22409.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.6	1.1	110.7	2.5	0.8	120.5	20986.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: