

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/05/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/05/19 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/19 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/19 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/19 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/19 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/19 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/19 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/19 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/19 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/19 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/19 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/19 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/19 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/19 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/19 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/19 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/19 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/19 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/19 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/19 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/19 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/19 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/19 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/19 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/05/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/05/20 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/20 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/20 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/20 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/20 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/20 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/20 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/20 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/20 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/20 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/20 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/20 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/05/20 13	AV	189,58	NV	196,54	NV	7,23	NV	7,28	NV	22,56	NV	25,85	NV	318,13	NV
2017/05/20 14	AV	216,08	V	163,52	V	17,36	NV	11,93	V	13,08	V	25,89	V	211,70	V
2017/05/20 15	AV	258,12	V	132,70	V	27,07	NV	11,02	V	3,77	V	26,59	V	363,91	V
2017/05/20 16	AV	295,11	V	127,40	V	28,46	NV	15,26	V	3,01	V	27,49	V	357,13	V
2017/05/20 17	AV	158,06	V	59,24	V	45,83	NV	4,08	V	2,00	V	28,55	V	339,58	V
2017/05/20 18	AV	109,93	V	25,52	V	51,20	NV	1,59	V	1,16	V	31,13	V	317,36	V
2017/05/20 19	AV	690,34	V	45,91	V	55,72	NV	32,04	V	16,01	V	35,48	V	315,44	V
2017/05/20 20	AV	595,37	V	60,26	V	159,06	V	21,56	V	21,90	V	44,94	V	900,88	V
2017/05/20 21	AV	906,76	V	74,97	V	225,62	V	5,78	V	4,53	V	44,04	V	1211	V
2017/05/20 22	AV	821,88	V	49,40	V	255,96	V	2,67	V	2,73	V	49,51	V	1360	V
2017/05/20 23	AV	956,30	V	68,88	V	303,46	V	3,14	V	3,30	V	58,26	V	1437	V
2017/05/20 24	AV	829,14	V	42,66	V	292,43	V	3,44	V	2,43	V	62,31	V	1388	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/05/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/05/21 01	AV	996,48	V	124,98	V	284,41	V	13,45	V	2,62	V	68,72	V	1228	V
2017/05/21 02	AV	1000,00	V	347,43	V	275,95	V	83,65	V	6,48	V	77,65	V	989,09	V
2017/05/21 03	AV	986,18	V	184,01	V	293,99	V	23,70	V	3,28	V	83,98	V	977,12	V
2017/05/21 04	AV	867,00	V	236,35	V	264,41	V	58,97	V	4,18	V	87,87	V	978,75	V
2017/05/21 05	AV	1000,00	V	216,31	V	270,28	V	48,29	V	3,84	V	91,27	V	992,37	V
2017/05/21 06	AV	842,51	V	146,33	V	257,30	V	46,43	V	2,62	V	94,30	V	529,28	V
2017/05/21 07	AV	861,66	V	252,96	V	236,68	V	98,53	V	4,46	V	97,32	V	530,69	V
2017/05/21 08	AV	834,87	V	210,13	V	237,10	V	91,32	V	3,60	V	100,06	V	577,84	V
2017/05/21 09	AV	449,59	V	74,21	V	252,42	V	27,47	V	3,90	V	103,50	V	967,31	V
2017/05/21 10	AV	40,65	V	14,31	V	216,63	V	5,55	V	1,24	V	108,90	V	1332	V
2017/05/21 11	AV	130,18	V	12,54	V	264,94	V	3,40	V	1,81	V	107,24	V	1255	V
2017/05/21 12	AV	43,46	V	6,95	V	251,25	V	3,43	V	1,63	V	110,27	V	1308	V
2017/05/21 13	AV	3,47	V	4,01	V	253,12	V	3,70	V	1,21	V	119,41	V	1433	V
2017/05/21 14	AV	0,36	V	2,29	V	247,70	V	3,12	V	1,16	V	116,92	V	1414	V
2017/05/21 15	AV	0,01	V	3,03	V	249,80	V	2,24	V	1,19	V	112,31	V	1419	V
2017/05/21 16	AV	0,19	V	2,52	V	244,85	V	1,77	V	1,33	V	109,28	V	1484	V
2017/05/21 17	AV	1,95	V	2,96	V	255,45	V	0,51	V	1,66	V	109,92	V	1564	V
2017/05/21 18	AV	0,18	V	3,72	V	250,60	V	0,19	V	1,24	V	112,09	V	1525	V
2017/05/21 19	AV	4,30	V	4,28	V	245,07	V	0,00	V	1,52	V	114,38	V	1520	V
2017/05/21 20	SR	29,62	V	1,94	V	159,27	V	0,64	V	0,78	V	111,30	V	1370	V
2017/05/21 21	SR	100,11	V	8,77	V	158,20	V	2,23	V	0,76	V	107,41	V	1252	V
2017/05/21 22	SP	0,00	V	2,22	V	187,57	V	0,09	V	0,76	V	106,00	V	1241	V
2017/05/21 23	SP	756,46	V	364,81	V	154,90	V	30,76	V	11,21	V	97,83	V	672,66	V
2017/05/21 24	SP	1000,00	V	981,02	V	130,16	V	20,08	V	54,32	V	93,13	V	370,37	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	29.6-100.1	1.9-8.8	158.2-159.3	0.6-2.2	0.8-0.8	107.4-111.3	1252.1-1369.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64.9	5.4	158.7	1.4	0.8	109.4	1310.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO:  _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/05/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/05/22 01	SP	1000,00	V	593,34	V	160,92	V	0,05	V	77,27	V	92,85	V	371,48	V
2017/05/22 02	SP	873,37	V	234,12	V	184,45	V	0,00	V	85,12	V	93,79	V	311,60	V
2017/05/22 03	SP	504,75	V	167,87	V	179,57	V	0,00	V	85,64	V	94,82	V	341,62	V
2017/05/22 04	SP	273,20	V	137,26	V	145,24	V	0,00	V	80,82	V	95,43	V	348,00	V
2017/05/22 05	AV	188,65	V	183,16	V	152,36	V	0,00	V	190,64	V	97,57	V	384,07	V
2017/05/22 06	AV	124,77	V	80,12	V	90,07	V	0,00	V	30,00	V	93,63	V	261,97	V
2017/05/22 07	AV	76,53	V	18,18	V	79,02	V	0,00	V	4,55	V	85,95	V	286,48	V
2017/05/22 08	AV	67,36	V	12,19	V	83,53	V	0,01	V	3,26	V	85,62	V	292,54	V
2017/05/22 09	AV	78,45	V	33,78	V	71,58	V	2,38	V	8,55	V	86,82	V	342,12	V
2017/05/22 10	AV	68,68	V	25,48	V	71,35	V	2,82	V	6,19	V	88,13	V	338,88	V
2017/05/22 11	AV	357,65	V	68,13	V	134,31	V	31,37	V	2,82	V	94,00	V	670,53	V
2017/05/22 12	AV	375,83	V	40,75	V	30,70	NV	52,94	V	1,01	V	105,29	V	631,98	V
2017/05/22 13	AV	286,18	V	31,47	V	143,11	V	13,09	V	1,31	V	101,56	V	629,65	V
2017/05/22 14	AV	184,63	V	29,20	V	156,79	V	17,16	V	1,77	V	115,50	V	1441	V
2017/05/22 15	AV	0,56	V	9,41	V	226,36	V	9,07	V	1,23	V	121,38	V	22961	V
2017/05/22 16	AV	0,00	V	2,92	V	196,80	V	7,40	V	1,43	V	112,51	V	29836	V
2017/05/22 17	AV	0,00	V	1,18	V	185,64	V	7,46	V	1,26	V	108,39	V	30009	V
2017/05/22 18	AV	16,43	V	1,27	V	188,29	V	7,77	V	1,09	V	109,51	V	29246	V
2017/05/22 19	SP	1000,00	V	584,98	V	80,57	V	110,83	V	14,72	V	98,12	V	29445	V
2017/05/22 20	SP	1000,00	V	958,44	V	4,96	NV	118,15	V	33,47	V	92,84	V	29822	V
2017/05/22 21	SP	1000,00	V	574,17	V	1,07	NV	58,08	V	39,14	V	92,55	V	29827	V
2017/05/22 22	SP	655,25	V	205,66	V	5,36	NV	22,41	V	39,74	V	94,15	V	29834	V
2017/05/22 23	SP	288,56	V	174,87	V	14,66	NV	26,52	V	38,61	V	96,16	V	30952	V
2017/05/22 24	SP	179,16	V	90,88	V	20,74	NV	34,96	V	38,08	V	97,83	V	31886	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: runto

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]