

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/05/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/05/20 01	SR	50,01	V	0,60	V	112,27	V	0,00	V	0,41	V	121,58	V	29075	V
2019/05/20 02	SR	37,82	V	0,53	V	115,27	V	0,00	V	0,31	V	121,87	V	29214	V
2019/05/20 03	SR	24,82	V	0,50	V	134,91	V	0,00	V	0,63	V	122,37	V	30190	V
2019/05/20 04	SR	21,37	V	0,50	V	146,70	V	0,00	V	0,61	V	123,47	V	31080	V
2019/05/20 05	SR	29,78	V	0,53	V	136,83	V	0,00	V	0,52	V	124,14	V	30867	V
2019/05/20 06	SR	56,57	V	0,69	V	127,93	V	0,00	V	0,71	V	124,23	V	30199	V
2019/05/20 07	SR	56,29	V	0,64	V	118,79	V	0,00	V	0,33	V	122,26	V	33334	V
2019/05/20 08	SR	49,14	V	0,67	V	133,50	V	0,00	V	0,35	V	122,39	V	31553	V
2019/05/20 09	SR	32,21	V	0,56	V	141,58	V	0,00	V	0,43	V	122,24	V	30580	V
2019/05/20 10	SR	40,52	V	0,56	V	129,64	V	0,00	V	0,43	V	122,68	V	30766	V
2019/05/20 11	SR	59,12	V	0,63	V	123,26	V	0,00	V	0,37	V	122,72	V	30188	V
2019/05/20 12	SR	80,11	V	0,76	V	112,12	V	0,00	V	0,37	V	122,35	V	29644	V
2019/05/20 13	SR	54,40	V	0,59	V	125,70	V	0,00	V	0,39	V	123,53	V	30476	V
2019/05/20 14	SR	38,77	V	0,54	V	135,03	V	0,00	V	0,66	V	124,80	V	30926	V
2019/05/20 15	SR	32,38	V	0,58	V	153,96	V	0,00	V	0,46	V	125,38	V	30627	V
2019/05/20 16	SR	80,35	V	0,91	V	127,68	V	0,00	V	0,44	V	125,20	V	30142	V
2019/05/20 17	SR	48,06	V	0,57	V	137,69	V	0,00	V	0,37	V	124,72	V	30212	V
2019/05/20 18	SR	54,75	V	0,58	V	131,11	V	0,00	V	0,42	V	123,59	V	29756	V
2019/05/20 19	SR	63,03	V	0,59	V	125,56	V	0,00	V	0,23	V	123,25	V	29150	V
2019/05/20 20	SR	58,13	V	0,53	V	108,97	V	0,00	V	0,37	V	123,98	V	29650	V
2019/05/20 21	SR	113,06	V	1,26	V	103,25	V	0,00	V	0,58	V	125,36	V	30414	V
2019/05/20 22	SR	142,32	V	1,99	V	100,87	V	0,00	V	0,54	V	126,39	V	30764	V
2019/05/20 23	SR	145,87	V	2,24	V	109,49	V	0,01	V	0,46	V	126,82	V	30751	V
2019/05/20 24	SR	71,48	V	0,86	V	122,38	V	0,00	V	0,53	V	127,33	V	31183	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.4-145.9	0.5-2.2	100.9-154.0	0.0-0.0	0.2-0.7	121.6-127.3	29074.9-33333.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60	0.8	125.6	0	0.5	123.9	30447.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 176

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/05/21

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/05/21 01	SR	25,37	V	0,47	V	145,69	V	0,00	V	0,51	V	126,99	V	31249	V
2019/05/21 02	SR	21,68	V	0,46	V	153,24	V	0,00	V	0,44	V	126,66	V	30773	V
2019/05/21 03	SR	16,07	V	0,44	V	171,82	V	0,00	V	0,53	V	126,15	V	31205	V
2019/05/21 04	SR	14,39	V	0,48	V	174,30	V	0,00	V	0,33	V	124,95	V	29673	V
2019/05/21 05	SR	47,33	V	0,83	V	141,77	V	0,00	V	0,20	V	121,12	V	26390	V
2019/05/21 06	SR	9,09	V	0,50	V	190,14	V	0,00	V	0,78	V	124,47	V	31990	V
2019/05/21 07	SR	60,59	V	0,59	V	105,90	V	0,00	V	0,40	V	126,20	V	32880	V
2019/05/21 08	SR	74,02	V	0,74	V	104,06	V	0,00	V	0,25	V	125,69	V	31372	V
2019/05/21 09	SR	83,50	V	0,79	V	102,23	V	0,00	V	0,26	V	125,75	V	28792	V
2019/05/21 10	SR	105,40	V	0,70	V	78,87	V	0,00	V	0,29	V	125,74	V	28796	V
2019/05/21 11	SR	66,30	V	0,62	V	97,25	V	0,00	V	0,27	V	126,01	V	29231	V
2019/05/21 12	SR	38,39	V	0,59	V	118,76	V	0,00	V	0,33	V	126,47	V	29952	V
2019/05/21 13	SR	44,21	V	0,47	V	113,49	V	0,00	V	0,35	V	126,66	V	29796	V
2019/05/21 14	SR	59,86	V	0,47	V	99,10	V	0,00	V	0,25	V	125,33	V	29161	V
2019/05/21 15	SR	45,31	V	0,43	V	107,63	V	0,00	V	0,38	V	125,16	V	29698	V
2019/05/21 16	SR	110,32	V	0,83	V	75,90	V	0,00	V	0,19	V	125,72	V	27602	V
2019/05/21 17	SR	104,60	V	0,59	V	78,65	V	0,00	V	0,25	V	125,74	V	28128	V
2019/05/21 18	SR	44,16	V	0,40	V	105,75	V	0,00	V	0,41	V	127,02	V	29744	V
2019/05/21 19	SR	13,40	V	0,40	V	147,30	V	0,00	V	0,49	V	127,84	V	31050	V
2019/05/21 20	SR	19,88	V	0,39	V	136,00	V	0,00	V	0,41	V	127,13	V	30150	V
2019/05/21 21	SR	58,64	V	0,48	V	86,97	V	0,00	V	0,31	V	126,15	V	28883	V
2019/05/21 22	SR	87,16	V	0,66	V	74,30	V	0,00	V	0,30	V	126,91	V	28155	V
2019/05/21 23	SR	76,35	V	0,53	V	80,83	V	0,00	V	0,23	V	126,85	V	27971	V
2019/05/21 24	SR	85,95	V	0,57	V	72,58	V	0,00	V	0,25	V	127,17	V	27833	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.1-110.3	0.4-0.8	72.6-190.1	0.0-0.0	0.2-0.8	121.1-127.8	26390.2-32879.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.7	0.6	115.1	0	0.4	126	29603.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/05/22

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/05/22 01	SR	68,74	V	0,58	V	81,16	V	0,00	V	0,30	V	128,02	V	28690	V
2019/05/22 02	SR	77,20	V	0,59	V	75,77	V	0,00	V	0,44	V	129,01	V	28971	V
2019/05/22 03	SR	52,03	V	0,49	V	89,29	V	0,00	V	0,35	V	129,63	V	29086	V
2019/05/22 04	SR	51,58	V	0,50	V	90,41	V	0,00	V	0,47	V	130,38	V	29741	V
2019/05/22 05	SR	43,29	V	0,49	V	93,72	V	0,00	V	0,49	V	131,46	V	30240	V
2019/05/22 06	SR	31,80	V	0,48	V	102,87	V	0,00	V	0,48	V	132,18	V	30342	V
2019/05/22 07	SR	25,47	V	0,45	V	108,84	V	0,00	V	0,37	V	129,60	V	32719	V
2019/05/22 08	SR	27,67	V	0,41	V	106,48	V	0,00	V	0,41	V	130,37	V	33232	V
2019/05/22 09	SR	33,22	V	0,43	V	99,48	V	0,00	V	0,40	V	130,21	V	30983	V
2019/05/22 10	SR	50,77	V	0,46	V	83,69	V	0,00	V	0,42	V	130,88	V	30880	V
2019/05/22 11	SR	51,65	V	0,46	V	84,84	V	0,00	V	0,40	V	131,17	V	30866	V
2019/05/22 12	SR	76,80	V	0,49	V	71,53	V	0,00	V	0,31	V	130,65	V	29995	V
2019/05/22 13	SR	55,25	V	0,42	V	83,44	V	0,00	V	0,31	V	130,14	V	29881	V
2019/05/22 14	SR	60,32	V	0,43	V	83,32	V	0,00	V	0,38	V	130,93	V	30653	V
2019/05/22 15	SR	54,49	V	0,46	V	94,35	V	0,00	V	0,45	V	132,77	V	31966	V
2019/05/22 16	SR	33,10	V	0,40	V	110,19	V	0,00	V	0,47	V	132,85	V	32188	V
2019/05/22 17	SR	38,18	V	0,37	V	93,21	V	0,00	V	0,39	V	131,79	V	30762	V
2019/05/22 18	SR	43,20	V	0,37	V	88,84	V	0,00	V	0,41	V	131,28	V	31076	V
2019/05/22 19	SR	42,62	V	0,43	V	102,53	V	0,00	V	0,37	V	131,85	V	29354	V
2019/05/22 20	SR	0,77	V	0,40	V	143,75	V	0,00	V	0,16	V	123,43	V	23207	V
2019/05/22 21	SR	0,04	V	0,40	V	155,11	V	0,00	V	0,15	V	119,04	V	22673	V
2019/05/22 22	SR	7,90	V	0,41	V	136,92	V	0,00	V	0,15	V	118,79	V	23508	V
2019/05/22 23	SR	84,93	V	0,83	V	81,94	V	0,00	V	0,29	V	124,28	V	27820	V
2019/05/22 24	SR	52,90	V	0,57	V	111,41	V	0,00	V	0,41	V	130,09	V	30244	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-84.9	0.4-0.8	71.5-155.1	0.0-0.0	0.1-0.5	118.8-132.8	22673.2-33232.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.3	0.5	98.9	0	0.4	129.2	29544.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/05/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/05/23 01	SR	61,80	V	0,64	V	112,53	V	0,00	V	0,38	V	132,55	V	30413	V
2019/05/23 02	SR	58,70	V	0,51	V	95,22	V	0,00	V	0,32	V	132,32	V	29648	V
2019/05/23 03	SR	71,80	V	0,55	V	88,09	V	0,00	V	0,28	V	132,79	V	29824	V
2019/05/23 04	SR	61,80	V	0,47	V	89,49	V	0,00	V	0,31	V	133,27	V	30108	V
2019/05/23 05	SR	47,88	V	0,55	V	114,08	V	0,00	V	0,24	V	132,27	V	27599	V
2019/05/23 06	SR	1,27	V	0,45	V	166,19	V	0,00	V	0,18	V	125,99	V	26127	V
2019/05/23 07	SR	3,41	V	0,42	V	136,14	V	0,00	V	0,15	V	124,28	V	26983	V
2019/05/23 08	SR	3,60	V	0,38	V	135,47	V	0,00	V	0,14	V	123,42	V	26560	V
2019/05/23 09	SR	42,43	V	0,65	V	115,08	V	0,00	V	0,18	V	123,51	V	25646	V
2019/05/23 10	SR	64,93	V	0,47	V	91,23	V	0,00	V	0,40	V	126,67	V	29891	V
2019/05/23 11	SR	106,73	V	0,61	V	66,93	V	0,00	V	0,34	V	127,62	V	30721	V
2019/05/23 12	SR	76,46	V	0,63	V	118,67	V	0,00	V	0,27	V	127,41	V	29416	V
2019/05/23 13	SR	0,04	V	0,46	V	187,24	V	0,00	V	0,38	V	127,17	V	32844	V
2019/05/23 14	SR	0,11	V	0,46	V	191,23	V	0,00	V	0,42	V	128,61	V	34050	V
2019/05/23 15	SR	0,01	V	0,47	V	200,84	V	0,00	V	0,54	V	129,29	V	34495	V
2019/05/23 16	SR	0,33	V	0,45	V	186,40	V	0,00	V	0,38	V	129,46	V	34070	V
2019/05/23 17	SR	45,33	V	0,38	V	106,54	V	0,00	V	0,33	V	130,26	V	33674	V
2019/05/23 18	SR	37,73	V	0,37	V	108,15	V	0,00	V	0,36	V	131,73	V	32755	V
2019/05/23 19	SR	19,92	V	0,37	V	136,14	V	0,00	V	0,43	V	132,33	V	33548	V
2019/05/23 20	SR	14,77	V	0,38	V	152,87	V	0,00	V	0,44	V	132,10	V	33295	V
2019/05/23 21	SR	30,84	V	0,36	V	109,72	V	0,00	V	0,32	V	130,18	V	31598	V
2019/05/23 22	SR	56,12	V	0,47	V	89,54	V	0,00	V	0,20	V	129,25	V	30166	V
2019/05/23 23	SR	39,88	V	0,39	V	96,66	V	0,00	V	0,22	V	129,08	V	30161	V
2019/05/23 24	SR	39,52	V	0,36	V	98,39	V	0,00	V	0,22	V	129,17	V	30451	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-106.7	0.4-0.7	66.9-200.8	0.0-0.0	0.1-0.5	123.4-133.3	25646.4-34495.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36.9	0.5	124.7	0	0.3	129.2	30585
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/05/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/05/24 01	SR	36,38	V	0,36	V	95,48	V	0,00	V	0,22	V	129,51	V	30392	V
2019/05/24 02	SR	18,06	V	0,37	V	126,70	V	0,00	V	0,35	V	130,74	V	32194	V
2019/05/24 03	SR	22,12	V	0,37	V	120,19	V	0,00	V	0,36	V	133,00	V	33019	V
2019/05/24 04	SR	33,42	V	0,36	V	107,18	V	0,00	V	0,30	V	133,52	V	32393	V
2019/05/24 05	SR	31,81	V	0,35	V	101,52	V	0,00	V	0,29	V	132,77	V	31462	V
2019/05/24 06	SR	29,69	V	0,35	V	102,92	V	0,00	V	0,28	V	132,16	V	31198	V
2019/05/24 07	CNF	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**
2019/05/24 08	SR	46,25	NV	0,35	NV	75,36	NV	0,00	NV	0,22	NV	131,86	NV	30736	NV
2019/05/24 09	SR	53,28	V	0,38	V	74,18	V	0,00	V	0,24	V	131,58	V	30302	V
2019/05/24 10	SR	55,47	V	0,37	V	72,58	V	0,00	V	0,22	V	131,52	V	29227	V
2019/05/24 11	SR	44,69	V	0,36	V	81,70	V	0,00	V	0,24	V	131,46	V	29520	V
2019/05/24 12	SR	42,93	V	0,40	V	94,84	V	0,00	V	0,25	V	131,84	V	29837	V
2019/05/24 13	SR	27,62	V	0,36	V	112,38	V	0,00	V	0,31	V	132,90	V	30432	V
2019/05/24 14	SR	41,59	V	0,43	V	103,98	V	0,00	V	0,29	V	134,13	V	30150	V
2019/05/24 15	SR	61,85	V	0,59	V	89,80	V	0,00	V	0,21	V	133,84	V	28855	V
2019/05/24 16	SR	40,31	V	0,46	V	104,82	V	0,00	V	0,24	V	133,28	V	29379	V
2019/05/24 17	SR	28,79	V	0,37	V	112,12	V	0,00	V	0,31	V	134,56	V	30404	V
2019/05/24 18	SR	22,96	V	0,36	V	117,64	V	0,00	V	0,40	V	136,67	V	31790	V
2019/05/24 19	SR	38,32	V	0,35	V	103,19	V	0,00	V	0,33	V	137,33	V	31231	V
2019/05/24 20	SR	28,67	V	0,35	V	113,17	V	0,00	V	0,30	V	136,44	V	30824	V
2019/05/24 21	SR	46,90	V	0,43	V	100,25	V	0,00	V	0,26	V	133,20	V	29473	V
2019/05/24 22	SR	41,47	V	0,40	V	101,34	V	0,00	V	0,23	V	130,23	V	29714	V
2019/05/24 23	SR	45,55	V	0,43	V	90,84	V	0,00	V	0,29	V	130,68	V	30477	V
2019/05/24 24	SR	61,17	V	0,56	V	78,85	V	0,00	V	0,29	V	131,20	V	30201	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.1-61.8	0.4-0.6	72.6-126.7	0.0-0.0	0.2-0.4	129.5-137.3	28855.4-33019.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	38.8	0.4	100.3	0	0.3	132.8	30567.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/05/25

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/05/25 01	SR	46,53	V	0,42	V	78,59	V	0,00	V	0,33	V	132,08	V	30985	V
2019/05/25 02	SR	45,18	V	0,44	V	77,28	V	0,00	V	0,31	V	133,01	V	30939	V
2019/05/25 03	SR	48,32	V	0,42	V	77,71	V	0,00	V	0,30	V	133,00	V	30622	V
2019/05/25 04	SR	35,67	V	0,39	V	84,63	V	0,00	V	0,34	V	133,63	V	31102	V
2019/05/25 05	SR	43,10	V	0,42	V	86,80	V	0,00	V	0,34	V	134,53	V	31234	V
2019/05/25 06	SR	40,81	V	0,38	V	91,28	V	0,00	V	0,31	V	134,56	V	31171	V
2019/05/25 07	SR	60,43	V	0,47	V	78,12	V	0,00	V	0,27	V	134,89	V	32023	V
2019/05/25 08	SR	57,08	V	0,43	V	81,49	V	0,00	V	0,26	V	134,82	V	31748	V
2019/05/25 09	SR	57,36	V	0,43	V	84,54	V	0,00	V	0,29	V	134,64	V	30916	V
2019/05/25 10	SR	47,72	V	0,39	V	83,96	V	0,00	V	0,29	V	134,59	V	30739	V
2019/05/25 11	SR	33,78	V	0,37	V	96,43	V	0,00	V	0,36	V	135,22	V	30843	V
2019/05/25 12	SR	34,56	V	0,35	V	98,36	V	0,00	V	0,30	V	133,17	V	30502	V
2019/05/25 13	SR	47,89	V	0,39	V	98,34	V	0,00	V	0,29	V	132,43	V	30714	V
2019/05/25 14	SR	79,60	V	0,71	V	92,74	V	0,02	V	0,27	V	132,49	V	30067	V
2019/05/25 15	SR	35,22	V	0,36	V	113,36	V	0,00	V	0,29	V	133,03	V	30907	V
2019/05/25 16	SR	45,45	V	0,43	V	109,78	V	0,00	V	0,29	V	133,57	V	31160	V
2019/05/25 17	SR	87,86	V	0,74	V	91,49	V	0,00	V	0,31	V	134,13	V	31479	V
2019/05/25 18	SR	46,17	V	0,41	V	105,33	V	0,00	V	0,35	V	134,83	V	32076	V
2019/05/25 19	SR	56,42	V	0,37	V	91,71	V	0,00	V	0,29	V	134,15	V	31058	V
2019/05/25 20	SR	66,57	V	0,39	V	88,91	V	0,00	V	0,31	V	134,13	V	31527	V
2019/05/25 21	SR	73,03	V	0,39	V	84,29	V	0,00	V	0,29	V	133,83	V	30867	V
2019/05/25 22	SR	64,69	V	0,41	V	79,79	V	0,00	V	0,28	V	133,57	V	31016	V
2019/05/25 23	SR	61,30	V	0,40	V	73,01	V	0,00	V	0,27	V	133,66	V	30447	V
2019/05/25 24	SR	65,84	V	0,42	V	76,80	V	0,00	V	0,30	V	133,38	V	30479	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	33.8-87.9	0.4-0.7	73.0-113.4	0.0-0.0	0.3-0.4	132.1-135.2	30067.4-32076.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.4	0.4	88.5	0	0.3	133.8	31025.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Piro

RESPONSABILE IMPIANTO:

Lu

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/05/26

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/05/26 01	SR	66,25	V	0,47	V	66,41	V	0,00	V	0,23	V	133,53	V	30113	V
2019/05/26 02	SR	88,79	V	0,63	V	60,58	V	0,00	V	0,25	V	133,40	V	29795	V
2019/05/26 03	SR	104,65	V	0,86	V	56,35	NV	0,00	V	0,23	V	133,69	V	29768	V
2019/05/26 04	SR	62,83	V	0,60	V	76,40	V	0,00	V	0,31	V	134,09	V	30031	V
2019/05/26 05	SR	28,62	V	0,37	V	101,18	V	0,00	V	0,38	V	136,14	V	31421	V
2019/05/26 06	SR	23,85	V	0,38	V	109,45	V	0,00	V	0,78	V	137,57	V	31703	V
2019/05/26 07	SR	58,99	V	0,64	V	94,91	V	0,00	V	0,82	V	134,02	V	33341	V
2019/05/26 08	SR	54,45	V	0,65	V	115,55	V	0,00	V	0,34	V	129,93	V	31917	V
2019/05/26 09	SR	38,85	V	0,47	V	118,94	V	0,00	V	0,31	V	128,80	V	31963	V
2019/05/26 10	SR	45,82	V	0,48	V	105,18	V	0,00	V	0,30	V	128,49	V	31528	V
2019/05/26 11	SR	71,42	V	0,92	V	102,57	V	0,01	V	0,27	V	128,24	V	31547	V
2019/05/26 12	SR	38,14	V	0,43	V	118,14	V	0,00	V	0,28	V	128,40	V	31927	V
2019/05/26 13	SR	24,12	V	0,39	V	124,90	V	0,00	V	0,29	V	129,35	V	32235	V
2019/05/26 14	SR	26,17	V	0,37	V	125,48	V	0,00	V	0,33	V	129,88	V	32503	V
2019/05/26 15	SR	28,74	V	0,37	V	122,06	V	0,00	V	0,29	V	128,83	V	32636	V
2019/05/26 16	SR	25,06	V	0,37	V	124,85	V	0,00	V	0,28	V	127,52	V	32447	V
2019/05/26 17	SR	44,90	V	1,69	V	149,09	V	0,23	V	0,28	V	125,45	V	29070	V
2019/05/26 18	SR	10,69	V	0,38	V	164,65	V	0,00	V	0,29	V	124,06	V	34540	V
2019/05/26 19	SR	25,57	V	0,36	V	126,90	V	0,00	V	0,30	V	125,74	V	34378	V
2019/05/26 20	SR	39,51	V	0,36	V	107,57	V	0,00	V	0,29	V	125,76	V	31670	V
2019/05/26 21	SR	43,29	V	0,36	V	104,19	V	0,00	V	0,30	V	126,59	V	32599	V
2019/05/26 22	SR	51,29	V	0,39	V	102,03	V	0,00	V	0,29	V	127,63	V	32528	V
2019/05/26 23	SR	49,28	V	0,38	V	96,80	V	0,00	V	0,29	V	128,75	V	32428	V
2019/05/26 24	SR	88,06	V	0,68	V	84,83	V	0,00	V	0,25	V	129,17	V	31810	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.7-104.6	0.4-1.7	60.6-164.6	0.0-0.2	0.2-0.8	124.1-137.6	29070.1-34540.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.5	0.5	108.8	0	0.3	129.8	31829
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 