



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/05/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/05/20 01	SR	47,22	V	0,63	V	115,89	V	3,14	V	0,81	V	121,06	V	20976	V
2024/05/20 02	SR	41,28	V	0,61	V	117,54	V	4,02	V	0,82	V	121,06	V	21017	V
2024/05/20 03	SR	129,15	V	3,29	V	97,81	V	3,59	V	0,77	V	121,38	V	20840	V
2024/05/20 04	SR	61,42	V	0,86	V	112,29	V	3,47	V	0,83	V	121,98	V	20831	V
2024/05/20 05	SR	123,19	V	1,19	NV	96,42	V	3,91	V	0,76	V	122,19	V	21748	V
2024/05/20 06	SR	116,67	V	1,47	V	93,98	V	4,56	V	0,81	V	121,95	V	21128	V
2024/05/20 07	SR	137,07	V	2,04	V	94,83	V	3,72	V	0,80	V	121,77	V	20971	V
2024/05/20 08	SR	100,86	V	1,33	V	103,88	V	3,50	V	0,79	V	122,04	V	20723	V
2024/05/20 09	SR	42,47	V	0,58	V	117,78	V	4,69	V	0,80	V	122,28	V	20461	V
2024/05/20 10	SR	6,05	V	0,53	V	164,90	V	7,18	V	0,81	V	121,10	V	20091	V
2024/05/20 11	SR	7,13	V	0,51	V	168,62	V	9,99	V	0,86	V	120,07	V	20528	V
2024/05/20 12	SR	102,63	V	1,84	V	104,06	V	8,23	V	0,83	V	122,04	V	20675	V
2024/05/20 13	SR	152,02	V	3,44	V	89,17	V	8,07	V	0,78	V	123,12	V	20427	V
2024/05/20 14	SR	66,19	V	0,74	V	115,89	V	4,60	V	0,71	V	123,61	V	21293	V
2024/05/20 15	SR	48,63	V	0,55	V	118,68	V	3,64	V	0,78	V	123,47	V	21370	V
2024/05/20 16	SR	14,68	V	0,29	V	135,12	V	3,29	V	0,78	V	123,51	V	21200	V
2024/05/20 17	SR	19,69	V	0,29	V	122,00	V	2,75	V	0,79	V	123,67	V	21169	V
2024/05/20 18	SR	17,62	V	0,28	V	119,54	V	1,46	V	0,84	V	123,60	V	21048	V
2024/05/20 19	SR	15,91	V	0,28	V	126,50	V	1,70	V	0,90	V	123,94	V	21155	V
2024/05/20 20	SR	13,39	V	0,29	V	137,01	V	2,99	V	0,83	V	124,16	V	21067	V
2024/05/20 21	SR	10,67	V	0,29	V	145,30	V	4,38	V	0,80	V	124,25	V	21034	V
2024/05/20 22	SR	21,43	V	0,32	V	134,02	V	7,25	V	0,76	V	123,90	V	20779	V
2024/05/20 23	SR	39,99	V	0,37	V	112,26	V	4,89	V	0,76	V	122,85	V	20596	V
2024/05/20 24	SR	22,45	V	0,32	V	128,12	V	4,36	V	0,78	V	123,13	V	20952	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.1-152.0	0.3-3.4	89.2-168.6	1.5-10.0	0.7-0.9	120.1-124.2	20090.7-21748.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.6	0.9	119.7	4.6	0.8	122.6	20920
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/05/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/05/21 01	SR	17,54	V	0,32	V	140,86	V	7,00	V	0,87	V	123,27	V	20957	V
2024/05/21 02	SR	31,90	V	0,36	V	130,62	V	8,67	V	0,73	V	122,88	V	20663	V
2024/05/21 03	SR	59,00	V	0,58	V	120,33	V	9,92	V	0,72	V	122,53	V	20434	V
2024/05/21 04	SR	59,46	V	0,51	V	118,26	V	9,60	V	0,71	V	122,67	V	20592	V
2024/05/21 05	SR	45,70	V	0,42	V	121,96	V	8,04	V	0,74	V	123,30	V	21601	V
2024/05/21 06	SR	62,11	V	0,40	V	118,44	V	7,73	V	0,79	V	123,46	V	21165	V
2024/05/21 07	SR	69,96	V	0,51	V	110,25	V	6,77	V	0,75	V	123,01	V	20687	V
2024/05/21 08	SR	112,77	V	0,87	V	104,72	V	7,92	V	0,65	V	122,53	V	20284	V
2024/05/21 09	SR	31,17	V	0,19	V	141,29	V	7,27	V	0,61	V	120,89	V	18786	V
2024/05/21 10	SR	5,96	V	0,11	V	186,93	V	11,39	V	0,73	V	117,80	V	18651	V
2024/05/21 11	SR	21,08	V	0,11	V	139,78	V	11,40	V	0,66	V	122,45	V	20927	V
2024/05/21 12	SR	27,64	V	0,12	V	131,06	V	11,14	V	0,62	V	123,42	V	20757	V
2024/05/21 13	SR	11,33	V	0,08	V	160,19	V	11,95	V	0,69	V	124,35	V	20893	V
2024/05/21 14	SR	50,58	V	0,17	V	110,39	V	6,95	V	0,63	V	124,03	V	20708	V
2024/05/21 15	SR	61,29	V	0,45	V	106,03	V	3,75	V	0,72	V	123,60	V	20768	V
2024/05/21 16	SR	59,33	V	0,31	V	109,11	V	2,96	V	0,74	V	124,52	V	20774	V
2024/05/21 17	SR	59,53	V	0,24	V	107,68	V	2,97	V	0,78	V	124,85	V	20667	V
2024/05/21 18	SR	96,35	V	0,49	V	92,11	V	1,84	V	0,92	V	125,09	V	20560	V
2024/05/21 19	SR	57,74	V	0,47	V	125,11	V	3,32	V	0,93	V	125,16	V	20728	V
2024/05/21 20	SR	69,02	V	0,44	V	109,79	V	2,62	V	0,89	V	124,91	V	20992	V
2024/05/21 21	SR	64,47	V	1,60	V	120,20	V	2,20	V	0,85	V	124,80	V	20935	V
2024/05/21 22	SR	12,86	V	0,11	V	149,83	V	4,33	V	1,03	V	123,45	V	21027	V
2024/05/21 23	SR	23,58	V	0,16	V	160,06	V	8,14	V	0,85	V	120,82	V	21064	V
2024/05/21 24	SR	2,89	V	0,12	V	194,43	V	12,76	V	0,85	V	119,99	V	21163	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.9-112.8	0.1-1.6	92.1-194.4	1.8-12.8	0.6-1.0	117.8-125.2	18651.3-21601.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.4	0.4	129.6	7.1	0.8	123.1	20657.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. M.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/05/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/05/22 01	SR	14,69	V	0,19	V	163,96	V	12,94	V	0,91	V	119,88	V	21221	V
2024/05/22 02	SR	116,80	V	2,03	V	133,13	V	12,23	V	0,79	V	119,80	V	21059	V
2024/05/22 03	SR	141,40	V	3,08	V	119,36	V	8,49	V	0,80	V	119,55	V	20841	V
2024/05/22 04	SR	46,18	V	0,26	V	128,20	V	8,23	V	0,80	V	120,13	V	21081	V
2024/05/22 05	SR	90,53	V	0,64	V	104,55	V	5,23	V	0,84	V	120,12	V	21146	V
2024/05/22 06	SR	90,89	V	0,54	V	95,66	V	3,56	V	0,86	V	120,06	V	20772	V
2024/05/22 07	SR	116,01	V	0,93	V	90,84	V	2,95	V	0,82	V	120,18	V	20454	V
2024/05/22 08	SR	112,87	V	0,66	V	81,88	V	2,16	V	0,86	V	119,96	V	20109	V
2024/05/22 09	SR	104,76	V	0,66	V	86,74	V	2,54	V	0,84	V	120,37	V	20368	V
2024/05/22 10	SR	49,49	V	0,32	V	103,63	V	1,65	V	0,97	V	120,66	V	20439	V
2024/05/22 11	SR	77,22	V	0,46	V	93,21	V	1,03	V	0,92	V	121,03	V	20402	V
2024/05/22 12	SR	45,63	V	0,32	V	104,75	V	0,80	V	0,90	V	121,40	V	20547	V
2024/05/22 13	SR	86,89	V	0,58	V	89,64	V	0,80	V	0,83	V	121,85	V	20467	V
2024/05/22 14	SR	107,59	V	0,67	V	82,35	V	0,25	V	0,83	V	121,98	V	20304	V
2024/05/22 15	SR	51,23	V	0,35	V	105,26	V	0,32	V	0,76	V	122,36	V	20463	V
2024/05/22 16	SR	60,93	V	0,41	V	105,84	V	1,28	V	0,73	V	122,33	V	20852	V
2024/05/22 17	SR	49,28	V	0,34	V	112,57	V	1,85	V	0,75	V	122,31	V	20737	V
2024/05/22 18	SR	60,99	V	0,38	V	110,04	V	2,37	V	0,87	V	122,33	V	20583	V
2024/05/22 19	SR	81,37	V	0,60	V	108,75	V	4,22	V	0,75	V	121,38	V	20398	V
2024/05/22 20	SR	45,29	V	0,35	V	123,26	V	4,63	V	0,82	V	121,31	V	20630	V
2024/05/22 21	SR	62,33	V	0,43	V	119,73	V	5,09	V	0,81	V	121,30	V	20677	V
2024/05/22 22	SR	94,34	V	0,68	V	105,26	V	4,81	V	0,80	V	120,85	V	20670	V
2024/05/22 23	SR	85,11	V	0,58	V	103,13	V	4,28	V	0,80	V	120,43	V	20274	V
2024/05/22 24	SR	29,20	V	0,38	V	171,51	V	5,65	V	0,97	V	120,76	V	20601	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.7-141.4	0.2-3.1	81.9-171.5	0.2-12.9	0.7-1.0	119.5-122.4	20108.8-21220.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	75.9	0.7	110.1	4.1	0.8	120.9	20628.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Torani P.M.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/05/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/05/23 01	SR	55,83	V	0,46	V	124,16	V	5,87	V	0,88	V	121,01	V	20720	V
2024/05/23 02	SR	119,03	V	0,97	V	100,27	V	4,98	V	0,83	V	120,97	V	20394	V
2024/05/23 03	SR	49,34	V	0,40	V	120,98	V	4,53	V	0,83	V	121,36	V	20702	V
2024/05/23 04	SR	21,06	V	0,34	V	141,10	V	3,13	V	0,84	V	121,86	V	20490	V
2024/05/23 05	SR	53,23	V	0,44	V	110,11	V	4,17	V	0,73	V	122,56	V	21590	V
2024/05/23 06	SR	64,17	V	0,72	V	112,39	V	3,32	V	0,76	V	122,55	V	21167	V
2024/05/23 07	SR	77,84	V	0,56	V	96,11	V	2,86	V	0,84	V	122,38	V	20977	V
2024/05/23 08	SR	117,86	V	1,05	V	91,65	V	4,51	V	0,73	V	121,57	V	20777	V
2024/05/23 09	SR	84,24	V	0,68	V	101,28	V	4,80	V	0,79	V	121,57	V	20736	V
2024/05/23 10	SR	79,05	V	1,15	V	103,93	V	4,34	V	0,78	V	121,87	V	20698	V
2024/05/23 11	SR	40,67	V	0,29	V	108,23	V	3,33	V	0,80	V	122,21	V	20856	V
2024/05/23 12	SR	106,36	V	1,10	V	93,35	V	1,88	V	2,42	V	121,19	V	20893	V
2024/05/23 13	SR	73,05	V	0,43	V	94,15	V	2,49	V	0,87	V	119,60	V	20962	V
2024/05/23 14	SR	59,35	V	0,42	V	110,25	V	4,94	V	0,82	V	119,61	V	20889	V
2024/05/23 15	SR	107,69	V	1,84	V	102,62	V	7,12	V	0,78	V	120,09	V	20832	V
2024/05/23 16	SR	103,56	V	1,51	V	102,08	V	7,67	V	0,74	V	121,03	V	20795	V
2024/05/23 17	SR	81,28	V	1,36	V	110,42	V	6,20	V	0,72	V	121,40	V	20755	V
2024/05/23 18	SR	134,11	V	2,40	V	100,30	V	7,02	V	0,67	V	121,51	V	20762	V
2024/05/23 19	SR	36,80	V	0,38	V	115,95	V	5,18	V	0,68	V	121,99	V	20673	V
2024/05/23 20	SR	107,13	V	1,98	V	102,19	V	6,91	V	0,65	V	121,88	V	20687	V
2024/05/23 21	SR	41,22	V	0,41	V	124,12	V	6,75	V	0,70	V	121,82	V	20820	V
2024/05/23 22	SR	67,30	V	0,81	V	125,87	V	6,44	V	0,71	V	121,61	V	20897	V
2024/05/23 23	SR	13,43	V	0,27	V	139,41	V	5,06	V	0,72	V	121,77	V	20972	V
2024/05/23 24	SR	13,26	V	0,24	V	128,21	V	2,32	V	0,72	V	121,84	V	21067	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.3-134.1	0.2-2.4	91.7-141.1	1.9-7.7	0.7-2.4	119.6-122.6	20393.5-21589.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	71.1	0.8	110.8	4.8	0.8	121.5	20838
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giuseppe P. Ato

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/05/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/05/24 01	SR	10,36	V	0,26	V	133,91	V	1,85	V	0,74	V	121,97	V	21024	V
2024/05/24 02	SR	5,69	V	0,26	V	148,25	V	1,49	V	0,81	V	121,97	V	20919	V
2024/05/24 03	SR	19,84	V	0,27	V	124,20	V	0,49	V	0,69	V	122,01	V	20982	V
2024/05/24 04	SR	12,76	V	0,26	V	125,69	V	0,01	V	0,72	V	121,85	V	20993	V
2024/05/24 05	SR	25,54	V	0,29	V	112,05	V	0,46	V	0,73	V	122,05	V	21796	V
2024/05/24 06	SR	39,88	V	0,32	V	98,94	V	0,39	V	0,74	V	122,14	V	21477	V
2024/05/24 07	SR	109,05	V	1,01	V	77,20	V	0,74	V	0,77	V	122,38	V	21034	V
2024/05/24 08	SR	133,99	V	1,33	V	70,76	V	1,10	V	0,75	V	122,61	V	20825	V
2024/05/24 09	SR	87,25	V	0,64	V	76,84	V	0,88	V	0,75	V	122,66	V	20713	V
2024/05/24 10	SR	28,48	V	0,35	V	121,26	V	0,81	V	0,62	V	119,71	V	17427	V
2024/05/24 11	SR	45,38	V	0,49	V	116,75	V	1,74	V	0,80	V	118,43	V	19620	V
2024/05/24 12	SR	115,08	V	1,42	V	81,84	V	2,40	V	0,72	V	121,65	V	20253	V
2024/05/24 13	SR	52,49	V	0,43	V	95,60	V	2,38	V	0,72	V	123,22	V	20582	V
2024/05/24 14	SR	76,85	V	0,48	V	79,18	V	2,30	V	0,71	V	123,55	V	20483	V
2024/05/24 15	SR	85,21	V	0,95	V	81,96	V	1,94	V	0,72	V	124,09	V	20654	V
2024/05/24 16	SR	40,56	V	0,28	V	101,34	V	1,97	V	0,75	V	124,78	V	20834	V
2024/05/24 17	SR	16,92	V	0,26	V	129,22	V	1,83	V	0,76	V	124,83	V	20774	V
2024/05/24 18	SR	16,82	V	0,27	V	135,23	V	1,82	V	0,79	V	124,94	V	20782	V
2024/05/24 19	SR	49,98	V	0,46	V	110,59	V	1,03	V	0,75	V	124,84	V	20803	V
2024/05/24 20	SR	58,23	V	0,60	V	101,61	V	0,60	V	0,78	V	125,05	V	20680	V
2024/05/24 21	SR	108,85	V	0,82	V	89,43	V	0,77	V	0,78	V	125,14	V	20639	V
2024/05/24 22	SR	61,18	V	0,46	V	98,53	V	0,22	V	0,77	V	125,28	V	20650	V
2024/05/24 23	SR	33,90	V	0,33	V	112,91	V	0,37	V	0,81	V	125,62	V	20763	V
2024/05/24 24	SR	25,33	V	0,29	V	122,46	V	0,74	V	0,86	V	125,81	V	20596	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.7-134.0	0.3-1.4	70.8-148.3	0.0-2.4	0.6-0.9	118.4-125.8	17427.4-21795.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.5	0.5	106.1	1.2	0.8	123.2	20637.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/05/25 01	SR	25,28	V	0,30	V	124,32	V	0,66	V	0,81	V	125,72	V	20649	V
2024/05/25 02	SR	10,35	V	0,29	V	146,62	V	1,96	V	0,82	V	125,61	V	20595	V
2024/05/25 03	SR	18,66	V	0,31	V	131,62	V	1,63	V	0,80	V	125,43	V	20729	V
2024/05/25 04	SR	11,25	V	0,27	V	142,27	V	2,33	V	0,84	V	125,43	V	20715	V
2024/05/25 05	SR	8,10	V	0,28	V	148,87	V	2,88	V	0,78	V	125,31	V	21486	V
2024/05/25 06	SR	54,25	V	1,34	V	114,68	V	2,64	V	0,82	V	125,60	V	21047	V
2024/05/25 07	SR	77,59	V	1,15	V	94,22	V	5,34	V	0,87	V	124,78	V	20748	V
2024/05/25 08	SR	47,48	V	0,38	V	94,71	V	4,36	V	0,76	V	123,22	V	20746	V
2024/05/25 09	SR	78,16	V	0,58	V	82,73	V	2,60	V	0,77	V	123,13	V	20650	V
2024/05/25 10	SR	65,21	V	0,42	V	84,20	V	1,35	V	0,74	V	123,25	V	20477	V
2024/05/25 11	SR	40,91	V	0,24	V	90,46	V	0,99	V	0,75	V	123,61	V	20598	V
2024/05/25 12	SR	61,56	V	0,41	V	88,21	V	1,38	V	0,73	V	123,92	V	20461	V
2024/05/25 13	SR	16,68	V	0,18	V	114,23	V	2,50	V	0,74	V	123,87	V	20465	V
2024/05/25 14	SR	20,91	V	0,20	V	110,39	V	6,44	V	0,73	V	123,87	V	20481	V
2024/05/25 15	SR	60,56	V	0,44	V	98,03	V	7,59	V	0,73	V	124,15	V	20652	V
2024/05/25 16	SR	83,47	V	2,36	V	113,61	V	10,50	V	0,70	V	124,77	V	20406	V
2024/05/25 17	SR	5,27	V	0,19	V	156,09	V	11,60	V	0,73	V	124,22	V	20547	V
2024/05/25 18	SR	118,63	V	1,30	V	100,07	V	9,16	V	0,73	V	124,13	V	20528	V
2024/05/25 19	SR	33,15	V	0,29	V	118,56	V	8,74	V	0,73	V	124,60	V	20391	V
2024/05/25 20	SR	35,75	V	0,31	V	113,64	V	8,30	V	0,69	V	124,71	V	20335	V
2024/05/25 21	SR	26,33	V	0,26	V	116,51	V	7,83	V	0,71	V	124,69	V	20378	V
2024/05/25 22	SR	46,52	V	0,32	V	102,60	V	7,65	V	0,71	V	124,73	V	20378	V
2024/05/25 23	SR	86,24	V	1,51	V	98,96	V	7,95	V	0,73	V	124,97	V	20326	V
2024/05/25 24	SR	55,15	V	0,35	V	103,50	V	6,28	V	0,72	V	124,83	V	20412	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.3-118.6	0.2-2.4	82.7-156.1	0.7-11.6	0.7-0.9	123.1-125.7	20326.3-21485.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45.3	0.6	112	5.1	0.8	124.5	20591.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/05/26 01	SR	18,73	V	0,24	V	131,63	V	8,51	V	0,76	V	124,71	V	20481	V
2024/05/26 02	SR	82,16	V	0,76	V	98,14	V	7,61	V	0,75	V	124,85	V	20476	V
2024/05/26 03	SR	49,91	V	0,51	V	117,20	V	7,38	V	0,76	V	124,93	V	20493	V
2024/05/26 04	SR	69,00	V	0,48	V	102,99	V	7,78	V	0,74	V	125,14	V	20432	V
2024/05/26 05	SR	131,31	V	1,69	V	84,14	V	6,33	V	0,72	V	125,14	V	21006	V
2024/05/26 06	SR	66,11	V	0,52	V	97,42	V	6,89	V	0,75	V	125,67	V	20762	V
2024/05/26 07	SR	106,12	V	0,86	V	86,20	V	5,76	V	0,78	V	125,94	V	20458	V
2024/05/26 08	SR	8,09	V	0,25	V	132,89	V	3,85	V	0,84	V	126,22	V	20300	V
2024/05/26 09	SR	19,23	V	0,25	V	116,11	V	3,41	V	0,85	V	126,33	V	20304	V
2024/05/26 10	SR	7,86	V	0,23	V	133,91	V	3,37	V	0,98	V	126,33	V	20345	V
2024/05/26 11	SR	7,59	V	0,22	V	135,41	V	4,57	V	0,88	V	124,61	V	20323	V
2024/05/26 12	SR	4,69	V	0,22	V	139,82	V	4,70	V	0,87	V	124,02	V	20391	V
2024/05/26 13	SR	8,56	V	0,22	V	137,21	V	5,03	V	0,82	V	124,10	V	20404	V
2024/05/26 14	SR	11,86	V	0,22	V	135,67	V	4,60	V	0,86	V	124,33	V	20331	V
2024/05/26 15	SR	18,71	V	0,23	V	123,04	V	4,16	V	0,81	V	124,38	V	20330	V
2024/05/26 16	SR	30,07	V	0,25	V	108,58	V	3,35	V	0,81	V	124,69	V	20280	V
2024/05/26 17	SR	22,52	V	0,23	V	112,80	V	3,04	V	0,84	V	124,91	V	20270	V
2024/05/26 18	SR	33,34	V	0,26	V	107,38	V	2,72	V	0,85	V	125,14	V	20331	V
2024/05/26 19	SR	18,14	V	0,26	V	122,14	V	3,48	V	0,90	V	125,29	V	20275	V
2024/05/26 20	SR	21,74	V	0,31	V	121,89	V	4,36	V	0,93	V	125,47	V	20269	V
2024/05/26 21	SR	28,55	V	0,30	V	115,74	V	3,96	V	0,88	V	125,46	V	20389	V
2024/05/26 22	SR	37,80	V	0,30	V	106,97	V	3,47	V	0,82	V	125,45	V	20416	V
2024/05/26 23	SR	52,63	V	0,38	V	101,76	V	3,02	V	0,88	V	125,56	V	20352	V
2024/05/26 24	SR	46,12	V	0,32	V	100,35	V	2,82	V	0,86	V	125,61	V	20426	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.7-131.3	0.2-1.7	84.1-139.8	2.7-8.5	0.7-1.0	124.0-126.3	20269.1-21005.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	37.5	0.4	115.4	4.8	0.8	125.2	20410.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: