

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/05/27 01	SR	80,63	V	0,53	V	85,71	V	0,00	V	0,27	V	129,30	V	31586	V
2019/05/27 02	SR	84,25	V	0,73	V	83,20	V	0,01	V	0,25	V	129,36	V	31264	V
2019/05/27 03	SR	88,65	V	0,62	V	76,18	V	0,00	V	0,22	V	128,98	V	30824	V
2019/05/27 04	SR	95,85	V	1,62	V	81,21	V	0,21	V	0,25	V	129,66	V	31352	V
2019/05/27 05	SR	71,70	V	0,49	V	87,16	V	0,00	V	0,24	V	130,19	V	31338	V
2019/05/27 06	SR	58,47	V	0,42	V	95,14	V	0,00	V	0,25	V	130,60	V	31502	V
2019/05/27 07	SR	79,30	V	0,59	V	86,33	V	0,00	V	0,23	V	130,37	V	31012	V
2019/05/27 08	SR	41,73	V	1,45	V	150,72	V	0,17	V	0,16	V	124,07	V	25459	V
2019/05/27 09	SR	30,86	V	0,37	V	117,48	V	0,00	V	0,23	V	123,70	V	31147	V
2019/05/27 10	SR	75,54	V	0,62	V	91,19	V	0,01	V	0,28	V	125,15	V	30718	V
2019/05/27 11	SR	49,53	V	0,43	V	97,86	V	0,00	V	0,26	V	126,27	V	30273	V
2019/05/27 12	SR	32,40	V	0,36	V	104,59	V	0,00	V	0,29	V	127,69	V	31110	V
2019/05/27 13	SR	32,15	V	0,37	V	104,61	V	0,00	V	0,27	V	128,58	V	30856	V
2019/05/27 14	SR	28,29	V	0,37	V	109,72	V	0,00	V	0,32	V	129,89	V	31564	V
2019/05/27 15	SR	28,96	NV	0,43	NV	155,75	NV	4,45	NV	0,35	NV	131,30	NV	31903	NV
2019/05/27 16	SR	18,79	V	0,32	NV	109,06	V	0,00	V	0,31	NV	131,91	V	36129	NV
2019/05/27 17	SR	37,17	V	3,32	NV	112,29	V	0,27	V	0,26	NV	131,50	V	30469	NV
2019/05/27 18	SR	8,11	V	0,36	NV	143,79	V	0,00	V	0,16	NV	128,32	V	29725	NV
2019/05/27 19	SR	14,83	V	0,33	NV	125,89	V	0,00	V	0,21	NV	128,88	V	34799	NV
2019/05/27 20	SR	20,03	V	0,37	NV	114,37	V	0,00	V	0,23	NV	128,88	V	31056	NV
2019/05/27 21	SR	27,69	V	0,37	V	104,15	V	0,00	V	0,24	V	129,73	V	30430	V
2019/05/27 22	SR	31,09	V	0,38	V	102,68	V	0,00	V	0,20	V	129,12	V	29525	V
2019/05/27 23	SR	30,03	V	0,38	V	102,47	V	0,00	V	0,22	V	129,31	V	29785	V
2019/05/27 24	SR	34,12	V	0,38	V	91,87	V	0,00	V	0,23	V	130,17	V	30106	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.1-95.8	0.4-1.6	76.2-150.7	0.0-0.3	0.2-0.3	123.7-131.9	25459.3-31585.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.6	0.6	103.4	0	0.2	128.8	30547.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/05/28

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/05/28 01	SR	74,57	V	0,42	V	69,17	V	0,00	V	0,22	V	130,35	V	29533	V
2019/05/28 02	SR	79,38	V	0,45	V	65,12	V	0,00	V	0,20	V	130,72	V	29219	V
2019/05/28 03	SR	81,65	V	0,45	V	68,80	V	0,00	V	0,19	V	130,92	V	28340	V
2019/05/28 04	SR	78,23	V	0,58	V	81,95	V	0,01	V	0,17	V	130,90	V	28298	V
2019/05/28 05	SR	56,62	V	0,39	V	93,26	V	0,00	V	0,18	V	132,06	V	29112	V
2019/05/28 06	SR	44,37	V	0,37	V	101,54	V	0,00	V	0,18	V	133,07	V	29265	V
2019/05/28 07	SR	30,79	V	0,37	V	111,79	V	0,00	V	0,19	V	133,38	V	29370	V
2019/05/28 08	SR	33,60	V	0,38	V	111,74	V	0,00	V	0,27	V	134,15	V	29872	V
2019/05/28 09	SR	13,53	V	0,37	V	140,94	V	0,00	V	0,19	V	130,53	V	29190	V
2019/05/28 10	SR	16,05	V	0,39	V	139,65	V	0,00	V	0,22	V	129,70	V	28688	V
2019/05/28 11	SR	17,31	V	0,39	V	129,66	V	0,00	V	0,21	V	129,91	V	28557	V
2019/05/28 12	SR	20,40	V	0,40	V	129,05	V	0,00	V	0,21	V	129,93	V	28583	V
2019/05/28 13	SR	15,60	V	0,38	V	134,78	V	0,00	V	0,23	V	130,00	V	28658	V
2019/05/28 14	SR	50,03	V	0,65	V	116,18	V	0,00	V	0,21	V	130,78	V	28554	V
2019/05/28 15	SR	62,50	V	0,70	V	100,13	V	0,00	V	0,21	V	131,41	V	28292	V
2019/05/28 16	SR	68,16	V	0,72	V	94,54	V	0,00	V	0,22	V	131,77	V	28263	V
2019/05/28 17	SR	45,88	V	0,45	V	102,07	V	0,00	V	0,28	V	131,53	V	29092	V
2019/05/28 18	SR	51,90	V	0,72	V	99,98	V	0,04	V	0,21	V	130,56	V	28712	V
2019/05/28 19	SR	35,97	V	0,39	V	107,81	V	0,00	V	0,18	V	129,59	V	27635	V
2019/05/28 20	SR	77,99	V	2,04	V	96,23	V	0,29	V	0,17	V	128,29	V	27068	V
2019/05/28 21	SR	36,59	V	0,57	V	111,17	V	0,01	V	0,19	V	128,31	V	27982	V
2019/05/28 22	SR	37,59	V	0,51	V	102,89	V	0,00	V	0,24	V	129,19	V	28876	V
2019/05/28 23	SR	37,87	V	0,43	V	94,33	V	0,00	V	0,29	V	130,45	V	29547	V
2019/05/28 24	SR	53,90	V	0,62	V	97,14	V	0,00	V	0,26	V	131,79	V	29307	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.5-81.7	0.4-2.0	65.1-140.9	0.0-0.3	0.2-0.3	128.3-134.2	27068.4-29871.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.7	0.5	104.2	0	0.2	130.8	28750.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/05/29

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/05/29 01	SR	21,07	V	0,40	V	123,83	V	0,00	V	0,29	V	132,53	V	30898	V
2019/05/29 02	SR	35,39	V	0,43	V	108,35	V	0,00	V	0,30	V	133,28	V	30608	V
2019/05/29 03	SR	41,83	V	0,44	V	105,00	V	0,00	V	0,28	V	133,07	V	30152	V
2019/05/29 04	SR	88,55	V	0,83	V	84,63	V	0,00	V	0,26	V	132,78	V	29433	V
2019/05/29 05	SR	94,59	V	1,07	V	83,18	V	0,00	V	0,25	V	133,14	V	29096	V
2019/05/29 06	SR	56,71	V	0,64	V	101,43	V	0,00	V	0,28	V	133,82	V	29634	V
2019/05/29 07	SR	28,08	V	0,41	V	113,23	V	0,00	V	0,27	V	132,96	V	30635	V
2019/05/29 08	SR	15,77	V	0,40	V	138,97	V	0,00	V	0,29	V	131,33	V	31631	V
2019/05/29 09	SR	15,36	V	0,40	V	145,01	V	0,00	V	0,31	V	132,14	V	31788	V
2019/05/29 10	SR	13,74	V	0,41	V	150,83	V	0,00	V	0,31	V	132,76	V	30977	V
2019/05/29 11	SR	14,56	V	0,41	V	149,63	V	0,00	V	0,32	V	133,50	V	30759	V
2019/05/29 12	SR	11,22	V	0,42	V	162,36	V	0,00	V	0,34	V	134,82	V	31951	V
2019/05/29 13	SR	9,56	V	0,42	V	167,62	V	0,00	V	0,34	V	135,74	V	31605	V
2019/05/29 14	SR	17,62	V	0,41	V	132,31	V	0,00	V	0,35	V	135,87	V	31167	V
2019/05/29 15	SR	71,03	V	0,50	V	66,17	V	0,00	V	0,26	V	134,62	V	28769	V
2019/05/29 16	SR	56,30	V	0,40	V	63,27	V	0,00	V	0,23	V	133,30	V	27949	V
2019/05/29 17	SR	84,49	V	0,48	V	56,45	NV	0,00	V	0,22	V	133,11	V	27424	V
2019/05/29 18	SR	68,87	V	0,49	V	66,65	V	0,00	V	0,21	V	133,26	V	27502	V
2019/05/29 19	SR	68,07	V	0,44	V	68,41	V	0,00	V	0,21	V	133,37	V	27202	V
2019/05/29 20	SR	100,23	V	2,49	V	68,20	V	1,30	V	0,21	V	133,25	V	24768	V
2019/05/29 21	SR	46,65	V	0,66	V	92,15	V	0,02	V	0,18	V	128,94	V	25429	V
2019/05/29 22	SR	42,36	V	0,48	V	94,24	V	0,00	V	0,38	V	131,84	V	30031	V
2019/05/29 23	SR	39,03	V	0,51	V	99,48	V	0,00	V	0,34	V	134,66	V	30317	V
2019/05/29 24	SR	33,62	V	0,45	V	113,24	V	0,00	V	0,35	V	136,25	V	30703	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.6-100.2	0.4-2.5	63.3-167.6	0.0-1.3	0.2-0.4	128.9-136.2	24768.2-31951.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.8	0.6	108.6	0.1	0.3	133.3	29601.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni P. M.

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/05/30 01	SR	71,87	V	1,92	V	119,94	V	0,25	V	0,35	V	137,36	V	30172	V
2019/05/30 02	SR	70,99	V	0,98	V	120,76	V	0,02	V	0,34	V	138,15	V	29913	V
2019/05/30 03	SR	83,70	V	1,02	V	126,72	V	0,02	V	0,34	V	138,22	V	29764	V
2019/05/30 04	SR	82,61	V	0,82	V	91,39	V	0,01	V	0,26	V	137,54	V	29159	V
2019/05/30 05	SR	40,20	V	0,44	V	101,98	V	0,00	V	0,29	V	137,98	V	30752	V
2019/05/30 06	SR	39,51	V	0,44	V	104,26	V	0,00	V	0,32	V	139,11	V	31112	V
2019/05/30 07	SR	33,79	V	0,42	V	113,71	V	0,00	V	0,34	V	140,02	V	32383	V
2019/05/30 08	SR	41,75	V	0,42	V	103,93	V	0,00	V	0,31	V	140,37	V	31818	V
2019/05/30 09	SR	40,86	V	0,42	V	103,11	V	0,00	V	1,16	V	134,21	V	31440	V
2019/05/30 10	SR	30,09	V	0,43	V	113,67	V	0,00	V	0,57	V	94,75	V	30066	V
2019/05/30 11	SR	38,02	V	0,42	V	106,49	V	0,00	V	0,29	V	91,40	V	29796	V
2019/05/30 12	SR	31,48	V	0,42	V	107,72	V	0,00	V	0,28	V	91,05	V	29908	V
2019/05/30 13	SR	32,07	V	0,42	V	103,80	V	0,00	V	0,32	V	93,67	V	30184	V
2019/05/30 14	SR	27,46	V	0,43	V	109,82	V	0,00	V	0,33	V	100,24	V	30401	V
2019/05/30 15	SR	64,75	V	0,96	V	78,44	V	0,07	V	0,29	V	113,86	V	29254	V
2019/05/30 16	SR	51,52	V	0,42	V	75,46	V	0,00	V	0,26	V	115,81	V	28705	V
2019/05/30 17	SR	61,06	V	0,46	V	81,52	V	0,00	V	0,24	V	91,44	V	29092	V
2019/05/30 18	SR	108,49	V	0,80	V	68,35	V	0,01	V	0,20	V	89,65	V	27663	V
2019/05/30 19	SR	67,93	V	0,65	V	92,60	V	0,00	V	0,23	V	111,69	V	27700	V
2019/05/30 20	SR	44,14	V	0,45	V	98,98	V	0,00	V	0,19	V	90,77	V	28202	V
2019/05/30 21	SR	42,45	V	0,41	V	97,96	V	0,00	V	0,19	V	88,73	V	27997	V
2019/05/30 22	SR	47,66	V	0,47	V	102,15	V	0,00	V	0,21	V	89,04	V	28555	V
2019/05/30 23	SR	103,71	V	2,22	V	91,89	V	0,28	V	0,26	V	104,07	V	27963	V
2019/05/30 24	SR	59,18	V	2,36	V	135,41	V	0,45	V	0,25	V	96,26	V	28774	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	27.5-108.5	0.4-2.4	68.3-135.4	0.0-0.4	0.2-1.2	88.7-140.4	27663.2-32383.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.8	0.8	102.1	0	0.3	112.7	29615.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR		
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/05/31 01	SR	32,38	V	0,60	V	135,15	V	0,01	V	0,24	V	90,75	V	28851	V
2019/05/31 02	SR	21,03	V	0,44	V	147,36	V	0,00	V	0,25	V	90,54	V	29516	V
2019/05/31 03	SR	50,21	V	0,63	V	140,51	V	0,00	V	0,27	V	92,62	V	29547	V
2019/05/31 04	SR	69,83	V	0,79	V	124,47	V	0,01	V	0,25	V	103,04	V	29034	V
2019/05/31 05	SR	60,33	V	0,55	V	119,21	V	0,00	V	0,20	V	89,33	V	28699	V
2019/05/31 06	SR	51,72	V	0,52	V	109,45	V	0,00	V	0,21	V	89,14	V	28923	V
2019/05/31 07	SR	40,16	V	0,43	V	107,83	V	0,00	V	0,20	V	88,80	V	30616	V
2019/05/31 08	SR	21,85	V	0,40	V	119,49	V	0,00	V	0,29	V	101,69	V	31255	V
2019/05/31 09	SR	43,83	V	0,43	V	92,17	V	0,00	V	0,23	V	90,81	V	29667	V
2019/05/31 10	SR	40,18	V	0,41	V	96,20	V	0,00	V	0,23	V	88,19	V	30844	V
2019/05/31 11	SR	25,88	V	0,42	V	132,95	V	0,00	V	0,27	V	88,76	V	31127	V
2019/05/31 12	SR	55,68	V	1,95	V	181,47	V	3,89	V	0,22	V	106,36	V	27544	V
2019/05/31 13	SR	3,11	V	0,88	V	251,93	V	0,00	V	0,20	V	123,40	V	27302	V
2019/05/31 14	SR	7,91	V	0,65	V	235,17	V	0,00	V	0,23	V	118,24	V	20418	V
2019/05/31 15	SR	60,23	V	1,21	V	178,27	V	0,07	V	0,19	V	106,69	V	25720	V
2019/05/31 16	SR	128,20	V	2,21	V	121,59	V	0,91	V	0,21	V	87,48	V	30182	V
2019/05/31 17	SR	151,46	V	2,03	V	124,04	V	0,09	V	0,23	V	88,03	V	30362	V
2019/05/31 18	SR	81,86	V	1,23	V	148,92	V	0,05	V	0,25	V	88,47	V	30950	V
2019/05/31 19	SR	41,87	V	0,41	V	121,71	V	0,00	V	0,18	V	86,68	V	29083	V
2019/05/31 20	SR	55,27	V	0,45	V	100,89	V	0,00	V	0,18	V	85,34	V	28729	V
2019/05/31 21	SR	75,89	V	0,85	V	94,09	V	0,01	V	0,18	V	85,63	V	29090	V
2019/05/31 22	SR	48,07	V	0,42	V	95,63	V	0,00	V	0,20	V	87,43	V	30001	V
2019/05/31 23	SR	32,48	V	0,41	V	106,61	V	0,00	V	0,20	V	91,19	V	29745	V
2019/05/31 24	SR	32,32	V	0,40	V	102,78	V	0,00	V	0,19	V	89,55	V	30072	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.1-151.5	0.4-2.2	92.2-251.9	0.0-3.9	0.2-0.3	85.3-123.4	20418.3-31254.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.3	0.8	132.8	0.2	0.2	94.1	29053.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

