

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/05/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/05/29 01	SR	16,33	V	0,53	V	140,95	V	0,00	V	0,63	V	125,90	V	38314	V
2017/05/29 02	SR	23,10	V	0,48	V	131,54	V	0,00	V	0,60	V	125,87	V	37600	V
2017/05/29 03	SR	26,94	V	0,49	V	124,80	V	0,00	V	0,60	V	125,49	V	37077	V
2017/05/29 04	SR	30,59	V	0,40	V	125,99	V	0,00	V	0,60	V	126,12	V	37605	V
2017/05/29 05	SR	54,84	V	0,46	V	105,18	V	0,00	V	0,57	V	126,42	V	37479	V
2017/05/29 06	SR	31,88	V	0,32	V	116,41	V	0,00	V	0,57	V	127,35	V	37813	V
2017/05/29 07	SR	16,52	V	0,27	V	147,39	V	0,00	V	0,60	V	128,30	V	38645	V
2017/05/29 08	SR	18,25	V	0,29	V	158,10	V	0,00	V	0,62	V	129,24	V	39003	V
2017/05/29 09	SR	411,68	18	4,13	NV	210,04	V	2,41	V	1,10	NV	125,59	V	38209	NV
2017/05/29 10	SR	90,46	V	4,54	V	151,17	V	10,15	V	0,74	V	122,88	V	36570	V
2017/05/29 11	SR	25,26	V	0,78	V	160,03	V	2,13	V	0,75	V	124,00	V	37886	V
2017/05/29 12	SR	25,42	V	0,54	V	130,96	V	0,00	V	0,76	V	123,76	V	36553	V
2017/05/29 13	SR	21,54	V	0,53	V	121,97	V	0,00	V	0,79	V	124,25	V	36906	V
2017/05/29 14	SR	36,96	V	0,61	V	96,51	V	0,00	V	0,82	V	124,12	V	36027	V
2017/05/29 15	SR	102,68	V	1,39	V	77,38	V	0,08	V	0,83	V	124,60	V	36074	V
2017/05/29 16	SR	22,32	V	0,76	V	119,74	V	0,00	V	0,94	V	126,29	V	38999	V
2017/05/29 17	SR	53,56	V	0,86	V	89,06	V	0,00	V	0,93	V	127,10	V	37684	V
2017/05/29 18	SR	92,27	V	0,86	V	78,13	V	0,00	V	0,84	V	126,86	V	37274	V
2017/05/29 19	SR	100,39	V	0,97	V	85,29	V	0,00	V	0,83	V	127,86	V	38408	V
2017/05/29 20	SR	49,87	V	0,76	V	105,24	V	0,00	V	0,80	V	129,65	V	40696	V
2017/05/29 21	SR	46,32	V	1,08	V	102,34	V	0,00	V	0,76	V	131,00	V	41452	V
2017/05/29 22	SR	82,39	V	1,06	V	83,26	V	0,00	V	0,69	V	130,67	V	40195	V
2017/05/29 23	SR	56,92	V	0,87	V	85,32	V	0,00	V	0,66	V	129,49	V	38981	V
2017/05/29 24	SR	62,12	V	0,86	V	80,74	V	0,00	V	0,62	V	128,66	V	38553	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.3-411.7	0.3-4.5	77.4-210.0	0.0-10.1	0.6-0.9	122.9-131.0	36026.8-41452.5
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.4	0.9	117.8	0.6	0.7	126.7	38078
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/05/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/05/30 01	SR	31,76	V	0,78	V	103,98	V	0,00	V	0,64	V	130,20	V	40208	V
2017/05/30 02	SR	33,31	V	0,71	V	105,86	V	0,00	V	0,62	V	129,58	V	39560	V
2017/05/30 03	SR	61,84	V	0,79	V	89,03	V	0,00	V	0,61	V	129,05	V	38391	V
2017/05/30 04	SR	43,36	V	0,69	V	98,27	V	0,00	V	0,61	V	130,02	V	40523	V
2017/05/30 05	SR	58,44	V	0,68	V	85,73	V	0,00	V	0,69	V	130,97	V	39779	V
2017/05/30 06	SR	42,62	V	0,66	V	101,01	V	0,00	V	0,60	V	131,35	V	40024	V
2017/05/30 07	SR	18,79	V	0,60	V	121,50	V	0,00	V	0,64	V	133,01	V	41434	V
2017/05/30 08	SR	13,82	V	0,58	V	137,18	V	0,00	V	0,67	V	131,15	V	40511	V
2017/05/30 09	SR	13,13	V	0,56	V	136,34	V	0,00	V	0,71	V	130,19	V	40087	V
2017/05/30 10	SR	16,16	V	0,64	V	138,85	V	0,00	V	0,78	V	129,81	V	39719	V
2017/05/30 11	SR	34,97	V	0,63	V	107,73	V	0,00	V	0,76	V	129,05	V	37539	V
2017/05/30 12	SR	32,68	V	0,62	V	95,22	V	0,00	V	0,77	V	127,11	V	35825	V
2017/05/30 13	SR	24,53	V	0,59	V	104,63	V	0,00	V	0,80	V	126,34	V	35536	V
2017/05/30 14	SR	15,24	V	0,61	V	121,46	V	0,00	V	0,88	V	126,86	V	35962	V
2017/05/30 15	SR	22,32	NV	0,37	NV	110,05	NV	0,90	NV	0,95	NV	127,29	NV	35310	NV
2017/05/30 16	SR	30,46	V	0,32	V	92,38	V	0,00	V	0,93	V	126,72	V	34602	V
2017/05/30 17	SR	25,48	V	0,26	V	98,91	V	0,00	V	0,89	V	126,02	V	34567	V
2017/05/30 18	SR	30,41	V	0,22	V	91,93	V	0,00	V	0,75	V	126,02	V	34730	V
2017/05/30 19	SR	21,89	V	0,24	V	109,22	V	0,00	V	0,75	V	126,37	V	35273	V
2017/05/30 20	SR	12,70	V	0,24	V	143,66	V	0,00	V	0,77	V	127,29	V	36507	V
2017/05/30 21	SR	23,80	V	0,35	V	143,93	V	0,00	V	0,71	V	127,00	V	35526	V
2017/05/30 22	SR	37,49	V	0,35	V	133,92	V	0,00	V	0,66	V	125,81	V	35171	V
2017/05/30 23	SR	26,36	V	0,31	V	138,27	V	0,00	V	0,63	V	123,17	V	38105	V
2017/05/30 24	SR	61,38	V	0,50	V	123,88	V	0,00	V	0,61	V	124,46	V	36848	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.7-61.8	0.2-0.8	85.7-143.9	0.0-0.0	0.6-0.9	123.2-133.0	34567.2-41433.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	30.9	0.5	114	0	0.7	128.2	37670.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/05/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/05/31 01	SR	34,99	V	0,32	V	126,44	V	0,00	V	0,58	V	126,52	V	38057	V
2017/05/31 02	SR	47,52	V	0,32	V	106,84	V	0,00	V	0,59	V	127,06	V	37887	V
2017/05/31 03	SR	66,63	V	0,37	V	98,23	V	0,00	V	0,57	V	127,33	V	37820	V
2017/05/31 04	SR	42,77	V	0,30	V	115,96	V	0,00	V	0,56	V	128,15	V	38603	V
2017/05/31 05	SR	56,10	V	0,32	V	99,52	V	0,00	V	0,53	V	127,49	V	37601	V
2017/05/31 06	SR	56,60	V	0,24	V	97,58	V	0,00	V	0,55	V	128,33	V	38058	V
2017/05/31 07	SR	29,61	V	0,16	V	114,59	V	0,00	V	0,55	V	128,96	V	37830	V
2017/05/31 08	SR	23,06	V	0,18	V	128,69	V	0,00	V	0,59	V	129,16	V	25602	V
2017/05/31 09	SR	30,58	V	0,35	V	117,47	V	0,00	V	0,64	V	129,76	V	37094	V
2017/05/31 10	SR	29,47	V	0,38	V	123,66	V	0,00	V	0,69	V	130,02	V	37305	V
2017/05/31 11	SR	57,55	V	0,37	V	91,91	V	0,00	V	0,68	V	129,66	V	35769	V
2017/05/31 12	SR	64,47	V	0,49	V	93,17	V	0,00	V	0,72	V	129,70	V	35853	V
2017/05/31 13	SR	53,25	V	0,44	V	88,08	V	0,00	V	0,75	V	129,89	V	35478	V
2017/05/31 14	SR	28,16	V	0,76	V	124,21	V	0,18	V	0,89	V	132,30	V	38677	V
2017/05/31 15	SR	12,33	V	0,44	V	133,94	V	0,00	V	0,95	V	135,52	V	40720	V
2017/05/31 16	SR	20,59	V	0,50	V	119,02	V	0,00	V	0,89	V	135,21	V	38679	V
2017/05/31 17	SR	44,71	V	0,55	V	94,01	V	0,00	V	0,86	V	133,94	V	37578	V
2017/05/31 18	SR	40,24	V	0,53	V	100,08	V	0,00	V	0,76	V	133,74	V	37385	V
2017/05/31 19	SR	43,24	V	0,67	V	115,42	V	0,03	V	0,74	V	134,33	V	37120	V
2017/05/31 20	SR	18,72	V	0,49	V	132,82	V	0,00	V	0,71	V	134,25	V	37844	V
2017/05/31 21	SR	32,26	V	0,45	V	110,26	V	0,00	V	0,66	V	134,18	V	37587	V
2017/05/31 22	SR	95,87	V	0,58	V	83,37	V	0,00	V	0,61	V	132,57	V	37277	V
2017/05/31 23	SR	145,64	V	1,19	V	89,47	V	0,00	V	0,58	V	133,14	V	37880	V
2017/05/31 24	SR	74,66	V	1,15	V	108,76	V	0,00	V	0,60	V	133,58	V	38730	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.3-145.6	0.2-1.2	83.4-133.9	0.0-0.2	0.5-0.9	126.5-135.5	25602.2-40720.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.9	0.5	108.9	0	0.7	131	37184.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 