

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/05/01 01	SR	17,40	V	0,01	V	168,24	V	0,02	V	2,52	V	127,03	V	23398	V
2025/05/01 02	SR	4,78	V	0,01	V	200,91	V	0,43	V	2,37	V	126,46	V	23480	V
2025/05/01 03	SR	31,33	V	1,14	V	195,70	V	1,98	V	2,47	V	126,17	V	23539	V
2025/05/01 04	SR	98,73	V	3,73	V	149,39	V	2,71	V	2,46	V	126,33	V	23436	V
2025/05/01 05	SR	33,12	V	0,10	V	161,92	V	1,95	V	2,29	V	127,21	V	23376	V
2025/05/01 06	SR	40,46	V	0,03	V	148,40	V	1,70	V	2,47	V	127,24	V	23411	V
2025/05/01 07	SR	49,77	V	0,26	V	153,81	V	0,04	V	2,36	V	127,30	V	23561	V
2025/05/01 08	SR	121,55	V	1,15	V	127,67	V	0,45	V	2,41	V	126,94	V	23430	V
2025/05/01 09	SR	144,91	V	1,20	V	116,11	V	0,60	V	2,22	V	127,66	V	23156	V
2025/05/01 10	SR	149,45	V	3,26	V	126,15	V	1,21	V	2,24	V	128,65	V	23030	V
2025/05/01 11	SR	252,27	V	4,99	V	112,69	V	1,79	V	2,21	V	129,25	V	22899	V
2025/05/01 12	SR	161,83	V	2,01	V	115,74	V	1,46	V	2,03	V	130,17	V	22799	V
2025/05/01 13	SR	87,16	V	1,63	V	148,07	V	1,42	V	2,27	V	129,96	V	22766	V
2025/05/01 14	SR	133,24	V	1,65	V	133,60	V	2,08	V	2,13	V	127,58	V	22935	V
2025/05/01 15	SR	96,56	V	0,86	V	136,31	V	1,97	V	2,18	V	127,19	V	22823	V
2025/05/01 16	SR	123,28	V	1,84	V	127,65	V	2,59	V	2,07	V	127,57	V	22722	V
2025/05/01 17	SR	95,31	V	0,63	V	125,86	V	2,76	V	2,04	V	127,82	V	22691	V
2025/05/01 18	SR	264,51	V	5,84	V	93,27	V	4,03	V	2,09	V	128,22	V	22508	V
2025/05/01 19	SR	232,43	V	7,39	V	107,55	V	4,89	V	1,97	V	128,76	V	22385	V
2025/05/01 20	SR	11,83	V	0,01	V	189,18	V	1,46	V	2,13	V	128,30	V	22606	V
2025/05/01 21	SR	203,60	V	4,17	V	116,51	V	2,25	V	2,09	V	127,88	V	22660	V
2025/05/01 22	SR	36,41	V	0,07	V	152,36	V	0,52	V	2,22	V	127,14	V	23085	V
2025/05/01 23	SR	22,52	V	0,01	V	164,98	V	0,09	V	2,23	V	126,58	V	22555	V
2025/05/01 24	SR	35,76	V	0,04	V	156,81	V	0,01	V	2,25	V	126,45	V	22594	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.8-264.5	0.0-7.4	93.3-200.9	0.0-4.9	2.0-2.5	126.2-130.2	22385.0-23560.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	102	1.8	142.9	1.6	2.2	127.7	22993.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/05/02 01	SR	120,87	V	0,55	V	116,64	V	0,07	V	2,33	V	126,71	V	22600	V
2025/05/02 02	SR	102,15	V	1,60	V	138,05	V	0,32	V	2,13	V	126,93	V	22635	V
2025/05/02 03	SR	44,53	V	0,09	V	146,10	V	0,01	V	2,30	V	126,98	V	22660	V
2025/05/02 04	SR	25,66	V	0,03	V	151,98	V	0,00	V	2,32	V	126,92	V	22683	V
2025/05/02 05	SR	19,42	V	0,01	V	160,16	V	0,00	V	2,17	V	126,76	V	22756	V
2025/05/02 06	SR	41,89	V	0,04	V	133,14	V	0,01	V	2,37	V	127,02	V	22668	V
2025/05/02 07	SR	162,53	V	2,22	V	115,45	V	0,44	V	2,42	V	126,59	V	22828	V
2025/05/02 08	SR	121,53	V	1,86	V	116,66	V	0,52	V	2,33	V	126,69	V	22739	V
2025/05/02 09	SR	83,57	V	0,33	V	123,80	V	0,50	V	2,32	V	127,53	V	22571	V
2025/05/02 10	SR	142,06	V	0,82	V	105,05	V	0,95	V	2,17	V	128,08	V	22469	V
2025/05/02 11	SR	199,28	V	5,33	V	115,78	V	3,52	V	2,91	V	125,83	V	22342	V
2025/05/02 12	SR	100,02	V	0,76	V	121,14	V	3,26	V	2,21	V	122,80	V	22685	V
2025/05/02 13	SR	104,70	V	0,48	V	114,59	V	2,86	V	2,17	V	122,55	V	22705	V
2025/05/02 14	SR	186,42	V	1,86	V	99,20	V	1,78	V	2,09	V	122,67	V	22679	V
2025/05/02 15	SR	1334,38	18	5,86	V	86,67	V	2,10	V	2,13	V	123,60	V	22484	V
2025/05/02 16	SR	61,94	V	0,03	V	138,93	V	0,13	V	2,16	V	124,11	V	22747	V
2025/05/02 17	SR	45,57	V	0,03	V	145,71	V	0,10	V	2,08	V	123,82	V	22883	V
2025/05/02 18	SR	16,42	V	0,01	V	169,42	V	0,12	V	2,30	V	123,42	V	23035	V
2025/05/02 19	SR	44,76	V	0,03	V	141,94	V	0,05	V	2,12	V	123,14	V	23071	V
2025/05/02 20	SR	84,20	V	0,01	V	116,04	V	0,00	V	2,19	V	123,80	V	22854	V
2025/05/02 21	SR	128,13	V	0,10	V	100,54	V	0,01	V	2,35	V	123,71	V	22850	V
2025/05/02 22	SR	196,65	V	0,90	V	98,22	V	0,12	V	2,34	V	123,87	V	22998	V
2025/05/02 23	SR	73,85	V	0,01	V	129,44	V	0,00	V	2,54	V	124,52	V	22983	V
2025/05/02 24	SR	70,59	V	0,03	V	136,80	V	0,00	V	2,42	V	124,56	V	23058	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.4-334.4	0.0-5.9	86.7-169.4	0.0-3.5	2.1-2.9	122.6-128.1	22342.1-23070.9
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	104.6	1	125.9	0.7	2.3	125.1	22749.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/05/03 01	SR	86,20	V	0,04	V	125,94	V	0,00	V	2,49	V	124,75	V	22926	V
2025/05/03 02	SR	109,40	V	0,17	V	113,95	V	0,00	V	2,45	V	124,78	V	23007	V
2025/05/03 03	SR	59,26	V	0,05	V	132,27	V	0,00	V	2,58	V	124,86	V	22937	V
2025/05/03 04	SR	71,49	V	0,55	V	131,57	V	0,00	V	2,86	V	124,76	V	22965	V
2025/05/03 05	SR	80,81	V	0,68	V	126,06	V	0,03	V	2,76	V	124,66	V	22925	V
2025/05/03 06	SR	129,90	V	1,35	V	110,04	V	0,05	V	2,94	V	125,01	V	22455	V
2025/05/03 07	SR	95,06	V	0,21	V	111,15	V	0,00	V	2,93	V	125,02	V	21554	V
2025/05/03 08	SR	80,66	V	0,04	V	108,46	V	0,00	V	2,97	V	125,21	V	21589	V
2025/05/03 09	SR	184,09	V	0,94	V	86,94	V	0,04	V	2,65	V	124,36	V	21450	V
2025/05/03 10	SR	98,18	V	0,04	V	98,35	V	0,00	V	2,72	V	124,08	V	21482	V
2025/05/03 11	SR	86,73	V	0,15	V	106,93	V	0,00	V	2,87	V	124,13	V	21375	V
2025/05/03 12	SR	104,31	V	0,06	V	103,24	V	0,00	V	2,77	V	124,27	V	21492	V
2025/05/03 13	SR	113,30	V	0,17	V	106,05	V	0,00	V	2,93	V	124,15	V	21513	V
2025/05/03 14	SR	129,40	V	0,17	V	94,09	V	0,00	V	2,84	V	124,28	V	21451	V
2025/05/03 15	SR	70,80	V	0,04	V	109,89	V	0,00	V	2,65	V	124,81	V	21341	V
2025/05/03 16	SR	58,63	V	0,01	V	115,27	V	0,00	V	2,94	V	125,03	V	21393	V
2025/05/03 17	SR	107,87	V	0,13	V	96,34	V	0,00	V	2,57	V	125,58	V	21251	V
2025/05/03 18	SR	91,22	V	0,40	V	102,53	V	0,03	V	2,81	V	125,81	V	21107	V
2025/05/03 19	SR	157,96	V	1,00	V	102,26	V	0,05	V	2,75	V	125,74	V	21129	V
2025/05/03 20	SR	86,17	V	0,36	V	109,76	V	0,04	V	2,90	V	125,14	V	21116	V
2025/05/03 21	SR	140,51	V	0,62	V	95,88	V	0,04	V	3,01	V	125,66	V	21071	V
2025/05/03 22	SR	63,60	V	0,01	V	115,49	V	0,00	V	2,64	V	125,24	V	21237	V
2025/05/03 23	SR	50,24	V	0,01	V	127,26	V	0,00	V	2,76	V	124,77	V	21559	V
2025/05/03 24	SR	53,05	V	0,02	V	122,93	V	0,00	V	2,48	V	124,71	V	21603	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	50.2-184.1	0.0-1.3	86.9-132.3	0.0-0.1	2.5-3.0	124.1-125.8	21071.1-23006.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	96.2	0.3	110.5	0	2.8	124.9	21747
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/05/04 01	SR	58,17	V	0,01	V	124,21	V	0,00	V	2,60	V	124,75	V	21683	V
2025/05/04 02	SR	55,89	V	0,01	V	125,16	V	0,00	V	2,52	V	124,70	V	21639	V
2025/05/04 03	SR	80,41	V	0,01	V	115,44	V	0,00	V	2,46	V	124,72	V	21646	V
2025/05/04 04	SR	66,25	V	0,01	V	122,31	V	0,00	V	2,65	V	124,67	V	21716	V
2025/05/04 05	SR	83,64	V	0,01	V	116,37	V	0,00	V	2,68	V	124,77	V	21697	V
2025/05/04 06	SR	132,62	V	0,58	V	105,48	V	0,06	V	2,77	V	124,84	V	21678	V
2025/05/04 07	SR	149,75	V	0,38	V	95,31	V	0,01	V	2,74	V	125,13	V	21501	V
2025/05/04 08	SR	131,89	V	0,98	V	101,76	V	0,09	V	2,83	V	125,38	V	21346	V
2025/05/04 09	SR	180,15	V	2,66	V	102,68	V	0,59	V	2,91	V	125,98	V	21169	V
2025/05/04 10	SR	123,98	V	0,30	V	105,25	V	0,02	V	2,92	V	126,22	V	21211	V
2025/05/04 11	SR	90,92	V	0,28	V	112,48	V	0,01	V	3,13	V	126,32	V	22832	V
2025/05/04 12	SR	141,62	V	0,86	V	106,41	V	0,07	V	2,73	V	126,33	V	24233	V
2025/05/04 13	SR	156,06	V	1,69	V	117,80	V	0,20	V	2,60	V	126,52	V	24151	V
2025/05/04 14	SR	36,24	V	0,02	V	151,62	V	0,00	V	2,59	V	126,38	V	24160	V
2025/05/04 15	SR	63,61	V	0,02	V	135,08	V	0,00	V	2,46	V	126,34	V	24160	V
2025/05/04 16	SR	70,05	V	0,28	V	139,70	V	0,03	V	2,66	V	126,50	V	24044	V
2025/05/04 17	SR	41,34	V	0,15	V	180,65	V	0,01	V	2,69	V	126,57	V	24073	V
2025/05/04 18	SR	7,88	V	0,01	V	215,99	V	0,00	V	2,75	V	125,97	V	24354	V
2025/05/04 19	SR	31,32	V	0,01	V	159,66	V	0,00	V	2,49	V	126,43	V	24135	V
2025/05/04 20	SR	64,61	V	0,56	V	146,40	V	0,07	V	2,41	V	126,56	V	24162	V
2025/05/04 21	SR	56,07	V	0,14	V	140,71	V	0,01	V	2,79	V	126,71	V	24137	V
2025/05/04 22	SR	124,98	V	3,42	V	136,39	V	2,00	V	2,59	V	126,42	V	24184	V
2025/05/04 23	SR	48,38	V	0,01	V	141,50	V	0,00	V	2,59	V	125,91	V	24085	V
2025/05/04 24	SR	65,79	V	0,40	V	142,22	V	0,09	V	2,57	V	125,50	V	24166	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.9-180.2	0.0-3.4	95.3-216.0	0.0-2.0	2.4-3.1	124.7-126.7	21169.1-24354.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	85.9	0.5	130.9	0.1	2.7	125.8	23006.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/05/05 01	SR	52,41	V	0,02	V	134,84	V	0,01	V	2,56	V	125,73	V	24242	V
2025/05/05 02	SR	72,29	V	1,48	V	146,09	V	0,46	V	2,64	V	125,78	V	24135	V
2025/05/05 03	SR	76,38	V	0,25	V	128,59	V	0,17	V	2,46	V	125,76	V	24172	V
2025/05/05 04	SR	75,21	V	0,10	V	132,44	V	0,18	V	2,48	V	126,10	V	24167	V
2025/05/05 05	SR	50,41	V	0,07	V	145,88	V	0,11	V	2,42	V	126,08	V	24186	V
2025/05/05 06	SR	48,10	V	0,14	V	141,10	V	0,02	V	2,66	V	126,44	V	23952	V
2025/05/05 07	SR	216,56	V	2,45	V	83,62	V	0,25	V	2,59	V	127,03	V	23619	V
2025/05/05 08	SR	220,56	V	6,11	V	99,90	V	2,05	V	2,52	V	127,46	V	23433	V
2025/05/05 09	SR	51,89	V	0,11	V	126,96	V	0,00	V	2,77	V	128,14	V	23225	V
2025/05/05 10	SR	239,27	V	6,92	V	100,65	V	1,31	V	2,66	V	128,93	V	22766	V
2025/05/05 11	SR	104,60	V	0,52	V	112,82	V	0,01	V	2,72	V	129,10	V	23031	V
2025/05/05 12	SR	37,11	V	0,05	V	141,75	V	0,00	V	2,67	V	129,22	V	23193	V
2025/05/05 13	SR	111,72	V	1,13	V	115,13	V	0,11	V	2,59	V	129,38	V	23157	V
2025/05/05 14	SR	80,81	V	0,17	V	108,71	V	0,00	V	2,85	V	129,82	V	22988	V
2025/05/05 15	SR	68,34	V	0,30	V	114,94	V	0,02	V	2,63	V	130,13	V	22892	V
2025/05/05 16	SR	128,58	V	0,31	V	98,43	V	0,00	V	2,78	V	130,23	V	22708	V
2025/05/05 17	SR	118,52	V	0,29	V	106,07	V	0,00	V	2,63	V	129,96	V	22766	V
2025/05/05 18	SR	103,12	V	0,09	V	108,03	V	0,00	V	2,55	V	129,35	V	22960	V
2025/05/05 19	SR	140,24	V	0,31	V	96,91	V	0,00	V	2,88	V	127,21	V	23045	V
2025/05/05 20	SR	140,64	V	1,46	V	108,01	V	0,14	V	2,63	V	124,34	V	23014	V
2025/05/05 21	SR	89,45	V	0,07	V	116,54	V	0,00	V	2,76	V	123,86	V	22528	V
2025/05/05 22	SR	65,06	V	0,01	V	123,88	V	0,00	V	2,57	V	123,78	V	22529	V
2025/05/05 23	SR	104,78	V	0,36	V	121,10	V	0,02	V	2,47	V	123,94	V	22567	V
2025/05/05 24	SR	87,73	V	0,26	V	136,58	V	0,01	V	2,53	V	124,54	V	22502	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	37.1-239.3	0.0-6.9	83.6-146.1	0.0-2.0	2.4-2.9	123.8-130.2	22501.7-24242.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	103.5	1	118.7	0.2	2.6	127.2	23240.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/05/06 01	SR	58,76	V	1,21	V	191,98	V	0,89	V	2,53	V	124,40	V	22672	V
2025/05/06 02	SR	62,55	V	0,94	V	188,54	V	0,35	V	2,71	V	123,95	V	22689	V
2025/05/06 03	SR	71,10	V	0,89	V	174,60	V	0,16	V	2,57	V	123,73	V	22567	V
2025/05/06 04	SR	100,74	V	1,52	V	156,15	V	0,21	V	2,52	V	123,97	V	22364	V
2025/05/06 05	SR	192,87	V	5,99	V	141,15	V	1,35	V	2,45	V	124,01	V	22322	V
2025/05/06 06	SR	92,18	V	0,67	V	152,02	V	0,05	V	2,34	V	124,47	V	22459	V
2025/05/06 07	SR	69,81	V	0,23	V	147,20	V	0,01	V	2,37	V	124,48	V	23349	V
2025/05/06 08	SR	76,22	V	0,17	V	133,94	V	0,00	V	2,28	V	124,69	V	23262	V
2025/05/06 09	SR	120,08	V	1,11	V	115,92	V	0,10	V	2,53	V	124,90	V	22749	V
2025/05/06 10	SR	173,56	V	2,23	V	100,77	V	0,32	V	2,48	V	124,93	V	21919	V
2025/05/06 11	SR	207,38	V	4,92	V	104,49	V	2,00	V	2,43	V	124,53	V	21817	V
2025/05/06 12	SR	70,97	V	0,02	V	123,48	V	0,00	V	2,53	V	124,48	V	22033	V
2025/05/06 13	SR	130,45	V	0,59	V	114,23	V	0,11	V	2,26	V	124,72	V	22056	V
2025/05/06 14	SR	116,25	V	2,47	V	126,95	V	1,27	V	2,35	V	124,86	V	22110	V
2025/05/06 15	SR	148,62	V	2,54	V	128,72	V	0,62	V	2,49	V	124,76	V	22251	V
2025/05/06 16	SR	127,35	V	0,35	V	104,64	V	0,03	V	2,42	V	125,10	V	22224	V
2025/05/06 17	SR	117,06	V	0,24	V	94,49	V	0,00	V	2,52	V	125,26	V	22109	V
2025/05/06 18	SR	193,64	V	2,19	V	84,38	V	0,24	V	2,38	V	125,48	V	21861	V
2025/05/06 19	SR	230,37	V	5,05	V	89,91	V	1,01	V	2,51	V	125,47	V	22102	V
2025/05/06 20	SR	37,11	V	0,01	V	144,98	V	0,00	V	2,71	V	126,14	V	22393	V
2025/05/06 21	SR	105,40	V	0,12	V	102,51	V	0,00	V	2,73	V	124,99	V	22706	V
2025/05/06 22	SR	137,11	V	1,66	V	119,04	V	0,25	V	2,79	V	124,71	V	22584	V
2025/05/06 23	SR	25,88	V	0,01	V	169,06	V	0,00	V	2,76	V	123,94	V	22732	V
2025/05/06 24	SR	81,32	V	0,20	V	128,22	V	0,00	V	2,92	V	123,65	V	22557	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	25.9-230.4	0.0-6.0	84.4-192.0	0.0-2.0	2.3-2.9	123.7-126.1	21816.5-23349.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	114.4	1.5	130.7	0.4	2.5	124.7	22411.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: