

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/03/29

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/03/29 01	SR	31,12	V	0,25	V	112,55	V	0,00	V	0,00	V	147,95	V	36115	V
2016/03/29 02	SR	26,51	V	0,26	V	117,62	V	0,00	V	0,00	V	149,24	V	36576	V
2016/03/29 03	SR	24,11	V	0,15	V	116,48	V	0,00	V	0,00	V	149,49	V	36198	V
2016/03/29 04	SR	66,55	V	0,68	V	86,53	V	0,00	V	0,00	V	148,20	V	34593	V
2016/03/29 05	SR	32,75	V	0,22	V	107,40	V	0,00	V	0,00	V	148,10	V	35285	V
2016/03/29 06	SR	50,69	V	0,47	V	101,58	V	0,00	V	0,00	V	148,27	V	34827	V
2016/03/29 07	SR	57,79	V	0,44	V	90,38	V	0,00	V	0,00	V	147,66	V	34906	V
2016/03/29 08	SR	47,48	V	0,27	V	92,98	V	0,00	V	0,00	V	146,74	V	35067	V
2016/03/29 09	SR	43,10	V	0,24	V	95,27	V	0,00	V	0,00	V	147,08	V	35578	V
2016/03/29 10	SR	43,56	V	0,27	V	88,15	V	0,00	V	0,00	V	147,93	V	35823	V
2016/03/29 11	SR	54,97	V	0,43	V	74,23	V	0,00	V	0,00	V	147,32	V	34703	V
2016/03/29 12	SR	40,57	V	0,22	V	91,10	V	0,00	V	0,00	V	147,91	V	35877	V
2016/03/29 13	SR	56,37	V	0,32	V	90,39	V	0,00	V	0,00	V	148,01	V	34959	V
2016/03/29 14	SR	37,48	V	0,20	V	92,35	V	0,00	V	0,00	V	148,54	V	34698	V
2016/03/29 15	SR	39,28	V	0,13	V	90,85	V	0,00	V	0,00	V	146,20	V	33566	V
2016/03/29 16	SR	18,79	V	0,03	V	104,89	V	0,00	V	0,00	V	144,06	V	34629	V
2016/03/29 17	SR	22,06	V	0,13	V	101,24	V	0,00	V	0,00	V	143,91	V	34023	V
2016/03/29 18	SR	17,74	V	0,06	V	106,58	V	0,00	V	0,00	V	142,66	V	33619	V
2016/03/29 19	SR	31,62	V	0,48	V	104,50	V	0,02	V	0,00	V	143,01	V	33285	V
2016/03/29 20	SR	45,56	V	0,30	V	86,52	V	0,00	V	0,00	V	143,83	V	33139	V
2016/03/29 21	SR	33,14	V	0,25	V	100,15	V	0,00	V	0,00	V	145,39	V	34256	V
2016/03/29 22	SR	32,86	V	0,20	V	104,96	V	0,00	V	0,00	V	146,01	V	33815	V
2016/03/29 23	SR	6,57	V	0,05	V	152,18	V	0,00	V	0,00	V	145,75	V	35417	V
2016/03/29 24	SR	11,26	V	0,05	V	125,64	V	0,00	V	0,00	V	145,26	V	34483	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.6-66.5	0.0-0.7	74.2-152.2	0.0-0.0	0.0-0.0	142.7-149.5	33138.9-36576.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36.3	0.3	101.4	0	0	146.6	34809.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: AR

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]