

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/03/30

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/03/30 01	SR	12,64	V	0,05	V	118,43	V	0,00	V	0,00	V	144,11	V	34599	V
2016/03/30 02	SR	13,46	V	0,04	V	115,88	V	0,00	V	0,00	V	146,06	V	35450	V
2016/03/30 03	SR	5,30	V	0,05	V	147,84	V	0,00	V	0,00	V	146,67	V	35616	V
2016/03/30 04	SR	15,09	V	0,09	V	125,41	V	0,00	V	0,00	V	146,56	V	35543	V
2016/03/30 05	SR	32,18	V	0,19	V	88,32	V	0,00	V	0,00	V	145,97	V	34042	V
2016/03/30 06	SR	6,36	V	0,04	V	138,93	V	0,00	V	0,00	V	146,66	V	35527	V
2016/03/30 07	SR	15,09	V	0,09	V	116,50	V	0,00	V	0,00	V	146,57	V	34276	V
2016/03/30 08	SR	15,81	V	0,12	V	121,45	V	0,00	V	0,00	V	144,84	V	33965	V
2016/03/30 09	SR	18,35	V	0,12	V	119,69	V	0,00	V	0,00	V	143,22	V	34144	V
2016/03/30 10	SR	32,03	V	0,22	V	109,68	V	0,01	V	0,00	V	143,73	V	34535	V
2016/03/30 11	SR	55,50	V	0,62	V	95,42	V	0,03	V	0,00	V	143,97	V	33731	V
2016/03/30 12	SR	14,49	V	0,02	V	125,86	V	0,00	V	0,00	V	145,01	V	34974	V
2016/03/30 13	SR	24,12	V	0,10	V	107,01	V	0,00	V	0,00	V	145,60	V	34361	V
2016/03/30 14	SR	18,59	V	0,04	V	111,22	V	0,00	V	0,00	V	144,22	V	34142	V
2016/03/30 15	SR	17,70	V	0,12	V	123,56	V	0,00	V	0,00	V	145,45	V	35349	V
2016/03/30 16	SR	4,10	V	0,01	V	156,38	V	0,00	V	0,00	V	147,31	V	36272	V
2016/03/30 17	SR	22,44	V	0,06	V	107,00	V	0,00	V	0,00	V	147,18	V	35050	V
2016/03/30 18	SR	58,54	V	0,84	V	81,22	V	0,06	V	0,00	V	146,18	V	33702	V
2016/03/30 19	SR	20,82	V	0,04	V	99,87	V	0,00	V	0,00	V	146,43	V	34139	V
2016/03/30 20	SR	24,43	V	0,03	V	84,78	V	0,00	V	0,00	V	147,12	V	34029	V
2016/03/30 21	SR	9,57	V	0,01	V	121,96	V	0,00	V	0,00	V	147,99	V	34686	V
2016/03/30 22	SR	4,36	V	0,01	V	145,58	V	0,00	V	0,00	V	148,97	V	35105	V
2016/03/30 23	SR	5,58	V	0,01	V	132,93	V	0,00	V	0,38	V	148,88	V	34800	V
2016/03/30 24	SR	17,99	V	0,36	V	128,21	V	0,03	V	0,00	V	149,44	V	35425	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.1-58.5	0.0-0.8	81.2-156.4	0.0-0.1	0.0-0.4	143.2-149.4	33702.0-36271.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	19.4	0.1	117.6	0	0	146.2	34727.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Alc

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]