

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/03/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/03/31 01	SR	45,42	V	0,30	V	78,94	V	0,00	V	1,43	V	139,15	V	29277	V
2017/03/31 02	SR	48,32	V	0,27	V	78,82	V	0,02	V	1,39	V	137,93	V	28750	V
2017/03/31 03	SR	77,07	V	0,25	V	69,08	V	0,00	V	1,44	V	138,97	V	29644	V
2017/03/31 04	SR	80,51	V	0,53	V	72,29	V	0,07	V	1,46	V	139,58	V	30340	V
2017/03/31 05	SR	44,84	V	0,22	V	81,43	V	0,02	V	1,45	V	140,08	V	30247	V
2017/03/31 06	SR	42,82	V	0,19	V	82,75	V	0,06	V	1,43	V	140,05	V	30354	V
2017/03/31 07	SR	72,93	V	0,34	V	76,77	V	0,08	V	1,41	V	140,46	V	29980	V
2017/03/31 08	SR	15,59	V	0,02	V	102,54	V	0,01	V	1,43	V	140,66	V	30450	V
2017/03/31 09	SR	31,34	V	0,04	V	89,16	V	0,02	V	1,48	V	140,81	V	30227	V
2017/03/31 10	SR	29,67	V	0,03	V	91,37	V	0,19	V	1,44	V	138,38	V	30029	V
2017/03/31 11	SR	94,91	V	0,57	V	76,12	V	0,27	V	1,44	V	137,59	V	29150	V
2017/03/31 12	SR	52,93	V	0,20	V	89,15	V	0,12	V	1,55	V	135,50	V	27304	V
2017/03/31 13	SR	0,42	V	0,14	V	159,34	V	0,05	V	1,71	V	130,84	V	25404	V
2017/03/31 14	SR	0,00	V	0,41	V	170,24	V	0,30	V	1,96	V	123,34	V	20814	V
2017/03/31 15	SR	75,61	V	4,41	V	92,64	V	3,27	V	1,73	V	120,65	V	20203	V
2017/03/31 16	SR	158,32	V	3,72	V	65,57	V	1,28	V	1,70	V	130,09	V	26443	V
2017/03/31 17	SR	161,16	V	2,88	V	70,79	V	0,58	V	1,71	V	137,46	V	29524	V
2017/03/31 18	SR	120,76	V	1,84	V	87,31	V	0,33	V	1,72	V	138,26	V	29891	V
2017/03/31 19	SR	67,46	V	0,20	V	80,75	V	0,01	V	1,58	V	138,89	V	30582	V
2017/03/31 20	SR	63,95	V	0,19	V	84,46	V	0,17	V	1,53	V	138,04	V	30288	V
2017/03/31 21	SR	27,17	V	0,01	V	101,12	V	0,04	V	1,50	V	137,75	V	30222	V
2017/03/31 22	SR	17,05	V	0,11	V	115,90	V	0,08	V	1,46	V	137,67	V	30731	V
2017/03/31 23	SR	31,40	V	0,50	V	109,29	V	0,04	V	1,39	V	137,17	V	29829	V
2017/03/31 24	SR	31,16	V	0,02	V	98,28	V	0,02	V	1,37	V	137,30	V	29915	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-161.2	0.0-4.4	65.6-170.2	0.0-3.3	1.4-2.0	120.6-140.8	20203.2-30731.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58	0.7	92.7	0.3	1.5	136.5	28733.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: