

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/03/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/03/31 01	SR	13,62	V	0,02	V	115,69	V	0,00	V	0,00	V	149,95	V	35611	V
2016/03/31 02	SR	41,02	V	0,10	V	80,96	V	0,00	V	0,00	V	150,53	V	35089	V
2016/03/31 03	SR	29,37	V	0,04	V	86,01	V	0,00	V	0,00	V	150,99	V	35066	V
2016/03/31 04	SR	53,69	V	0,30	V	80,01	V	0,00	V	0,00	V	151,12	V	34194	V
2016/03/31 05	SR	30,54	V	0,22	V	109,50	V	0,00	V	0,00	V	150,77	V	34586	V
2016/03/31 06	SR	54,50	V	0,78	V	100,09	V	0,05	V	0,00	V	151,52	V	34476	V
2016/03/31 07	SR	35,29	V	1,18	V	118,50	V	0,15	V	0,00	V	152,36	V	34638	V
2016/03/31 08	SR	17,60	V	0,06	V	121,53	V	0,00	V	0,00	V	151,10	V	35435	V
2016/03/31 09	SR	44,10	V	0,42	V	95,58	V	0,02	V	0,00	V	148,04	V	33619	V
2016/03/31 10	SR	21,04	V	0,14	V	124,56	V	0,00	V	0,00	V	145,46	V	35820	V
2016/03/31 11	SR	32,13	V	0,17	V	109,59	V	0,00	V	0,00	V	144,31	V	34884	V
2016/03/31 12	SR	43,22	V	0,32	V	106,43	V	0,00	V	0,00	V	143,43	V	34548	V
2016/03/31 13	SR	61,38	V	1,26	V	102,31	V	0,06	V	0,00	V	142,57	V	33064	V
2016/03/31 14	SR	12,93	V	0,03	V	128,22	V	0,00	V	0,00	V	143,77	V	35488	V
2016/03/31 15	SR	21,68	V	0,05	V	106,52	V	0,00	V	0,00	V	145,42	V	35884	V
2016/03/31 16	SR	35,88	V	0,10	V	82,98	V	0,00	V	0,00	V	145,75	V	35511	V
2016/03/31 17	SR	8,04	V	0,01	V	119,77	V	0,00	V	0,00	V	145,77	V	36126	V
2016/03/31 18	SR	6,02	V	0,01	V	135,45	V	0,00	V	0,00	V	145,36	V	36359	V
2016/03/31 19	SR	23,48	V	0,03	V	95,75	V	0,00	V	0,00	V	145,51	V	36104	V
2016/03/31 20	SR	26,41	V	0,07	V	97,89	V	0,00	V	0,00	V	145,04	V	35545	V
2016/03/31 21	SR	39,98	V	0,07	V	88,20	V	0,00	V	0,00	V	144,81	V	35821	V
2016/03/31 22	SR	89,80	V	0,40	V	60,14	V	0,00	V	0,29	V	145,53	V	35258	V
2016/03/31 23	SR	109,62	V	1,27	V	70,64	V	0,01	V	0,00	V	146,13	V	35309	V
2016/03/31 24	SR	126,53	V	1,50	V	63,20	V	0,00	V	0,00	V	146,38	V	34939	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.0-126.5	0.0-1.5	60.1-135.5	0.0-0.2	0.0-0.3	142.6-152.4	33063.6-36358.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.7	0.4	100	0	0	147.2	35140.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: