





CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/03/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/03/01 01	SR	6,91	V	0,81	V	118,86	V	0,00	V	1,25	V	137,62	V	23336	V
2024/03/01 02	SR	29,24	V	0,83	V	98,01	V	0,00	V	1,24	V	137,83	V	23123	V
2024/03/01 03	SR	8,42	V	0,80	V	114,31	V	0,00	V	1,29	V	137,85	V	22880	V
2024/03/01 04	SR	15,04	V	0,81	V	106,24	V	0,00	V	1,32	V	137,87	V	22832	V
2024/03/01 05	SR	88,47	V	1,02	V	77,35	V	0,00	V	1,31	V	137,93	V	22892	V
2024/03/01 06	SR	86,21	V	1,18	V	86,91	V	0,02	V	1,24	V	138,65	V	22492	V
2024/03/01 07	SR	47,56	V	1,15	V	99,34	V	0,01	V	1,31	V	138,29	V	22749	V
2024/03/01 08	SR	113,48	V	1,32	V	67,18	V	0,00	V	1,60	V	138,13	V	21922	V
2024/03/01 09	SR	122,79	V	1,40	V	69,36	V	0,01	V	1,15	V	137,82	V	21139	V
2024/03/01 10	SR	106,60	V	2,03	V	76,98	V	0,37	V	1,21	V	137,71	V	21184	V
2024/03/01 11	SR	72,49	V	1,09	V	82,77	V	0,00	V	1,15	V	137,89	V	21161	V
2024/03/01 12	SR	54,89	V	1,06	V	85,01	V	0,00	V	1,12	V	138,06	V	21220	V
2024/03/01 13	SR	64,51	V	1,30	V	84,78	V	0,00	V	1,06	V	138,56	V	21085	V
2024/03/01 14	SR	43,61	V	1,20	V	90,99	V	0,00	V	1,12	V	138,48	V	21141	V
2024/03/01 15	SR	32,38	V	1,13	V	94,75	V	0,00	V	1,13	V	137,31	V	21284	V
2024/03/01 16	SR	66,62	V	1,17	V	84,24	V	0,00	V	1,11	V	137,19	V	21151	V
2024/03/01 17	SR	60,54	V	1,39	V	101,44	V	0,13	V	1,23	V	137,40	V	21188	V
2024/03/01 18	SR	55,58	V	3,69	V	124,16	V	3,65	V	1,20	V	137,11	V	21066	V
2024/03/01 19	SR	7,50	V	1,07	V	135,84	V	0,00	V	1,22	V	136,74	V	21290	V
2024/03/01 20	SR	9,99	V	1,08	V	124,49	V	0,00	V	1,22	V	136,67	V	21154	V
2024/03/01 21	SR	89,96	V	1,60	V	90,90	V	0,08	V	1,16	V	137,32	V	20886	V
2024/03/01 22	SR	53,29	V	1,32	V	93,95	V	0,07	V	1,24	V	138,00	V	20794	V
2024/03/01 23	SR	146,58	V	3,95	V	80,91	V	1,71	V	1,19	V	137,93	V	20620	V
2024/03/01 24	SR	95,70	V	1,79	V	90,56	V	0,31	V	1,29	V	138,19	V	20746	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.9-146.6	0.8-4.0	67.2-135.8	0.0-3.7	1.1-1.6	136.7-138.7	20620.1-23335.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.6	1.4	95	0.3	1.2	137.8	21639.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/03/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/03/02 01	SR	116,49	V	1,79	V	79,17	V	0,18	V	1,23	V	138,95	V	20021	V
2024/03/02 02	SR	84,94	V	1,38	V	79,16	V	0,06	V	1,23	V	139,36	V	19914	V
2024/03/02 03	SR	84,63	V	1,32	V	75,75	V	0,02	V	1,30	V	139,81	V	19851	V
2024/03/02 04	SR	24,46	V	1,24	V	100,42	V	0,00	V	1,27	V	139,78	V	20015	V
2024/03/02 05	SR	29,39	V	1,14	V	97,78	V	0,00	V	1,25	V	139,94	V	20073	V
2024/03/02 06	SR	73,50	V	1,55	V	85,14	V	0,09	V	1,22	V	139,80	V	20414	V
2024/03/02 07	SR	98,10	V	1,47	V	68,75	V	0,02	V	1,21	V	139,82	V	20529	V
2024/03/02 08	SR	61,01	V	1,31	V	90,39	V	0,06	V	1,21	V	140,18	V	20926	V
2024/03/02 09	SR	81,96	V	1,89	V	89,09	V	0,45	V	1,20	V	140,11	V	20657	V
2024/03/02 10	SR	66,13	V	1,21	V	96,32	V	0,05	V	1,27	V	138,75	V	20581	V
2024/03/02 11	SR	100,18	V	1,46	V	81,94	V	0,15	V	1,20	V	139,10	V	20461	V
2024/03/02 12	SR	92,84	V	1,30	V	85,51	V	0,14	V	1,20	V	139,44	V	20083	V
2024/03/02 13	SR	62,65	V	1,22	V	107,50	V	0,14	V	1,30	V	139,51	V	20095	V
2024/03/02 14	SR	183,77	V	4,09	V	89,64	V	1,74	V	1,31	V	139,19	V	20206	V
2024/03/02 15	SR	34,97	V	1,05	V	120,12	V	0,60	V	1,28	V	137,36	V	20343	V
2024/03/02 16	SR	19,09	V	0,83	V	124,39	V	0,67	V	1,26	V	136,86	V	20367	V
2024/03/02 17	SR	23,75	V	0,89	V	122,92	V	1,39	V	1,22	V	136,93	V	20401	V
2024/03/02 18	SR	20,57	V	0,84	V	117,81	V	0,80	V	1,26	V	136,91	V	20486	V
2024/03/02 19	SR	39,79	V	0,88	V	110,37	V	0,83	V	1,18	V	137,18	V	20246	V
2024/03/02 20	SR	80,57	V	1,50	V	106,38	V	1,72	V	1,25	V	136,99	V	20170	V
2024/03/02 21	SR	35,92	V	0,86	V	111,32	V	0,88	V	1,24	V	137,20	V	18847	V
2024/03/02 22	SR	89,89	V	1,66	V	96,88	V	1,09	V	1,21	V	137,58	V	17912	V
2024/03/02 23	SR	140,15	V	3,99	V	90,44	V	3,31	V	1,24	V	138,79	V	17762	V
2024/03/02 24	SR	60,90	V	1,25	V	105,68	V	1,08	V	1,16	V	139,74	V	17971	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.1-183.8	0.8-4.1	68.8-124.4	0.0-3.3	1.2-1.3	136.9-140.2	17761.7-20925.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	71.1	1.5	97.2	0.6	1.2	138.7	19930.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/03/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/03/03 01	SR	140,26	V	1,73	V	82,78	V	1,24	V	1,16	V	140,08	V	17932	V
2024/03/03 02	SR	77,17	V	1,14	V	91,14	V	0,97	V	1,10	V	140,10	V	17905	V
2024/03/03 03	SR	94,21	V	1,31	V	82,58	V	0,57	V	1,09	V	140,27	V	17803	V
2024/03/03 04	SR	114,08	V	1,87	V	76,54	V	0,60	V	1,08	V	140,26	V	17785	V
2024/03/03 05	SR	98,62	V	1,35	V	78,57	V	0,29	V	1,09	V	140,39	V	17749	V
2024/03/03 06	SR	71,40	V	1,04	V	84,56	V	0,25	V	1,14	V	140,22	V	17859	V
2024/03/03 07	SR	81,78	V	1,01	V	89,56	V	0,22	V	1,23	NV	140,15	V	17918	V
2024/03/03 08	SR	123,52	V	2,16	V	90,67	V	3,51	V	1,55	V	138,18	V	18369	V
2024/03/03 09	SR	102,78	V	2,32	V	97,38	V	4,29	V	1,05	V	136,74	V	17971	V
2024/03/03 10	SR	51,12	V	1,73	V	110,72	V	3,54	V	1,07	V	136,60	V	17896	V
2024/03/03 11	SR	103,89	V	2,92	V	94,09	V	4,31	V	1,08	V	136,65	V	17856	V
2024/03/03 12	SR	25,43	V	1,00	V	109,88	V	2,01	V	1,03	V	136,39	V	17999	V
2024/03/03 13	SR	55,74	V	1,25	V	102,01	V	2,46	V	1,09	V	136,56	V	17981	V
2024/03/03 14	SR	42,33	V	0,99	V	97,77	V	2,22	V	1,07	V	136,01	V	18027	V
2024/03/03 15	SR	110,24	V	1,77	V	84,67	V	2,71	V	1,07	V	135,93	V	18008	V
2024/03/03 16	SR	37,38	V	0,97	V	106,27	V	1,04	V	1,15	V	135,73	V	18038	V
2024/03/03 17	SR	34,96	V	0,90	V	98,10	V	0,32	V	1,15	V	135,62	V	18092	V
2024/03/03 18	SR	114,13	V	1,87	V	79,70	V	0,43	V	1,09	V	135,67	V	17970	V
2024/03/03 19	SR	43,21	V	1,00	V	102,01	V	0,04	V	1,05	V	135,60	V	17990	V
2024/03/03 20	SR	14,38	V	0,86	V	117,14	V	0,06	V	1,03	V	135,24	V	18050	V
2024/03/03 21	SR	4,90	V	0,98	V	136,69	V	0,40	V	1,14	V	134,99	V	17249	V
2024/03/03 22	SR	2,74	V	0,98	V	150,52	V	1,29	V	1,09	V	134,96	V	17498	V
2024/03/03 23	SR	9,73	V	0,93	V	134,18	V	2,67	V	1,07	V	135,15	V	17752	V
2024/03/03 24	SR	25,08	V	0,96	V	106,50	V	3,43	V	1,02	V	135,42	V	17714	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.7-140.3	0.9-2.9	76.5-150.5	0.0-4.3	1.0-1.5	135.0-140.4	17249.0-18369.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.8	1.4	100.2	1.6	1.1	137.2	17892
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: