

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/03/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/03/01 01	SR	97,35	V	1,59	V	61,29	V	0,00	V	2,24	V	134,08	V	26831	V
2019/03/01 02	SR	100,83	V	2,23	V	65,51	V	0,01	V	2,05	V	134,23	V	26822	V
2019/03/01 03	SR	23,38	V	0,74	V	87,76	V	0,00	V	2,03	V	134,48	V	26819	V
2019/03/01 04	SR	12,62	V	0,61	V	102,48	V	0,00	V	2,13	V	134,37	V	26813	V
2019/03/01 05	SR	10,72	V	0,67	V	116,78	V	0,00	V	2,18	V	134,45	V	26071	V
2019/03/01 06	SR	59,87	V	0,91	V	83,14	V	0,00	V	1,98	V	134,35	V	26795	V
2019/03/01 07	SR	68,02	V	1,04	V	76,55	V	0,01	V	2,01	V	134,37	V	27081	V
2019/03/01 08	SR	90,12	V	1,22	V	58,83	NV	0,03	V	2,07	V	134,70	V	27042	V
2019/03/01 09	SR	28,37	V	0,66	V	94,51	V	0,00	V	2,28	V	134,82	V	27069	V
2019/03/01 10	SR	1,42	V	0,77	V	146,24	V	0,00	V	1,95	V	133,48	V	25715	V
2019/03/01 11	SR	21,73	V	0,80	V	128,00	V	0,00	V	2,20	V	133,33	V	26419	V
2019/03/01 12	SR	70,02	V	0,85	V	64,41	V	0,00	V	2,15	V	135,55	V	26191	V
2019/03/01 13	SR	62,70	V	0,79	V	69,54	V	0,00	V	2,27	V	136,16	V	26142	V
2019/03/01 14	SR	29,50	V	0,55	V	88,47	V	0,00	V	2,37	V	136,39	V	26152	V
2019/03/01 15	SR	31,44	V	0,71	V	100,68	V	0,00	V	2,46	V	136,60	V	26120	V
2019/03/01 16	SR	17,78	V	0,58	V	111,68	V	0,00	V	1,66	V	136,55	V	26079	V
2019/03/01 17	SR	67,55	V	0,76	V	68,41	V	0,00	V	1,64	V	136,74	V	25919	V
2019/03/01 18	SR	37,33	V	0,57	V	85,59	V	0,00	V	0,95	V	136,82	V	25949	V
2019/03/01 19	SR	77,98	V	1,01	V	75,07	V	0,00	V	0,93	V	136,91	V	24885	V
2019/03/01 20	SR	102,09	V	1,33	V	57,98	NV	0,03	V	0,83	V	137,28	V	25582	V
2019/03/01 21	SR	65,79	V	0,77	V	67,78	V	0,00	V	0,80	V	137,97	V	25736	V
2019/03/01 22	SR	96,43	V	1,13	V	63,76	V	0,00	V	0,82	V	138,08	V	25710	V
2019/03/01 23	SR	74,56	V	0,82	V	65,48	V	0,00	V	0,87	V	138,21	V	25625	V
2019/03/01 24	SR	43,06	V	0,79	V	91,82	V	0,00	V	0,98	V	137,80	V	25747	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.4-102.1	0.5-2.2	61.3-146.2	0.0-0.0	0.8-2.5	133.3-138.2	24885.1-27081.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.8	0.9	87	0	1.7	135.7	26221.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/03/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/03/02 01	SR	64,95	V	1,06	V	78,32	V	0,00	V	0,98	V	137,88	V	24776	V
2019/03/02 02	SR	94,14	V	1,26	V	63,28	V	0,00	V	0,96	V	137,81	V	25856	V
2019/03/02 03	SR	76,22	V	1,22	V	69,45	V	0,02	V	0,97	V	138,37	V	25699	V
2019/03/02 04	SR	25,80	V	0,64	V	95,33	V	0,00	V	1,04	V	138,55	V	25764	V
2019/03/02 05	SR	39,67	V	0,61	V	83,22	V	0,00	V	1,09	V	138,65	V	25768	V
2019/03/02 06	SR	29,74	V	0,62	V	91,71	V	0,00	V	1,09	V	138,82	V	24749	V
2019/03/02 07	SR	35,13	V	0,70	V	98,23	V	0,00	V	1,09	V	138,55	V	25778	V
2019/03/02 08	SR	49,77	V	0,74	V	78,79	V	0,00	V	1,00	V	138,90	V	25756	V
2019/03/02 09	SR	51,43	V	0,69	V	73,34	V	0,00	V	1,03	V	139,22	V	25750	V
2019/03/02 10	SR	40,99	V	0,65	V	81,36	V	0,00	V	1,15	V	139,56	V	25613	V
2019/03/02 11	SR	57,74	V	0,79	V	70,46	V	0,00	V	1,08	V	140,06	V	25857	V
2019/03/02 12	SR	21,42	V	0,53	V	98,27	V	0,00	V	1,11	V	140,11	V	25610	V
2019/03/02 13	SR	13,40	V	0,50	V	120,02	V	0,00	V	1,09	V	139,87	V	25714	V
2019/03/02 14	SR	17,53	V	0,49	V	113,37	V	0,00	V	1,17	V	139,78	V	25740	V
2019/03/02 15	SR	25,40	V	0,51	V	107,08	V	0,00	V	1,07	V	139,76	V	25685	V
2019/03/02 16	SR	24,85	V	0,55	V	107,77	V	0,00	V	1,02	V	139,90	V	25135	V
2019/03/02 17	SR	30,57	V	0,62	V	97,13	V	0,00	V	1,04	V	140,16	V	24787	V
2019/03/02 18	SR	41,02	V	0,68	V	102,07	V	0,00	V	1,11	V	140,15	V	24851	V
2019/03/02 19	SR	17,40	V	0,62	V	120,49	V	0,00	V	1,16	V	139,92	V	24764	V
2019/03/02 20	SR	4,61	V	0,64	V	147,57	V	0,00	V	1,16	V	139,74	V	24728	V
2019/03/02 21	SR	0,93	V	0,54	V	172,60	V	0,00	V	1,17	V	139,27	V	24912	V
2019/03/02 22	SR	1,58	V	0,55	V	160,85	V	0,00	V	1,30	V	139,19	V	24995	V
2019/03/02 23	SR	11,70	V	0,55	V	139,19	V	0,00	V	1,21	V	138,94	V	25291	V
2019/03/02 24	SR	83,29	V	1,34	V	83,89	V	0,03	V	1,17	V	139,93	V	24998	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.9-94.1	0.5-1.3	63.3-172.6	0.0-0.0	1.0-1.3	137.8-140.2	24727.6-25857.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	35.8	0.7	102.2	0	1.1	139.3	25357.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/03/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/03/03 01	SR	115,31	V	2,90	V	71,60	V	0,27	V	1,12	V	140,69	V	25007	V
2019/03/03 02	SR	77,90	V	2,24	V	90,67	V	0,20	V	1,08	V	141,18	V	24978	V
2019/03/03 03	SR	38,16	V	0,81	V	101,11	V	0,00	V	1,02	V	141,34	V	24875	V
2019/03/03 04	SR	87,40	V	2,05	V	91,22	V	0,14	V	0,95	V	141,57	V	24828	V
2019/03/03 05	SR	94,85	V	3,60	V	93,47	V	1,08	V	0,96	V	141,63	V	23912	V
2019/03/03 06	SR	92,57	V	2,38	V	91,89	V	0,39	V	1,00	V	141,63	V	24750	V
2019/03/03 07	SR	5,97	V	0,53	V	134,38	V	0,00	V	1,06	V	140,74	V	25015	V
2019/03/03 08	SR	37,56	V	0,61	V	83,66	V	0,00	V	1,08	V	140,18	V	24985	V
2019/03/03 09	SR	45,44	V	0,64	V	77,50	V	0,00	V	1,17	V	140,24	V	24887	V
2019/03/03 10	SR	21,15	V	0,55	V	93,01	V	0,00	V	1,20	V	140,36	V	24968	V
2019/03/03 11	SR	57,10	V	0,70	V	65,32	V	0,00	V	1,16	V	140,51	V	25297	V
2019/03/03 12	SR	34,42	V	0,57	V	80,81	V	0,00	V	1,12	V	140,59	V	25256	V
2019/03/03 13	SR	56,32	V	1,03	V	81,40	V	0,01	V	1,16	V	140,79	V	25236	V
2019/03/03 14	SR	28,43	V	0,53	V	91,52	V	0,00	V	1,22	V	141,23	V	25085	V
2019/03/03 15	SR	46,28	V	0,60	V	79,24	V	0,00	V	1,19	V	141,80	V	24818	V
2019/03/03 16	SR	44,88	V	0,69	V	88,03	V	0,00	V	1,17	V	141,91	V	24860	V
2019/03/03 17	SR	33,90	V	0,59	V	95,11	V	0,00	V	1,14	V	141,78	V	24918	V
2019/03/03 18	SR	32,78	V	0,54	V	87,62	V	0,00	V	1,15	V	141,68	V	24876	V
2019/03/03 19	SR	16,08	V	0,52	V	107,97	V	0,00	V	1,17	V	141,71	V	25015	V
2019/03/03 20	SR	13,24	V	0,55	V	118,39	V	0,00	V	1,10	V	141,50	V	25042	V
2019/03/03 21	SR	35,16	V	0,62	V	107,13	V	0,00	V	1,13	V	141,01	V	24919	V
2019/03/03 22	SR	35,91	V	0,62	V	105,53	V	0,00	V	1,17	V	141,00	V	25062	V
2019/03/03 23	SR	65,59	V	1,20	V	98,21	V	0,01	V	1,19	V	141,37	V	24951	V
2019/03/03 24	SR	85,47	V	1,33	V	81,15	V	0,03	V	1,18	V	142,12	V	24981	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.0-115.3	0.5-3.6	65.3-134.4	0.0-1.1	0.9-1.2	140.2-142.1	23912.4-25297.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.1	1.1	92.3	0.1	1.1	141.2	24938.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/03/04

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/03/04 01	SR	75,18	V	0,93	V	76,44	V	0,00	V	1,08	V	142,24	V	24805	V
2019/03/04 02	SR	66,39	V	0,98	V	85,71	V	0,00	V	0,99	V	142,39	V	24919	V
2019/03/04 03	SR	48,87	V	0,71	V	84,48	V	0,00	V	1,12	V	142,45	V	25527	V
2019/03/04 04	SR	31,95	V	0,54	V	84,95	V	0,00	V	1,12	V	142,46	V	25363	V
2019/03/04 05	SR	24,89	V	0,54	V	95,23	V	0,00	V	1,06	V	142,22	V	25525	V
2019/03/04 06	SR	33,65	V	0,77	V	107,86	V	0,01	V	1,05	V	141,98	V	25530	V
2019/03/04 07	SR	48,52	V	0,82	V	105,75	V	0,00	V	1,09	V	141,71	V	25672	V
2019/03/04 08	SR	11,58	V	0,51	V	114,46	V	0,00	V	1,03	V	141,61	V	25682	V
2019/03/04 09	SR	5,45	V	0,55	V	130,89	V	0,00	V	1,25	V	141,45	V	25745	V
2019/03/04 10	SR	11,79	V	0,57	V	124,30	V	0,00	V	2,55	V	138,34	V	26152	V
2019/03/04 11	SR	4,45	V	0,57	V	155,75	V	0,00	V	1,86	V	133,87	V	26196	V
2019/03/04 12	SR	6,10	V	0,55	V	150,67	V	0,00	V	1,68	V	133,33	V	26344	V
2019/03/04 13	SR	9,04	V	0,59	V	134,35	V	0,00	V	1,52	V	133,53	V	26497	V
2019/03/04 14	SR	14,59	V	0,51	V	119,37	V	0,00	V	1,32	V	133,76	V	26198	V
2019/03/04 15	SR	29,54	V	0,60	V	96,04	V	0,00	V	1,29	V	134,17	V	25948	V
2019/03/04 16	SR	26,46	V	0,63	V	98,29	V	0,28	V	1,23	V	134,52	V	26026	V
2019/03/04 17	SR	64,00	V	1,07	V	84,53	V	0,36	V	1,18	V	133,96	V	25993	V
2019/03/04 18	SR	18,77	V	0,54	V	110,91	V	0,53	V	1,26	V	132,55	V	25519	V
2019/03/04 19	SR	17,51	V	0,59	V	116,30	V	0,53	V	1,23	V	132,64	V	26203	V
2019/03/04 20	SR	44,42	V	0,70	V	87,65	V	0,68	V	1,18	V	132,98	V	26102	V
2019/03/04 21	SR	30,66	V	0,61	V	82,05	V	0,44	V	1,35	V	133,45	V	26092	V
2019/03/04 22	SR	42,94	V	0,71	V	73,49	V	0,30	V	1,20	V	133,89	V	26232	V
2019/03/04 23	SR	30,55	V	0,70	V	91,58	V	0,46	V	1,11	V	134,29	V	25896	V
2019/03/04 24	SR	41,64	V	0,75	V	83,65	V	0,53	V	1,13	V	135,00	V	25419	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.4-75.2	0.5-1.1	73.5-155.7	0.0-0.7	1.0-2.6	132.5-142.5	24804.6-26497.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	30.8	0.7	103.9	0.2	1.3	137	25816
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: