

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/03/01

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/03/01 01	SR	7,77	V	0,15	V	126,21	V	0,00	V	0,73	V	139,69	V	30225	V
2017/03/01 02	SR	9,10	V	0,17	V	129,15	V	0,00	V	0,80	V	139,89	V	31069	V
2017/03/01 03	SR	15,08	V	0,18	V	125,54	V	0,00	V	0,76	V	140,01	V	30844	V
2017/03/01 04	SR	11,91	V	0,24	V	129,00	V	0,00	V	0,74	V	140,30	V	30927	V
2017/03/01 05	SR	20,42	V	0,28	V	123,48	V	0,00	V	0,72	V	140,38	V	31007	V
2017/03/01 06	SR	52,77	V	0,48	V	97,80	V	0,00	V	0,68	V	140,82	V	30367	V
2017/03/01 07	SR	21,58	V	0,26	V	117,15	V	0,00	V	0,71	V	141,50	V	30457	V
2017/03/01 08	SR	27,05	V	0,37	V	124,94	V	0,00	V	0,70	V	142,18	V	30564	V
2017/03/01 09	SR	86,94	V	2,22	V	94,22	V	0,66	V	0,73	V	139,98	V	29021	V
2017/03/01 10	SR	56,90	V	1,27	V	126,67	V	0,22	V	0,79	V	138,88	V	31175	V
2017/03/01 11	SR	64,03	V	0,65	V	94,47	V	0,07	V	0,87	V	137,79	V	30018	V
2017/03/01 12	SR	122,26	V	3,52	V	103,82	V	0,86	V	0,99	V	136,84	V	29718	V
2017/03/01 13	SR	35,96	V	0,21	V	111,71	V	0,00	V	0,98	V	136,24	V	29739	V
2017/03/01 14	SR	81,34	V	1,10	V	97,64	V	0,15	V	1,03	V	136,39	V	29734	V
2017/03/01 15	SR	29,92	V	0,31	V	115,57	V	0,01	V	1,10	V	137,21	V	30408	V
2017/03/01 16	SR	8,60	NV	0,21	NV	147,85	NV	0,00	NV	1,18	NV	138,26	NV	30939	NV
2017/03/01 17	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/03/01 18	SR	69,56	V	0,33	V	79,29	V	0,00	V	1,09	V	136,83	V	29623	V
2017/03/01 19	SR	49,02	V	0,10	V	89,08	V	0,00	V	1,02	V	137,71	V	29498	V
2017/03/01 20	SR	97,65	V	0,80	V	67,47	V	0,13	V	0,96	V	138,29	V	29252	V
2017/03/01 21	SR	76,82	V	0,49	V	65,06	V	0,05	V	0,94	V	138,16	V	29038	V
2017/03/01 22	SR	48,91	V	0,02	V	75,43	V	0,01	V	0,94	V	138,65	V	29134	V
2017/03/01 23	SR	39,34	V	0,01	V	77,79	V	0,02	V	0,88	V	139,22	V	28891	V
2017/03/01 24	SR	51,14	V	0,09	V	90,42	V	0,12	V	0,85	V	139,79	V	28918	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.8-122.3	0.0-3.5	65.1-129.1	0.0-0.9	0.7-1.1	136.2-142.2	28891.4-31174.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.9	0.6	102.8	0.1	0.9	138.9	29983
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/03/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/03/02 01	SR	84,86	V	0,30	V	73,65	V	0,05	V	0,84	V	140,31	V	27337	V
2017/03/02 02	SR	39,02	V	0,04	V	85,80	V	0,07	V	0,80	V	138,78	V	26968	V
2017/03/02 03	SR	23,21	V	0,01	V	111,78	V	0,24	V	0,85	V	140,52	V	29856	V
2017/03/02 04	SR	21,22	V	0,01	V	106,06	V	0,08	V	0,82	V	141,13	V	29390	V
2017/03/02 05	SR	33,99	V	0,05	V	100,75	V	0,22	V	0,83	V	140,95	V	29088	V
2017/03/02 06	SR	23,55	V	0,01	V	106,68	V	0,21	V	0,82	V	141,37	V	29297	V
2017/03/02 07	SR	68,11	V	0,14	V	88,10	V	0,11	V	0,80	V	141,93	V	28996	V
2017/03/02 08	SR	91,59	V	0,17	V	68,62	V	0,16	V	0,80	V	141,89	V	28458	V
2017/03/02 09	SR	106,36	V	1,36	V	73,55	V	0,40	V	0,86	V	143,08	V	28883	V
2017/03/02 10	SR	68,83	V	0,75	V	78,43	V	0,18	V	0,89	V	143,54	V	30350	V
2017/03/02 11	SR	41,15	V	0,21	V	86,10	V	0,06	V	0,95	V	141,82	V	28766	V
2017/03/02 12	SR	59,09	V	0,37	V	86,79	V	0,12	V	1,05	V	138,37	V	28728	V
2017/03/02 13	SR	84,13	V	1,07	V	89,44	V	0,31	V	0,96	V	133,22	V	27078	V
2017/03/02 14	SR	12,08	V	0,33	V	140,13	V	0,36	V	1,08	V	132,38	V	29402	V
2017/03/02 15	SR	7,10	V	0,45	V	157,51	V	0,05	V	1,11	V	132,97	V	30806	V
2017/03/02 16	SR	23,32	V	0,42	V	117,98	V	0,04	V	1,11	V	132,92	V	30428	V
2017/03/02 17	SR	33,85	V	0,53	V	110,73	V	0,04	V	1,12	V	132,20	V	29136	V
2017/03/02 18	SR	26,66	V	0,50	V	113,07	V	0,02	V	1,12	V	131,73	V	29470	V
2017/03/02 19	SR	34,87	V	0,65	V	104,20	V	0,09	V	0,98	V	132,36	V	29200	V
2017/03/02 20	SR	32,44	V	0,66	V	115,02	V	0,21	V	0,93	V	133,08	V	29391	V
2017/03/02 21	SR	31,59	V	0,62	V	107,84	V	0,38	V	0,83	V	132,40	V	28722	V
2017/03/02 22	SR	41,68	V	0,91	V	118,89	V	0,39	V	0,82	V	132,28	V	28707	V
2017/03/02 23	SR	15,68	V	0,58	V	132,87	V	0,26	V	0,83	V	133,53	V	30100	V
2017/03/02 24	SR	12,93	V	0,65	V	142,51	V	0,28	V	0,83	V	134,84	V	30179	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.1-106.4	0.0-1.4	68.6-157.5	0.0-0.4	0.8-1.1	131.7-143.5	26967.6-30806.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.4	0.4	104.9	0.2	0.9	137	29114
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/03/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/03/03 01	SR	11,89	V	0,68	V	138,53	V	0,19	V	0,85	V	135,55	V	30678	V
2017/03/03 02	SR	70,16	V	0,85	V	97,12	V	0,21	V	0,77	V	135,47	V	29194	V
2017/03/03 03	SR	59,87	V	0,71	V	96,69	V	0,05	V	0,77	V	135,29	V	29043	V
2017/03/03 04	SR	20,67	V	0,67	V	131,51	V	0,15	V	0,82	V	136,31	V	29865	V
2017/03/03 05	SR	31,60	V	0,57	V	114,20	V	0,14	V	0,79	V	137,16	V	30237	V
2017/03/03 06	SR	22,07	V	0,57	V	125,08	V	0,14	V	0,77	V	137,44	V	29983	V
2017/03/03 07	SR	21,34	V	0,55	V	120,74	V	0,13	V	0,78	V	137,71	V	30235	V
2017/03/03 08	SR	7,44	V	0,64	V	149,77	V	0,26	V	0,81	V	138,30	V	30571	V
2017/03/03 09	SR	49,95	V	1,51	V	117,42	V	0,35	V	0,82	V	138,54	V	29918	V
2017/03/03 10	SR	57,95	V	0,61	V	94,83	V	0,03	V	0,78	V	138,68	V	30151	V
2017/03/03 11	SR	15,13	V	0,37	V	141,93	V	0,11	V	0,84	V	136,80	V	30154	V
2017/03/03 12	SR	58,82	V	0,67	V	95,65	V	0,08	V	0,81	V	134,89	V	29065	V
2017/03/03 13	SR	95,33	V	2,20	V	88,12	V	0,45	V	0,78	V	132,97	V	27513	V
2017/03/03 14	SR	25,45	V	0,62	V	112,41	V	0,27	V	0,79	V	132,89	V	28593	V
2017/03/03 15	SR	12,45	V	0,54	V	121,63	V	0,54	V	0,82	V	134,52	V	30268	V
2017/03/03 16	SR	17,91	V	0,31	V	116,59	V	0,24	V	0,78	V	134,05	V	30085	V
2017/03/03 17	SR	17,78	V	0,26	V	113,35	V	0,09	V	0,81	V	133,95	V	30726	V
2017/03/03 18	SR	63,40	V	0,27	V	72,99	V	0,40	V	0,80	V	134,99	V	30617	V
2017/03/03 19	SR	58,45	V	0,21	V	74,52	V	0,55	V	0,80	V	135,33	V	30707	V
2017/03/03 20	SR	34,48	V	0,14	V	86,39	V	0,30	V	0,79	V	135,81	V	30917	V
2017/03/03 21	SR	62,33	V	0,35	V	77,08	V	0,29	V	0,77	V	135,64	V	30390	V
2017/03/03 22	SR	29,43	V	0,12	V	97,79	V	0,28	V	0,79	V	136,10	V	30238	V
2017/03/03 23	SR	45,92	V	0,22	V	93,57	V	0,33	V	0,74	V	136,32	V	29269	V
2017/03/03 24	SR	43,21	V	0,20	V	86,45	V	0,28	V	0,72	V	136,66	V	28869	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.4-95.3	0.1-2.2	73.0-149.8	0.0-0.5	0.7-0.8	132.9-138.7	27512.6-30917.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	38.9	0.6	106.8	0.2	0.8	135.9	29886.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/03/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': IPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/03/04 01	SR	61,99	V	0,40	V	85,70	V	0,52	V	0,75	V	137,03	V	28622	V
2017/03/04 02	SR	53,95	V	0,14	V	84,64	V	0,23	V	0,79	V	138,43	V	29340	V
2017/03/04 03	SR	24,20	V	0,05	V	103,24	V	0,43	V	0,79	V	139,40	V	30069	V
2017/03/04 04	SR	28,45	V	0,05	V	97,43	V	0,48	V	0,76	V	139,40	V	30157	V
2017/03/04 05	SR	22,34	V	0,02	V	103,76	V	0,50	V	0,80	V	139,71	V	30052	V
2017/03/04 06	SR	27,82	V	0,03	V	95,57	V	0,46	V	0,77	V	139,79	V	30073	V
2017/03/04 07	SR	36,96	V	0,14	V	91,99	V	0,39	V	0,80	V	139,93	V	30159	V
2017/03/04 08	SR	90,27	V	0,48	V	69,58	V	0,72	V	0,77	V	140,14	V	29545	V
2017/03/04 09	SR	47,95	V	0,04	V	78,39	V	0,73	V	0,76	V	140,53	V	29816	V
2017/03/04 10	SR	36,09	V	0,23	V	91,62	V	0,10	V	0,70	V	139,04	V	30067	V
2017/03/04 11	SR	34,24	V	0,24	V	104,49	V	0,16	V	0,71	V	137,00	V	29012	V
2017/03/04 12	SR	20,36	V	0,19	V	115,49	V	0,20	V	0,74	V	136,19	V	28886	V
2017/03/04 13	SR	14,78	V	0,25	V	134,69	V	0,10	V	0,73	V	135,63	V	29362	V
2017/03/04 14	SR	34,77	V	0,20	V	109,47	V	0,21	V	0,74	V	135,49	V	28691	V
2017/03/04 15	SR	58,90	V	0,52	V	94,84	V	0,21	V	0,82	V	135,51	V	28034	V
2017/03/04 16	SR	52,46	V	0,27	V	95,02	V	0,37	V	0,93	V	135,54	V	28332	V
2017/03/04 17	SR	105,04	V	3,80	V	88,36	V	1,86	V	0,98	V	135,25	V	27867	V
2017/03/04 18	SR	124,63	V	5,35	V	74,02	V	2,06	V	0,95	V	134,34	V	26990	V
2017/03/04 19	SR	128,75	V	1,78	V	63,75	V	0,35	V	0,91	V	134,48	V	27389	V
2017/03/04 20	SR	104,39	V	0,62	V	71,12	V	0,16	V	0,88	V	135,82	V	27498	V
2017/03/04 21	SR	66,12	V	0,23	V	93,40	V	0,09	V	0,84	V	135,98	V	28468	V
2017/03/04 22	SR	100,07	V	0,77	V	77,39	V	0,08	V	0,87	V	136,23	V	28024	V
2017/03/04 23	SR	35,11	V	0,18	V	101,29	V	0,00	V	0,87	V	137,34	V	28546	V
2017/03/04 24	SR	48,02	V	0,14	V	87,41	V	0,01	V	0,85	V	138,39	V	27738	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.8-128.7	0.0-5.3	63.8-134.7	0.0-2.1	0.7-1.0	134.3-140.5	26989.7-30158.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.6	0.7	92.2	0.4	0.8	137.4	28864.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/03/05

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/03/05 01	SR	47,15	V	0,20	V	89,18	V	0,00	V	0,83	V	138,94	V	27719	V
2017/03/05 02	SR	77,35	V	0,73	V	88,37	V	0,09	V	0,85	V	139,25	V	27395	V
2017/03/05 03	SR	16,55	V	0,20	V	119,81	V	0,00	V	0,86	V	140,31	V	28393	V
2017/03/05 04	SR	22,81	V	0,19	V	109,25	V	0,00	V	0,85	V	140,36	V	28505	V
2017/03/05 05	SR	40,30	V	0,31	V	101,04	V	0,01	V	0,82	V	139,84	V	27965	V
2017/03/05 06	SR	66,26	V	0,38	V	78,03	V	0,01	V	0,77	V	139,44	V	27069	V
2017/03/05 07	SR	65,55	V	0,54	V	79,13	V	0,06	V	0,78	V	139,88	V	27450	V
2017/03/05 08	SR	43,25	V	0,21	V	92,58	V	0,01	V	0,82	V	140,70	V	28098	V
2017/03/05 09	SR	19,05	V	0,20	V	117,25	V	0,00	V	0,87	V	141,15	V	28615	V
2017/03/05 10	SR	10,42	V	0,35	V	136,31	V	0,22	V	0,84	V	139,09	V	30418	V
2017/03/05 11	SR	11,07	V	0,39	V	138,87	V	0,11	V	0,96	V	138,12	V	29834	V
2017/03/05 12	SR	34,59	V	0,26	V	94,21	V	0,02	V	0,94	V	137,45	V	28964	V
2017/03/05 13	SR	22,02	V	0,25	V	103,42	V	0,00	V	0,97	V	137,48	V	29153	V
2017/03/05 14	SR	25,32	V	0,24	V	100,48	V	0,01	V	1,02	V	137,42	V	29168	V
2017/03/05 15	SR	25,51	V	0,25	V	102,06	V	0,00	V	1,00	V	137,21	V	28734	V
2017/03/05 16	SR	16,97	V	0,26	V	108,72	V	0,00	V	1,01	V	136,99	V	29040	V
2017/03/05 17	SR	25,65	V	0,31	V	104,93	V	0,01	V	1,05	V	137,21	V	29293	V
2017/03/05 18	SR	18,16	V	0,33	V	111,35	V	0,01	V	1,00	V	136,82	V	29638	V
2017/03/05 19	SR	35,83	V	0,40	V	97,39	V	0,02	V	0,99	V	135,99	V	28947	V
2017/03/05 20	SR	44,93	V	0,49	V	100,09	V	0,07	V	0,93	V	133,80	V	29323	V
2017/03/05 21	SR	38,74	V	0,55	V	107,74	V	0,32	V	0,91	V	133,21	V	29624	V
2017/03/05 22	SR	90,67	V	1,41	V	85,71	V	0,45	V	0,87	V	132,44	V	28362	V
2017/03/05 23	SR	39,14	V	0,42	V	99,84	V	0,21	V	0,88	V	133,45	V	29827	V
2017/03/05 24	SR	36,28	V	0,39	V	94,65	V	0,04	V	0,89	V	134,06	V	29712	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.4-90.7	0.2-1.4	78.0-138.9	0.0-0.5	0.8-1.0	132.4-141.2	27069.4-30417.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36.4	0.4	102.5	0.1	0.9	137.5	28801.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: