

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/03/01

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/03/01 01	SR	81,04	V	0,66	V	83,88	V	0,45	V	0,35	V	132,35	V	31939	V
2023/03/01 02	SR	20,95	V	0,00	V	99,65	V	0,42	V	0,35	V	132,53	V	32129	V
2023/03/01 03	SR	9,61	V	0,00	V	112,98	V	0,81	V	0,38	V	132,31	V	32307	V
2023/03/01 04	SR	23,07	V	0,00	V	108,64	V	1,05	V	0,42	V	132,48	V	32176	V
2023/03/01 05	SR	79,88	V	0,60	V	82,59	V	0,92	V	0,41	V	132,42	V	32085	V
2023/03/01 06	SR	69,13	V	0,70	V	88,26	V	1,03	V	0,44	V	132,78	V	31611	V
2023/03/01 07	SR	45,03	V	0,00	V	85,52	V	0,60	V	0,42	V	133,71	V	32256	V
2023/03/01 08	SR	83,10	V	0,33	V	79,94	V	0,50	V	0,36	V	134,23	V	31877	V
2023/03/01 09	SR	87,76	V	0,50	V	76,86	V	0,19	V	0,36	V	134,85	V	31979	V
2023/03/01 10	SR	107,52	V	1,71	V	74,51	V	0,29	V	0,36	V	134,66	V	31943	V
2023/03/01 11	SR	121,68	V	1,60	V	70,81	V	0,23	V	0,35	V	135,02	V	31538	V
2023/03/01 12	SR	112,18	V	0,96	V	69,85	V	0,15	V	0,36	V	135,53	V	31318	V
2023/03/01 13	SR	44,76	V	0,00	V	82,57	V	0,04	V	0,36	V	135,98	V	31378	V
2023/03/01 14	SR	59,37	V	0,03	V	77,48	V	0,03	V	0,39	V	134,62	V	31587	V
2023/03/01 15	SR	16,48	V	0,00	V	100,15	V	0,06	V	0,38	V	132,57	V	31595	V
2023/03/01 16	SR	63,00	V	0,67	V	99,88	V	0,67	V	0,37	V	132,44	V	31555	V
2023/03/01 17	SR	10,03	V	0,06	V	115,33	V	0,04	V	0,44	V	132,49	V	31643	V
2023/03/01 18	SR	101,25	V	2,03	V	84,63	V	0,25	V	0,46	V	132,12	V	31577	V
2023/03/01 19	SR	132,00	V	1,11	V	51,90	V	0,16	V	0,41	V	131,54	V	31179	V
2023/03/01 20	SR	127,70	V	1,46	V	52,90	V	0,21	V	0,40	V	131,19	V	31197	V
2023/03/01 21	SR	139,38	V	1,80	V	54,65	V	0,36	V	0,38	V	131,82	V	31227	V
2023/03/01 22	SR	88,36	V	0,96	V	72,75	V	0,24	V	0,38	V	132,76	V	31128	V
2023/03/01 23	SR	120,65	V	2,55	V	75,37	V	0,39	V	0,43	V	131,89	V	32027	V
2023/03/01 24	SR	65,46	V	0,01	V	74,85	V	0,08	V	0,37	V	131,99	V	31570	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.6-139.4	0.0-2.6	51.9-115.3	0.0-1.0	0.4-0.5	131.2-136.0	31127.7-32306.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	75.4	0.7	82.3	0.4	0.4	133.1	31700.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

full

RESPONSABILE IMPIANTO:

full

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/03/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/03/02 01	SR	115,29	V	0,74	V	65,56	V	0,20	V	0,34	V	132,30	V	31509	V
2023/03/02 02	SR	80,14	V	0,08	V	72,09	V	0,11	V	0,33	V	132,73	V	31504	V
2023/03/02 03	SR	60,30	V	0,00	V	77,69	V	0,18	V	0,32	V	132,93	V	31514	V
2023/03/02 04	SR	50,19	V	0,05	V	83,67	V	0,28	V	0,34	V	133,21	V	31496	V
2023/03/02 05	SR	70,10	V	0,14	V	80,88	V	0,37	V	0,35	V	133,60	V	31391	V
2023/03/02 06	SR	87,48	V	0,05	V	70,88	V	0,33	V	0,35	V	133,90	V	31508	V
2023/03/02 07	SR	97,24	V	0,20	V	72,23	V	0,40	V	0,34	V	134,14	V	31712	V
2023/03/02 08	SR	120,62	V	1,63	V	75,40	V	0,56	V	0,36	V	134,35	V	31125	V
2023/03/02 09	SR	107,66	V	0,88	V	78,08	V	0,39	V	0,41	V	134,39	V	31336	V
2023/03/02 10	SR	23,53	V	0,00	V	99,52	V	0,26	V	0,38	V	133,34	V	31267	V
2023/03/02 11	SR	53,17	V	0,09	V	84,65	V	0,25	V	0,38	V	133,23	V	31377	V
2023/03/02 12	SR	102,84	V	0,23	V	69,30	V	0,33	V	0,37	V	133,71	V	31136	V
2023/03/02 13	SR	62,34	V	0,00	V	77,89	V	0,23	V	0,50	V	134,25	V	31182	V
2023/03/02 14	SR	84,12	V	0,42	V	75,33	V	0,30	V	0,71	V	134,36	V	30944	V
2023/03/02 15	SR	59,67	V	0,34	V	89,35	V	0,43	V	0,40	V	134,27	V	31554	V
2023/03/02 16	SR	47,38	V	0,22	V	88,80	V	0,46	V	0,94	V	134,35	V	31334	V
2023/03/02 17	SR	20,52	V	0,12	V	107,46	V	0,40	V	1,80	V	132,22	V	30798	V
2023/03/02 18	SR	54,22	V	0,10	V	93,64	V	0,47	V	0,53	V	131,20	V	31438	V
2023/03/02 19	SR	115,03	V	1,12	V	84,86	V	0,63	V	0,49	V	129,75	V	31371	V
2023/03/02 20	SR	12,39	V	0,00	V	123,78	V	0,42	V	0,49	V	129,57	V	31527	V
2023/03/02 21	SR	8,71	V	0,00	V	134,39	V	0,27	V	0,50	V	130,17	V	31591	V
2023/03/02 22	SR	61,18	V	0,67	V	97,59	V	0,41	V	0,53	V	130,53	V	31600	V
2023/03/02 23	SR	23,51	V	0,09	V	99,23	V	0,22	V	0,52	V	130,17	V	31021	V
2023/03/02 24	SR	77,12	V	1,22	V	78,51	V	0,35	V	0,44	V	131,05	V	30981	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.7-120.6	0.0-1.6	65.6-134.4	0.1-0.6	0.3-1.8	129.6-134.4	30798.1-31712.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66.4	0.3	86.7	0.3	0.5	132.7	31342.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/03/03 01	SR	104,45	V	1,80	V	76,66	V	0,44	V	0,44	V	131,53	V	30761	V
2023/03/03 02	SR	97,99	V	0,74	V	74,00	V	0,36	V	0,41	V	131,83	V	30796	V
2023/03/03 03	SR	56,42	V	1,24	V	98,58	V	0,35	V	0,41	V	131,93	V	30795	V
2023/03/03 04	SR	78,41	V	1,32	V	86,50	V	0,42	V	0,40	V	132,07	V	30947	V
2023/03/03 05	SR	72,36	V	1,02	V	86,10	V	0,42	V	0,43	V	132,46	V	30982	V
2023/03/03 06	SR	53,00	V	1,05	V	95,41	V	0,31	V	0,42	V	132,36	V	31240	V
2023/03/03 07	SR	47,50	V	0,36	V	89,83	V	0,27	V	0,40	V	132,47	V	31441	V
2023/03/03 08	SR	15,01	V	0,00	V	117,80	V	0,18	V	0,45	V	132,29	V	31243	V
2023/03/03 09	SR	102,46	V	1,68	V	88,45	V	0,45	V	0,46	V	132,71	V	30940	V
2023/03/03 10	SR	1,91	V	0,00	V	225,23	V	1,19	V	0,70	V	131,08	V	32171	V
2023/03/03 11	SR	0,00	V	0,09	V	237,21	V	1,76	V	0,56	V	128,49	V	32369	V
2023/03/03 12	SR	0,00	V	0,00	V	215,05	V	1,94	V	0,44	V	127,03	V	31846	V
2023/03/03 13	SR	0,07	V	0,00	V	207,08	V	1,87	V	0,43	V	126,40	V	32910	V
2023/03/03 14	SR	28,72	V	1,96	V	206,79	V	1,79	V	0,53	V	126,06	V	31539	V
2023/03/03 15	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	1,68	V	121,43	V	0,00	NV
2023/03/03 16	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	1,74	V	117,44	V	0,00	NV
2023/03/03 17	AV	910,43	NV	0,00	NV	296,30	NV	17,28	NV	4,11	V	114,00	V	35575	NV
2023/03/03 18	AV	125,89	V	52,48	NV	198,11	V	7,78	V	1,73	V	114,66	V	34146	V
2023/03/03 19	AV	0,60	V	8,22	V	172,48	V	6,06	V	0,75	V	126,73	V	32063	V
2023/03/03 20	SR	5,05	V	0,03	V	146,13	V	4,31	V	0,69	V	130,78	V	33304	V
2023/03/03 21	SR	100,95	V	1,22	V	81,70	V	4,00	V	0,56	V	132,22	V	32970	V
2023/03/03 22	SR	99,93	V	0,58	V	76,61	V	3,24	V	0,55	V	132,85	V	32976	V
2023/03/03 23	SR	39,24	V	0,31	V	113,34	V	3,03	V	0,57	V	133,05	V	32396	V
2023/03/03 24	SR	21,84	V	0,00	V	119,59	V	2,59	V	0,55	V	133,04	V	32257	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-104.4	0.0-2.0	74.0-237.2	0.2-4.3	0.4-0.7	126.1-133.0	30760.7-33304.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.7	0.7	128.5	1.5	0.5	131.1	31783.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/03/04 01	SR	20,62	V	0,03	V	117,85	V	2,46	V	0,55	V	133,30	V	32422	V
2023/03/04 02	SR	12,29	V	0,00	V	122,08	V	1,94	V	0,56	V	133,54	V	32253	V
2023/03/04 03	SR	7,66	V	0,00	V	126,52	V	1,87	V	0,54	V	133,76	V	32273	V
2023/03/04 04	SR	36,79	V	0,02	V	106,16	V	1,63	V	0,53	V	133,90	V	32285	V
2023/03/04 05	SR	49,94	V	0,40	V	102,95	V	1,50	V	0,51	V	134,31	V	32275	V
2023/03/04 06	SR	24,53	V	0,00	V	111,20	V	1,30	V	0,50	V	134,41	V	32120	V
2023/03/04 07	SR	94,90	V	2,38	V	101,44	V	1,51	V	0,49	V	134,51	V	32862	V
2023/03/04 08	SR	60,67	V	0,46	V	102,68	V	1,21	V	0,54	V	134,94	V	32380	V
2023/03/04 09	SR	129,20	V	3,00	V	87,90	V	1,09	V	0,55	V	135,20	V	32332	V
2023/03/04 10	SR	166,66	V	4,30	V	83,47	V	1,89	V	0,63	V	136,09	V	31888	V
2023/03/04 11	SR	40,31	V	0,12	V	106,63	V	1,21	V	0,56	V	134,29	V	32738	V
2023/03/04 12	SR	93,32	V	1,51	V	96,77	V	1,49	V	0,52	V	133,22	V	32884	V
2023/03/04 13	SR	89,19	V	1,69	V	93,39	V	1,46	V	0,49	V	133,62	V	32734	V
2023/03/04 14	SR	48,11	V	0,25	V	98,72	V	1,08	V	0,51	V	134,25	V	32720	V
2023/03/04 15	SR	63,29	V	0,49	V	96,41	V	1,19	V	0,84	V	134,10	V	32938	V
2023/03/04 16	SR	103,90	V	2,25	V	82,74	V	1,68	V	1,42	V	132,31	V	32753	V
2023/03/04 17	SR	87,88	V	0,92	V	84,79	V	1,58	V	0,46	V	131,06	V	32951	V
2023/03/04 18	SR	116,61	V	1,72	V	86,18	V	1,85	V	0,40	V	130,75	V	33109	V
2023/03/04 19	SR	82,11	V	0,28	V	85,67	V	1,40	V	0,40	V	130,81	V	33218	V
2023/03/04 20	SR	92,72	V	1,61	V	93,81	V	1,65	V	0,41	V	131,03	V	33137	V
2023/03/04 21	SR	62,26	V	0,08	V	94,37	V	1,67	V	0,42	V	130,41	V	33233	V
2023/03/04 22	SR	87,57	V	1,01	V	89,01	V	1,40	V	0,40	V	130,20	V	33360	V
2023/03/04 23	SR	16,87	V	0,04	V	121,63	V	1,16	V	0,41	V	130,09	V	33441	V
2023/03/04 24	SR	12,18	V	0,00	V	124,60	V	1,24	V	0,42	V	130,07	V	33538	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.7-166.7	0.0-4.3	82.7-126.5	1.1-2.5	0.4-1.4	130.1-136.1	31888.4-33538.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66.6	0.9	100.7	1.5	0.5	132.9	32743.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/03/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/03/05 01	SR	19,29	V	0,00	V	116,76	V	0,99	V	0,42	V	130,06	V	33591	V
2023/03/05 02	SR	52,82	V	0,08	V	90,93	V	0,82	V	0,42	V	130,44	V	33153	V
2023/03/05 03	SR	58,83	V	0,23	V	89,95	V	0,74	V	0,43	V	130,60	V	32985	V
2023/03/05 04	SR	71,94	V	0,22	V	77,08	V	0,59	V	0,42	V	131,05	V	32911	V
2023/03/05 05	SR	81,56	V	0,63	V	81,45	V	0,43	V	0,42	V	131,33	V	32843	V
2023/03/05 06	SR	32,70	V	0,00	V	100,23	V	0,32	V	0,42	V	131,63	V	32945	V
2023/03/05 07	SR	39,81	V	0,01	V	98,45	V	0,17	V	0,44	V	131,79	V	32807	V
2023/03/05 08	SR	24,83	V	0,00	V	103,13	V	0,11	V	0,45	V	131,90	V	32818	V
2023/03/05 09	SR	96,71	V	0,31	V	80,32	V	0,27	V	0,47	V	132,29	V	32483	V
2023/03/05 10	SR	124,36	V	0,19	V	67,52	V	0,27	V	0,46	V	132,84	V	32647	V
2023/03/05 11	SR	33,62	V	0,09	V	99,63	V	0,19	V	0,49	V	131,86	V	32484	V
2023/03/05 12	SR	65,30	V	0,06	V	86,53	V	0,37	V	0,48	V	131,40	V	32434	V
2023/03/05 13	SR	86,86	V	0,26	V	82,44	V	0,50	V	0,48	V	131,23	V	32626	V
2023/03/05 14	SR	48,52	V	0,40	V	91,95	V	0,47	V	0,48	V	131,65	V	32767	V
2023/03/05 15	SR	41,17	V	0,05	V	105,20	V	0,55	V	0,55	V	131,77	V	32934	V
2023/03/05 16	SR	86,08	V	1,39	V	86,53	V	0,76	V	0,47	V	131,88	V	32580	V
2023/03/05 17	SR	66,60	V	0,46	V	93,99	V	0,58	V	0,45	V	131,97	V	32509	V
2023/03/05 18	SR	79,98	V	1,08	V	82,00	V	0,62	V	0,45	V	132,43	V	32485	V
2023/03/05 19	SR	97,86	V	0,43	V	82,74	V	0,60	V	0,45	V	132,69	V	32497	V
2023/03/05 20	SR	78,13	V	0,52	V	90,33	V	0,72	V	0,45	V	132,89	V	32520	V
2023/03/05 21	SR	61,91	V	0,70	V	97,60	V	0,76	V	0,49	V	132,74	V	32640	V
2023/03/05 22	SR	57,95	V	0,24	V	88,03	V	0,63	V	0,48	V	132,32	V	32535	V
2023/03/05 23	SR	22,82	V	0,13	V	107,69	V	0,50	V	0,46	V	131,75	V	32589	V
2023/03/05 24	SR	38,75	V	0,07	V	105,42	V	0,67	V	0,47	V	131,63	V	32528	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.3-124.4	0.0-1.4	67.5-116.8	0.1-1.0	0.4-0.5	130.1-132.9	32433.9-33590.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.2	0.3	91.9	0.5	0.5	131.8	32721.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

