

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/03/10 01	SR	34,08	V	0,01	V	151,38	V	3,11	V	2,39	V	136,09	V	28470	V
2025/03/10 02	SR	38,35	V	0,01	V	144,41	V	2,86	V	2,54	V	135,89	V	28445	V
2025/03/10 03	SR	65,15	V	0,05	V	129,72	V	2,38	V	2,48	V	135,46	V	28521	V
2025/03/10 04	SR	126,08	V	0,21	V	110,00	V	1,83	V	2,44	V	135,52	V	28386	V
2025/03/10 05	SR	232,17	V	1,63	V	84,35	V	1,19	V	2,47	V	135,66	V	28392	V
2025/03/10 06	SR	98,62	V	0,07	V	107,12	V	0,34	V	2,29	V	135,92	V	28279	V
2025/03/10 07	SR	116,68	V	0,03	V	103,27	V	0,00	V	1,90	V	136,05	V	28315	V
2025/03/10 08	SR	56,35	V	0,01	V	134,10	V	0,07	V	1,80	V	136,03	V	28281	V
2025/03/10 09	SR	30,53	V	0,01	V	167,49	V	1,51	V	2,31	V	135,88	V	28008	V
2025/03/10 10	SR	153,13	V	2,22	V	137,95	V	3,39	V	2,40	V	136,08	V	27783	V
2025/03/10 11	SR	158,33	V	1,39	V	129,93	V	4,87	V	2,72	V	136,20	V	27743	V
2025/03/10 12	SR	35,20	V	0,01	V	172,62	V	5,86	V	2,62	V	135,60	V	28538	V
2025/03/10 13	SR	145,67	V	2,58	V	153,45	V	9,07	V	2,61	V	135,70	V	28463	V
2025/03/10 14	SR	119,04	V	1,41	V	150,41	V	6,87	V	2,67	V	136,01	V	28503	V
2025/03/10 15	SR	160,48	V	2,57	V	136,91	V	7,17	V	2,63	V	136,54	V	27983	V
2025/03/10 16	SR	205,02	V	4,11	V	144,80	V	7,40	V	2,51	V	136,85	V	27408	V
2025/03/10 17	SR	110,41	V	0,78	V	170,36	V	10,09	V	2,82	V	136,19	V	27808	V
2025/03/10 18	SR	201,30	V	2,59	V	142,49	V	8,37	V	2,83	V	136,03	V	27883	V
2025/03/10 19	SR	181,73	V	4,55	V	151,75	V	6,55	V	2,83	V	136,46	V	27760	V
2025/03/10 20	SR	158,74	V	1,31	V	125,69	V	3,72	V	2,73	V	136,72	V	27787	V
2025/03/10 21	SR	78,69	V	0,22	V	136,84	V	1,66	V	2,94	V	137,03	V	27709	V
2025/03/10 22	SR	14,15	V	0,01	V	196,59	V	3,53	V	3,12	V	136,99	V	27965	V
2025/03/10 23	SR	177,05	V	5,39	V	174,84	V	12,27	V	2,74	V	136,31	V	27876	V
2025/03/10 24	SR	132,82	V	3,34	V	193,99	V	14,92	V	2,83	V	135,90	V	27931	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.2-232.2	0.0-5.4	84.3-196.6	0.0-14.9	1.8-3.1	135.5-137.0	27407.9-28537.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	117.9	1.4	143.8	5	2.6	136.1	28093.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/03/11 01	SR	43,32	V	0,52	V	233,02	V	16,76	V	3,00	V	135,52	V	28222	V
2025/03/11 02	SR	182,35	V	7,81	V	162,79	V	21,15	V	3,01	V	136,31	V	27633	V
2025/03/11 03	SR	16,62	V	0,01	V	207,60	V	12,12	V	3,33	V	135,81	V	28127	V
2025/03/11 04	SR	52,06	V	0,19	V	179,97	V	9,66	V	3,09	V	135,64	V	28058	V
2025/03/11 05	SR	95,14	V	0,67	V	162,46	V	8,82	V	3,13	V	135,71	V	27981	V
2025/03/11 06	SR	148,77	V	2,09	V	158,87	V	7,88	V	2,85	V	135,83	V	27810	V
2025/03/11 07	SR	136,38	V	1,04	V	149,01	V	8,36	V	2,77	V	136,30	V	28343	V
2025/03/11 08	SR	56,23	V	0,30	V	182,09	V	14,19	V	2,91	V	135,43	V	28225	V
2025/03/11 09	SR	131,93	V	1,57	V	163,14	V	15,63	V	2,67	V	134,70	V	27728	V
2025/03/11 10	SR	143,70	V	2,29	V	160,89	V	15,07	V	2,92	V	134,93	V	27702	V
2025/03/11 11	SR	160,08	V	1,64	V	147,68	V	10,19	V	3,01	V	135,26	V	27798	V
2025/03/11 12	SR	99,09	V	0,67	V	153,90	V	9,92	V	3,46	V	135,49	V	27757	V
2025/03/11 13	SR	117,03	V	0,96	V	159,85	V	11,60	V	3,05	V	134,70	V	28150	V
2025/03/11 14	SR	99,06	V	1,12	V	157,69	V	10,42	V	3,14	V	135,13	V	28134	V
2025/03/11 15	SR	102,68	V	0,49	V	155,73	V	10,27	V	2,82	V	135,41	V	28052	V
2025/03/11 16	SR	96,22	V	0,27	V	147,61	V	9,04	V	2,77	V	135,57	V	28131	V
2025/03/11 17	SR	109,77	V	0,22	V	124,81	V	6,47	V	2,86	V	136,00	V	28054	V
2025/03/11 18	SR	101,63	V	0,15	V	121,15	V	3,12	V	2,83	V	136,17	V	28125	V
2025/03/11 19	SR	165,09	V	1,42	V	113,09	V	2,63	V	2,91	V	136,39	V	27979	V
2025/03/11 20	SR	211,83	V	1,60	V	96,54	V	1,42	V	2,70	V	136,87	V	27872	V
2025/03/11 21	SR	143,05	V	0,47	V	106,40	V	0,41	V	2,74	V	136,96	V	28390	V
2025/03/11 22	SR	202,10	V	1,54	V	105,75	V	0,09	V	3,03	V	137,14	V	27934	V
2025/03/11 23	SR	101,71	V	0,70	V	131,96	V	0,00	V	3,33	V	137,13	V	27866	V
2025/03/11 24	SR	116,48	V	0,39	V	115,33	V	0,00	V	2,91	V	136,77	V	27651	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.6-211.8	0.0-7.8	96.5-233.0	0.0-21.2	2.7-3.5	134.7-137.1	27632.9-28389.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	118	1.2	149.9	8.6	3	135.9	27988.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Cardano

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]