

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/03/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/03/11 01	SR	6,83	V	1,27	V	112,53	V	1,11	V	0,44	V	136,04	V	19462	V
2024/03/11 02	SR	10,53	V	1,22	V	123,96	V	3,51	V	0,48	V	135,83	V	19542	V
2024/03/11 03	SR	22,39	V	1,10	V	98,18	V	2,16	V	0,44	V	135,99	V	19545	V
2024/03/11 04	SR	4,68	V	1,09	V	128,78	V	2,62	V	0,52	V	135,99	V	19840	V
2024/03/11 05	SR	21,96	V	1,01	V	94,82	V	1,35	V	0,50	V	135,97	V	20722	V
2024/03/11 06	SR	27,53	V	1,32	V	88,78	V	1,21	V	0,50	V	136,60	V	19831	V
2024/03/11 07	SR	18,17	V	1,28	V	109,74	V	4,48	V	0,56	V	136,85	V	19758	V
2024/03/11 08	SR	34,54	V	1,35	V	127,93	V	6,52	V	0,56	V	136,38	V	19857	V
2024/03/11 09	SR	156,38	V	2,12	V	74,29	V	9,41	V	0,58	V	136,65	V	19601	V
2024/03/11 10	SR	144,31	V	3,42	V	78,92	V	11,08	V	0,58	V	137,07	V	19588	V
2024/03/11 11	SR	84,76	V	1,79	V	99,38	V	8,56	V	0,59	V	137,53	V	19734	V
2024/03/11 12	SR	104,62	V	1,63	V	88,68	V	9,85	V	0,67	V	137,91	V	19731	V
2024/03/11 13	SR	113,03	V	1,82	V	81,91	V	6,83	V	0,72	V	138,15	V	19653	V
2024/03/11 14	SR	110,98	V	1,51	V	81,11	V	7,31	V	0,68	V	138,35	V	19697	V
2024/03/11 15	SR	90,52	V	1,35	V	95,27	V	6,15	V	0,95	V	138,69	V	19696	V
2024/03/11 16	SR	73,09	V	1,37	V	91,98	V	6,41	V	1,99	V	138,53	V	19536	V
2024/03/11 17	SR	51,59	V	1,28	V	112,71	V	5,67	V	1,86	V	137,90	V	19722	V
2024/03/11 18	SR	24,08	V	1,20	V	111,71	V	4,99	V	1,73	V	137,77	V	19277	V
2024/03/11 19	SR	19,14	V	1,18	V	119,61	V	5,89	V	1,84	V	137,98	V	19286	V
2024/03/11 20	SR	37,81	V	1,31	V	110,13	V	6,73	V	1,78	V	138,35	V	19029	V
2024/03/11 21	SR	87,88	V	1,78	V	106,10	V	9,49	V	1,81	V	138,50	V	19283	V
2024/03/11 22	SR	39,41	V	1,26	V	112,80	V	8,59	V	2,21	V	138,28	V	19323	V
2024/03/11 23	SR	73,75	V	1,31	V	95,66	V	9,07	V	1,81	V	138,06	V	19437	V
2024/03/11 24	SR	27,36	V	1,24	V	127,52	V	10,61	V	1,98	V	138,05	V	19395	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.7-156.4	1.0-3.4	74.3-128.8	1.1-11.1	0.4-2.2	135.8-138.7	19028.7-20722.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.7	1.5	103	6.2	1.1	137.4	19606
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/03/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/03/12 01	SR	37,17	V	1,13	V	121,58	V	13,12	V	1,86	V	137,98	V	19466	V
2024/03/12 02	SR	30,74	V	1,07	V	116,56	V	11,68	V	1,95	V	138,09	V	19550	V
2024/03/12 03	SR	50,38	V	1,24	V	105,69	V	10,12	V	1,93	V	138,15	V	19544	V
2024/03/12 04	SR	53,28	V	1,47	V	116,68	V	9,38	V	1,92	V	138,35	V	19647	V
2024/03/12 05	SR	68,11	V	1,36	V	108,40	V	9,16	V	1,83	V	138,29	V	20692	V
2024/03/12 06	SR	38,30	V	1,03	V	102,62	V	5,86	V	1,78	V	138,46	V	20475	V
2024/03/12 07	SR	30,25	V	1,08	V	100,00	V	5,18	V	1,87	V	138,57	V	20332	V
2024/03/12 08	SR	110,22	V	1,72	V	76,49	V	4,59	V	1,84	V	138,32	V	20214	V
2024/03/12 09	SR	37,02	V	1,20	V	100,53	V	4,19	V	1,82	V	139,02	V	20124	V
2024/03/12 10	SR	84,70	V	1,36	V	81,13	V	4,25	V	1,83	V	140,01	V	20257	V
2024/03/12 11	SR	117,60	V	1,69	V	71,19	V	4,05	V	1,80	V	140,91	V	20062	V
2024/03/12 12	SR	96,94	V	1,72	V	72,88	V	3,30	V	1,86	V	141,81	V	19854	V
2024/03/12 13	SR	133,96	V	2,11	V	58,20	V	1,86	V	1,85	V	141,63	V	19846	V
2024/03/12 14	SR	130,82	V	2,36	V	70,38	V	2,68	V	2,01	V	141,67	V	19069	V
2024/03/12 15	SR	47,94	V	1,25	V	87,56	V	1,20	V	1,96	V	140,55	V	19260	V
2024/03/12 16	SR	50,44	V	1,22	V	81,78	V	0,60	V	1,86	V	140,57	V	19403	V
2024/03/12 17	SR	102,59	V	1,88	V	73,30	V	0,88	V	2,08	V	140,78	V	19329	V
2024/03/12 18	SR	32,12	V	1,08	V	102,91	V	0,13	V	1,85	V	140,28	V	19308	V
2024/03/12 19	SR	35,50	V	1,18	V	94,27	V	0,11	V	1,83	V	140,26	V	19366	V
2024/03/12 20	SR	58,85	V	1,53	V	87,38	V	2,02	V	1,92	V	140,58	V	19030	V
2024/03/12 21	SR	97,95	V	1,45	V	75,38	V	3,74	V	1,86	V	140,90	V	19031	V
2024/03/12 22	SR	56,18	V	2,25	V	95,48	V	4,91	V	1,92	V	141,08	V	19145	V
2024/03/12 23	SR	57,13	V	1,60	V	90,08	V	3,06	V	1,79	V	141,30	V	19216	V
2024/03/12 24	SR	23,85	V	1,20	V	112,87	V	2,04	V	1,76	V	141,06	V	19331	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.8-134.0	1.0-2.4	58.2-121.6	0.1-13.1	1.8-2.1	138.0-141.8	19029.9-20691.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.9	1.5	91.8	4.5	1.9	139.9	19647.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/03/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/03/13 01	SR	8,44	V	1,41	V	126,77	V	0,67	V	1,84	V	141,04	V	19444	V
2024/03/13 02	SR	12,48	V	1,22	V	117,97	V	0,07	V	1,76	V	141,17	V	19340	V
2024/03/13 03	SR	24,49	V	1,16	V	105,98	V	0,00	V	1,83	V	141,40	V	19432	V
2024/03/13 04	SR	7,00	V	1,14	V	124,63	V	0,00	V	1,82	V	141,42	V	19370	V
2024/03/13 05	SR	8,06	V	1,01	V	124,18	V	0,00	V	1,85	V	141,33	V	20613	V
2024/03/13 06	SR	4,10	V	1,03	V	137,51	V	0,00	V	2,01	V	141,10	V	20328	V
2024/03/13 07	SR	53,52	V	1,07	V	87,69	V	0,00	V	1,92	V	141,28	V	20407	V
2024/03/13 08	SR	131,46	V	3,89	V	79,89	V	2,95	V	2,02	V	141,78	V	20108	V
2024/03/13 09	SR	136,48	V	2,53	V	83,06	V	1,08	V	1,88	V	142,37	V	20155	V
2024/03/13 10	SR	121,15	V	2,09	V	84,75	V	1,05	V	1,91	V	143,30	V	20218	V
2024/03/13 11	SR	128,83	V	2,17	V	74,57	V	1,39	V	1,88	V	143,40	V	20228	V
2024/03/13 12	SR	131,41	V	3,07	V	80,83	V	2,39	V	1,86	V	143,59	V	20291	V
2024/03/13 13	SR	68,27	V	1,67	V	99,03	V	1,01	V	1,95	V	143,63	V	20383	V
2024/03/13 14	SR	119,69	V	2,36	V	83,26	V	1,47	V	1,90	V	143,85	V	20179	V
2024/03/13 15	SR	97,60	V	2,08	V	89,82	V	1,11	V	1,91	V	144,46	V	20248	V
2024/03/13 16	SR	37,83	V	1,28	V	104,12	V	0,01	V	1,91	V	144,62	V	20208	V
2024/03/13 17	SR	76,90	V	1,72	V	99,06	V	0,28	V	1,77	V	144,81	V	20158	V
2024/03/13 18	SR	23,01	V	1,28	V	105,46	V	0,10	V	2,15	V	143,55	V	20232	V
2024/03/13 19	SR	50,82	V	1,41	V	96,05	V	0,76	V	1,94	V	142,27	V	20147	V
2024/03/13 20	SR	75,78	V	1,68	V	103,71	V	2,13	V	1,98	V	142,09	V	20309	V
2024/03/13 21	SR	19,74	V	1,16	V	109,00	V	0,72	V	3,39	V	141,73	V	19838	V
2024/03/13 22	SR	10,33	V	1,25	V	139,88	V	0,44	V	3,06	V	140,47	V	19910	V
2024/03/13 23	SR	40,70	V	1,20	V	104,24	V	3,16	V	2,01	V	140,03	V	20240	V
2024/03/13 24	SR	14,78	V	1,10	V	120,96	V	1,79	V	1,91	V	140,20	V	20217	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.1-136.5	1.0-3.9	74.6-139.9	0.0-3.2	1.8-3.4	140.0-144.8	19340.3-20613.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.5	1.7	103.4	0.9	2	142.3	20083.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/03/14 01	SR	17,36	V	1,14	V	106,73	V	0,33	V	1,87	V	140,44	V	20103	V
2024/03/14 02	SR	19,61	V	1,14	V	105,00	V	0,00	V	1,71	V	140,43	V	20309	V
2024/03/14 03	SR	24,47	V	1,11	V	101,14	V	0,00	V	1,80	V	140,58	V	20227	V
2024/03/14 04	SR	19,55	V	1,06	V	108,63	V	0,00	V	1,87	V	140,48	V	20147	V
2024/03/14 05	SR	14,31	V	1,06	V	115,37	V	0,00	V	1,85	V	140,56	V	20628	V
2024/03/14 06	SR	21,29	V	1,21	V	112,50	V	0,07	V	2,01	V	140,78	V	20240	V
2024/03/14 07	SR	56,27	V	1,31	V	88,96	V	0,39	V	5,10	V	140,88	V	20157	V
2024/03/14 08	SR	78,89	V	1,41	V	83,35	V	4,43	V	2,28	V	138,07	V	20491	V
2024/03/14 09	SR	140,05	V	2,88	V	68,37	V	4,80	V	2,11	V	137,18	V	20706	V
2024/03/14 10	SR	77,76	V	1,71	V	76,79	V	1,65	V	1,91	V	137,72	V	20440	V
2024/03/14 11	SR	66,33	V	1,43	V	82,39	V	2,50	V	2,07	V	138,00	V	20260	V
2024/03/14 12	SR	72,04	V	1,32	V	84,01	V	1,03	V	1,82	V	137,64	V	20300	V
2024/03/14 13	SR	67,01	V	1,26	V	86,14	V	0,64	V	2,05	V	138,00	V	20032	V
2024/03/14 14	SR	50,53	V	1,15	V	82,75	V	0,46	V	1,98	V	137,91	V	20095	V
2024/03/14 15	SR	119,43	V	1,82	V	77,26	V	1,37	V	1,90	V	137,98	V	19863	V
2024/03/14 16	SR	86,31	V	1,52	V	80,01	V	1,24	V	1,98	V	138,09	V	19711	V
2024/03/14 17	SR	42,60	V	1,10	V	84,76	V	0,28	V	1,84	V	138,37	V	19604	V
2024/03/14 18	SR	118,48	V	1,84	V	89,15	V	1,41	V	1,92	V	138,84	V	19551	V
2024/03/14 19	SR	76,93	V	1,20	V	78,94	V	0,97	V	1,85	V	139,17	V	20003	V
2024/03/14 20	SR	31,49	V	1,29	V	103,47	V	0,96	V	1,83	V	139,41	V	20233	V
2024/03/14 21	SR	56,22	V	1,51	V	91,70	V	1,53	V	1,91	V	139,65	V	20356	V
2024/03/14 22	SR	22,23	V	1,16	V	98,60	V	0,29	V	1,94	V	139,74	V	20411	V
2024/03/14 23	SR	20,16	V	1,12	V	102,55	V	0,02	V	2,02	V	139,90	V	20354	V
2024/03/14 24	SR	14,88	V	1,11	V	111,19	V	0,10	V	1,93	V	139,96	V	20330	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.3-140.1	1.1-2.9	68.4-115.4	0.0-4.8	1.7-5.1	137.2-140.9	19551.3-20706.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.8	1.4	92.5	1	2.1	139.2	20189.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/03/15 01	SR	9,20	V	1,18	V	114,69	V	0,02	V	1,91	V	139,97	V	20327	V
2024/03/15 02	SR	49,45	V	1,43	V	100,74	V	0,39	V	2,00	V	140,18	V	20617	V
2024/03/15 03	SR	5,20	V	1,25	V	118,37	V	0,00	V	2,00	V	140,03	V	20569	V
2024/03/15 04	SR	5,24	V	1,14	V	117,31	V	0,00	V	2,22	V	139,70	V	20507	V
2024/03/15 05	SR	8,20	V	1,07	V	109,83	V	0,00	V	2,17	V	139,82	V	20771	V
2024/03/15 06	SR	10,25	V	1,28	V	109,55	V	0,00	V	2,09	V	140,09	V	20464	V
2024/03/15 07	SR	77,94	V	1,30	V	78,96	V	0,02	V	2,07	V	140,75	V	20288	V
2024/03/15 08	SR	75,34	V	1,47	V	72,40	V	0,06	V	2,27	V	141,15	V	20209	V
2024/03/15 09	SR	60,23	V	1,36	V	75,79	V	0,00	V	2,23	V	140,19	V	20125	V
2024/03/15 10	SR	85,21	V	1,52	V	77,46	V	0,44	V	2,13	V	140,32	V	20071	V
2024/03/15 11	SR	33,06	V	1,05	V	101,32	V	0,46	V	2,18	V	140,38	V	20018	V
2024/03/15 12	SR	37,55	V	1,03	V	103,75	V	0,54	V	2,12	V	140,25	V	20110	V
2024/03/15 13	SR	33,40	V	0,95	V	101,88	V	0,40	V	2,07	V	140,55	V	20064	V
2024/03/15 14	SR	46,16	V	1,01	V	95,75	V	0,47	V	2,31	V	140,54	V	20088	V
2024/03/15 15	SR	48,52	V	1,04	V	91,77	V	0,24	V	2,19	V	140,90	V	20078	V
2024/03/15 16	SR	62,22	V	1,80	V	103,35	V	1,08	V	2,14	V	141,36	V	19943	V
2024/03/15 17	SR	12,78	V	1,11	V	117,41	V	0,22	V	2,07	V	141,39	V	19645	V
2024/03/15 18	SR	28,30	V	1,18	V	120,58	V	0,87	V	2,25	V	140,79	V	19204	V
2024/03/15 19	SR	17,97	V	1,18	V	114,97	V	0,38	V	2,16	V	140,37	V	19293	V
2024/03/15 20	SR	26,87	V	1,25	V	112,95	V	0,30	V	2,05	V	140,39	V	19418	V
2024/03/15 21	SR	14,86	V	1,26	V	110,35	V	0,00	V	2,06	V	140,67	V	19400	V
2024/03/15 22	SR	9,54	V	1,28	V	116,08	V	0,00	V	2,10	V	140,66	V	19467	V
2024/03/15 23	SR	22,62	V	1,20	V	104,81	V	0,01	V	2,00	V	140,28	V	19596	V
2024/03/15 24	SR	21,56	V	1,12	V	101,58	V	0,01	V	2,04	V	140,15	V	19623	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.2-85.2	1.0-1.8	72.4-120.6	0.0-1.1	1.9-2.3	139.7-141.4	19203.6-20770.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.4	1.2	103	0.2	2.1	140.5	19995.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giorgio Piga

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/03/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/03/16 01	SR	89,45	V	1,30	V	78,40	V	0,52	V	1,89	V	140,28	V	19630	V
2024/03/16 02	SR	128,13	V	1,71	V	74,05	V	0,75	V	2,05	V	140,42	V	19766	V
2024/03/16 03	SR	32,36	V	1,07	V	102,36	V	0,02	V	2,06	V	140,57	V	19835	V
2024/03/16 04	SR	21,78	V	1,12	V	103,79	V	0,00	V	2,19	V	140,53	V	19792	V
2024/03/16 05	SR	17,64	V	1,11	V	110,98	V	0,00	V	2,34	V	140,56	V	20090	V
2024/03/16 06	SR	56,15	V	1,41	V	97,86	V	0,06	V	2,26	V	140,92	V	19950	V
2024/03/16 07	SR	85,54	V	1,96	V	93,73	V	0,62	V	5,83	V	140,65	V	19678	V
2024/03/16 08	SR	49,45	V	1,14	V	97,99	V	0,41	V	2,45	V	138,84	V	19737	V
2024/03/16 09	SR	80,61	V	1,18	V	81,56	V	0,62	V	2,22	V	138,89	V	19926	V
2024/03/16 10	SR	112,29	V	1,38	V	80,91	V	0,81	V	2,18	V	139,55	V	19965	V
2024/03/16 11	SR	56,91	V	1,06	V	94,07	V	0,63	V	2,18	V	139,56	V	19714	V
2024/03/16 12	SR	60,95	V	1,09	V	96,79	V	0,69	V	2,25	V	138,41	V	19753	V
2024/03/16 13	SR	36,00	V	0,99	V	102,20	V	0,84	V	2,18	V	138,33	V	19803	V
2024/03/16 14	SR	19,10	V	0,96	V	106,31	V	0,67	V	2,22	V	138,37	V	19761	V
2024/03/16 15	SR	50,82	V	0,99	V	86,69	V	0,70	V	2,14	V	138,83	V	19791	V
2024/03/16 16	SR	10,76	V	0,96	V	116,96	V	0,03	V	2,21	V	139,07	V	19664	V
2024/03/16 17	SR	4,95	V	0,95	V	135,05	V	0,05	V	2,34	V	138,95	V	19580	V
2024/03/16 18	SR	6,94	V	0,95	V	125,16	V	0,12	V	2,13	V	138,89	V	19619	V
2024/03/16 19	SR	6,14	V	0,97	V	123,26	V	0,17	V	2,18	V	139,29	V	19625	V
2024/03/16 20	SR	5,92	V	1,18	V	132,79	V	1,46	V	2,19	V	139,43	V	19575	V
2024/03/16 21	SR	9,93	V	1,08	V	123,26	V	1,26	V	2,12	V	139,49	V	19616	V
2024/03/16 22	SR	11,29	V	1,08	V	130,30	V	0,84	V	2,29	V	139,59	V	19561	V
2024/03/16 23	SR	7,16	V	1,04	V	128,32	V	0,17	V	2,27	V	139,71	V	19614	V
2024/03/16 24	SR	6,72	V	1,00	V	126,08	V	0,21	V	2,30	V	139,89	V	19556	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.0-128.1	0.9-2.0	74.1-135.1	0.0-1.5	1.9-5.8	138.3-140.9	19555.8-20090.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.3	1.2	106.2	0.5	2.4	139.5	19733.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni R...

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/03/17 01	SR	9,21	V	0,97	V	119,28	V	0,03	V	2,19	V	140,14	V	19480	V
2024/03/17 02	SR	10,84	V	0,97	V	114,29	V	0,00	V	2,22	V	140,28	V	19508	V
2024/03/17 03	SR	10,46	V	0,97	V	116,10	V	0,04	V	2,33	V	140,50	V	19336	V
2024/03/17 04	SR	37,72	V	1,04	V	99,36	V	0,74	V	2,13	V	140,74	V	19407	V
2024/03/17 05	SR	37,42	V	1,09	V	101,33	V	1,49	V	2,20	V	141,08	V	19605	V
2024/03/17 06	SR	14,68	V	1,09	V	115,09	V	1,00	V	2,20	V	141,07	V	18940	V
2024/03/17 07	SR	25,67	V	1,26	V	114,92	V	1,71	V	3,31	V	140,39	V	19014	V
2024/03/17 08	SR	66,19	V	1,38	V	97,79	V	4,79	V	4,47	V	138,71	V	18793	V
2024/03/17 09	SR	63,97	V	1,32	V	100,00	V	8,57	V	2,12	V	138,40	V	19144	V
2024/03/17 10	SR	126,76	V	1,80	V	82,75	V	8,69	V	2,01	V	137,73	V	19272	V
2024/03/17 11	SR	101,97	V	1,45	V	85,67	V	6,30	V	1,90	V	138,25	V	19073	V
2024/03/17 12	SR	43,95	V	1,25	V	110,00	V	6,66	V	1,99	V	138,04	V	19318	V
2024/03/17 13	SR	28,37	V	1,21	V	104,85	V	5,42	V	1,97	V	137,68	V	19288	V
2024/03/17 14	SR	41,37	V	1,42	V	105,15	V	4,99	V	1,96	V	137,78	V	19235	V
2024/03/17 15	SR	47,92	V	1,12	V	89,40	V	4,58	V	2,06	V	137,99	V	19088	V
2024/03/17 16	SR	7,09	V	1,10	V	120,88	V	3,20	V	2,11	V	138,15	V	18961	V
2024/03/17 17	SR	20,90	V	1,05	V	98,71	V	5,50	V	2,11	V	138,51	V	19173	V
2024/03/17 18	SR	22,89	V	1,06	V	98,70	V	5,27	V	2,14	V	138,77	V	19062	V
2024/03/17 19	SR	52,06	V	1,15	V	82,84	V	5,96	V	2,16	V	138,90	V	19257	V
2024/03/17 20	SR	37,08	V	1,18	V	86,41	V	5,69	V	2,27	V	139,23	V	19422	V
2024/03/17 21	SR	65,39	V	1,38	V	80,36	V	4,42	V	2,12	V	139,31	V	19992	V
2024/03/17 22	SR	53,35	V	1,27	V	80,08	V	2,91	V	2,12	V	139,35	V	20041	V
2024/03/17 23	SR	72,74	V	1,27	V	76,49	V	2,98	V	2,03	V	139,69	V	19943	V
2024/03/17 24	SR	70,77	V	1,27	V	76,00	V	2,86	V	2,02	V	139,85	V	20010	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.1-126.8	1.0-1.8	76.0-120.9	0.0-8.7	1.9-4.5	137.7-141.1	18792.6-20040.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.5	1.2	98.2	3.9	2.3	139.2	19348.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/03/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/03/18 01	SR	35,12	V	1,15	V	92,61	V	1,71	V	2,08	V	139,95	V	20087	V
2024/03/18 02	SR	24,17	V	1,20	V	98,26	V	1,36	V	1,99	V	140,02	V	20077	V
2024/03/18 03	SR	45,77	V	1,35	V	78,75	V	1,38	V	2,12	V	139,92	V	20206	V
2024/03/18 04	SR	94,74	V	1,74	V	68,31	V	2,35	V	2,02	V	140,22	V	20221	V
2024/03/18 05	SR	106,87	V	1,58	V	79,98	V	1,73	V	1,95	V	140,58	V	20257	V
2024/03/18 06	SR	79,02	V	1,36	V	72,65	V	1,05	V	2,08	V	140,71	V	19823	V
2024/03/18 07	SR	74,97	V	1,73	V	105,17	V	0,97	V	2,14	V	140,87	V	19734	V
2024/03/18 08	SR	17,10	V	1,13	V	117,22	V	0,20	V	2,07	V	141,03	V	19829	V
2024/03/18 09	SR	21,96	V	1,16	V	103,63	V	0,21	V	1,99	V	141,50	V	19865	V
2024/03/18 10	SR	51,96	V	1,22	V	95,16	V	0,33	V	2,02	V	141,96	V	19875	V
2024/03/18 11	SR	36,65	V	1,14	V	101,19	V	0,19	V	1,97	V	142,31	V	19892	V
2024/03/18 12	SR	16,39	V	1,04	V	114,40	V	0,08	V	1,92	V	142,33	V	19910	V
2024/03/18 13	SR	22,32	V	1,07	V	105,27	V	0,32	V	2,12	V	142,46	V	19925	V
2024/03/18 14	SR	33,11	V	1,06	V	99,85	V	0,99	V	2,33	V	141,53	V	19980	V
2024/03/18 15	SR	38,60	V	1,09	V	98,60	V	1,61	V	2,22	V	139,74	V	19882	V
2024/03/18 16	SR	28,41	V	1,08	V	108,86	V	2,07	V	2,13	V	139,47	V	19982	V
2024/03/18 17	SR	7,56	V	1,10	V	126,33	V	0,69	V	2,02	V	139,46	V	20147	V
2024/03/18 18	SR	3,46	V	1,06	V	136,30	V	0,01	V	2,09	V	139,32	V	20120	V
2024/03/18 19	SR	4,95	V	1,04	V	126,18	V	0,18	V	2,10	V	139,26	V	20133	V
2024/03/18 20	SR	13,80	V	1,18	V	109,41	V	0,26	V	2,21	V	139,65	V	20214	V
2024/03/18 21	SR	27,00	V	1,32	V	94,61	V	0,72	V	2,14	V	139,95	V	20294	V
2024/03/18 22	SR	88,91	V	1,50	V	73,85	V	1,10	V	2,10	V	140,28	V	20236	V
2024/03/18 23	SR	60,12	V	1,25	V	88,29	V	0,59	V	2,23	V	140,66	V	20236	V
2024/03/18 24	SR	56,06	V	1,31	V	98,88	V	0,63	V	2,22	V	140,77	V	20105	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.5-106.9	1.0-1.7	68.3-136.3	0.0-2.4	1.9-2.3	139.3-142.5	19733.9-20294.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41.2	1.2	99.7	0.9	2.1	140.6	20043
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____