

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/03/12 01	SR	16,55	V	0,76	V	103,28	V	0,00	V	0,56	V	134,85	V	26960	V
2019/03/12 02	SR	63,43	V	1,47	V	81,45	V	0,01	V	0,49	V	135,12	V	26950	V
2019/03/12 03	SR	24,82	V	0,80	V	86,02	V	0,00	V	0,47	V	135,25	V	26978	V
2019/03/12 04	SR	55,57	V	0,98	V	71,31	V	0,00	V	0,40	V	135,52	V	26529	V
2019/03/12 05	SR	25,17	V	0,84	V	99,03	V	0,00	V	0,36	V	135,17	V	27200	V
2019/03/12 06	SR	35,21	V	0,93	V	94,01	V	0,00	V	0,40	V	135,03	V	26983	V
2019/03/12 07	SR	32,08	V	1,01	V	99,99	V	0,00	V	0,42	V	134,38	V	27085	V
2019/03/12 08	SR	56,85	V	0,96	V	65,16	V	0,00	V	0,46	V	134,11	V	26954	V
2019/03/12 09	SR	86,00	V	1,15	V	59,25	NV	0,00	V	0,43	V	134,18	V	26422	V
2019/03/12 10	SR	62,26	V	0,96	V	63,45	V	0,00	V	0,43	V	134,96	V	26278	V
2019/03/12 11	SR	41,74	V	0,98	V	75,78	V	0,01	V	0,49	V	135,24	V	26859	V
2019/03/12 12	SR	28,62	V	0,74	V	78,23	V	0,00	V	0,56	V	135,08	V	27092	V
2019/03/12 13	SR	87,44	V	1,52	V	72,14	V	0,02	V	0,82	V	134,38	V	25283	V
2019/03/12 14	SR	69,89	V	1,24	V	65,80	V	0,04	V	0,71	V	131,99	V	26012	V
2019/03/12 15	SR	81,80	V	1,34	V	57,72	NV	0,02	V	0,74	V	132,87	V	25637	V
2019/03/12 16	SR	88,62	V	1,50	V	62,61	V	0,07	V	0,83	V	133,29	V	25904	V
2019/03/12 17	SR	51,82	V	0,85	V	68,90	V	0,02	V	0,73	V	133,37	V	25968	V
2019/03/12 18	SR	34,63	V	0,84	V	74,37	V	0,00	V	0,76	V	133,51	V	26116	V
2019/03/12 19	SR	42,97	V	0,83	V	68,82	V	0,00	V	0,63	V	133,60	V	26009	V
2019/03/12 20	SR	17,18	V	0,78	V	84,74	V	0,00	V	0,64	V	133,49	V	26295	V
2019/03/12 21	SR	37,53	V	0,78	V	67,43	V	0,00	V	0,68	V	133,55	V	26200	V
2019/03/12 22	SR	25,82	V	0,77	V	89,95	V	0,00	V	0,53	V	133,53	V	26159	V
2019/03/12 23	SR	42,65	V	0,89	V	85,60	V	0,00	V	0,59	V	133,13	V	26934	V
2019/03/12 24	SR	120,29	V	1,77	V	58,46	NV	0,02	V	0,51	V	133,67	V	26617	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.5-120.3	0.7-1.8	62.6-103.3	0.0-0.1	0.4-0.8	132.0-135.5	25282.7-27199.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.2	1	79	0	0.6	134.1	26475.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/03/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/03/13 01	SR	33,52	V	0,63	V	69,91	V	0,00	V	0,49	V	134,29	V	27852	V
2019/03/13 02	SR	101,33	V	1,55	V	55,73	NV	0,01	V	0,47	V	134,80	V	26364	V
2019/03/13 03	SR	64,37	V	0,83	V	55,01	NV	0,00	V	0,62	V	134,75	V	26696	V
2019/03/13 04	SR	50,22	V	0,72	V	62,14	V	0,00	V	0,50	V	134,73	V	26188	V
2019/03/13 05	SR	63,25	V	0,82	V	55,40	NV	0,00	V	0,53	V	134,68	V	26379	V
2019/03/13 06	SR	76,08	V	1,13	V	54,99	NV	0,01	V	0,49	V	134,89	V	26334	V
2019/03/13 07	SR	55,34	V	0,87	V	62,92	V	0,00	V	0,49	V	135,16	V	26291	V
2019/03/13 08	SR	58,64	V	1,25	V	69,33	V	0,03	V	0,53	V	135,02	V	26404	V
2019/03/13 09	SR	19,15	V	0,69	V	122,45	V	0,00	V	1,93	V	129,85	V	24592	V
2019/03/13 10	SR	0,00	V	0,86	V	190,84	V	0,00	V	5,39	V	117,09	V	24733	V
2019/03/13 11	SR	0,00	V	0,91	V	201,51	V	0,00	V	3,25	V	110,48	V	24996	V
2019/03/13 12	SR	0,47	V	0,75	V	193,67	V	0,00	V	4,00	V	110,36	V	26670	V
2019/03/13 13	SR	46,32	V	0,79	V	96,73	V	0,00	V	1,48	V	123,94	V	28808	V
2019/03/13 14	SR	56,36	V	0,93	V	91,48	V	0,00	V	0,58	V	128,67	V	27400	V
2019/03/13 15	SR	67,41	V	0,95	V	86,20	V	0,00	V	0,48	V	129,97	V	28010	V
2019/03/13 16	SR	69,93	V	0,96	V	75,08	V	0,00	V	0,40	V	130,12	V	27499	V
2019/03/13 17	SR	19,04	V	0,55	V	99,71	V	0,00	V	0,51	V	131,35	V	28636	V
2019/03/13 18	SR	54,47	V	0,70	V	73,62	V	0,00	V	0,44	V	132,17	V	28217	V
2019/03/13 19	SR	63,70	V	0,88	V	76,67	V	0,02	V	0,40	V	132,80	V	27867	V
2019/03/13 20	SR	79,08	V	0,99	V	68,64	V	0,00	V	0,40	V	133,17	V	27822	V
2019/03/13 21	SR	32,34	V	1,02	V	96,79	V	0,05	V	0,41	V	133,25	V	28123	V
2019/03/13 22	SR	8,26	V	0,61	V	120,26	V	0,00	V	0,41	V	133,43	V	28332	V
2019/03/13 23	SR	5,13	V	0,62	V	120,59	V	0,00	V	0,41	V	133,10	V	28696	V
2019/03/13 24	SR	26,11	V	0,62	V	88,99	V	0,00	V	0,41	V	133,05	V	28550	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-101.3	0.5-1.6	62.1-201.5	0.0-0.0	0.4-5.4	110.4-135.2	24591.8-28807.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.8	0.9	103.4	0	1	130	27144.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni F...

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/03/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/03/14 01	SR	20,81	V	0,62	V	93,32	V	0,00	V	0,37	V	133,64	V	28529	V
2019/03/14 02	SR	12,42	V	0,57	V	102,76	V	0,00	V	0,36	V	133,57	V	28798	V
2019/03/14 03	SR	9,39	V	0,53	V	110,88	V	0,00	V	0,35	V	133,61	V	28734	V
2019/03/14 04	SR	14,33	V	0,55	V	108,15	V	0,00	V	0,35	V	133,48	V	28868	V
2019/03/14 05	SR	19,31	V	0,60	V	98,48	V	0,00	V	0,33	V	134,28	V	28634	V
2019/03/14 06	SR	19,19	V	0,65	V	102,40	V	0,00	V	0,34	V	134,55	V	28784	V
2019/03/14 07	SR	96,86	V	3,01	V	88,19	V	0,33	V	0,35	V	131,40	V	27462	V
2019/03/14 08	SR	10,39	V	0,63	V	121,48	V	0,00	V	0,30	V	125,98	V	29271	V
2019/03/14 09	SR	55,52	V	1,06	V	88,05	V	0,01	V	0,30	V	127,19	V	28491	V
2019/03/14 10	SR	79,65	V	1,11	V	80,29	V	0,00	V	0,30	V	128,70	V	27943	V
2019/03/14 11	SR	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**
2019/03/14 12	SR	73,00	V	1,32	V	78,97	V	0,01	V	0,30	V	129,43	V	29025	V
2019/03/14 13	SR	80,00	V	1,21	V	76,06	V	0,00	V	0,32	V	128,76	V	27611	V
2019/03/14 14	SR	76,51	V	0,90	V	72,14	V	0,00	V	0,31	V	128,91	V	27728	V
2019/03/14 15	SR	35,30	V	0,65	V	92,97	V	0,00	V	0,35	V	129,40	V	28247	V
2019/03/14 16	SR	41,14	V	0,68	V	84,32	V	0,00	V	0,35	V	130,37	V	28364	V
2019/03/14 17	SR	28,98	V	0,62	V	85,10	V	0,00	V	0,34	V	130,78	V	28563	V
2019/03/14 18	SR	69,67	V	0,88	V	61,29	V	0,00	V	0,34	V	131,13	V	28374	V
2019/03/14 19	SR	66,66	V	1,05	V	66,94	V	0,00	V	0,35	V	131,74	V	28241	V
2019/03/14 20	SR	30,30	V	0,62	V	86,60	V	0,00	V	0,35	V	131,76	V	28448	V
2019/03/14 21	SR	25,32	V	0,60	V	93,79	V	0,00	V	0,34	V	131,64	V	28555	V
2019/03/14 22	SR	33,50	V	0,66	V	84,37	V	0,00	V	0,34	V	131,87	V	28668	V
2019/03/14 23	SR	29,39	V	0,62	V	82,98	V	0,00	V	0,34	V	132,39	V	28621	V
2019/03/14 24	SR	28,61	V	0,69	V	80,29	V	0,00	V	0,35	V	132,54	V	28598	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.4-96.9	0.5-3.0	61.3-121.5	0.0-0.3	0.3-0.4	126.0-134.6	27462.1-29270.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41.6	0.9	88.7	0	0.3	131.2	28458.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Soranni P. 20

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/03/15

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/03/15 01	SR	40,57	V	0,72	V	70,14	V	0,00	V	0,33	V	132,98	V	28469	V
2019/03/15 02	SR	34,95	V	0,69	V	83,62	V	0,00	V	0,31	V	132,67	V	28476	V
2019/03/15 03	SR	53,06	V	0,76	V	78,60	V	0,00	V	0,30	V	132,21	V	28412	V
2019/03/15 04	SR	115,68	V	2,51	V	64,81	V	0,23	V	0,29	V	132,06	V	27924	V
2019/03/15 05	SR	104,73	V	1,81	V	63,31	V	0,10	V	0,26	V	131,69	V	27617	V
2019/03/15 06	SR	32,43	V	0,58	V	88,59	V	0,00	V	0,31	V	132,27	V	28428	V
2019/03/15 07	SR	38,82	V	0,83	V	101,42	V	0,01	V	0,31	V	132,99	V	28695	V
2019/03/15 08	SR	65,13	V	1,06	V	88,70	V	0,01	V	0,27	V	131,41	V	27622	V
2019/03/15 09	SR	73,36	V	1,09	V	83,98	V	0,01	V	0,25	V	129,08	V	27298	V
2019/03/15 10	SR	54,56	V	1,10	V	86,32	V	0,02	V	0,31	V	129,67	V	28220	V
2019/03/15 11	SR	49,61	V	0,91	V	82,57	V	0,00	V	0,34	V	131,09	V	28963	V
2019/03/15 12	SR	52,35	V	0,80	V	81,61	V	0,00	V	0,35	V	132,02	V	29050	V
2019/03/15 13	SR	53,84	V	0,74	V	78,56	V	0,00	V	0,34	V	132,50	V	28866	V
2019/03/15 14	SR	76,88	V	1,03	V	75,07	V	0,00	V	0,37	V	133,11	V	26965	V
2019/03/15 15	SR	80,41	V	1,14	V	77,53	V	0,00	V	0,37	V	132,29	V	27866	V
2019/03/15 16	SR	60,88	V	0,88	V	83,12	V	0,00	V	0,36	V	132,06	V	28129	V
2019/03/15 17	SR	66,00	V	1,01	V	82,66	V	0,00	V	0,37	V	132,14	V	28019	V
2019/03/15 18	SR	80,79	V	1,36	V	73,58	V	0,05	V	0,36	V	132,35	V	27785	V
2019/03/15 19	SR	84,38	V	1,04	V	62,72	V	0,00	V	0,35	V	132,54	V	27966	V
2019/03/15 20	SR	81,20	V	1,08	V	71,99	V	0,00	V	0,37	V	133,19	V	28279	V
2019/03/15 21	SR	56,90	V	0,88	V	72,38	V	0,00	V	0,35	V	133,25	V	28292	V
2019/03/15 22	SR	93,19	V	1,17	V	59,32	NV	0,00	V	0,33	V	133,38	V	28030	V
2019/03/15 23	SR	68,21	V	1,04	V	74,36	V	0,00	V	0,33	V	133,34	V	28006	V
2019/03/15 24	SR	6,26	V	0,76	V	146,09	V	0,00	V	0,35	V	133,26	V	28660	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.3-115.7	0.6-2.5	62.7-146.1	0.0-0.2	0.2-0.4	129.1-133.4	26965.3-29050.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.5	1	81.4	0	0.3	132.2	28168.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 245

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/03/16

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/03/16 01	SR	13,36	V	0,66	V	129,75	V	0,00	V	0,36	V	133,23	V	28841	V
2019/03/16 02	SR	73,81	V	1,31	V	85,42	V	0,01	V	0,34	V	133,37	V	28349	V
2019/03/16 03	SR	108,14	V	1,68	V	71,82	V	0,01	V	0,33	V	133,55	V	27691	V
2019/03/16 04	SR	134,73	V	1,76	V	55,71	NV	0,02	V	0,33	V	133,70	V	27785	V
2019/03/16 05	SR	28,23	V	0,80	V	92,33	V	0,00	V	0,34	V	134,15	V	28366	V
2019/03/16 06	SR	26,51	V	0,75	V	93,22	V	0,00	V	0,34	V	134,49	V	28356	V
2019/03/16 07	SR	5,70	V	0,70	V	131,53	V	0,00	V	0,36	V	134,14	V	28663	V
2019/03/16 08	SR	5,22	V	0,70	V	143,80	V	0,00	V	0,36	V	134,04	V	28764	V
2019/03/16 09	SR	21,88	V	0,69	V	113,78	V	0,00	V	0,34	V	134,37	V	28692	V
2019/03/16 10	SR	29,02	V	0,71	V	103,84	V	0,00	V	0,34	V	134,99	V	28576	V
2019/03/16 11	SR	14,71	V	0,60	V	125,73	V	0,00	V	0,36	V	135,23	V	28984	V
2019/03/16 12	SR	7,27	V	0,54	V	140,39	V	0,00	V	0,37	V	135,44	V	29046	V
2019/03/16 13	SR	39,81	V	0,79	V	104,02	V	0,00	V	0,35	V	135,86	V	28842	V
2019/03/16 14	SR	22,22	V	0,54	V	105,55	V	0,00	V	0,37	V	136,74	V	28217	V
2019/03/16 15	SR	37,50	V	0,57	V	89,17	V	0,00	V	0,36	V	137,51	V	28254	V
2019/03/16 16	SR	54,00	V	0,73	V	79,57	V	0,00	V	1,03	V	137,85	V	28406	V
2019/03/16 17	SR	89,24	V	0,91	V	61,30	V	0,00	V	0,60	V	138,41	V	28184	V
2019/03/16 18	SR	93,82	V	0,99	V	62,42	V	0,00	V	0,67	V	138,22	V	28160	V
2019/03/16 19	SR	90,51	V	1,26	V	68,78	V	0,00	V	0,54	V	134,76	V	28328	V
2019/03/16 20	SR	52,11	V	0,91	V	80,11	V	0,00	V	0,56	V	133,64	V	28586	V
2019/03/16 21	SR	74,24	V	0,99	V	65,02	V	0,00	V	0,57	V	133,31	V	28516	V
2019/03/16 22	SR	30,02	V	0,66	V	84,53	V	0,00	V	0,52	V	133,45	V	28599	V
2019/03/16 23	SR	19,77	V	0,62	V	96,25	V	0,00	V	0,54	V	133,50	V	28615	V
2019/03/16 24	SR	9,08	V	0,66	V	120,98	V	0,00	V	0,56	V	133,42	V	28773	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.2-134.7	0.5-1.8	61.3-143.8	0.0-0.0	0.3-1.0	133.2-138.4	27691.4-29046.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45	0.9	97.8	0	0.5	134.9	28483.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Piro

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/03/17

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/03/17 01	SR	4,45	V	0,67	V	142,62	V	0,00	V	0,58	V	133,41	V	29093	V
2019/03/17 02	SR	12,34	V	0,70	V	115,89	V	0,00	V	0,58	V	133,36	V	29155	V
2019/03/17 03	SR	29,29	V	0,75	V	91,83	V	0,00	V	0,56	V	133,70	V	28874	V
2019/03/17 04	SR	19,41	V	0,68	V	104,43	V	0,00	V	0,53	V	133,35	V	28893	V
2019/03/17 05	SR	21,70	V	0,66	V	99,95	V	0,00	V	0,54	V	133,48	V	28916	V
2019/03/17 06	SR	20,10	V	0,62	V	105,94	V	0,00	V	0,51	V	133,71	V	28854	V
2019/03/17 07	SR	10,71	V	0,60	V	121,15	V	0,00	V	0,52	V	133,51	V	29149	V
2019/03/17 08	SR	11,83	V	0,61	V	121,66	V	0,00	V	0,51	V	134,19	V	28947	V
2019/03/17 09	SR	7,95	V	0,58	V	121,85	V	0,00	V	0,56	V	134,76	V	28980	V
2019/03/17 10	SR	19,03	V	0,65	V	104,91	V	0,00	V	0,71	V	135,14	V	28857	V
2019/03/17 11	SR	22,62	V	0,61	V	107,12	V	0,00	V	0,52	V	134,29	V	29173	V
2019/03/17 12	SR	19,59	V	0,59	V	111,63	V	0,00	V	0,49	V	134,89	V	29342	V
2019/03/17 13	SR	9,87	V	0,53	V	117,65	V	0,00	V	0,50	V	135,19	V	29462	V
2019/03/17 14	SR	26,47	V	0,58	V	103,97	V	0,00	V	0,50	V	135,42	V	29100	V
2019/03/17 15	SR	13,20	V	0,54	V	118,15	V	0,00	V	0,53	V	135,64	V	29184	V
2019/03/17 16	SR	11,21	V	0,57	V	127,16	V	0,00	V	1,91	V	134,42	V	28075	V
2019/03/17 17	SR	15,34	V	0,56	V	117,51	V	0,00	V	0,63	V	132,17	V	29304	V
2019/03/17 18	SR	27,90	V	0,61	V	106,67	V	0,00	V	0,53	V	132,21	V	29229	V
2019/03/17 19	SR	60,10	V	1,01	V	91,86	V	0,02	V	0,46	V	131,78	V	29057	V
2019/03/17 20	SR	33,17	V	0,63	V	97,47	V	0,00	V	0,48	V	132,02	V	29239	V
2019/03/17 21	SR	28,36	V	0,63	V	102,65	V	0,00	V	0,49	V	132,36	V	29251	V
2019/03/17 22	SR	30,93	V	0,59	V	97,47	V	0,00	V	0,46	V	132,52	V	29133	V
2019/03/17 23	SR	24,25	V	0,56	V	104,53	V	0,00	V	0,46	V	132,93	V	29328	V
2019/03/17 24	SR	33,44	V	0,62	V	101,79	V	0,00	V	0,47	V	133,23	V	29302	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.5-60.1	0.5-1.0	91.8-142.6	0.0-0.0	0.5-1.9	131.8-135.6	28074.7-29462.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	21.4	0.6	109.8	0	0.6	133.7	29079
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Pizzetti

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/03/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/03/18 01	SR	45,03	V	0,70	V	93,51	V	0,00	V	0,45	V	133,65	V	29285	V
2019/03/18 02	SR	35,66	V	0,64	V	99,88	V	0,00	V	0,47	V	133,80	V	28520	V
2019/03/18 03	SR	18,13	V	0,54	V	113,48	V	0,00	V	0,46	V	133,94	V	29278	V
2019/03/18 04	SR	50,06	V	0,81	V	100,27	V	0,00	V	0,43	V	133,96	V	29312	V
2019/03/18 05	SR	8,65	V	0,49	V	128,59	V	0,00	V	0,48	V	134,11	V	29549	V
2019/03/18 06	SR	9,36	V	0,49	V	126,36	V	0,00	V	0,46	V	134,21	V	29565	V
2019/03/18 07	SR	25,26	V	0,53	V	104,18	V	0,00	V	0,44	V	134,36	V	29501	V
2019/03/18 08	SR	65,98	V	0,77	V	76,22	V	0,00	V	0,40	V	134,71	V	29137	V
2019/03/18 09	SR	48,65	V	0,64	V	84,60	V	0,00	V	0,44	V	135,25	V	28021	V
2019/03/18 10	SR	28,04	V	0,57	V	92,89	V	0,00	V	0,43	V	135,84	V	29242	V
2019/03/18 11	SR	28,00	V	0,59	V	101,99	V	0,00	V	0,44	V	136,07	V	29346	V
2019/03/18 12	SR	20,37	V	0,53	V	105,19	V	0,00	V	0,44	V	136,22	V	29534	V
2019/03/18 13	SR	19,80	V	0,54	V	113,08	V	0,00	V	0,45	V	136,56	V	29347	V
2019/03/18 14	SR	42,99	V	0,73	V	98,17	V	0,00	V	0,47	V	136,57	V	29138	V
2019/03/18 15	SR	42,93	V	0,66	V	87,91	V	0,00	V	0,48	V	136,98	V	28106	V
2019/03/18 16	SR	14,16	V	0,54	V	119,78	V	0,00	V	0,52	V	136,89	V	28765	V
2019/03/18 17	SR	64,51	V	0,93	V	86,92	V	0,00	V	0,50	V	136,89	V	28469	V
2019/03/18 18	SR	11,42	V	0,53	V	118,78	V	0,00	V	0,49	V	137,15	V	28742	V
2019/03/18 19	SR	2,22	V	0,56	V	130,58	V	0,00	V	0,48	V	136,86	V	29088	V
2019/03/18 20	SR	30,45	V	0,65	V	85,46	V	0,00	V	0,46	V	136,62	V	28854	V
2019/03/18 21	SR	36,83	V	0,73	V	80,59	V	0,00	V	0,50	V	136,97	V	28440	V
2019/03/18 22	SR	63,02	V	0,97	V	70,09	V	0,00	V	0,47	V	137,28	V	28303	V
2019/03/18 23	SR	93,34	V	1,16	V	71,57	V	0,00	V	0,46	V	136,79	V	27730	V
2019/03/18 24	SR	58,12	V	1,03	V	79,55	V	0,00	V	0,36	V	131,39	V	27932	V

Compo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.2-93.3	0.5-1.2	70.1-130.6	0.0-0.0	0.4-0.5	131.4-137.3	27730.2-29565.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36	0.7	98.7	0	0.5	135.5	28883.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 