

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/03/17 01	SR	160,56	V	3,06	V	102,87	V	2,94	V	1,30	V	138,69	V	27555	V
2025/03/17 02	SR	100,31	V	0,77	V	110,10	V	1,85	V	1,44	V	139,05	V	27527	V
2025/03/17 03	SR	84,57	V	1,00	V	113,90	V	1,86	V	1,31	V	139,06	V	27568	V
2025/03/17 04	SR	195,61	V	3,65	V	93,09	V	3,57	V	1,28	V	139,56	V	27346	V
2025/03/17 05	SR	143,19	V	1,60	V	105,51	V	1,79	V	1,36	V	139,65	V	27472	V
2025/03/17 06	SR	71,97	V	0,12	V	106,80	V	1,02	V	1,31	V	139,68	V	27634	V
2025/03/17 07	SR	87,52	V	0,22	V	109,15	V	2,28	V	1,28	V	139,85	V	28689	V
2025/03/17 08	SR	158,84	V	5,60	V	163,60	V	4,91	V	1,40	V	139,33	V	28809	V
2025/03/17 09	SR	157,47	V	8,98	V	134,34	V	10,95	V	1,42	V	139,23	V	27875	V
2025/03/17 10	SR	80,64	V	0,27	V	113,72	V	4,03	V	1,37	V	139,57	V	27956	V
2025/03/17 11	SR	139,26	V	0,52	V	89,48	V	1,44	V	1,28	V	139,54	V	27832	V
2025/03/17 12	SR	140,07	V	1,55	V	111,83	V	3,57	V	1,63	V	139,34	V	27612	V
2025/03/17 13	SR	35,40	V	0,01	V	136,32	V	3,74	V	1,28	V	138,36	V	27847	V
2025/03/17 14	SR	77,55	V	0,41	V	121,49	V	4,29	V	1,24	V	138,13	V	27773	V
2025/03/17 15	SR	75,83	V	0,09	V	103,35	V	3,35	V	1,19	V	137,49	V	27590	V
2025/03/17 16	SR	112,31	V	0,19	V	91,31	V	3,04	V	1,14	V	137,41	V	27528	V
2025/03/17 17	SR	218,95	V	2,49	V	87,33	V	3,85	V	1,14	V	137,17	V	27575	V
2025/03/17 18	SR	136,41	V	1,08	V	103,40	V	3,60	V	1,16	V	137,26	V	27485	V
2025/03/17 19	SR	109,86	V	0,45	V	107,47	V	5,08	V	1,22	V	136,53	V	27526	V
2025/03/17 20	SR	159,85	V	1,56	V	89,11	V	3,39	V	1,18	V	135,58	V	27398	V
2025/03/17 21	SR	149,71	V	3,90	V	114,61	V	5,29	V	1,23	V	135,16	V	27732	V
2025/03/17 22	SR	147,89	V	1,48	V	89,24	V	4,50	V	1,24	V	135,63	V	27778	V
2025/03/17 23	SR	136,93	V	0,51	V	87,18	V	1,40	V	1,20	V	136,23	V	27824	V
2025/03/17 24	SR	213,68	V	2,07	V	90,86	V	0,74	V	1,28	V	136,66	V	27713	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	35.4-219.0	0.0-9.0	87.2-163.6	0.7-10.9	1.1-1.6	135.2-139.9	27345.8-28808.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	128.9	1.7	107.3	3.4	1.3	138.1	27735.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/03/18


RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/03/18 01	SR	59,27	V	0,26	V	120,41	V	0,35	V	1,34	V	136,76	V	27904	V
2025/03/18 02	SR	110,25	V	0,34	V	91,67	V	0,26	V	1,33	V	136,83	V	27808	V
2025/03/18 03	SR	53,59	V	0,08	V	113,07	V	0,11	V	1,39	V	136,95	V	27950	V
2025/03/18 04	SR	184,78	V	2,89	V	88,64	V	1,03	V	1,26	V	137,11	V	27645	V
2025/03/18 05	SR	65,58	V	1,24	V	129,51	V	0,52	V	1,44	V	137,33	V	28006	V
2025/03/18 06	SR	209,00	V	3,85	V	86,17	V	0,72	V	1,27	V	136,82	V	27778	V
2025/03/18 07	SR	103,68	V	0,83	V	93,78	V	0,10	V	1,25	V	137,80	V	29427	V
2025/03/18 08	SR	128,55	V	0,48	V	84,67	V	0,05	V	1,33	V	138,44	V	29074	V
2025/03/18 09	SR	154,33	V	1,52	V	83,62	V	0,18	V	1,29	V	138,45	V	28743	V
2025/03/18 10	SR	212,49	V	1,25	V	75,96	V	0,05	V	1,33	V	138,72	V	28638	V
2025/03/18 11	SR	133,43	V	2,02	V	92,69	V	0,36	V	1,32	V	138,71	V	28626	V
2025/03/18 12	SR	105,84	V	0,78	V	94,28	V	0,08	V	1,31	V	138,72	V	28653	V
2025/03/18 13	SR	119,97	V	0,24	V	81,94	V	0,00	V	1,42	V	137,43	V	28579	V
2025/03/18 14	SR	188,69	V	0,79	V	69,27	V	0,03	V	1,29	V	137,24	V	28313	V
2025/03/18 15	SR	61,09	V	0,04	V	105,21	V	0,00	V	1,40	V	137,70	V	28282	V
2025/03/18 16	SR	117,55	V	0,25	V	89,68	V	0,01	V	1,38	V	138,23	V	28293	V
2025/03/18 17	SR	97,56	V	0,10	V	90,90	V	0,00	V	1,33	V	137,76	V	28153	V
2025/03/18 18	SR	73,96	V	0,03	V	93,73	V	0,00	V	1,33	V	137,65	V	28134	V
2025/03/18 19	SR	137,02	V	0,32	V	79,69	V	0,02	V	1,24	V	137,71	V	28109	V
2025/03/18 20	SR	169,41	V	1,71	V	80,81	V	0,24	V	1,28	V	137,82	V	27980	V
2025/03/18 21	SR	142,09	V	0,29	V	85,23	V	0,00	V	1,25	V	137,74	V	28267	V
2025/03/18 22	SR	40,37	V	0,01	V	109,63	V	0,00	V	1,30	V	137,68	V	28414	V
2025/03/18 23	SR	49,77	V	0,01	V	110,36	V	0,00	V	1,32	V	137,78	V	28479	V
2025/03/18 24	SR	123,45	V	0,95	V	94,20	V	0,00	V	1,25	V	138,14	V	28284	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	40.4-212.5	0.0-3.8	69.3-129.5	0.0-1.0	1.2-1.4	136.8-138.7	27644.8-29426.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	118.4	0.8	93.5	0.2	1.3	137.7	28314.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____


RESPONSABILE IMPIANTO: _____



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/03/19 01	SR	240,29	V	5,33	V	109,05	V	0,18	V	1,36	V	138,71	V	28364	V
2025/03/19 02	SR	95,53	V	1,81	V	131,07	V	0,00	V	1,27	V	138,92	V	28839	V
2025/03/19 03	SR	137,28	V	3,65	V	125,76	V	0,08	V	1,36	V	138,33	V	28878	V
2025/03/19 04	SR	76,89	V	0,49	V	120,38	V	0,00	V	1,45	V	138,16	V	28713	V
2025/03/19 05	SR	182,53	V	3,76	V	113,80	V	0,23	V	1,37	V	138,49	V	28635	V
2025/03/19 06	SR	49,55	V	0,14	V	136,37	V	0,00	V	1,39	V	139,07	V	28821	V
2025/03/19 07	SR	72,44	V	0,04	V	107,94	V	0,00	V	1,40	V	138,89	V	29706	V
2025/03/19 08	SR	185,87	V	1,20	V	83,92	V	0,05	V	1,36	V	139,36	V	28902	V
2025/03/19 09	SR	185,39	V	0,66	V	85,12	V	0,00	V	1,34	V	140,25	V	28095	V
2025/03/19 10	SR	117,95	V	0,56	V	95,78	V	0,01	V	1,38	V	140,75	V	27852	V
2025/03/19 11	SR	94,18	V	0,05	V	98,15	V	0,00	V	1,38	V	140,42	V	27954	V
2025/03/19 12	SR	225,45	V	1,47	V	81,18	V	0,09	V	1,26	V	140,54	V	27978	V
2025/03/19 13	SR	60,27	V	0,35	V	125,24	V	0,03	V	1,36	V	139,57	V	27942	V
2025/03/19 14	SR	32,12	V	0,01	V	134,29	V	0,00	V	1,34	V	138,70	V	27854	V
2025/03/19 15	SR	1,62	V	0,01	V	189,29	V	0,00	V	1,39	V	138,54	V	27929	V
2025/03/19 16	SR	28,47	V	0,16	V	175,97	V	0,08	V	1,41	V	138,56	V	27956	V
2025/03/19 17	SR	1555,57	18	130,76	18	75,79	V	21,63	V	1,26	V	137,60	V	27208	V
2025/03/19 18	SR	281,78	V	14,00	V	105,86	V	7,61	V	1,35	V	137,46	V	27535	V
2025/03/19 19	SR	18,67	V	0,01	V	162,56	V	0,00	V	1,56	V	132,27	V	28091	V
2025/03/19 20	SR	159,95	V	4,16	V	141,11	V	1,06	V	1,49	V	128,42	V	28139	V
2025/03/19 21	SR	57,72	V	1,06	V	171,16	V	1,68	V	1,38	V	129,13	V	28156	V
2025/03/19 22	SR	180,12	V	6,66	V	142,69	V	6,26	V	1,46	V	127,63	V	28237	V
2025/03/19 23	SR	78,24	V	1,62	V	165,15	V	3,44	V	1,62	V	127,73	V	28370	V
2025/03/19 24	SR	47,80	V	0,55	V	164,86	V	3,57	V	1,55	V	127,79	V	28473	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.6-555.6	0.0-30.8	75.8-189.3	0.0-21.6	1.3-1.6	127.6-140.8	27207.7-29706.3
Supero Orario	1	1	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	131.9	3.3	126.8	1.9	1.4	136.5	28276.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 