


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/03/19

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/03/19 01	SR	37,61	V	0,70	V	79,47	V	0,00	V	0,45	V	130,88	V	28645	V
2019/03/19 02	SR	28,43	V	0,82	V	100,44	V	0,00	V	0,44	V	131,34	V	28769	V
2019/03/19 03	SR	16,63	V	0,64	V	111,20	V	0,00	V	0,42	V	131,67	V	29117	V
2019/03/19 04	SR	60,56	V	1,16	V	102,43	V	0,00	V	0,40	V	131,12	V	29168	V
2019/03/19 05	SR	70,45	V	1,52	V	92,50	V	0,04	V	1,02	V	130,44	V	28607	V
2019/03/19 06	SR	52,49	V	0,88	V	85,39	V	0,00	V	0,41	V	128,04	V	29174	V
2019/03/19 07	SR	19,01	V	0,63	V	105,59	V	0,00	V	0,39	V	128,86	V	29322	V
2019/03/19 08	SR	23,42	V	0,62	V	98,05	V	0,00	V	0,38	V	129,50	V	29330	V
2019/03/19 09	SR	19,18	V	0,62	V	103,29	V	0,00	V	0,38	V	130,38	V	29276	V
2019/03/19 10	SR	12,55	V	0,58	V	106,75	V	0,00	V	0,39	V	131,62	V	29153	V
2019/03/19 11	SR	6,47	V	0,54	V	134,59	V	0,00	V	0,39	V	131,93	V	30276	V
2019/03/19 12	SR	12,04	V	0,52	V	118,25	V	0,00	V	0,38	V	131,76	V	30345	V
2019/03/19 13	SR	36,53	V	0,61	V	81,63	V	0,00	V	0,38	V	132,20	V	30122	V
2019/03/19 14	SR	47,67	V	0,63	V	72,62	V	0,00	V	0,37	V	132,48	V	28863	V
2019/03/19 15	SR	78,88	V	0,95	V	67,13	V	0,00	V	0,37	V	133,08	V	29064	V
2019/03/19 16	SR	38,21	V	0,58	V	80,24	V	0,00	V	0,38	V	133,69	V	29180	V
2019/03/19 17	SR	20,71	V	0,51	V	98,91	V	0,00	V	0,40	V	133,96	V	29253	V
2019/03/19 18	SR	31,86	V	0,64	V	104,25	V	0,00	V	0,40	V	133,79	V	29348	V
2019/03/19 19	SR	23,70	V	0,55	V	90,16	V	0,00	V	0,40	V	134,21	V	29337	V
2019/03/19 20	SR	47,99	V	0,78	V	73,52	V	0,00	V	0,44	V	134,37	V	29169	V
2019/03/19 21	SR	72,12	V	1,01	V	70,01	V	0,00	V	0,38	V	130,99	V	28909	V
2019/03/19 22	SR	10,08	V	0,53	V	111,57	V	0,00	V	0,39	V	129,73	V	29903	V
2019/03/19 23	SR	49,59	V	0,94	V	90,97	V	0,02	V	0,36	V	129,71	V	29522	V
2019/03/19 24	SR	52,76	V	0,69	V	74,62	V	0,00	V	0,34	V	130,27	V	28971	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.5-78.9	0.5-1.5	67.1-134.6	0.0-0.0	0.3-1.0	128.0-134.4	28607.2-30344.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36.2	0.7	93.9	0	0.4	131.5	29284.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/03/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/03/20 01	SR	62,83	V	0,75	V	66,82	V	0,00	V	0,33	V	130,62	V	28963	V
2019/03/20 02	SR	96,06	V	1,18	V	52,37	NV	0,00	V	0,34	V	131,44	V	28964	V
2019/03/20 03	SR	70,83	V	0,89	V	58,71	NV	0,00	V	0,34	V	132,06	V	29066	V
2019/03/20 04	SR	123,68	V	1,96	V	44,46	NV	0,06	V	0,34	V	132,53	V	28735	V
2019/03/20 05	SR	77,96	V	1,10	V	59,70	NV	0,00	V	0,36	V	133,08	V	29121	V
2019/03/20 06	SR	61,49	V	0,94	V	68,81	V	0,00	V	0,37	V	133,37	V	29301	V
2019/03/20 07	SR	32,27	V	0,68	V	83,09	V	0,00	V	0,38	V	133,42	V	29319	V
2019/03/20 08	SR	54,53	V	0,81	V	72,67	V	0,00	V	0,37	V	133,87	V	29149	V
2019/03/20 09	SR	35,48	V	0,69	V	83,12	V	0,00	V	0,36	V	134,18	V	29101	V
2019/03/20 10	SR	45,84	V	0,70	V	75,97	V	0,00	V	0,35	V	133,10	V	28587	V
2019/03/20 11	SR	57,93	V	0,78	V	70,29	V	0,00	V	0,32	V	131,35	V	30380	V
2019/03/20 12	SR	44,38	V	0,69	V	79,11	V	0,00	V	0,35	V	132,05	V	30802	V
2019/03/20 13	SR	84,29	V	0,97	V	63,90	V	0,00	V	0,34	V	132,37	V	29396	V
2019/03/20 14	SR	30,13	V	0,59	V	89,45	V	0,00	V	0,35	V	132,81	V	29626	V
2019/03/20 15	SR	40,20	V	0,63	V	86,57	V	0,00	V	0,35	V	133,05	V	29653	V
2019/03/20 16	SR	48,96	V	0,60	V	77,27	V	0,00	V	0,34	V	133,21	V	29401	V
2019/03/20 17	SR	77,84	V	0,87	V	63,98	V	0,00	V	0,35	V	133,66	V	29498	V
2019/03/20 18	SR	93,87	V	1,35	V	57,22	NV	0,00	V	0,36	V	134,13	V	29299	V
2019/03/20 19	SR	38,67	V	0,69	V	76,03	V	0,00	V	0,36	V	134,34	V	29305	V
2019/03/20 20	SR	24,06	V	0,63	V	94,62	V	0,00	V	0,38	V	134,20	V	29641	V
2019/03/20 21	SR	38,68	V	0,88	V	96,07	V	0,00	V	0,39	V	134,19	V	29515	V
2019/03/20 22	SR	11,20	V	0,55	V	102,29	V	0,00	V	0,35	V	134,22	V	30058	V
2019/03/20 23	SR	4,99	V	0,53	V	117,14	V	0,00	V	0,36	V	134,85	V	29898	V
2019/03/20 24	SR	2,75	V	0,56	V	126,05	V	0,00	V	0,36	V	135,13	V	29832	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.8-123.7	0.5-2.0	63.9-126.0	0.0-0.1	0.3-0.4	130.6-135.1	28587.0-30802.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.5	0.8	83.9	0	0.4	133.2	29442.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/03/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/03/21 01	SR	5,91	V	0,59	V	120,42	V	0,00	V	0,36	V	135,16	V	29935	V
2019/03/21 02	SR	40,26	V	1,70	V	80,30	V	0,00	V	0,37	V	135,29	V	29642	V
2019/03/21 03	SR	67,36	V	3,02	V	76,41	V	0,02	V	0,35	V	134,98	V	29417	V
2019/03/21 04	SR	47,68	V	2,08	V	78,99	V	0,00	V	0,39	V	135,40	V	29438	V
2019/03/21 05	SR	65,57	V	1,78	V	73,33	V	0,00	V	0,36	V	135,53	V	29429	V
2019/03/21 06	SR	63,52	V	1,31	V	72,31	V	0,00	V	0,34	V	136,41	V	29464	V
2019/03/21 07	SR	20,11	V	0,58	V	98,13	V	0,00	V	0,33	V	133,85	V	29467	V
2019/03/21 08	SR	26,76	V	0,58	V	85,12	V	0,00	V	0,28	V	130,53	V	28533	V
2019/03/21 09	SR	40,12	V	0,68	V	83,04	V	0,00	V	0,31	V	131,65	V	29298	V
2019/03/21 10	SR	100,51	V	1,21	V	57,66	NV	0,00	V	0,29	V	132,07	V	28281	V
2019/03/21 11	SR	82,19	V	1,09	V	61,12	V	0,01	V	0,25	V	130,75	V	29418	V
2019/03/21 12	SR	51,16	V	0,70	V	71,11	V	0,00	V	2,74	V	118,81	V	30253	V
2019/03/21 13	SR	54,59	V	0,79	V	72,98	V	0,00	V	0,41	V	103,53	V	31186	V
2019/03/21 14	SR	58,73	V	0,77	V	65,55	V	0,00	V	0,68	V	101,78	V	29727	V
2019/03/21 15	SR	55,33	V	0,71	V	68,83	V	0,00	V	0,58	V	89,87	V	30507	V
2019/03/21 16	SR	22,61	V	0,52	V	96,42	V	0,00	V	0,45	V	109,63	V	31276	V
2019/03/21 17	SR	34,99	V	0,64	V	81,81	V	0,00	V	0,46	V	134,75	V	31474	V
2019/03/21 18	SR	31,34	V	1,05	V	90,13	V	0,00	V	0,49	V	136,18	V	31072	V
2019/03/21 19	SR	159,35	V	3,21	V	52,31	NV	0,00	V	0,35	V	136,20	V	31372	V
2019/03/21 20	SR	80,42	V	1,47	V	65,59	V	0,00	V	0,34	V	136,46	V	31720	V
2019/03/21 21	SR	116,05	V	2,32	V	66,67	V	0,01	V	0,33	V	137,23	V	31472	V
2019/03/21 22	SR	76,19	V	1,54	V	77,71	V	0,01	V	0,34	V	137,67	V	31315	V
2019/03/21 23	SR	92,59	V	1,63	V	80,12	V	0,02	V	0,33	V	138,02	V	31566	V
2019/03/21 24	SR	100,96	V	1,66	V	69,04	V	0,03	V	0,33	V	138,50	V	31537	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.9-159.4	0.5-3.2	61.1-120.4	0.0-0.0	0.3-2.7	89.9-138.5	28281.1-31720.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.3	1.3	78.9	0	0.5	128.8	30283.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/03/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/03/22 01	SR	111,85	V	1,94	V	60,71	V	0,00	V	0,35	V	139,06	V	31362	V
2019/03/22 02	SR	79,80	V	1,14	V	71,63	V	0,00	V	0,36	V	139,20	V	31620	V
2019/03/22 03	SR	85,66	V	1,35	V	67,92	V	0,00	V	0,36	V	139,35	V	31561	V
2019/03/22 04	SR	102,66	V	1,83	V	67,10	V	0,00	V	0,36	V	139,64	V	31479	V
2019/03/22 05	SR	45,90	V	0,94	V	78,56	V	0,00	V	0,37	V	139,52	V	31636	V
2019/03/22 06	SR	78,48	V	1,23	V	68,11	V	0,00	V	0,35	V	139,06	V	31497	V
2019/03/22 07	SR	37,86	V	0,83	V	75,14	V	0,00	V	0,36	V	139,74	V	31555	V
2019/03/22 08	SR	94,05	V	1,41	V	55,69	NV	0,00	V	0,36	V	139,79	V	31388	V
2019/03/22 09	SR	104,84	V	1,83	V	61,91	V	0,00	V	0,35	V	139,93	V	31408	V
2019/03/22 10	SR	90,08	V	1,45	V	62,19	V	0,00	V	0,36	V	137,78	V	31694	V
2019/03/22 11	SR	56,90	V	1,43	V	95,56	V	0,01	V	0,38	V	133,08	V	33039	V
2019/03/22 12	SR	107,16	V	2,54	V	81,86	V	0,03	V	0,36	V	133,69	V	32901	V
2019/03/22 13	SR	142,48	V	2,70	V	69,01	V	0,00	V	0,36	V	133,98	V	32553	V
2019/03/22 14	SR	96,90	V	2,00	V	79,48	V	0,00	V	0,39	V	134,27	V	30666	V
2019/03/22 15	SR	66,94	V	1,16	V	80,97	V	0,00	V	0,35	V	134,61	V	32473	V
2019/03/22 16	SR	57,42	V	0,91	V	82,21	V	0,00	V	0,38	V	135,37	V	31131	V
2019/03/22 17	SR	44,08	V	0,70	V	87,70	V	0,00	V	0,37	V	136,10	V	31680	V
2019/03/22 18	SR	60,54	V	0,94	V	81,89	V	0,00	V	0,35	V	136,26	V	31866	V
2019/03/22 19	SR	10,99	V	0,62	V	113,82	V	0,00	V	0,35	V	136,36	V	31894	V
2019/03/22 20	SR	31,19	V	0,75	V	86,78	V	0,00	V	0,33	V	136,18	V	31638	V
2019/03/22 21	SR	52,52	V	0,80	V	75,56	V	0,00	V	0,32	V	135,58	V	31162	V
2019/03/22 22	SR	35,12	V	0,69	V	80,65	V	0,00	V	0,31	V	133,55	V	30490	V
2019/03/22 23	SR	41,28	V	0,71	V	88,10	V	0,00	V	0,39	V	130,99	V	31113	V
2019/03/22 24	SR	16,30	V	0,54	V	104,76	V	0,00	V	0,34	V	128,11	V	32215	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.0-142.5	0.5-2.7	60.7-113.8	0.0-0.0	0.3-0.4	128.1-139.9	30490.1-33038.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68.8	1.3	79.2	0	0.4	136.3	31667.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/03/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/03/23 01	SR	64,84	V	0,89	V	71,33	V	0,00	V	0,31	V	128,48	V	31668	V
2019/03/23 02	SR	108,55	V	1,35	V	57,30	NV	0,00	V	0,29	V	128,70	V	31379	V
2019/03/23 03	SR	81,06	V	0,99	V	59,03	NV	0,00	V	0,30	V	129,37	V	31738	V
2019/03/23 04	SR	70,61	V	0,88	V	63,76	V	0,00	V	0,32	V	129,56	V	31076	V
2019/03/23 05	SR	61,56	V	0,83	V	65,51	V	0,00	V	0,29	V	129,84	V	31105	V
2019/03/23 06	SR	65,02	V	0,83	V	64,76	V	0,00	V	0,30	V	129,70	V	31501	V
2019/03/23 07	SR	32,37	V	0,67	V	82,43	V	0,00	V	0,31	V	130,36	V	32111	V
2019/03/23 08	SR	39,40	V	0,73	V	77,11	V	0,00	V	0,30	V	130,66	V	31796	V
2019/03/23 09	SR	39,43	V	0,69	V	77,54	V	0,00	V	0,31	V	130,97	V	31581	V
2019/03/23 10	SR	25,38	V	0,59	V	89,16	V	0,00	V	0,32	V	132,00	V	31761	V
2019/03/23 11	SR	18,68	V	0,59	V	90,41	V	0,00	V	0,32	V	132,16	V	31386	V
2019/03/23 12	SR	28,25	V	0,57	V	86,66	V	0,00	V	0,33	V	132,54	V	31300	V
2019/03/23 13	SR	19,43	V	0,52	V	90,32	V	0,00	V	0,33	V	133,19	V	31512	V
2019/03/23 14	SR	13,58	V	0,50	V	98,11	V	0,00	V	0,37	V	134,02	V	31598	V
2019/03/23 15	SR	20,16	V	0,53	V	94,35	V	0,00	V	0,37	V	134,36	V	31348	V
2019/03/23 16	SR	13,21	V	0,52	V	104,68	V	0,00	V	0,37	V	134,73	V	31431	V
2019/03/23 17	SR	37,36	V	0,64	V	85,43	V	0,00	V	0,38	V	135,04	V	31229	V
2019/03/23 18	SR	28,88	V	0,64	V	93,77	V	0,00	V	0,40	V	134,25	V	31165	V
2019/03/23 19	SR	23,91	V	0,74	V	92,49	V	0,00	V	0,40	V	132,61	V	31392	V
2019/03/23 20	SR	15,16	V	0,78	V	98,76	V	0,00	V	0,40	V	132,67	V	31336	V
2019/03/23 21	SR	40,73	V	0,85	V	76,31	V	0,00	V	0,37	V	132,83	V	31314	V
2019/03/23 22	SR	24,39	V	0,62	V	86,45	V	0,00	V	0,38	V	133,19	V	31416	V
2019/03/23 23	SR	56,71	V	1,03	V	72,49	V	0,00	V	0,36	V	133,47	V	31225	V
2019/03/23 24	SR	60,76	V	0,93	V	65,38	V	0,00	V	0,36	V	133,83	V	31249	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.2-108.6	0.5-1.3	63.8-104.7	0.0-0.0	0.3-0.4	128.5-135.0	31075.9-32110.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41.2	0.7	83.1	0	0.3	132	31442.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Xe sm

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/03/24

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/03/24 01	SR	23,00	V	0,70	V	95,76	V	0,00	V	0,36	V	134,06	V	31382	V
2019/03/24 02	SR	15,26	V	0,66	V	102,93	V	0,00	V	0,37	V	134,22	V	31411	V
2019/03/24 03	SR	11,57	V	0,69	V	110,11	V	0,00	V	0,39	V	134,31	V	31328	V
2019/03/24 04	SR	28,08	V	0,80	V	91,16	V	0,00	V	0,37	V	134,65	V	31292	V
2019/03/24 05	SR	11,77	V	0,67	V	105,55	V	0,00	V	0,39	V	134,77	V	31310	V
2019/03/24 06	SR	15,94	V	0,57	V	99,74	V	0,00	V	0,37	V	135,06	V	31441	V
2019/03/24 07	SR	16,72	V	0,60	V	100,98	V	0,00	V	0,38	V	135,25	V	31362	V
2019/03/24 08	SR	12,84	V	0,57	V	108,94	V	0,00	V	0,38	V	135,52	V	31368	V
2019/03/24 09	SR	14,63	V	0,60	V	110,22	V	0,00	V	0,39	V	135,81	V	31018	V
2019/03/24 10	SR	18,03	V	0,58	V	97,25	V	0,00	V	2,44	V	136,48	V	31007	V
2019/03/24 11	SR	11,90	V	0,60	V	111,40	V	0,00	V	1,19	V	136,62	V	31790	V
2019/03/24 12	SR	15,04	V	0,55	V	100,55	V	0,00	V	0,94	V	137,03	V	31785	V
2019/03/24 13	SR	12,45	V	0,54	V	104,25	V	0,00	V	0,88	V	137,40	V	31819	V
2019/03/24 14	SR	4,57	V	0,55	V	128,09	V	0,00	V	0,95	V	137,81	V	31843	V
2019/03/24 15	SR	26,80	V	0,57	V	86,65	V	0,00	V	0,76	V	137,09	V	30675	V
2019/03/24 16	SR	25,03	V	0,52	V	84,13	V	0,00	V	0,82	V	134,41	V	29687	V
2019/03/24 17	SR	23,40	V	0,51	V	78,39	V	0,00	V	0,59	V	130,97	V	28948	V
2019/03/24 18	SR	12,03	V	0,53	V	93,84	V	0,00	V	0,64	V	131,47	V	29916	V
2019/03/24 19	SR	21,49	V	0,66	V	87,91	V	0,00	V	0,58	V	131,61	V	29938	V
2019/03/24 20	SR	33,40	V	0,67	V	74,51	V	0,00	V	0,55	V	130,95	V	29623	V
2019/03/24 21	SR	76,93	V	0,88	V	58,92	NV	0,00	V	0,52	V	130,31	V	29168	V
2019/03/24 22	SR	36,58	V	0,64	V	78,09	V	0,00	V	0,58	V	130,45	V	29907	V
2019/03/24 23	SR	28,45	V	0,57	V	82,79	V	0,00	V	0,71	V	133,01	V	31266	V
2019/03/24 24	SR	27,55	V	0,65	V	85,93	V	0,00	V	0,71	V	133,93	V	31319	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.6-76.9	0.5-0.9	74.5-128.1	0.0-0.0	0.4-2.4	130.3-137.8	28948.4-31842.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	21.8	0.6	96.5	0	0.7	134.3	30858.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/03/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/03/25 01	SR	25,18	V	0,57	V	86,50	V	0,00	V	0,75	V	134,53	V	31464	V
2019/03/25 02	SR	30,68	V	0,66	V	88,04	V	0,00	V	0,76	V	134,98	V	31438	V
2019/03/25 03	SR	52,44	V	0,94	V	73,50	V	0,00	V	0,71	V	135,07	V	31475	V
2019/03/25 04	SR	50,83	V	0,88	V	70,57	V	0,00	V	0,72	V	135,60	V	31333	V
2019/03/25 05	SR	19,61	V	0,57	V	92,49	V	0,00	V	0,68	V	135,96	V	31431	V
2019/03/25 06	SR	8,42	V	0,52	V	105,25	V	0,00	V	0,68	V	136,23	V	31265	V
2019/03/25 07	SR	12,12	V	0,56	V	102,32	V	0,00	V	0,70	V	136,38	V	31038	V
2019/03/25 08	SR	18,65	V	0,66	V	97,88	V	0,00	V	0,79	V	136,48	V	31011	V
2019/03/25 09	SR	50,23	V	1,92	V	181,92	V	0,07	V	1,08	V	132,02	V	30723	V
2019/03/25 10	SR	20,05	V	0,62	V	107,76	V	0,00	V	1,75	V	132,07	V	30905	V
2019/03/25 11	SR	5,87	V	0,60	V	120,10	V	0,00	V	0,71	V	133,90	V	31326	V
2019/03/25 12	SR	10,87	V	0,58	V	111,56	V	0,00	V	0,68	V	134,40	V	31148	V
2019/03/25 13	SR	24,34	V	0,54	V	91,66	V	0,00	V	0,66	V	134,81	V	30935	V
2019/03/25 14	SR	19,48	V	0,52	V	99,70	V	0,00	V	0,67	V	135,01	V	30891	V
2019/03/25 15	SR	30,79	V	0,54	V	84,96	V	0,00	V	0,63	V	135,27	V	30659	V
2019/03/25 16	SR	14,84	V	0,53	V	105,81	V	0,00	V	0,66	V	135,56	V	30796	V
2019/03/25 17	SR	41,59	V	0,67	V	88,62	V	0,00	V	0,67	V	136,06	V	30516	V
2019/03/25 18	SR	59,17	V	0,83	V	76,40	V	0,00	V	0,61	V	136,87	V	30173	V
2019/03/25 19	SR	72,79	V	0,83	V	72,82	V	0,00	V	0,64	V	136,99	V	29573	V
2019/03/25 20	SR	18,08	V	0,48	V	93,33	V	0,00	V	0,63	V	137,17	V	29836	V
2019/03/25 21	SR	53,53	V	0,71	V	72,10	V	0,00	V	0,66	V	135,11	V	29531	V
2019/03/25 22	SR	37,20	V	0,63	V	85,75	V	0,00	V	0,62	V	133,53	V	30208	V
2019/03/25 23	SR	62,41	V	0,80	V	77,61	V	0,00	V	0,66	V	133,16	V	29753	V
2019/03/25 24	SR	23,82	V	0,58	V	91,97	V	0,00	V	0,67	V	133,77	V	30157	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.9-72.8	0.5-1.9	70.6-181.9	0.0-0.1	0.6-1.8	132.0-137.2	29530.9-31474.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	31.8	0.7	94.9	0	0.7	135	30732.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Len mu

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]