

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/03/19

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/03/19 01	SR	23,72	V	0,24	V	88,44	V	0,00	V	0,42	V	137,39	V	30336	V
2018/03/19 02	SR	44,39	V	0,33	V	70,30	V	0,00	V	0,39	V	137,90	V	30151	V
2018/03/19 03	SR	76,40	V	0,52	V	66,20	V	0,00	V	0,40	V	138,01	V	30090	V
2018/03/19 04	SR	42,81	V	0,31	V	78,87	V	0,00	V	0,38	V	138,40	V	30306	V
2018/03/19 05	SR	31,09	V	0,24	V	90,80	V	0,00	V	0,37	V	138,87	V	30185	V
2018/03/19 06	SR	7,67	V	0,17	V	114,45	V	0,00	V	0,39	V	138,77	V	30533	V
2018/03/19 07	SR	58,64	V	1,12	V	100,71	V	0,18	V	0,37	V	139,01	V	30188	V
2018/03/19 08	SR	18,10	V	0,24	V	120,55	V	0,00	V	0,41	V	139,31	V	30444	V
2018/03/19 09	SR	24,91	V	0,25	V	105,34	V	0,00	V	0,41	V	137,31	V	30679	V
2018/03/19 10	SR	23,02	V	0,30	V	122,71	V	0,00	V	0,41	V	136,22	V	31061	V
2018/03/19 11	SR	124,02	NV	0,91	NV	74,22	NV	0,00	NV	0,33	NV	135,95	NV	35190	NV
2018/03/19 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/03/19 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/03/19 14	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/03/19 15	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/03/19 16	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/03/19 17	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/03/19 18	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/03/19 19	SR	114,94	NV	0,63	NV	91,28	NV	0,05	NV	0,41	NV	137,62	NV	32369	NV
2018/03/19 20	SR	98,39	V	1,89	V	99,26	V	0,25	V	0,51	V	137,39	V	31243	V
2018/03/19 21	SR	55,59	NV	0,01	NV	93,89	NV	0,00	NV	0,63	NV	137,58	V	29434	NV
2018/03/19 22	SR	129,99	V	1,07	V	67,52	V	0,21	V	0,48	V	137,96	V	32335	V
2018/03/19 23	SR	33,93	V	0,01	V	102,21	V	0,00	V	0,45	V	138,04	V	31268	V
2018/03/19 24	SR	8,33	V	0,01	V	118,78	V	0,00	V	0,45	V	137,48	V	32185	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.7-130.0	0.0-1.9	66.2-122.7	0.0-0.3	0.4-0.5	136.2-139.3	30089.5-32335.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.4	0.5	96.2	0	0.4	138	30786
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/03/20

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/03/20 01	SR	31,51	V	0,01	V	101,76	V	0,00	V	0,39	V	137,19	V	32020	V
2018/03/20 02	SR	56,83	V	0,84	V	106,67	V	0,18	V	0,37	V	137,44	V	32117	V
2018/03/20 03	SR	68,44	V	0,05	V	86,29	V	0,01	V	0,38	V	137,89	V	32255	V
2018/03/20 04	SR	31,91	V	0,01	V	95,47	V	0,00	V	0,41	V	138,54	V	32597	V
2018/03/20 05	SR	71,91	V	0,01	V	77,48	V	0,00	V	0,42	V	139,09	V	32306	V
2018/03/20 06	SR	126,62	V	0,80	V	71,63	V	0,20	V	0,39	V	139,88	V	32135	V
2018/03/20 07	SR	23,49	V	0,01	V	107,49	V	0,00	V	0,40	V	140,73	V	32273	V
2018/03/20 08	SR	14,12	V	0,01	V	111,01	V	0,00	V	0,40	V	141,03	V	32325	V
2018/03/20 09	SR	46,97	V	0,03	V	97,19	V	0,00	V	0,44	V	140,69	V	32093	V
2018/03/20 10	SR	49,69	V	1,32	V	105,67	V	3,59	V	0,46	V	138,89	V	32748	V
2018/03/20 11	SR	20,12	V	2,60	V	99,59	V	0,00	V	0,39	V	138,92	V	34802	V
2018/03/20 12	SR	23,55	V	1,70	V	86,58	V	0,00	V	0,44	V	138,83	V	33048	V
2018/03/20 13	SR	20,36	V	1,44	V	105,13	V	0,00	V	0,47	V	139,09	V	32891	V
2018/03/20 14	SR	28,24	V	1,50	V	91,07	V	0,00	V	0,48	V	139,00	V	32977	V
2018/03/20 15	SR	104,06	V	2,51	V	57,90	NV	0,00	V	0,46	V	139,55	V	32302	V
2018/03/20 16	SR	67,20	V	2,73	V	76,54	V	0,00	V	0,44	V	139,38	V	32407	V
2018/03/20 17	SR	46,81	V	2,22	V	82,09	V	0,00	V	0,41	V	138,83	V	31817	V
2018/03/20 18	SR	76,69	V	3,61	V	75,32	V	1,68	V	0,39	V	138,73	V	33107	V
2018/03/20 19	SR	50,85	V	1,88	V	79,58	V	0,00	V	0,40	V	138,90	V	32394	V
2018/03/20 20	SR	79,14	V	1,85	V	64,78	V	0,00	V	0,39	V	139,24	V	32843	V
2018/03/20 21	SR	54,44	V	1,71	V	71,22	V	0,00	V	0,86	V	139,49	V	34911	V
2018/03/20 22	SR	12,85	V	1,47	V	107,26	V	0,00	V	0,49	V	138,32	V	35378	V
2018/03/20 23	SR	10,19	V	1,47	V	115,32	V	0,00	V	0,48	V	137,13	V	32442	V
2018/03/20 24	SR	40,91	V	1,48	V	78,31	V	0,00	V	0,46	V	137,42	V	32317	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.2-126.6	0.0-3.6	64.8-115.3	0.0-3.6	0.4-0.9	137.1-141.0	31816.9-35378.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.2	1.3	91	0.2	0.4	138.9	32771
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/03/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/03/21 01	SR	75,78	V	2,80	V	99,78	V	0,20	V	0,41	V	137,78	V	32197	V
2018/03/21 02	SR	39,22	V	1,77	V	102,76	V	0,04	V	0,41	V	138,48	V	31326	V
2018/03/21 03	SR	26,74	V	1,35	V	109,58	V	0,00	V	0,43	V	138,93	V	32211	V
2018/03/21 04	SR	42,08	V	1,95	V	121,39	V	0,03	V	0,46	V	139,21	V	31718	V
2018/03/21 05	SR	8,56	V	1,27	V	133,92	V	0,00	V	0,45	V	139,07	V	32366	V
2018/03/21 06	SR	37,97	V	2,04	V	111,74	V	0,07	V	0,44	V	139,53	V	31767	V
2018/03/21 07	SR	58,09	V	3,06	V	111,80	V	0,58	V	0,42	V	140,15	V	31469	V
2018/03/21 08	SR	8,31	V	1,45	V	134,55	V	0,00	V	0,46	V	139,94	V	32449	V
2018/03/21 09	SR	27,36	V	1,47	V	109,42	V	0,01	V	0,37	V	138,60	V	32940	V
2018/03/21 10	SR	49,50	V	3,88	NV	119,43	V	0,89	V	0,72	NV	138,73	V	35351	NV
2018/03/21 11	SR	5,90	V	1,07	V	118,25	V	0,00	V	0,41	V	139,19	V	33395	V
2018/03/21 12	SR	18,69	NV	1,11	NV	99,13	NV	0,00	NV	0,49	NV	139,65	V	34704	NV
2018/03/21 13	SR	13,01	V	1,03	V	99,74	V	0,00	V	0,44	V	139,88	V	33296	V
2018/03/21 14	SR	41,15	V	1,56	V	97,07	V	0,07	V	0,42	V	140,08	V	33143	V
2018/03/21 15	SR	38,59	V	1,46	V	108,61	V	0,08	V	0,44	V	140,30	V	33190	V
2018/03/21 16	SR	134,68	V	3,59	V	79,02	V	0,44	V	0,44	V	140,45	V	33149	V
2018/03/21 17	SR	75,62	V	1,81	V	82,02	V	0,04	V	0,47	V	140,25	V	33099	V
2018/03/21 18	SR	101,80	V	3,87	V	81,53	V	0,67	V	0,64	V	139,63	V	31338	V
2018/03/21 19	SR	124,04	V	5,05	V	82,41	V	1,27	V	0,51	V	139,28	V	32307	V
2018/03/21 20	SR	123,29	V	5,76	V	87,04	V	2,19	V	0,68	V	135,71	V	32340	V
2018/03/21 21	SR	68,94	V	1,62	V	79,85	V	0,04	V	0,47	V	135,37	V	34116	V
2018/03/21 22	SR	83,66	V	1,53	V	69,74	V	0,00	V	0,46	V	135,66	V	33230	V
2018/03/21 23	SR	53,19	V	1,01	V	83,10	V	0,00	V	0,48	V	135,49	V	34915	V
2018/03/21 24	SR	23,13	V	0,71	V	93,44	V	0,00	V	0,54	V	135,78	V	33164	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.9-134.7	0.7-5.8	69.7-134.6	0.0-2.2	0.4-0.7	135.4-140.4	31325.8-34914.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.8	2.1	100.7	0.3	0.5	138.6	32687.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/03/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/03/22 01	SR	44,22	V	1,32	V	94,95	V	0,07	V	0,54	V	136,13	V	33707	V
2018/03/22 02	SR	26,17	V	0,48	V	83,50	V	0,00	V	0,54	V	136,64	V	35096	V
2018/03/22 03	SR	15,66	V	0,50	V	97,70	V	0,00	V	0,57	V	136,92	V	33771	V
2018/03/22 04	SR	52,32	V	0,89	V	76,89	V	0,02	V	0,55	V	137,04	V	35032	V
2018/03/22 05	SR	73,63	V	1,03	V	63,56	V	0,00	V	0,54	V	137,01	V	33787	V
2018/03/22 06	SR	13,42	V	0,46	V	110,91	V	0,00	V	0,62	V	137,58	V	34655	V
2018/03/22 07	SR	34,74	V	0,73	V	89,77	V	0,00	V	0,66	V	138,15	V	33846	V
2018/03/22 08	SR	64,96	V	1,41	V	73,43	V	0,15	V	0,64	V	139,21	V	34773	V
2018/03/22 09	SR	24,34	V	0,61	V	97,84	V	0,00	V	0,61	V	137,47	V	33791	V
2018/03/22 10	SR	32,37	V	0,86	V	94,34	V	0,00	V	0,57	V	136,58	V	36599	V
2018/03/22 11	SR	26,46	NV	0,89	NV	93,27	NV	0,00	NV	0,68	NV	136,63	NV	33503	NV
2018/03/22 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/03/22 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/03/22 14	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/03/22 15	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/03/22 16	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/03/22 17	SR	99,84	NV	3,64	NV	68,27	NV	0,39	NV	0,66	NV	136,17	NV	34853	NV
2018/03/22 18	SR	95,59	V	3,35	V	67,96	V	0,28	V	0,65	V	136,31	V	32682	V
2018/03/22 19	SR	154,50	V	4,41	V	68,31	V	0,68	V	0,62	V	136,20	V	33287	V
2018/03/22 20	SR	72,08	V	2,56	V	76,65	V	0,19	V	0,61	V	136,24	V	33971	V
2018/03/22 21	SR	99,39	V	2,27	V	59,58	NV	0,10	V	0,64	V	136,36	V	33187	V
2018/03/22 22	SR	67,14	V	1,90	V	67,81	V	0,14	V	0,67	V	135,87	V	33976	V
2018/03/22 23	SR	181,71	V	4,40	V	71,96	V	1,16	V	0,71	V	136,33	V	33149	V
2018/03/22 24	SR	57,51	V	2,16	V	92,80	V	0,53	V	0,73	V	136,74	V	35168	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.4-181.7	0.5-4.4	63.6-110.9	0.0-1.2	0.5-0.7	135.9-139.2	32682.4-36598.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.3	1.7	83	0.2	0.6	136.9	34145.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/03/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/03/23 01	SR	55,78	V	1,91	V	91,77	V	0,68	V	0,75	V	136,40	V	33820	V
2018/03/23 02	SR	9,40	V	1,41	V	108,14	V	0,02	V	0,77	V	136,77	V	33741	V
2018/03/23 03	SR	15,35	V	1,29	V	97,39	V	0,00	V	0,75	V	136,72	V	34019	V
2018/03/23 04	SR	24,32	V	1,21	V	85,72	V	0,01	V	0,66	V	136,63	V	33919	V
2018/03/23 05	SR	16,23	V	1,18	V	101,28	V	0,00	V	0,68	V	136,88	V	34522	V
2018/03/23 06	SR	71,01	V	4,73	V	121,68	V	4,58	V	0,68	V	136,97	V	34728	V
2018/03/23 07	SR	55,90	V	1,51	V	101,46	V	0,15	V	0,67	V	138,18	V	34733	V
2018/03/23 08	SR	50,18	V	2,13	V	116,53	V	0,62	V	1,55	V	139,20	V	33644	V
2018/03/23 09	SR	71,23	V	2,63	V	95,32	V	1,08	V	0,71	V	139,95	V	32845	V
2018/03/23 10	SR	71,58	V	1,70	V	72,27	V	0,11	V	0,73	V	140,57	V	34775	V
2018/03/23 11	SR	62,68	V	1,37	V	67,05	V	0,00	V	0,77	V	139,21	V	33241	V
2018/03/23 12	SR	25,85	V	1,09	V	85,72	V	0,00	V	0,78	V	138,90	V	32903	V
2018/03/23 13	SR	15,40	V	0,98	V	91,98	V	0,00	V	0,77	V	139,26	V	32935	V
2018/03/23 14	SR	20,16	V	0,91	V	78,44	V	0,00	V	0,76	V	139,80	V	33678	V
2018/03/23 15	SR	50,68	V	1,00	V	61,72	V	0,00	V	0,74	V	139,90	V	32820	V
2018/03/23 16	SR	28,46	V	0,90	V	70,94	V	0,00	V	0,75	V	139,91	V	32361	V
2018/03/23 17	SR	31,56	V	0,84	V	75,31	V	0,00	V	0,72	V	139,50	V	32988	V
2018/03/23 18	SR	32,13	V	0,75	V	70,98	V	0,00	V	0,75	V	138,67	V	32601	V
2018/03/23 19	SR	36,81	V	0,80	V	72,71	V	0,00	V	0,79	V	137,51	V	31945	V
2018/03/23 20	SR	25,47	V	0,71	V	82,11	V	0,00	V	0,75	V	138,18	V	32756	V
2018/03/23 21	SR	26,02	V	0,70	V	74,88	V	0,00	V	0,75	V	138,38	V	32866	V
2018/03/23 22	SR	38,16	V	0,75	V	66,54	V	0,00	V	0,71	V	138,96	V	32942	V
2018/03/23 23	SR	12,98	V	0,58	V	84,77	V	0,00	V	0,67	V	139,33	V	33029	V
2018/03/23 24	SR	16,48	V	0,58	V	84,03	V	0,00	V	0,74	V	139,38	V	32580	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.4-71.6	0.6-4.7	61.7-121.7	0.0-4.6	0.7-1.5	136.4-140.6	31945.5-34775.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36	1.3	85.8	0.3	0.8	138.5	33349.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/03/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/03/24 01	SR	121,08	V	1,28	V	57,37	NV	0,08	V	0,68	V	139,74	V	32600	V
2018/03/24 02	SR	36,99	V	0,66	V	79,39	V	0,00	V	0,75	V	140,39	V	32651	V
2018/03/24 03	SR	29,36	V	0,61	V	75,97	V	0,00	V	0,70	V	140,46	V	33027	V
2018/03/24 04	SR	26,78	V	0,63	V	79,35	V	0,00	V	0,73	V	140,32	V	32583	V
2018/03/24 05	SR	44,28	V	0,69	V	72,11	V	0,00	V	0,74	V	140,58	V	31856	V
2018/03/24 06	SR	22,96	V	0,57	V	83,55	V	0,00	V	0,73	V	140,95	V	32636	V
2018/03/24 07	SR	45,37	V	0,85	V	75,46	V	0,06	V	0,73	V	141,19	V	31601	V
2018/03/24 08	SR	41,27	V	0,56	V	70,41	V	0,00	V	0,69	V	141,66	V	32262	V
2018/03/24 09	SR	95,97	V	0,79	V	54,39	NV	0,00	V	0,74	V	142,27	V	31388	V
2018/03/24 10	SR	45,02	V	0,72	V	74,86	V	0,00	V	0,72	V	142,45	V	32981	V
2018/03/24 11	SR	10,49	V	0,62	V	105,90	V	0,00	V	0,81	V	142,66	V	32611	V
2018/03/24 12	SR	6,95	V	0,58	V	107,36	V	0,00	V	0,87	V	141,29	V	30610	V
2018/03/24 13	SR	19,05	V	0,47	V	82,10	V	0,00	V	0,78	V	139,79	V	32634	V
2018/03/24 14	SR	17,45	V	0,47	V	85,31	V	0,00	V	0,91	V	139,51	V	31843	V
2018/03/24 15	SR	32,68	V	0,47	V	80,84	V	0,00	V	0,90	V	139,88	V	31856	V
2018/03/24 16	SR	49,62	V	0,54	V	68,59	V	0,00	V	0,86	V	140,26	V	32285	V
2018/03/24 17	SR	40,17	V	0,56	V	65,85	V	0,00	V	0,89	V	140,34	V	30981	V
2018/03/24 18	SR	53,23	V	0,65	V	67,06	V	0,00	V	0,88	V	139,28	V	31306	V
2018/03/24 19	SR	61,96	V	0,81	V	70,15	V	0,00	V	0,91	V	138,80	V	30714	V
2018/03/24 20	SR	88,33	V	1,07	V	68,42	V	0,00	V	0,82	V	138,46	V	31656	V
2018/03/24 21	SR	65,04	V	0,87	V	80,58	V	0,00	V	0,84	V	138,87	V	31589	V
2018/03/24 22	SR	20,14	V	0,51	V	98,42	V	0,00	V	0,91	V	139,47	V	31141	V
2018/03/24 23	SR	8,42	V	0,46	V	113,45	V	0,00	V	0,96	V	139,62	V	31524	V
2018/03/24 24	SR	14,94	V	0,42	V	91,70	V	0,00	V	1,03	V	139,88	V	31231	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.9-121.1	0.4-1.3	65.9-113.4	0.0-0.1	0.7-1.0	138.5-142.7	30609.9-33026.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41.6	0.7	81.7	0	0.8	140.3	31898.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/03/25

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/03/25 01	SR	26,19	V	0,48	V	77,72	V	0,00	V	1,06	V	140,36	V	31305	V
2018/03/25 02	SR	36,54	V	0,62	V	75,29	V	0,00	V	1,02	V	140,24	V	32046	V
2018/03/25 03	SR	31,51	V	0,51	V	78,61	V	0,00	V	0,95	V	140,30	V	30450	V
2018/03/25 04	SR	30,14	V	0,44	V	75,40	V	0,00	V	0,95	V	140,52	V	31082	V
2018/03/25 05	SR	18,66	V	0,36	V	78,08	V	0,00	V	0,95	V	140,64	V	31374	V
2018/03/25 06	SR	45,80	V	0,44	V	62,05	V	0,00	V	0,91	V	141,01	V	31413	V
2018/03/25 07	SR	71,62	V	0,71	V	62,58	V	0,04	V	0,78	V	140,87	V	32057	V
2018/03/25 08	SR	126,14	V	1,01	V	50,75	NV	0,00	V	0,79	V	140,18	V	30789	V
2018/03/25 09	SR	106,38	V	1,07	V	58,01	NV	0,03	V	1,46	V	136,75	V	30888	V
2018/03/25 10	SR	104,54	V	0,88	V	64,66	V	0,00	V	0,86	V	134,19	V	32838	V
2018/03/25 11	SR	21,04	V	0,40	V	93,52	V	0,00	V	0,85	V	134,51	V	33596	V
2018/03/25 12	SR	44,19	V	0,48	V	80,92	V	0,00	V	0,87	V	135,34	V	32367	V
2018/03/25 13	SR	89,76	V	0,74	V	66,00	V	0,00	V	0,85	V	135,88	V	32177	V
2018/03/25 14	SR	81,11	V	0,75	V	71,75	V	0,00	V	0,92	V	136,36	V	32422	V
2018/03/25 15	SR	18,58	V	0,29	V	100,37	V	0,00	V	0,92	V	136,82	V	33291	V
2018/03/25 16	SR	4,94	V	0,25	V	116,91	V	0,00	V	0,98	V	136,60	V	33321	V
2018/03/25 17	SR	19,27	V	0,25	V	91,45	V	0,00	V	0,92	V	134,92	V	33539	V
2018/03/25 18	SR	51,70	V	0,37	V	68,08	V	0,00	V	0,92	V	134,62	V	33069	V
2018/03/25 19	SR	66,24	V	0,46	V	64,28	V	0,00	V	0,92	V	135,20	V	32082	V
2018/03/25 20	SR	45,01	V	0,37	V	73,15	V	0,00	V	0,87	V	135,75	V	31458	V
2018/03/25 21	SR	64,22	V	0,68	V	73,07	V	0,07	V	0,85	V	135,75	V	31659	V
2018/03/25 22	SR	42,76	V	0,35	V	72,68	V	0,00	V	0,88	V	136,07	V	32007	V
2018/03/25 23	SR	34,24	V	0,33	V	87,10	V	0,00	V	0,93	V	136,42	V	31431	V
2018/03/25 24	SR	84,10	V	1,09	V	80,50	V	0,04	V	0,90	V	136,72	V	31526	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.9-126.1	0.2-1.1	62.1-116.9	0.0-0.1	0.8-1.5	134.2-141.0	30450.2-33596.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.7	0.6	77.9	0	0.9	137.3	32007.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/03/26 01	SR	24,12	V	0,31	V	101,16	V	0,00	V	0,90	V	136,99	V	31717	V
2018/03/26 02	SR	58,43	V	0,67	V	89,59	V	0,00	V	0,91	V	137,23	V	31697	V
2018/03/26 03	SR	6,87	V	0,26	V	123,70	V	0,00	V	0,92	V	137,36	V	31779	V
2018/03/26 04	SR	30,46	V	0,39	V	94,34	V	0,00	V	0,95	V	137,59	V	31276	V
2018/03/26 05	SR	52,48	V	0,64	V	79,90	V	0,00	V	0,87	V	137,43	V	30826	V
2018/03/26 06	SR	129,30	V	2,10	V	67,57	V	0,32	V	0,90	V	137,60	V	30271	V
2018/03/26 07	SR	173,25	V	2,54	V	64,39	V	0,36	V	0,90	V	137,71	V	30756	V
2018/03/26 08	SR	88,08	V	0,82	V	72,86	V	0,00	V	0,92	V	138,23	V	30427	V
2018/03/26 09	SR	87,60	V	0,77	V	76,53	V	0,00	V	0,97	V	138,25	V	29478	V
2018/03/26 10	SR	42,64	V	0,88	V	96,53	V	0,05	V	0,90	V	139,30	V	32538	V
2018/03/26 11	SR	119,40	V	1,28	V	57,53	NV	0,02	V	0,89	V	139,68	V	31550	V
2018/03/26 12	SR	82,19	V	1,09	V	76,18	V	0,02	V	1,00	V	138,31	V	30072	V
2018/03/26 13	SR	28,20	V	0,75	V	102,61	V	0,05	V	1,08	V	136,71	V	30023	V
2018/03/26 14	SR	41,65	NV	0,81	NV	71,62	NV	0,02	NV	1,03	NV	136,62	NV	30215	NV
2018/03/26 15	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/03/26 16	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/03/26 17	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/03/26 18	SR	6,98	NV	3,23	NV	109,25	NV	0,00	NV	1,07	NV	137,27	NV	30584	NV
2018/03/26 19	SR	31,19	V	0,26	V	83,74	V	0,00	V	1,03	V	137,77	V	30159	V
2018/03/26 20	SR	27,53	V	0,01	V	86,52	V	0,00	V	1,02	V	136,92	V	30546	V
2018/03/26 21	SR	33,19	V	0,21	V	78,82	V	0,00	V	0,96	V	136,36	V	31091	V
2018/03/26 22	SR	58,45	V	0,16	V	65,80	V	0,02	V	0,82	V	135,47	V	30395	V
2018/03/26 23	SR	65,43	V	0,01	V	61,83	V	0,00	V	0,80	V	134,63	V	30197	V
2018/03/26 24	SR	40,52	V	0,01	V	76,47	V	0,00	V	0,82	V	135,68	V	31011	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.9-173.2	0.0-2.5	61.8-123.7	0.0-0.4	0.8-1.1	134.6-139.7	29477.6-32538.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.1	0.7	83.3	0	0.9	137.3	30832
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/03/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/03/27 01	SR	60,39	V	0,01	V	72,01	V	0,00	V	0,94	V	137,22	V	31703	V
2018/03/27 02	SR	63,90	V	0,01	V	68,82	V	0,00	V	0,93	V	138,43	V	31368	V
2018/03/27 03	SR	67,25	V	0,01	V	74,36	V	1,72	V	0,97	V	138,80	V	30978	V
2018/03/27 04	SR	79,92	V	0,01	V	68,29	V	2,01	V	0,87	V	138,64	V	30181	V
2018/03/27 05	SR	16,12	V	0,11	V	99,42	V	0,00	V	0,99	V	138,76	V	31039	V
2018/03/27 06	SR	22,06	V	0,71	V	86,26	V	0,00	V	0,90	V	139,15	V	30823	V
2018/03/27 07	SR	43,89	V	0,70	V	67,19	V	0,00	V	0,98	V	139,05	V	30508	V
2018/03/27 08	SR	42,80	V	0,01	V	67,45	V	0,00	V	0,95	V	137,80	V	29857	V
2018/03/27 09	SR	137,67	V	0,01	V	48,02	NV	0,02	V	0,91	V	137,74	V	28403	V
2018/03/27 10	SR	114,57	V	0,01	V	50,23	NV	0,00	V	0,95	V	138,27	V	31053	V
2018/03/27 11	SR	67,76	V	0,19	V	58,72	NV	0,00	V	0,74	V	138,10	V	30893	V
2018/03/27 12	SR	115,25	V	1,52	V	49,83	NV	0,00	V	0,82	V	138,44	V	30443	V
2018/03/27 13	SR	77,27	V	0,19	V	61,73	V	0,00	V	0,83	V	139,03	V	29824	V
2018/03/27 14	SR	17,10	V	1,02	V	94,05	V	0,00	V	0,83	V	139,65	V	29772	V
2018/03/27 15	SR	59,39	V	1,15	V	66,57	V	0,00	V	0,81	V	140,03	V	29538	V
2018/03/27 16	SR	113,08	V	2,34	V	71,39	V	0,02	V	0,79	V	140,66	V	29265	V
2018/03/27 17	SR	24,72	V	2,60	V	99,51	V	0,00	V	0,77	V	140,85	V	29433	V
2018/03/27 18	SR	119,88	V	3,03	V	69,82	V	0,01	V	0,70	V	141,21	V	29562	V
2018/03/27 19	SR	122,80	18	4,27	V	85,26	V	0,43	V	0,71	V	141,88	V	29223	V
2018/03/27 20	SR	178,44	V	5,44	V	102,39	V	0,95	V	0,79	V	142,25	V	29606	V
2018/03/27 21	SR	26,99	V	2,42	V	120,27	V	0,00	V	0,92	V	141,67	V	29898	V
2018/03/27 22	SR	62,08	V	2,16	V	84,19	V	0,01	V	0,80	V	141,17	V	30007	V
2018/03/27 23	SR	44,22	V	1,95	V	63,65	V	0,00	V	0,74	V	141,48	V	30034	V
2018/03/27 24	SR	62,97	V	2,46	V	71,32	V	0,18	V	0,81	V	141,76	V	29045	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.1-222.8	0.0-5.4	61.7-120.3	0.0-2.0	0.7-1.0	137.2-142.2	28402.9-31702.8
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	76.7	1.3	79.7	0.2	0.9	139.7	30102.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:





CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/03/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/03/28 01	SR	8,94	V	1,87	V	102,78	V	0,00	V	0,83	V	141,86	V	29431	V
2018/03/28 02	SR	15,40	V	1,86	V	93,19	V	0,00	V	0,77	V	141,94	V	29788	V
2018/03/28 03	SR	10,67	V	1,87	V	101,47	V	0,00	V	0,79	V	142,13	V	30140	V
2018/03/28 04	SR	32,51	V	1,84	V	70,22	V	0,00	V	0,74	V	142,60	V	30165	V
2018/03/28 05	SR	59,11	V	2,05	V	56,54	NV	0,00	V	0,72	V	143,03	V	29925	V
2018/03/28 06	SR	69,59	V	2,11	V	55,91	NV	0,00	V	0,79	V	143,44	V	29686	V
2018/03/28 07	SR	44,10	V	1,93	V	75,98	V	0,00	V	0,70	V	140,67	V	28543	V
2018/03/28 08	SR	59,03	V	2,09	V	66,44	V	0,00	V	0,95	V	137,41	V	28190	V
2018/03/28 09	SR	43,48	V	2,00	V	71,92	V	0,00	V	0,70	V	134,13	V	28630	V
2018/03/28 10	SR	38,50	V	1,95	V	75,10	V	0,00	V	0,69	V	134,98	V	30793	V
2018/03/28 11	SR	41,93	V	1,88	V	74,31	V	0,00	V	0,70	V	135,65	V	30359	V
2018/03/28 12	SR	46,19	V	2,03	V	85,61	V	0,02	V	0,66	V	136,09	V	29466	V
2018/03/28 13	SR	44,57	V	1,99	V	88,21	V	0,02	V	0,65	V	136,66	V	29932	V
2018/03/28 14	SR	43,49	V	1,96	V	85,01	V	0,00	V	0,94	V	137,85	V	29781	V
2018/03/28 15	SR	37,49	V	1,83	V	91,56	V	0,00	V	0,88	V	136,30	V	29331	V
2018/03/28 16	SR	27,09	V	1,79	V	104,09	V	0,03	V	0,64	V	135,61	V	30368	V
2018/03/28 17	SR	22,04	V	1,64	V	99,17	V	0,00	V	0,59	V	135,92	V	30815	V
2018/03/28 18	SR	55,56	V	1,77	V	80,10	V	0,01	V	0,51	V	135,95	V	31027	V
2018/03/28 19	SR	53,28	V	1,71	V	80,71	V	0,00	V	0,51	V	136,26	V	30947	V
2018/03/28 20	SR	66,57	V	1,74	V	73,29	V	0,01	V	0,53	V	136,63	V	30873	V
2018/03/28 21	SR	78,19	V	1,93	V	67,46	V	0,01	V	0,54	V	137,13	V	30760	V
2018/03/28 22	SR	33,15	V	1,65	V	83,66	V	0,00	V	0,53	V	138,12	V	30876	V
2018/03/28 23	SR	17,49	V	1,66	V	100,65	V	0,00	V	0,56	V	138,63	V	30930	V
2018/03/28 24	SR	10,48	V	1,63	V	101,81	V	0,00	V	0,56	V	138,79	V	31174	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.9-78.2	1.6-2.1	66.4-104.1	0.0-0.0	0.5-1.0	134.1-143.4	28189.6-31174.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40	1.9	85.1	0	0.7	138.2	30080.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/03/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/03/29 01	SR	75,44	V	2,16	V	67,42	V	0,15	V	0,57	V	139,14	V	30965	V
2018/03/29 02	SR	74,41	V	2,14	V	64,61	V	0,13	V	0,56	V	139,81	V	30755	V
2018/03/29 03	SR	38,32	V	1,68	V	69,05	V	0,00	V	0,57	V	140,20	V	30626	V
2018/03/29 04	SR	86,77	V	2,00	V	57,87	NV	0,03	V	0,50	V	140,58	V	30751	V
2018/03/29 05	SR	65,65	V	2,00	V	62,29	V	0,05	V	0,55	V	140,70	V	30328	V
2018/03/29 06	SR	19,45	V	1,66	V	90,35	V	0,00	V	0,53	V	140,90	V	30593	V
2018/03/29 07	SR	17,56	V	1,64	V	89,84	V	0,00	V	0,55	V	140,28	V	31135	V
2018/03/29 08	SR	59,13	V	1,94	V	58,21	NV	0,09	V	0,54	V	139,76	V	31107	V
2018/03/29 09	SR	14,17	V	1,48	V	101,01	V	0,00	V	0,48	V	136,72	V	30918	V
2018/03/29 10	SR	1,41	V	0,08	V	146,94	V	0,00	V	0,46	V	135,73	V	30880	V
2018/03/29 11	SR	11,15	V	0,10	V	110,87	V	0,00	V	0,43	V	135,56	V	30824	V
2018/03/29 12	SR	12,48	V	0,08	V	97,70	V	0,01	V	0,43	V	136,08	V	30574	V
2018/03/29 13	SR	14,48	V	0,09	V	94,30	V	0,03	V	0,43	V	136,68	V	29379	V
2018/03/29 14	SR	59,54	V	0,20	V	70,11	V	0,00	V	0,43	V	136,87	V	29446	V
2018/03/29 15	SR	31,48	V	0,10	V	90,75	V	0,00	V	0,45	V	137,06	V	29877	V
2018/03/29 16	SR	43,77	V	0,15	V	76,97	V	0,03	V	1,64	V	137,27	V	30560	V
2018/03/29 17	SR	115,03	V	0,71	V	61,68	V	0,28	V	0,50	V	137,66	V	30543	V
2018/03/29 18	SR	147,65	V	1,74	V	65,94	V	0,46	V	0,47	V	138,04	V	30768	V
2018/03/29 19	SR	117,89	V	1,80	V	86,30	V	0,52	V	0,48	V	138,43	V	30610	V
2018/03/29 20	SR	147,37	V	2,82	V	88,03	V	1,09	V	0,47	V	138,40	V	30703	V
2018/03/29 21	SR	142,03	V	2,51	V	86,22	V	1,01	V	0,53	V	138,56	V	30684	V
2018/03/29 22	SR	99,99	V	1,19	V	83,60	V	0,35	V	0,56	V	139,19	V	30628	V
2018/03/29 23	SR	71,34	V	0,81	V	91,23	V	0,39	V	0,69	V	139,95	V	30164	V
2018/03/29 24	SR	34,04	V	0,24	V	95,34	V	0,31	V	0,49	V	139,94	V	30515	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.4-147.6	0.1-2.8	61.7-146.9	0.0-1.1	0.4-1.6	135.6-140.9	29379.3-31134.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.5	1.2	85.9	0.2	0.6	138.5	30555.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/03/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/03/30 01	SR	63,33	V	0,40	V	80,07	V	0,24	V	0,46	V	140,42	V	30106	V
2018/03/30 02	SR	59,56	V	0,36	V	76,48	V	0,01	V	0,46	V	140,87	V	30075	V
2018/03/30 03	SR	69,41	V	0,44	V	71,10	V	0,02	V	0,44	V	141,20	V	29897	V
2018/03/30 04	SR	29,51	V	0,20	V	94,31	V	0,02	V	0,46	V	141,02	V	30059	V
2018/03/30 05	SR	22,27	V	0,17	V	102,09	V	0,00	V	0,48	V	140,97	V	29855	V
2018/03/30 06	SR	6,97	V	0,11	V	119,84	V	0,02	V	0,54	V	140,72	V	30262	V
2018/03/30 07	SR	17,43	V	0,13	V	103,85	V	0,05	V	0,53	V	140,46	V	30320	V
2018/03/30 08	SR	32,21	V	0,16	V	85,65	V	0,12	V	0,68	V	139,51	V	30120	V
2018/03/30 09	SR	21,76	V	0,12	V	95,19	V	0,00	V	0,64	V	136,89	V	30381	V
2018/03/30 10	SR	49,47	V	0,22	V	75,03	V	0,00	V	0,60	V	136,59	V	30838	V
2018/03/30 11	SR	66,91	V	0,42	V	72,82	V	0,05	V	0,69	V	137,04	V	30500	V
2018/03/30 12	SR	83,15	V	0,52	V	64,36	V	0,06	V	0,78	V	137,64	V	30406	V
2018/03/30 13	SR	51,09	V	0,25	V	73,61	V	0,00	V	0,69	V	137,88	V	29928	V
2018/03/30 14	SR	91,07	V	1,30	V	69,72	V	0,50	V	0,85	V	138,68	V	29346	V
2018/03/30 15	SR	62,29	V	0,32	V	69,86	V	0,02	V	1,34	V	137,42	V	29010	V
2018/03/30 16	SR	77,26	V	0,42	V	68,05	V	0,01	V	0,96	V	136,43	V	30564	V
2018/03/30 17	SR	59,40	V	0,38	V	78,00	V	0,01	V	0,62	V	134,72	V	29492	V
2018/03/30 18	SR	26,41	V	0,13	V	88,21	V	0,00	V	0,68	V	134,31	V	29722	V
2018/03/30 19	SR	31,40	V	0,16	V	81,42	V	0,00	V	0,65	V	134,40	V	29540	V
2018/03/30 20	SR	48,62	V	0,22	V	72,71	V	0,00	V	0,68	V	134,59	V	29825	V
2018/03/30 21	SR	56,85	V	0,25	V	67,88	V	0,00	V	0,59	V	134,79	V	30642	V
2018/03/30 22	SR	79,58	V	0,45	V	62,98	V	0,00	V	0,54	V	135,25	V	31551	V
2018/03/30 23	SR	69,68	V	0,41	V	71,14	V	0,06	V	0,48	V	136,19	V	31473	V
2018/03/30 24	SR	82,71	V	0,52	V	62,44	V	0,07	V	0,49	V	137,55	V	30366	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.0-91.1	0.1-1.3	62.4-119.8	0.0-0.5	0.4-1.3	134.3-141.2	29010.1-31550.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.4	0.3	79.5	0.1	0.6	137.7	30178.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/03/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/03/31 01	SR	96,21	V	0,80	V	64,79	V	0,03	V	0,49	V	138,41	V	31062	V
2018/03/31 02	SR	23,26	V	0,14	V	92,36	V	0,00	V	0,48	V	138,76	V	31352	V
2018/03/31 03	SR	43,31	V	0,21	V	79,39	V	0,07	V	0,35	V	138,98	V	31426	V
2018/03/31 04	SR	50,57	V	0,22	V	70,04	V	0,04	V	0,39	V	139,41	V	31810	V
2018/03/31 05	SR	45,85	V	0,21	V	69,44	V	0,23	V	0,38	V	139,55	V	31566	V
2018/03/31 06	SR	41,86	V	0,26	V	78,03	V	0,10	V	0,39	V	139,65	V	31470	V
2018/03/31 07	SR	56,73	V	0,29	V	62,26	V	0,00	V	0,39	V	139,44	V	32164	V
2018/03/31 08	SR	17,18	V	0,08	V	79,87	V	0,00	V	0,46	V	139,30	V	32143	V
2018/03/31 09	SR	35,68	V	0,14	V	61,57	V	0,00	V	0,43	V	137,73	V	31657	V
2018/03/31 10	SR	44,77	V	0,20	V	55,82	NV	0,00	V	0,42	V	136,49	V	31881	V
2018/03/31 11	SR	29,80	V	0,11	V	65,73	V	0,00	V	0,50	V	136,76	V	31678	V
2018/03/31 12	SR	29,79	V	0,13	V	66,11	V	0,00	V	0,57	V	137,28	V	31164	V
2018/03/31 13	SR	19,44	V	0,07	V	77,51	V	0,00	V	0,47	V	137,62	V	31299	V
2018/03/31 14	SR	70,50	V	0,36	V	57,40	NV	0,01	V	0,41	V	138,12	V	30096	V
2018/03/31 15	SR	45,92	V	0,13	V	67,80	V	0,00	V	0,41	V	138,52	V	30751	V
2018/03/31 16	SR	38,68	V	0,11	V	84,96	V	0,00	V	0,47	V	139,13	V	30433	V
2018/03/31 17	SR	48,69	V	0,19	V	80,17	V	0,00	V	0,39	V	138,27	V	29431	V
2018/03/31 18	SR	33,17	V	0,12	V	87,55	V	0,00	V	0,39	V	137,50	V	30398	V
2018/03/31 19	SR	23,62	V	0,08	V	94,04	V	0,00	V	0,39	V	137,62	V	30709	V
2018/03/31 20	SR	40,73	V	0,13	V	81,56	V	0,00	V	0,36	V	138,00	V	30552	V
2018/03/31 21	SR	25,49	V	0,14	V	93,73	V	0,00	V	0,49	V	138,40	V	31045	V
2018/03/31 22	SR	77,91	V	0,43	V	67,75	V	0,03	V	0,49	V	138,40	V	30685	V
2018/03/31 23	SR	42,72	V	0,23	V	77,47	V	0,00	V	0,51	V	138,40	V	30856	V
2018/03/31 24	SR	68,08	V	0,97	V	75,48	V	0,33	V	0,46	V	139,03	V	30526	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.2-96.2	0.1-1.0	61.6-94.0	0.0-0.3	0.4-0.6	136.5-139.6	29431.3-32164.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.7	0.2	76.3	0	0.4	138.4	31089.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Elm Mario

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]