

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/03/24 01	SR	56,64	V	0,50	V	133,40	V	1,04	V	1,53	V	124,27	V	26914	V
2025/03/24 02	SR	109,82	V	2,66	V	131,67	V	1,76	V	1,62	V	124,41	V	26858	V
2025/03/24 03	SR	165,16	V	3,41	V	110,95	V	2,23	V	1,48	V	124,78	V	26657	V
2025/03/24 04	SR	181,15	V	5,81	V	118,45	V	3,96	V	1,60	V	124,78	V	26682	V
2025/03/24 05	SR	85,27	V	0,95	V	127,95	V	1,40	V	1,62	V	124,89	V	26827	V
2025/03/24 06	SR	79,74	V	1,24	V	125,21	V	1,57	V	1,61	V	125,31	V	26578	V
2025/03/24 07	SR	70,47	V	0,76	V	129,01	V	0,67	V	1,66	V	125,63	V	28313	V
2025/03/24 08	SR	144,70	V	4,41	V	121,74	V	2,44	V	1,54	V	125,88	V	26993	V
2025/03/24 09	SR	203,91	V	7,13	V	108,40	V	2,86	V	1,41	V	126,47	V	26695	V
2025/03/24 10	SR	34,68	V	0,04	V	142,74	V	1,20	V	1,64	V	126,69	V	26846	V
2025/03/24 11	SR	0,81	V	0,01	V	262,62	V	1,63	V	3,05	V	126,34	V	27098	V
2025/03/24 12	SR	54,76	V	0,52	V	173,05	V	3,89	V	1,66	V	120,26	V	27734	V
2025/03/24 13	SR	233,25	V	1,58	V	92,49	V	1,66	V	1,29	V	120,10	V	27371	V
2025/03/24 14	SR	202,79	V	1,95	V	100,26	V	0,57	V	1,17	V	120,20	V	27423	V
2025/03/24 15	SR	212,47	V	1,75	V	101,97	V	0,21	V	1,13	V	120,37	V	27297	V
2025/03/24 16	SR	107,34	V	0,50	V	127,03	V	0,00	V	1,21	V	120,72	V	27433	V
2025/03/24 17	SR	106,35	V	0,42	V	130,15	V	0,00	V	1,20	V	120,72	V	27572	V
2025/03/24 18	SR	99,55	V	0,53	V	129,71	V	0,01	V	1,20	V	120,64	V	27528	V
2025/03/24 19	SR	159,70	V	0,98	V	113,85	V	0,00	V	1,11	V	120,59	V	27506	V
2025/03/24 20	SR	143,53	V	0,76	V	116,06	V	0,02	V	1,18	V	120,84	V	27483	V
2025/03/24 21	SR	64,34	V	0,02	V	133,72	V	0,00	V	1,24	V	120,63	V	27612	V
2025/03/24 22	SR	72,22	V	0,07	V	128,96	V	0,00	V	1,18	V	120,55	V	27667	V
2025/03/24 23	SR	56,96	V	0,01	V	136,09	V	0,00	V	1,27	V	120,46	V	27707	V
2025/03/24 24	SR	60,86	V	0,01	V	130,42	V	0,00	V	1,22	V	120,41	V	27805	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.8-233.3	0.0-7.1	92.5-262.6	0.0-4.0	1.1-3.0	120.1-126.7	26577.9-28312.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	112.8	1.5	130.2	1.1	1.5	122.7	27274.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

C. Pell

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/03/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/03/25 01	SR	30,87	V	0,01	V	146,98	V	0,00	V	1,34	V	120,23	V	27818	V
2025/03/25 02	SR	25,92	V	0,01	V	150,92	V	0,00	V	1,33	V	120,21	V	27861	V
2025/03/25 03	SR	38,23	V	0,01	V	140,36	V	0,00	V	1,33	V	120,55	V	27856	V
2025/03/25 04	SR	80,12	V	0,87	V	133,37	V	0,16	V	1,38	V	120,52	V	27898	V
2025/03/25 05	SR	94,27	V	0,82	V	129,80	V	0,15	V	1,35	V	120,46	V	27880	V
2025/03/25 06	SR	64,31	V	0,48	V	128,27	V	0,08	V	1,41	V	120,62	V	27799	V
2025/03/25 07	SR	26,04	V	0,01	V	151,01	V	0,21	V	1,31	V	120,43	V	29213	V
2025/03/25 08	SR	99,17	V	0,88	V	124,18	V	1,21	V	1,33	V	120,50	V	28724	V
2025/03/25 09	SR	1311,64	18	9,21	V	88,12	V	6,65	V	1,22	V	120,02	V	27915	V
2025/03/25 10	SR	156,59	V	2,39	V	104,60	V	3,11	V	1,10	V	120,45	V	28288	V
2025/03/25 11	SR	134,47	V	1,44	V	115,49	V	1,66	V	1,16	V	121,00	V	28308	V
2025/03/25 12	SR	79,26	V	0,29	V	120,87	V	1,24	V	1,07	V	121,33	V	28253	V
2025/03/25 13	SR	184,20	V	0,76	V	91,60	V	0,66	V	1,64	V	122,05	V	28131	V
2025/03/25 14	SR	192,25	V	1,29	V	87,43	V	0,61	V	1,42	V	122,76	V	27828	V
2025/03/25 15	SR	136,99	V	0,58	V	89,96	V	0,06	V	1,33	V	123,25	V	27737	V
2025/03/25 16	SR	161,33	V	0,74	V	81,67	V	0,03	V	1,24	V	123,66	V	27755	V
2025/03/25 17	SR	252,15	V	5,05	V	80,38	V	1,20	V	1,15	V	124,13	V	27587	V
2025/03/25 18	SR	118,17	V	0,67	V	111,46	V	0,00	V	1,30	V	124,02	V	27891	V
2025/03/25 19	SR	241,72	V	1,82	V	91,07	V	0,00	V	1,34	V	124,34	V	27609	V
2025/03/25 20	SR	93,11	V	0,91	V	121,00	V	0,00	V	1,29	V	124,35	V	27849	V
2025/03/25 21	SR	163,89	V	1,28	V	93,83	V	0,00	V	1,26	V	123,96	V	27940	V
2025/03/25 22	SR	186,52	V	0,75	V	83,56	V	0,01	V	1,22	V	123,94	V	27785	V
2025/03/25 23	SR	145,02	V	1,37	V	98,06	V	0,08	V	1,27	V	123,68	V	27841	V
2025/03/25 24	SR	79,47	V	0,37	V	110,85	V	0,01	V	1,25	V	123,40	V	27788	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	25.9-311.6	0.0-9.2	80.4-151.0	0.0-6.6	1.1-1.6	120.0-124.4	27587.2-29213.1
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	129	1.3	111.5	0.7	1.3	122.1	27981.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Rinella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]