

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/03/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/03/26 01	SR	42,28	V	0,70	V	84,33	V	0,00	V	0,67	V	134,19	V	30179	V
2019/03/26 02	SR	19,73	V	0,52	V	100,94	V	0,00	V	0,70	V	134,27	V	30272	V
2019/03/26 03	SR	52,02	V	0,74	V	75,10	V	0,00	V	0,67	V	134,59	V	30172	V
2019/03/26 04	SR	52,54	V	0,68	V	68,87	V	0,00	V	0,65	V	135,04	V	30152	V
2019/03/26 05	SR	33,69	V	0,67	V	82,27	V	0,00	V	0,71	V	135,56	V	30231	V
2019/03/26 06	SR	38,46	V	0,72	V	82,51	V	0,00	V	0,71	V	135,74	V	30278	V
2019/03/26 07	SR	31,81	V	0,62	V	81,39	V	0,00	V	0,73	V	136,00	V	30480	V
2019/03/26 08	SR	25,27	V	0,60	V	93,31	V	0,00	V	0,70	V	135,83	V	30526	V
2019/03/26 09	SR	46,75	V	0,76	V	87,72	V	0,00	V	0,71	V	135,87	V	29612	V
2019/03/26 10	SR	93,04	V	1,21	V	58,70	NV	0,02	V	0,61	V	136,30	V	29692	V
2019/03/26 11	SR	22,19	V	0,55	V	81,47	V	0,00	V	0,58	V	137,04	V	31368	V
2019/03/26 12	SR	22,68	V	0,51	V	82,60	V	0,00	V	0,58	V	137,28	V	31386	V
2019/03/26 13	SR	24,34	V	0,49	V	81,62	V	0,00	V	0,61	V	137,49	V	31296	V
2019/03/26 14	SR	10,04	V	0,48	V	109,92	V	0,00	V	0,66	V	137,58	V	30867	V
2019/03/26 15	SR	58,01	V	0,79	V	77,85	V	0,00	V	1,17	V	136,89	V	30530	V
2019/03/26 16	SR	54,04	V	0,73	V	78,04	V	0,00	V	0,61	V	134,87	V	30133	V
2019/03/26 17	SR	122,91	V	1,41	V	53,50	NV	0,00	V	0,60	V	134,88	V	29470	V
2019/03/26 18	SR	76,11	V	1,01	V	65,78	V	0,00	V	0,61	V	135,27	V	30361	V
2019/03/26 19	SR	97,00	V	1,40	V	57,80	NV	0,01	V	0,57	V	135,42	V	30143	V
2019/03/26 20	SR	119,49	V	2,42	V	59,12	NV	0,16	V	0,56	V	135,50	V	30024	V
2019/03/26 21	SR	102,64	V	1,35	V	60,69	V	0,00	V	0,49	V	134,74	V	29675	V
2019/03/26 22	SR	34,01	V	0,63	V	90,31	V	0,00	V	0,54	V	134,99	V	30253	V
2019/03/26 23	SR	34,84	V	0,61	V	84,72	V	0,00	V	0,54	V	136,00	V	30401	V
2019/03/26 24	SR	16,72	V	0,58	V	100,67	V	0,00	V	0,52	V	136,52	V	30416	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.0-122.9	0.5-2.4	60.7-109.9	0.0-0.2	0.5-1.2	134.2-137.6	29470.3-31386.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.3	0.8	83.5	0	0.6	135.7	30329.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Xen m

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/03/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/03/27 01	SR	22,35	V	0,65	V	99,02	V	0,00	V	0,53	V	136,71	V	30478	V
2019/03/27 02	SR	13,01	V	0,57	V	105,84	V	0,00	V	0,52	V	136,99	V	30508	V
2019/03/27 03	SR	10,20	V	0,55	V	111,23	V	0,00	V	0,54	V	136,75	V	30756	V
2019/03/27 04	SR	30,02	V	0,63	V	84,59	V	0,00	V	0,54	V	136,80	V	30747	V
2019/03/27 05	SR	9,44	V	0,60	V	114,85	V	0,00	V	0,59	V	136,59	V	30744	V
2019/03/27 06	SR	8,53	V	0,60	V	122,91	V	0,00	V	0,59	V	136,47	V	30800	V
2019/03/27 07	SR	10,58	V	0,56	V	112,33	V	0,00	V	0,56	V	136,46	V	30814	V
2019/03/27 08	SR	9,46	V	0,59	V	109,91	V	0,00	V	0,56	V	136,68	V	30834	V
2019/03/27 09	SR	128,56	V	1,59	V	139,59	V	0,00	V	0,47	V	129,85	V	17266	V
2019/03/27 10	SR	53,88	V	1,11	V	153,84	V	0,00	V	0,49	V	125,80	V	27335	V
2019/03/27 11	SR	13,09	V	0,51	V	100,44	V	0,00	V	0,47	V	132,37	V	31695	V
2019/03/27 12	SR	29,51	V	0,50	V	80,25	V	0,00	V	0,95	V	119,60	V	31685	V
2019/03/27 13	SR	28,74	V	0,51	V	78,36	V	0,00	V	0,54	V	108,06	V	32020	V
2019/03/27 14	SR	24,32	V	0,54	V	88,27	V	0,00	V	0,49	V	132,17	V	31998	V
2019/03/27 15	SR	91,33	V	1,39	V	65,60	V	0,05	V	0,46	V	133,62	V	30558	V
2019/03/27 16	SR	52,06	V	0,81	V	75,51	V	0,01	V	0,45	V	134,02	V	30794	V
2019/03/27 17	SR	72,93	V	1,03	V	68,32	V	0,01	V	0,44	V	135,29	V	30149	V
2019/03/27 18	SR	115,59	V	1,30	V	49,89	NV	0,02	V	0,45	V	135,35	V	29413	V
2019/03/27 19	SR	116,13	V	1,32	V	42,04	NV	0,00	V	0,42	V	133,92	V	29342	V
2019/03/27 20	SR	115,34	V	1,37	V	40,48	NV	0,01	V	0,43	V	133,85	V	29551	V
2019/03/27 21	SR	82,08	V	1,06	V	46,69	NV	0,00	V	0,44	V	134,11	V	29835	V
2019/03/27 22	SR	104,81	V	1,25	V	47,11	NV	0,01	V	0,46	V	135,57	V	30336	V
2019/03/27 23	SR	138,03	V	1,69	V	48,74	NV	0,04	V	0,47	V	136,36	V	30376	V
2019/03/27 24	SR	98,96	V	1,50	V	71,24	V	0,00	V	0,46	V	136,59	V	30726	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.5-138.0	0.5-1.7	65.6-153.8	0.0-0.1	0.4-1.0	108.1-137.0	17266.0-32020.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.5	0.9	99	0	0.5	132.9	29948.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/03/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/03/28 01	SR	60,01	V	1,28	V	94,59	V	0,00	V	0,45	V	136,43	V	31166	V
2019/03/28 02	SR	75,90	V	1,63	V	93,84	V	0,00	V	0,43	V	136,44	V	31274	V
2019/03/28 03	SR	59,22	V	1,19	V	98,68	V	0,00	V	0,44	V	136,44	V	31250	V
2019/03/28 04	SR	47,54	V	0,84	V	99,65	V	0,00	V	0,44	V	136,33	V	31442	V
2019/03/28 05	SR	92,92	V	1,13	V	78,67	V	0,01	V	0,44	V	136,09	V	31464	V
2019/03/28 06	SR	102,28	V	1,44	V	76,45	V	0,01	V	0,44	V	136,12	V	31237	V
2019/03/28 07	SR	74,17	V	1,21	V	81,64	V	0,01	V	0,47	V	136,61	V	30568	V
2019/03/28 08	SR	70,70	V	1,30	V	89,43	V	0,02	V	0,51	V	135,55	V	31027	V
2019/03/28 09	SR	27,20	V	0,70	V	100,45	V	0,00	V	0,50	V	134,84	V	31355	V
2019/03/28 10	SR	16,42	V	0,60	V	97,34	V	0,00	V	1,72	V	132,55	V	31151	V
2019/03/28 11	SR	7,22	V	0,55	V	118,68	V	0,00	V	0,66	V	131,43	V	32571	V
2019/03/28 12	SR	5,74	V	0,50	V	123,76	V	0,00	V	0,58	V	130,50	V	32612	V
2019/03/28 13	SR	13,59	V	0,49	V	105,17	V	0,00	V	0,50	V	130,25	V	32479	V
2019/03/28 14	SR	85,49	V	1,40	V	78,09	V	0,00	V	0,47	V	119,88	V	32222	V
2019/03/28 15	SR	152,78	V	2,13	V	57,06	NV	0,03	V	0,41	V	112,17	V	31060	V
2019/03/28 16	SR	20,24	V	0,47	V	89,85	V	0,00	V	0,48	V	123,62	V	31468	V
2019/03/28 17	SR	8,82	V	0,85	V	173,26	V	0,00	V	0,40	V	125,59	V	26145	V
2019/03/28 18	SR	68,26	V	0,96	V	79,15	V	0,01	V	0,45	V	129,02	V	31429	V
2019/03/28 19	SR	71,70	V	0,79	V	55,79	NV	0,00	V	0,47	V	131,09	V	31457	V
2019/03/28 20	SR	104,64	V	1,26	V	50,90	NV	0,00	V	0,50	V	132,33	V	30460	V
2019/03/28 21	SR	142,89	V	2,05	V	45,93	NV	0,05	V	0,42	V	131,91	V	30117	V
2019/03/28 22	SR	55,56	V	0,75	V	66,07	V	0,00	V	0,47	V	132,09	V	30884	V
2019/03/28 23	SR	52,44	V	0,99	V	79,51	V	0,00	V	0,46	V	132,94	V	31455	V
2019/03/28 24	SR	91,07	V	1,27	V	70,36	V	0,00	V	0,42	V	133,17	V	30925	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.7-152.8	0.5-2.1	66.1-173.3	0.0-0.0	0.4-1.7	112.2-136.6	26145.2-32612.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.8	1.1	94.7	0	0.5	131.4	31134
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/03/29

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/03/29 01	SR	54,84	V	0,67	V	72,78	V	0,00	V	0,39	V	132,42	V	30423	V
2019/03/29 02	SR	50,26	V	0,92	V	85,87	V	0,00	V	0,44	V	132,31	V	31265	V
2019/03/29 03	SR	68,67	V	1,41	V	83,15	V	0,00	V	0,47	V	133,73	V	31297	V
2019/03/29 04	SR	92,09	V	1,92	V	75,23	V	0,01	V	0,46	V	134,11	V	31225	V
2019/03/29 05	SR	53,42	V	0,91	V	85,93	V	0,00	V	0,46	V	134,31	V	31238	V
2019/03/29 06	SR	13,91	V	0,58	V	107,29	V	0,00	V	0,51	V	134,11	V	31575	V
2019/03/29 07	SR	28,27	V	0,65	V	95,54	V	0,00	V	0,51	V	133,96	V	31450	V
2019/03/29 08	SR	116,56	V	1,45	V	57,26	NV	0,00	V	0,49	V	135,14	V	30943	V
2019/03/29 09	SR	23,70	V	0,59	V	90,81	V	0,00	V	0,53	V	135,64	V	31235	V
2019/03/29 10	SR	19,33	V	0,55	V	94,52	V	0,00	V	0,62	V	134,04	V	31105	V
2019/03/29 11	SR	7,82	V	0,53	V	116,33	V	0,00	V	0,51	V	133,30	V	32466	V
2019/03/29 12	SR	9,99	V	0,51	V	111,58	V	0,00	V	0,49	V	133,32	V	32500	V
2019/03/29 13	SR	17,01	V	0,51	V	101,57	V	0,00	V	0,47	V	133,57	V	32468	V
2019/03/29 14	SR	13,96	V	0,51	V	107,82	V	0,00	V	0,49	V	133,84	V	32396	V
2019/03/29 15	SR	13,78	V	0,50	V	107,09	V	0,00	V	0,52	V	134,12	V	32198	V
2019/03/29 16	SR	3,38	V	0,50	V	135,53	V	0,00	V	0,55	V	134,08	V	32076	V
2019/03/29 17	SR	3,84	V	0,52	V	135,66	V	0,00	V	0,58	V	134,24	V	31326	V
2019/03/29 18	SR	12,19	V	0,53	V	108,62	V	0,00	V	0,57	V	134,79	V	31750	V
2019/03/29 19	SR	43,50	V	0,63	V	75,38	V	0,00	V	0,55	V	135,40	V	31512	V
2019/03/29 20	SR	98,01	V	1,31	V	62,86	V	0,00	V	0,53	V	135,68	V	31523	V
2019/03/29 21	SR	81,44	V	1,34	V	71,99	V	0,00	V	0,54	V	135,72	V	31553	V
2019/03/29 22	SR	90,72	V	1,48	V	70,28	V	0,00	V	0,51	V	135,85	V	31531	V
2019/03/29 23	SR	71,29	V	1,24	V	78,34	V	0,00	V	0,53	V	136,12	V	31497	V
2019/03/29 24	SR	21,28	V	0,61	V	94,97	V	0,00	V	0,49	V	136,22	V	31474	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.4-116.6	0.5-1.9	62.9-135.7	0.0-0.0	0.4-0.6	132.3-136.2	30423.2-32500.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.1	0.8	94.3	0	0.5	134.4	31584.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/03/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/03/30 01	SR	20,22	V	0,58	V	92,93	V	0,00	V	0,49	V	136,43	V	31349	V
2019/03/30 02	SR	14,69	V	0,62	V	101,38	V	0,00	V	0,49	V	136,38	V	31521	V
2019/03/30 03	SR	29,52	V	0,68	V	87,38	V	0,00	V	0,47	V	136,52	V	31596	V
2019/03/30 04	SR	91,10	V	1,12	V	63,76	V	0,00	V	0,48	V	136,67	V	31285	V
2019/03/30 05	SR	62,91	V	0,99	V	73,05	V	0,00	V	0,48	V	137,22	V	31495	V
2019/03/30 06	SR	21,90	V	0,72	V	91,24	V	0,00	V	0,48	V	137,51	V	31694	V
2019/03/30 07	SR	44,51	V	0,87	V	80,21	V	0,00	V	0,51	V	137,76	V	31341	V
2019/03/30 08	SR	125,96	V	2,45	V	61,43	V	0,22	V	1,02	V	134,66	V	30642	V
2019/03/30 09	SR	37,30	V	0,66	V	79,21	V	0,00	V	0,50	V	129,63	V	30917	V
2019/03/30 10	SR	31,33	V	0,59	V	83,83	V	0,00	V	0,55	V	130,01	V	31374	V
2019/03/30 11	SR	41,84	V	0,63	V	79,38	V	0,00	V	0,51	V	130,23	V	31230	V
2019/03/30 12	SR	37,91	V	0,58	V	78,14	V	0,00	V	0,51	V	129,96	V	31183	V
2019/03/30 13	SR	39,70	V	0,56	V	76,56	V	0,00	V	0,47	V	131,00	V	30956	V
2019/03/30 14	SR	45,90	V	0,59	V	76,19	V	0,00	V	0,48	V	131,49	V	30630	V
2019/03/30 15	SR	96,35	V	1,02	V	64,01	V	0,00	V	0,48	V	132,15	V	30490	V
2019/03/30 16	SR	75,26	V	0,84	V	66,56	V	0,00	V	0,51	V	133,07	V	30648	V
2019/03/30 17	SR	72,70	V	0,84	V	62,03	V	0,00	V	0,48	V	133,21	V	30136	V
2019/03/30 18	SR	110,89	V	1,09	V	48,60	NV	0,00	V	0,39	V	132,68	V	29212	V
2019/03/30 19	SR	30,64	V	0,62	V	79,80	V	0,00	V	0,44	V	132,87	V	29615	V
2019/03/30 20	SR	8,99	V	0,65	V	107,85	V	0,00	V	0,51	V	134,26	V	30598	V
2019/03/30 21	SR	13,84	V	0,54	V	98,42	V	0,00	V	0,50	V	134,27	V	30774	V
2019/03/30 22	SR	11,62	V	0,54	V	102,61	V	0,00	V	0,50	V	134,33	V	30796	V
2019/03/30 23	SR	8,79	V	0,53	V	108,37	V	0,00	V	0,51	V	134,38	V	30838	V
2019/03/30 24	SR	10,97	V	0,53	V	105,12	V	0,00	V	0,51	V	134,73	V	30839	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.8-126.0	0.5-2.4	61.4-108.4	0.0-0.2	0.4-1.0	129.6-137.8	29212.4-31694.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45.2	0.8	83.5	0	0.5	133.8	30881.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/03/31

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/03/31 01	SR	11,78	V	0,51	V	104,20	V	0,00	V	0,49	V	134,87	V	30843	V
2019/03/31 02	SR	15,20	V	0,50	V	99,48	V	0,00	V	0,52	V	135,17	V	30755	V
2019/03/31 03	SR	3,34	V	0,51	V	130,44	V	0,00	V	0,51	V	135,24	V	30815	V
2019/03/31 04	SR	5,40	V	0,51	V	124,26	V	0,00	V	0,51	V	135,28	V	30782	V
2019/03/31 05	SR	19,51	V	0,59	V	108,46	V	0,00	V	0,53	V	135,45	V	30730	V
2019/03/31 06	SR	62,67	V	1,51	V	83,17	V	0,14	V	0,61	V	135,71	V	30658	V
2019/03/31 07	SR	94,59	V	1,37	V	69,58	V	0,01	V	0,68	V	133,76	V	29778	V
2019/03/31 08	SR	85,53	V	1,45	V	77,36	V	0,03	V	0,42	V	130,85	V	30171	V
2019/03/31 09	SR	86,17	V	1,18	V	65,64	V	0,01	V	0,40	V	130,65	V	29489	V
2019/03/31 10	SR	61,09	V	0,80	V	71,79	V	0,00	V	0,42	V	131,30	V	29929	V
2019/03/31 11	SR	65,92	V	0,99	V	70,43	V	0,02	V	0,50	V	132,59	V	30399	V
2019/03/31 12	SR	100,02	V	1,11	V	60,57	V	0,00	V	0,46	V	132,39	V	30259	V
2019/03/31 13	SR	50,54	V	0,67	V	73,15	V	0,00	V	0,49	V	132,36	V	30605	V
2019/03/31 14	SR	30,25	V	0,57	V	83,89	V	0,00	V	0,47	V	132,85	V	30515	V
2019/03/31 15	SR	9,99	V	0,52	V	102,96	V	0,00	V	0,49	V	133,46	V	30281	V
2019/03/31 16	SR	7,31	V	0,50	V	105,33	V	0,00	V	0,52	V	133,85	V	30212	V
2019/03/31 17	SR	15,27	V	0,49	V	91,75	V	0,00	V	0,49	V	134,14	V	29991	V
2019/03/31 18	SR	15,95	V	0,52	V	92,55	V	0,00	V	0,49	V	134,50	V	29868	V
2019/03/31 19	SR	11,27	V	0,58	V	100,19	V	0,00	V	0,48	V	134,78	V	30121	V
2019/03/31 20	SR	20,42	V	0,67	V	91,21	V	0,00	V	0,50	V	134,98	V	30202	V
2019/03/31 21	SR	31,00	V	0,60	V	77,47	V	0,00	V	0,51	V	134,81	V	30192	V
2019/03/31 22	SR	61,43	V	0,67	V	60,46	V	0,00	V	0,49	V	134,66	V	30112	V
2019/03/31 23	SR	84,53	V	0,74	V	49,69	NV	0,00	V	0,43	V	133,95	V	29496	V
2019/03/31 24	SR	74,77	V	0,82	V	59,02	NV	0,01	V	0,41	V	133,56	V	29545	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.3-100.0	0.5-1.5	60.5-130.4	0.0-0.1	0.4-0.7	130.7-135.7	29488.5-30842.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.7	0.8	88.4	0	0.5	133.8	30239.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giuseppe P...

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]