

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/03/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX N02 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/03/26 01	SR	139,48	V	1,64	V	102,21	V	0,13	V	1,32	V	123,09	V	27948	V
2025/03/26 02	SR	185,34	V	1,90	V	108,13	V	0,09	V	1,41	V	123,46	V	27849	V
2025/03/26 03	SR	148,68	V	0,94	V	113,27	V	0,00	V	1,35	V	123,67	V	27849	V
2025/03/26 04	SR	166,05	V	2,41	V	119,32	V	0,02	V	1,48	V	124,00	V	27795	V
2025/03/26 05	SR	38,76	V	0,01	V	145,22	V	0,00	V	1,41	V	124,22	V	27935	V
2025/03/26 06	SR	142,92	V	0,88	V	113,65	V	0,00	V	1,43	V	124,01	V	27939	V
2025/03/26 07	SR	74,12	V	0,06	V	113,74	V	0,00	V	1,44	V	123,61	V	28694	V
2025/03/26 08	SR	158,13	V	0,84	V	94,46	V	0,01	V	1,37	V	123,72	V	28386	V
2025/03/26 09	SR	111,44	V	1,52	V	132,03	V	0,23	V	1,49	V	123,88	V	27986	V
2025/03/26 10	SR	1300,07	18	10,62	V	94,77	V	2,99	V	1,42	V	123,94	V	27500	V
2025/03/26 11	SR	233,01	V	7,95	V	105,57	V	4,85	V	1,36	V	125,69	V	27438	V
2025/03/26 12	SR	53,93	V	0,16	V	138,41	V	0,00	V	1,39	V	126,71	V	27616	V
2025/03/26 13	SR	207,94	V	5,27	V	109,03	V	1,11	V	1,37	V	127,03	V	27418	V
2025/03/26 14	SR	210,99	V	6,08	V	109,69	V	1,13	V	1,38	V	127,05	V	27538	V
2025/03/26 15	SR	66,01	V	0,57	V	142,66	V	0,05	V	1,30	V	127,09	V	27511	V
2025/03/26 16	SR	26,57	V	0,02	V	149,88	V	0,00	V	1,36	V	126,46	V	27905	V
2025/03/26 17	SR	28,26	V	0,01	V	145,02	V	0,00	V	1,37	V	125,98	V	27877	V
2025/03/26 18	SR	30,72	V	0,01	V	148,55	V	0,00	V	1,31	V	125,68	V	28013	V
2025/03/26 19	SR	65,88	V	0,06	V	136,14	V	0,00	V	1,44	V	125,56	V	28025	V
2025/03/26 20	SR	120,34	V	0,28	V	118,17	V	0,00	V	1,34	V	126,17	V	27759	V
2025/03/26 21	SR	104,80	V	0,24	V	119,77	V	0,00	V	1,47	V	126,19	V	27843	V
2025/03/26 22	SR	94,83	V	0,18	V	114,62	V	0,00	V	1,38	V	126,41	V	27805	V
2025/03/26 23	SR	146,47	V	1,69	V	107,31	V	0,17	V	1,41	V	126,81	V	27486	V
2025/03/26 24	SR	230,92	V	3,84	V	89,29	V	0,30	V	1,43	V	127,05	V	27225	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	26.6-300.1	0.0-10.6	89.3-149.9	0.0-4.9	1.3-1.5	123.1-127.1	27225.1-28694.3
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	128.6	2	119.6	0.5	1.4	125.3	27805.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/03/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/03/27 01	SR	58,39	V	0,02	V	110,39	V	0,00	V	1,41	V	127,23	V	27325	V
2025/03/27 02	SR	55,23	V	0,22	V	122,83	V	0,00	V	1,48	V	127,19	V	27533	V
2025/03/27 03	SR	70,05	V	0,67	V	120,12	V	0,06	V	1,40	V	127,13	V	27511	V
2025/03/27 04	SR	131,49	V	2,60	V	109,26	V	0,44	V	1,42	V	127,00	V	27486	V
2025/03/27 05	SR	124,73	V	1,65	V	107,94	V	0,13	V	1,41	V	126,98	V	27521	V
2025/03/27 06	SR	67,97	V	0,53	V	123,11	V	0,05	V	1,39	V	126,96	V	27570	V
2025/03/27 07	SR	22,90	V	0,01	V	144,84	V	0,00	V	1,51	V	125,66	V	28025	V
2025/03/27 08	SR	33,46	V	0,01	V	142,24	V	0,00	V	1,45	V	124,11	V	27875	V
2025/03/27 09	SR	35,55	V	0,02	V	138,12	V	0,00	V	1,55	V	124,42	V	27438	V
2025/03/27 10	SR	65,71	V	1,29	V	121,09	V	0,50	V	1,79	V	123,84	V	27149	V
2025/03/27 11	SR	62,00	V	0,19	V	125,63	V	0,01	V	1,65	V	122,01	V	27516	V
2025/03/27 12	SR	65,02	V	0,10	V	121,00	V	0,00	V	1,55	V	122,03	V	27474	V
2025/03/27 13	SR	46,80	V	0,06	V	130,15	V	0,00	V	1,41	V	122,18	V	27377	V
2025/03/27 14	SR	24,15	V	0,01	V	139,83	V	0,00	V	1,42	V	122,46	V	27337	V
2025/03/27 15	SR	58,22	V	0,02	V	121,50	V	0,00	V	1,22	V	122,77	V	27335	V
2025/03/27 16	SR	23,08	V	0,01	V	151,69	V	0,00	V	3,18	V	120,51	V	24864	V
2025/03/27 17	SR	44,54	V	0,09	V	141,83	V	0,00	V	1,35	V	119,04	V	27071	V
2025/03/27 18	SR	16,85	V	0,01	V	149,40	V	0,00	V	1,09	V	121,64	V	27786	V
2025/03/27 19	SR	88,80	V	1,17	V	113,13	V	0,02	V	1,15	V	121,80	V	27662	V
2025/03/27 20	SR	272,79	V	11,02	V	87,61	V	1,07	V	1,18	V	122,10	V	27353	V
2025/03/27 21	SR	222,36	V	6,43	V	89,24	V	0,41	V	1,29	V	122,64	V	27389	V
2025/03/27 22	SR	171,26	V	2,89	V	89,08	V	0,02	V	1,33	V	122,69	V	27476	V
2025/03/27 23	SR	160,45	V	2,10	V	95,30	V	0,02	V	1,41	V	122,51	V	27598	V
2025/03/27 24	SR	125,41	V	1,43	V	99,80	V	0,00	V	1,45	V	122,43	V	27654	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.8-272.8	0.0-11.0	87.6-151.7	0.0-1.1	1.1-3.2	119.0-127.2	24864.0-28024.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	85.3	1.4	120.6	0.1	1.5	123.6	27388.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/03/28 01	SR	141,41	V	2,07	V	96,74	V	0,01	V	1,45	V	122,20	V	27811	V
2025/03/28 02	SR	145,87	V	1,35	V	89,58	V	0,01	V	1,54	V	122,36	V	27919	V
2025/03/28 03	SR	171,81	V	1,52	V	86,52	V	0,01	V	1,48	V	122,39	V	27878	V
2025/03/28 04	SR	95,43	V	0,66	V	107,68	V	0,01	V	1,53	V	122,64	V	28013	V
2025/03/28 05	SR	92,04	V	0,24	V	101,98	V	0,00	V	1,56	V	122,80	V	28044	V
2025/03/28 06	SR	105,29	V	0,66	V	102,98	V	0,02	V	1,49	V	122,99	V	28090	V
2025/03/28 07	SR	117,53	V	0,61	V	99,65	V	0,00	V	1,49	V	123,07	V	28009	V
2025/03/28 08	SR	58,93	V	0,30	V	123,40	V	0,00	V	1,38	V	122,82	V	27987	V
2025/03/28 09	SR	172,17	V	1,38	V	86,35	V	0,05	V	1,36	V	123,13	V	27348	V
2025/03/28 10	SR	179,95	V	1,59	V	83,47	V	0,09	V	1,35	V	123,56	V	27151	V
2025/03/28 11	SR	141,95	V	0,60	V	88,12	V	0,00	V	1,40	V	124,29	V	27201	V
2025/03/28 12	SR	155,07	V	0,79	V	84,72	V	0,01	V	1,45	V	124,49	V	27033	V
2025/03/28 13	SR	175,44	V	1,07	V	79,36	V	0,05	V	1,38	V	124,76	V	26972	V
2025/03/28 14	SR	141,62	V	1,51	V	84,54	V	0,26	V	1,44	V	124,90	V	27062	V
2025/03/28 15	SR	158,71	V	1,08	V	81,66	V	0,04	V	1,36	V	124,92	V	27010	V
2025/03/28 16	SR	157,28	V	1,01	V	80,74	V	0,00	V	1,42	V	125,16	V	26940	V
2025/03/28 17	SR	77,33	V	0,08	V	107,47	V	0,00	V	1,48	V	125,71	V	26918	V
2025/03/28 18	SR	112,54	V	0,51	V	99,08	V	0,00	V	1,35	V	125,76	V	27024	V
2025/03/28 19	SR	88,91	V	0,25	V	110,93	V	0,00	V	1,44	V	125,59	V	27164	V
2025/03/28 20	SR	141,29	V	1,10	V	96,62	V	0,02	V	1,33	V	125,38	V	27140	V
2025/03/28 21	SR	179,01	V	2,94	V	94,67	V	0,13	V	1,41	V	123,18	V	27099	V
2025/03/28 22	SR	172,84	V	5,02	V	115,81	V	0,41	V	1,52	V	121,63	V	27261	V
2025/03/28 23	SR	101,85	V	1,31	V	124,27	V	0,02	V	1,41	V	121,59	V	27551	V
2025/03/28 24	SR	147,45	V	2,53	V	102,69	V	0,05	V	1,41	V	121,54	V	27420	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	58.9-179.9	0.1-5.0	79.4-124.3	0.0-0.4	1.3-1.6	121.5-125.8	26918.5-28089.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	134.7	1.3	97	0	1.4	123.6	27418.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/03/29 01	SR	201,30	V	2,57	V	87,51	V	0,03	V	1,41	V	121,28	V	27389	V
2025/03/29 02	SR	201,76	V	2,81	V	95,05	V	0,13	V	1,37	V	121,88	V	27332	V
2025/03/29 03	SR	214,91	V	4,86	V	96,11	V	0,34	V	1,33	V	122,63	V	27491	V
2025/03/29 04	SR	179,50	V	4,15	V	111,90	V	0,18	V	1,40	V	122,88	V	27406	V
2025/03/29 05	SR	50,31	V	0,39	V	143,17	V	0,00	V	1,54	V	122,24	V	27602	V
2025/03/29 06	SR	40,04	V	0,19	V	136,79	V	0,00	V	1,49	V	121,54	V	27657	V
2025/03/29 07	SR	36,41	V	0,16	V	141,21	V	0,00	V	1,66	V	121,19	V	27527	V
2025/03/29 08	SR	97,97	V	1,38	V	118,69	V	0,01	V	1,43	V	121,18	V	27451	V
2025/03/29 09	SR	224,45	V	4,32	V	96,25	V	0,10	V	1,48	V	122,33	V	26745	V
2025/03/29 10	SR	108,51	V	1,03	V	107,65	V	0,00	V	1,52	V	122,83	V	26652	V
2025/03/29 11	SR	109,14	V	0,45	V	105,19	V	0,00	V	1,46	V	122,96	V	26505	V
2025/03/29 12	SR	110,08	V	0,74	V	104,59	V	0,01	V	1,50	V	123,33	V	26417	V
2025/03/29 13	SR	182,63	V	2,17	V	87,82	V	0,02	V	1,42	V	123,65	V	26400	V
2025/03/29 14	SR	179,86	V	3,01	V	100,10	V	0,22	V	1,40	V	124,22	V	26242	V
2025/03/29 15	SR	86,00	V	0,51	V	108,21	V	0,00	V	1,47	V	124,21	V	26408	V
2025/03/29 16	SR	132,22	V	1,30	V	99,28	V	0,02	V	1,38	V	124,52	V	26317	V
2025/03/29 17	SR	102,22	V	0,83	V	102,86	V	0,00	V	1,40	V	124,92	V	26331	V
2025/03/29 18	SR	134,93	V	1,73	V	98,36	V	0,01	V	1,44	V	125,09	V	26308	V
2025/03/29 19	SR	149,90	V	2,34	V	98,55	V	0,15	V	1,47	V	125,11	V	26270	V
2025/03/29 20	SR	165,53	V	2,71	V	92,97	V	0,14	V	1,46	V	125,29	V	26210	V
2025/03/29 21	SR	167,04	V	3,10	V	97,72	V	0,23	V	1,44	V	125,39	V	26144	V
2025/03/29 22	SR	88,84	V	0,74	V	106,25	V	0,01	V	1,68	V	125,09	V	26458	V
2025/03/29 23	SR	49,14	V	0,28	V	122,43	V	0,01	V	1,49	V	124,20	V	26448	V
2025/03/29 24	SR	86,70	V	0,64	V	109,98	V	0,01	V	1,46	V	123,75	V	26458	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	36.4-224.5	0.2-4.9	87.5-143.2	0.0-0.3	1.3-1.7	121.2-125.4	26143.9-27657.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	129.1	1.8	107	0.1	1.5	123.4	26757
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/03/30 01	SR	101,08	V	1,00	V	109,10	V	0,06	V	1,44	V	123,92	V	26393	V
2025/03/30 02	SR	51,83	V	0,16	V	120,58	V	0,00	V	1,41	V	123,75	V	26521	V
2025/03/30 03	SR	79,83	V	0,22	V	106,39	V	0,00	V	1,43	V	123,92	V	26371	V
2025/03/30 04	SR	38,93	V	0,06	V	128,18	V	0,00	V	1,30	V	123,99	V	26460	V
2025/03/30 05	SR	73,03	V	0,18	V	109,46	V	0,00	V	1,41	V	124,10	V	26393	V
2025/03/30 06	SR	108,02	V	0,46	V	101,79	V	0,00	V	1,39	V	124,18	V	26452	V
2025/03/30 07	SR	38,94	V	0,03	V	126,39	V	0,00	V	1,34	V	124,00	V	27633	V
2025/03/30 08	SR	114,68	V	0,72	V	100,24	V	0,00	V	1,40	V	124,37	V	27237	V
2025/03/30 09	SR	40,82	V	0,03	V	135,32	V	0,00	V	1,47	V	124,64	V	26804	V
2025/03/30 10	SR	173,82	V	1,31	V	89,75	V	0,00	V	1,43	V	124,87	V	26588	V
2025/03/30 11	SR	96,01	V	0,81	V	110,80	V	0,00	V	1,36	V	125,06	V	26710	V
2025/03/30 12	SR	228,71	V	4,32	V	83,37	V	0,16	V	1,35	V	125,69	V	26378	V
2025/03/30 13	SR	155,33	V	1,72	V	94,71	V	0,06	V	1,38	V	126,57	V	26417	V
2025/03/30 14	SR	173,07	V	1,32	V	86,66	V	0,01	V	1,34	V	127,26	V	26189	V
2025/03/30 15	SR	129,55	V	0,76	V	94,36	V	0,00	V	1,36	V	127,73	V	26302	V
2025/03/30 16	SR	139,80	V	1,09	V	93,80	V	0,11	V	1,29	V	127,97	V	26559	V
2025/03/30 17	SR	97,56	V	0,13	V	103,88	V	0,00	V	1,29	V	128,04	V	26877	V
2025/03/30 18	SR	109,14	V	0,12	V	96,73	V	0,00	V	1,25	V	128,04	V	26947	V
2025/03/30 19	SR	141,56	V	1,90	V	99,64	V	0,21	V	1,32	V	127,76	V	26794	V
2025/03/30 20	SR	64,64	V	0,25	V	115,56	V	0,00	V	1,35	V	127,85	V	27130	V
2025/03/30 21	SR	43,81	V	0,02	V	128,62	V	0,00	V	1,36	V	126,70	V	27155	V
2025/03/30 22	SR	95,15	V	1,32	V	110,23	V	0,20	V	1,77	V	124,54	V	26714	V
2025/03/30 23	SR	197,62	V	3,56	V	108,88	V	0,49	V	1,26	V	121,51	V	27268	V
2025/03/30 24	SR	98,38	V	0,25	V	122,04	V	0,00	V	1,20	V	121,07	V	27543	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	38.9-228.7	0.0-4.3	83.4-135.3	0.0-0.5	1.2-1.8	121.1-128.0	26189.3-27633.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	108	0.9	107.4	0.1	1.4	125.3	26743.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Pita

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/03/31 01	SR	88,45	V	0,05	V	117,16	V	0,00	V	1,28	V	121,10	V	27456	V
2025/03/31 02	SR	53,40	V	0,01	V	132,85	V	0,00	V	1,31	V	121,14	V	27501	V
2025/03/31 03	SR	64,78	V	0,14	V	134,63	V	0,00	V	1,36	V	121,19	V	27367	V
2025/03/31 04	SR	58,20	V	0,14	V	137,72	V	0,00	V	1,30	V	121,09	V	27540	V
2025/03/31 05	SR	168,99	V	1,26	V	101,51	V	0,00	V	1,40	V	121,71	V	27277	V
2025/03/31 06	SR	95,04	V	0,27	V	109,98	V	0,00	V	1,49	V	122,01	V	27274	V
2025/03/31 07	SR	170,25	V	1,48	V	90,37	V	0,02	V	1,32	V	122,07	V	27864	V
2025/03/31 08	SR	133,51	V	0,68	V	87,68	V	0,00	V	1,44	V	122,67	V	27715	V
2025/03/31 09	SR	137,96	V	1,61	V	101,53	V	0,08	V	1,40	V	123,05	V	27270	V
2025/03/31 10	SR	53,62	V	0,20	V	133,92	V	0,00	V	1,46	V	123,28	V	27310	V
2025/03/31 11	SR	24,85	V	0,12	V	154,77	V	0,00	V	1,37	V	124,20	V	27375	V
2025/03/31 12	SR	49,67	V	0,19	V	131,64	V	0,00	V	1,31	V	124,06	V	27358	V
2025/03/31 13	SR	45,71	V	0,05	V	129,59	V	0,00	V	1,51	V	124,33	V	27117	V
2025/03/31 14	SR	51,44	V	0,40	V	129,04	V	0,00	V	1,45	V	124,31	V	27244	V
2025/03/31 15	SR	11,84	V	0,01	V	159,03	V	0,00	V	1,53	V	124,05	V	27268	V
2025/03/31 16	SR	75,34	V	1,35	V	123,30	V	0,15	V	1,45	V	124,17	V	27351	V
2025/03/31 17	SR	197,34	V	8,18	V	116,03	V	1,92	V	1,48	V	124,24	V	27197	V
2025/03/31 18	SR	199,95	V	3,43	V	88,57	V	0,36	V	1,54	V	124,63	V	27135	V
2025/03/31 19	SR	188,59	V	5,60	V	108,28	V	1,82	V	1,54	V	124,60	V	27086	V
2025/03/31 20	SR	67,99	V	1,32	V	127,43	V	0,32	V	1,72	V	124,96	V	27185	V
2025/03/31 21	SR	55,74	V	0,32	V	133,22	V	0,00	V	1,62	V	124,78	V	27159	V
2025/03/31 22	SR	225,78	V	5,34	V	106,78	V	2,09	V	1,67	V	123,35	V	27147	V
2025/03/31 23	SR	52,35	V	0,31	V	139,13	V	0,02	V	1,85	V	123,26	V	27094	V
2025/03/31 24	SR	134,46	V	0,85	V	103,09	V	0,05	V	1,61	V	123,56	V	27022	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.8-225.8	0.0-8.2	87.7-159.0	0.0-2.1	1.3-1.8	121.1-125.0	27021.5-27864.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	100.2	1.4	120.7	0.3	1.5	123.2	27304.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni P. M.

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]