

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/03/28 01	SR	25,97	V	1,34	V	100,90	V	0,00	V	2,64	V	126,06	V	24549	V
2024/03/28 02	SR	24,29	V	1,36	V	103,56	V	0,00	V	2,71	V	126,18	V	24578	V
2024/03/28 03	SR	30,05	V	1,27	V	100,70	V	0,00	V	2,92	V	126,43	V	24592	V
2024/03/28 04	SR	34,32	V	1,33	V	96,24	V	0,00	V	2,89	V	126,75	V	24531	V
2024/03/28 05	SR	29,48	V	1,29	V	98,43	V	0,00	V	3,14	V	126,89	V	25375	V
2024/03/28 06	SR	71,40	V	1,43	V	80,97	V	0,00	V	3,03	V	127,13	V	24874	V
2024/03/28 07	SR	82,69	V	1,48	V	71,87	V	0,00	V	2,96	V	127,54	V	24795	V
2024/03/28 08	SR	154,54	V	1,37	V	56,62	V	0,00	V	3,20	V	127,97	V	24720	V
2024/03/28 09	SR	146,47	V	1,45	V	64,72	V	0,00	V	3,06	V	128,28	V	24508	V
2024/03/28 10	SR	109,01	V	1,31	V	75,64	V	0,00	V	3,41	V	128,17	V	24362	V
2024/03/28 11	SR	120,52	V	1,28	V	76,88	V	0,00	V	3,41	V	127,82	V	24475	V
2024/03/28 12	SR	91,27	V	1,14	V	79,73	V	0,00	V	3,34	V	127,83	V	24633	V
2024/03/28 13	SR	74,11	V	1,13	V	85,05	V	0,00	V	3,53	V	128,45	V	24597	V
2024/03/28 14	SR	1,66	NV	0,91	NV	11,33	NV	1,98	NV	2,27	NV	128,86	NV	22864	NV
2024/03/28 15	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/03/28 16	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/03/28 17	SR	87,65	V	1,08	V	62,98	V	0,00	V	1,69	V	129,11	V	25825	V
2024/03/28 18	SR	112,81	V	1,26	V	57,57	V	0,00	V	1,61	V	129,35	V	25026	V
2024/03/28 19	SR	92,57	V	1,27	V	59,82	V	0,00	V	1,33	V	129,42	V	24883	V
2024/03/28 20	SR	97,02	V	1,36	V	62,28	V	0,00	V	4,30	V	129,05	V	24788	V
2024/03/28 21	SR	96,32	V	1,55	V	70,26	V	0,00	V	1,83	V	128,02	V	25026	V
2024/03/28 22	SR	120,68	V	1,62	V	70,19	V	0,00	V	1,63	V	127,59	V	24983	V
2024/03/28 23	SR	99,63	V	1,65	V	75,83	V	0,00	V	1,59	V	127,53	V	24958	V
2024/03/28 24	SR	51,62	V	1,57	V	87,18	V	0,00	V	1,50	V	127,45	V	24973	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.3-154.5	1.1-1.6	56.6-103.6	0.0-0.0	1.3-4.3	126.1-129.4	24361.7-25824.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	83.4	1.4	78	0	2.7	127.8	24811.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/03/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/03/29 01	SR	67,80	V	1,62	V	77,24	V	0,00	V	1,39	V	127,55	V	24908	V
2024/03/29 02	SR	29,32	V	1,55	V	93,35	V	0,00	V	1,32	V	127,56	V	24860	V
2024/03/29 03	SR	22,53	V	1,41	V	100,01	V	0,00	V	1,28	V	127,51	V	24983	V
2024/03/29 04	SR	45,45	V	1,34	V	87,00	V	0,00	V	1,19	V	127,74	V	24997	V
2024/03/29 05	SR	62,29	V	1,62	V	74,60	V	0,00	V	1,03	V	128,05	V	26693	V
2024/03/29 06	SR	37,64	V	1,66	V	81,84	V	0,00	V	1,01	V	128,17	V	26332	V
2024/03/29 07	SR	32,49	V	1,61	V	84,34	V	0,00	V	1,01	V	128,39	V	25982	V
2024/03/29 08	SR	10,31	V	1,98	V	118,14	V	0,00	V	1,25	V	128,73	V	25782	V
2024/03/29 09	SR	111,29	V	1,94	V	65,63	V	0,00	V	0,99	V	128,76	V	26108	V
2024/03/29 10	SR	142,35	V	2,10	V	61,29	V	0,17	V	1,03	V	128,70	V	25314	V
2024/03/29 11	SR	75,99	V	1,81	V	69,43	V	0,00	V	1,02	V	129,07	V	25379	V
2024/03/29 12	SR	90,09	V	1,83	V	62,68	V	0,00	V	1,01	V	129,36	V	25248	V
2024/03/29 13	SR	62,78	V	1,72	V	66,09	V	0,00	V	1,19	V	128,82	V	25316	V
2024/03/29 14	SR	74,16	V	1,77	V	59,81	V	0,00	V	1,02	V	128,26	V	25405	V
2024/03/29 15	SR	75,23	V	1,85	V	60,34	V	0,00	V	1,02	V	128,40	V	25464	V
2024/03/29 16	SR	106,21	V	2,17	V	69,99	V	0,23	V	0,96	V	129,06	V	25366	V
2024/03/29 17	SR	116,13	V	2,10	V	71,35	V	0,04	V	0,96	V	129,85	V	25275	V
2024/03/29 18	SR	78,38	V	2,04	V	87,24	V	0,13	V	0,96	V	130,13	V	25105	V
2024/03/29 19	SR	43,60	V	1,79	V	90,41	V	0,00	V	1,04	V	129,80	V	25105	V
2024/03/29 20	SR	53,55	V	1,82	V	84,77	V	0,00	V	1,00	V	129,32	V	25130	V
2024/03/29 21	SR	71,59	V	1,86	V	74,48	V	0,00	V	0,99	V	129,60	V	25317	V
2024/03/29 22	SR	88,24	V	1,90	V	68,30	V	0,00	V	0,97	V	129,97	V	25263	V
2024/03/29 23	SR	43,01	V	1,94	V	82,54	V	0,00	V	1,02	V	130,22	V	25122	V
2024/03/29 24	SR	27,17	V	1,89	V	87,48	V	0,00	V	0,99	V	130,06	V	25330	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.3-142.3	1.3-2.2	59.8-118.1	0.0-0.2	1.0-1.4	127.5-130.2	24859.5-26693.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.3	1.8	78.3	0	1.1	128.9	25407.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/03/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/03/30 01	SR	16,24	V	1,82	V	98,13	V	0,00	V	1,05	V	130,15	V	25437	V
2024/03/30 02	SR	9,65	V	1,97	V	110,22	V	0,00	V	1,01	V	130,16	V	25348	V
2024/03/30 03	SR	12,07	V	2,22	V	109,21	V	0,00	V	1,02	V	130,25	V	25193	V
2024/03/30 04	SR	33,33	V	2,17	V	88,35	V	0,00	V	0,98	V	130,45	V	25265	V
2024/03/30 05	SR	32,61	V	1,83	V	84,21	V	0,00	V	0,92	V	130,82	V	25837	V
2024/03/30 06	SR	81,10	V	1,82	V	57,88	V	0,00	V	0,95	V	131,19	V	25586	V
2024/03/30 07	SR	120,98	V	2,05	V	50,87	V	0,00	V	0,91	V	131,65	V	25077	V
2024/03/30 08	SR	80,77	V	1,87	V	60,12	V	0,00	V	0,95	V	131,61	V	24871	V
2024/03/30 09	SR	125,05	V	1,84	V	50,35	V	0,00	V	0,99	V	131,52	V	24927	V
2024/03/30 10	SR	136,02	V	1,93	V	53,04	V	0,00	V	0,95	V	131,74	V	24886	V
2024/03/30 11	SR	100,49	V	1,92	V	56,43	V	0,00	V	0,98	V	131,88	V	24860	V
2024/03/30 12	SR	146,14	V	1,94	V	52,78	V	0,00	V	0,96	V	132,12	V	24749	V
2024/03/30 13	SR	137,55	V	1,84	V	59,07	V	0,01	V	0,95	V	132,47	V	24729	V
2024/03/30 14	SR	91,57	V	1,68	V	66,93	V	0,00	V	0,96	V	132,60	V	24580	V
2024/03/30 15	SR	77,88	V	1,86	V	72,77	V	0,03	V	0,94	V	132,33	V	24615	V
2024/03/30 16	SR	72,63	V	1,76	V	73,99	V	0,00	V	0,95	V	132,41	V	24185	V
2024/03/30 17	SR	84,56	V	2,50	V	87,88	V	0,74	V	1,01	V	130,92	V	24527	V
2024/03/30 18	SR	59,98	V	1,67	V	80,36	V	0,00	V	0,94	V	132,20	V	24498	V
2024/03/30 19	SR	89,13	V	1,68	V	71,05	V	0,00	V	0,91	V	132,82	V	24344	V
2024/03/30 20	SR	80,73	V	1,61	V	72,36	V	0,00	V	0,93	V	132,88	V	24444	V
2024/03/30 21	SR	105,43	V	1,70	V	66,92	V	0,00	V	0,95	V	132,97	V	24502	V
2024/03/30 22	SR	73,19	V	1,66	V	80,75	V	0,00	V	0,92	V	133,16	V	24505	V
2024/03/30 23	SR	69,76	V	2,67	V	97,09	V	1,37	V	0,94	V	133,43	V	24390	V
2024/03/30 24	SR	14,11	V	1,71	V	124,82	V	0,36	V	0,92	V	133,46	V	24753	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.7-146.1	1.6-2.7	50.4-124.8	0.0-1.4	0.9-1.1	130.1-133.5	24184.9-25837.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	77.1	1.9	76.1	0.1	1	131.9	24837.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/03/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/03/31 01	SR	40,81	V	1,65	V	90,94	V	0,00	V	0,89	V	133,70	V	24611	V
2024/03/31 02	SR	41,08	V	1,62	V	86,29	V	0,00	V	0,90	V	134,16	V	24409	V
2024/03/31 03	SR	60,98	V	1,58	V	78,81	V	0,00	V	0,86	V	134,70	V	24444	V
2024/03/31 04	SR	27,55	V	1,48	V	91,95	V	0,00	V	0,97	V	134,91	V	24486	V
2024/03/31 05	SR	54,33	V	1,53	V	84,76	V	0,00	V	0,95	V	135,09	V	25458	V
2024/03/31 06	SR	41,66	V	1,58	V	85,32	V	0,00	V	1,12	V	135,34	V	25177	V
2024/03/31 07	SR	102,09	V	1,74	V	62,15	V	0,00	V	4,58	V	132,88	V	24871	V
2024/03/31 08	SR	53,62	V	1,70	V	77,67	V	0,00	V	1,10	V	130,81	V	24798	V
2024/03/31 09	SR	59,89	V	1,63	V	75,40	V	0,00	V	1,15	V	130,45	V	24819	V
2024/03/31 10	SR	84,03	V	1,78	V	69,84	V	0,00	V	1,24	V	129,95	V	24740	V
2024/03/31 11	SR	40,89	V	1,66	V	80,83	V	0,00	V	1,03	V	128,66	V	24721	V
2024/03/31 12	SR	78,60	V	1,64	V	72,73	V	0,00	V	1,06	V	128,63	V	24658	V
2024/03/31 13	SR	9,46	V	1,61	V	112,21	V	0,00	V	1,06	V	127,89	V	24871	V
2024/03/31 14	SR	71,52	V	1,63	V	76,99	V	0,00	V	1,00	V	127,69	V	25078	V
2024/03/31 15	SR	119,31	V	1,73	V	62,46	V	0,03	V	0,99	V	128,41	V	24825	V
2024/03/31 16	SR	172,75	V	2,41	V	53,46	V	0,62	V	0,97	V	128,79	V	24696	V
2024/03/31 17	SR	158,92	V	1,85	V	55,57	V	0,03	V	1,03	V	128,82	V	24724	V
2024/03/31 18	SR	116,89	V	1,71	V	63,67	V	0,04	V	0,98	V	129,00	V	24587	V
2024/03/31 19	SR	97,59	V	1,68	V	69,16	V	0,01	V	1,07	V	129,04	V	24728	V
2024/03/31 20	SR	61,16	V	1,68	V	78,88	V	0,00	V	1,05	V	129,29	V	24720	V
2024/03/31 21	SR	44,43	V	1,68	V	78,89	V	0,00	V	1,03	V	129,53	V	24547	V
2024/03/31 22	SR	28,02	V	1,55	V	101,42	V	0,44	V	1,11	V	129,58	V	24748	V
2024/03/31 23	SR	25,62	V	1,52	V	96,31	V	0,00	V	1,10	V	129,59	V	24759	V
2024/03/31 24	SR	26,25	V	1,47	V	91,70	V	0,00	V	1,18	V	129,55	V	24879	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.5-172.7	1.5-2.4	53.5-112.2	0.0-0.6	0.9-4.6	127.7-135.3	24409.0-25458.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67.4	1.7	79.1	0	1.2	130.7	24764.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Pilla

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]