

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/03/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/03/05 01	SR	84,33	V	1,26	V	69,40	V	0,40	V	1,31	V	135,60	V	25613	V
2019/03/05 02	SR	40,84	V	0,68	V	85,80	V	0,11	V	1,63	V	135,71	V	25858	V
2019/03/05 03	SR	83,87	V	1,23	V	59,95	NV	0,07	V	1,31	V	136,14	V	24814	V
2019/03/05 04	SR	82,45	V	1,15	V	62,68	V	0,04	V	1,36	V	136,53	V	24883	V
2019/03/05 05	SR	99,83	V	2,15	V	71,44	V	0,37	V	1,44	V	136,74	V	24985	V
2019/03/05 06	SR	80,77	V	1,49	V	69,50	V	0,11	V	1,35	V	136,99	V	24922	V
2019/03/05 07	SR	65,36	V	1,17	V	84,34	V	0,19	V	1,32	V	137,04	V	24993	V
2019/03/05 08	SR	13,04	V	0,61	V	117,21	V	0,03	V	1,50	V	136,44	V	25300	V
2019/03/05 09	SR	19,93	V	0,60	V	107,06	V	0,08	V	1,43	V	136,42	V	25441	V
2019/03/05 10	SR	24,09	V	0,57	V	96,36	V	0,21	V	1,33	V	136,96	V	25137	V
2019/03/05 11	SR	41,36	V	0,70	V	86,05	V	0,02	V	1,30	V	137,36	V	25823	V
2019/03/05 12	SR	10,83	V	0,49	V	110,31	V	0,01	V	1,45	V	137,70	V	25762	V
2019/03/05 13	SR	48,31	V	0,80	V	83,90	V	0,01	V	1,23	V	138,00	V	25747	V
2019/03/05 14	SR	86,44	V	1,09	V	71,85	V	0,01	V	1,44	V	138,14	V	25423	V
2019/03/05 15	SR	127,40	V	2,17	V	63,18	V	0,01	V	1,64	V	138,40	V	23989	V
2019/03/05 16	SR	90,23	V	1,20	V	67,26	V	0,00	V	1,96	V	137,14	V	24397	V
2019/03/05 17	SR	116,80	V	1,58	V	61,02	V	0,02	V	1,19	V	131,94	V	24298	V
2019/03/05 18	SR	23,10	V	0,51	V	108,31	V	0,00	V	1,08	V	128,50	V	25120	V
2019/03/05 19	SR	115,65	V	1,51	V	61,35	V	0,01	V	0,95	V	127,92	V	25155	V
2019/03/05 20	SR	151,49	V	6,10	V	68,16	V	0,20	V	1,25	V	128,76	V	25858	V
2019/03/05 21	SR	150,55	V	8,76	V	93,07	V	0,96	V	1,63	V	129,47	V	24702	V
2019/03/05 22	SR	94,50	V	4,79	V	90,99	V	0,23	V	1,52	V	130,05	V	25131	V
2019/03/05 23	SR	82,26	V	1,39	V	68,28	V	0,01	V	1,36	V	130,26	V	25287	V
2019/03/05 24	SR	18,64	V	0,52	V	99,33	V	0,00	V	1,61	V	130,13	V	25620	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.8-151.5	0.5-8.8	61.0-117.2	0.0-1.0	0.9-2.0	127.9-138.4	23989.1-25858.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	73	1.8	82.5	0.1	1.4	134.5	25177.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/03/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/03/06 01	SR	36,80	V	0,88	V	101,10	V	0,04	V	1,36	V	129,89	V	25538	V
2019/03/06 02	SR	55,06	V	0,99	V	84,50	V	0,02	V	1,44	V	129,96	V	25544	V
2019/03/06 03	SR	68,55	V	1,08	V	68,00	V	0,03	V	1,32	V	130,24	V	25301	V
2019/03/06 04	SR	113,87	V	1,68	V	58,87	NV	0,04	V	1,31	V	130,78	V	25200	V
2019/03/06 05	SR	103,60	V	1,56	V	65,08	V	0,04	V	1,41	V	131,15	V	25169	V
2019/03/06 06	SR	91,39	V	1,62	V	68,62	V	0,00	V	1,34	V	131,30	V	25391	V
2019/03/06 07	SR	84,05	V	1,89	V	79,57	V	0,01	V	1,53	V	131,62	V	25304	V
2019/03/06 08	SR	74,86	V	1,23	V	72,77	V	0,00	V	1,45	V	131,35	V	25407	V
2019/03/06 09	SR	92,74	V	1,22	V	64,87	V	0,01	V	1,36	V	131,12	V	25272	V
2019/03/06 10	SR	102,33	V	1,71	V	59,39	NV	0,06	V	1,39	V	132,16	V	25125	V
2019/03/06 11	SR	64,38	V	0,86	V	81,39	V	0,00	V	1,20	V	131,49	V	26230	V
2019/03/06 12	SR	57,84	V	1,02	V	90,74	V	0,00	V	1,65	V	130,53	V	26353	V
2019/03/06 13	SR	87,76	V	1,23	V	75,44	V	0,00	V	1,49	V	130,85	V	26193	V
2019/03/06 14	SR	5,86	V	0,48	V	128,58	V	0,01	V	1,65	V	130,97	V	25257	V
2019/03/06 15	SR	6,88	V	0,48	V	119,59	V	0,03	V	1,61	V	130,99	V	25954	V
2019/03/06 16	SR	52,97	V	0,77	V	78,45	V	0,07	V	1,59	V	131,07	V	25538	V
2019/03/06 17	SR	142,07	V	3,09	V	54,42	NV	0,15	V	1,53	V	130,60	V	25383	V
2019/03/06 18	SR	64,28	V	1,54	V	73,85	V	0,03	V	1,55	V	131,23	V	25609	V
2019/03/06 19	SR	35,69	V	0,66	V	77,21	V	0,02	V	1,40	V	131,65	V	25530	V
2019/03/06 20	SR	20,44	V	0,58	V	93,79	V	0,00	V	1,54	V	131,38	V	25739	V
2019/03/06 21	SR	17,78	V	0,52	V	100,08	V	0,00	V	1,42	V	131,36	V	25794	V
2019/03/06 22	SR	20,44	V	0,54	V	91,15	V	0,01	V	1,29	V	131,49	V	25743	V
2019/03/06 23	SR	87,92	V	1,54	V	73,80	V	0,04	V	1,20	V	131,43	V	25718	V
2019/03/06 24	SR	89,54	V	1,96	V	66,37	V	0,12	V	1,36	V	131,95	V	25526	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.9-142.1	0.5-3.1	64.9-128.6	0.0-0.1	1.2-1.7	129.9-132.2	25124.8-26353.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.7	1.2	83.6	0	1.4	131.1	25575.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Handwritten signature

RESPONSABILE IMPIANTO:

Handwritten signature

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/03/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/03/07 01	SR	76,76	V	1,94	V	80,03	V	0,20	V	1,41	V	132,06	V	25756	V
2019/03/07 02	SR	43,07	V	1,13	V	95,13	V	0,03	V	1,17	V	132,21	V	25894	V
2019/03/07 03	SR	15,50	V	0,66	V	107,48	V	0,02	V	1,26	V	132,64	V	25975	V
2019/03/07 04	SR	18,81	V	0,58	V	97,02	V	0,01	V	1,86	V	132,77	V	26026	V
2019/03/07 05	SR	7,09	V	0,51	V	107,59	V	0,00	V	1,26	V	132,40	V	26032	V
2019/03/07 06	SR	24,87	V	0,53	V	88,32	V	0,00	V	1,19	V	132,34	V	26096	V
2019/03/07 07	SR	41,10	V	0,54	V	68,49	V	0,02	V	1,16	V	132,42	V	25608	V
2019/03/07 08	SR	40,55	V	0,59	V	72,82	V	0,01	V	1,29	V	132,52	V	25545	V
2019/03/07 09	SR	100,23	V	1,02	V	51,20	NV	0,04	V	1,25	V	132,81	V	25371	V
2019/03/07 10	SR	95,71	V	1,28	V	57,31	NV	0,01	V	1,26	V	131,00	V	25488	V
2019/03/07 11	SR	120,86	V	2,34	V	56,70	NV	0,00	V	1,69	V	130,99	V	26078	V
2019/03/07 12	SR	117,71	V	2,07	V	54,82	NV	0,01	V	1,42	V	131,58	V	26091	V
2019/03/07 13	SR	59,94	V	0,82	V	64,03	V	0,00	V	1,45	V	131,99	V	24906	V
2019/03/07 14	SR	73,43	V	1,00	V	63,07	V	0,00	V	1,49	V	132,09	V	25154	V
2019/03/07 15	SR	77,58	V	0,96	V	57,44	NV	0,00	V	1,40	V	132,98	V	24810	V
2019/03/07 16	SR	41,71	V	0,64	V	71,69	V	0,00	V	1,67	V	133,43	V	24817	V
2019/03/07 17	SR	69,41	V	1,01	V	67,67	V	0,00	V	1,57	V	133,57	V	24852	V
2019/03/07 18	SR	19,56	V	0,55	V	106,33	V	0,00	V	1,63	V	133,62	V	24937	V
2019/03/07 19	SR	24,20	V	0,61	V	98,56	V	0,00	V	1,63	V	133,62	V	24886	V
2019/03/07 20	SR	25,57	V	0,73	V	97,95	V	0,00	V	1,46	V	133,96	V	24766	V
2019/03/07 21	SR	25,05	V	0,86	V	100,36	V	0,00	V	1,72	V	134,00	V	24694	V
2019/03/07 22	SR	75,27	V	4,82	V	95,70	V	4,01	V	2,00	V	134,07	V	24179	V
2019/03/07 23	SR	20,89	V	0,97	V	103,88	V	0,00	V	1,89	V	134,63	V	24579	V
2019/03/07 24	SR	38,20	V	0,82	V	83,84	V	0,00	V	2,06	V	134,73	V	24426	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.1-120.9	0.5-4.8	63.1-107.6	0.0-4.0	1.2-2.1	131.0-134.7	24179.3-26096.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.2	1.1	87.9	0.2	1.5	132.9	25290.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Xen n

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/03/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/03/08 01	SR	62,87	V	0,96	V	69,91	V	0,00	V	1,73	V	134,83	V	24460	V
2019/03/08 02	SR	72,90	V	0,85	V	63,28	V	0,00	V	1,84	V	134,91	V	24457	V
2019/03/08 03	SR	100,38	V	1,61	V	61,38	V	0,00	V	2,15	V	135,36	V	24292	V
2019/03/08 04	SR	33,70	V	0,73	V	79,77	V	0,00	V	1,75	V	135,65	V	24556	V
2019/03/08 05	SR	58,38	V	0,91	V	65,40	V	0,00	V	1,84	V	135,57	V	24396	V
2019/03/08 06	SR	68,09	V	1,02	V	66,02	V	0,00	V	1,78	V	135,67	V	24478	V
2019/03/08 07	SR	105,55	V	1,40	V	58,97	NV	0,00	V	1,87	V	135,85	V	24340	V
2019/03/08 08	SR	155,38	V	2,57	V	52,98	NV	0,02	V	2,04	V	136,46	V	24037	V
2019/03/08 09	SR	142,33	V	3,76	V	60,78	V	0,01	V	2,23	V	137,53	V	24140	V
2019/03/08 10	SR	139,90	V	4,90	V	63,59	V	0,03	V	2,41	V	136,52	V	24254	V
2019/03/08 11	SR	72,01	V	2,80	V	79,39	V	0,01	V	2,35	V	133,46	V	26006	V
2019/03/08 12	SR	39,87	V	1,34	V	87,03	V	0,00	V	2,36	V	132,97	V	26061	V
2019/03/08 13	SR	24,10	V	0,76	V	97,54	V	0,00	V	2,53	V	133,07	V	25236	V
2019/03/08 14	SR	28,53	V	0,63	V	85,44	V	0,00	V	2,43	V	133,19	V	25173	V
2019/03/08 15	SR	8,14	V	0,50	V	108,02	V	0,00	V	2,64	V	133,26	V	25312	V
2019/03/08 16	SR	8,84	V	0,49	V	108,87	V	0,00	V	2,54	V	133,41	V	25426	V
2019/03/08 17	SR	36,99	V	0,63	V	85,06	V	0,00	V	2,57	V	133,38	V	24960	V
2019/03/08 18	SR	31,27	V	0,64	V	87,92	V	0,00	V	2,76	V	133,90	V	25704	V
2019/03/08 19	SR	70,31	V	1,05	V	77,44	V	0,00	V	1,37	V	134,55	V	25662	V
2019/03/08 20	SR	59,33	V	0,91	V	69,19	V	0,00	V	0,68	V	134,68	V	25591	V
2019/03/08 21	SR	55,63	V	0,77	V	69,76	V	0,00	V	0,65	V	134,87	V	24165	V
2019/03/08 22	SR	30,73	V	0,59	V	80,39	V	0,05	V	0,58	V	135,02	V	25458	V
2019/03/08 23	SR	39,61	V	0,67	V	78,28	V	0,01	V	0,58	V	135,10	V	24472	V
2019/03/08 24	SR	26,98	V	0,62	V	84,68	V	0,00	V	0,55	V	135,09	V	25357	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.1-155.4	0.5-4.9	60.8-108.9	0.0-0.1	0.5-2.8	133.0-137.5	24036.7-26060.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.3	1.3	78.6	0	1.8	134.8	24916.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Xe m

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/03/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/03/09 01	SR	70,41	V	0,99	V	66,08	V	0,00	V	0,57	V	135,21	V	24480	V
2019/03/09 02	SR	25,94	V	0,61	V	88,75	V	0,00	V	0,52	V	135,49	V	25071	V
2019/03/09 03	SR	12,64	V	0,58	V	102,26	V	0,01	V	0,57	V	135,83	V	24973	V
2019/03/09 04	SR	20,87	V	0,61	V	94,70	V	0,02	V	0,66	V	135,78	V	24401	V
2019/03/09 05	SR	18,51	V	0,61	V	104,58	V	0,08	V	0,66	V	135,61	V	24989	V
2019/03/09 06	SR	25,56	V	0,67	V	110,65	V	0,01	V	0,65	V	135,61	V	24564	V
2019/03/09 07	SR	27,18	V	0,62	V	107,49	V	0,01	V	0,57	V	135,48	V	25316	V
2019/03/09 08	SR	26,77	V	0,62	V	111,21	V	0,01	V	0,71	V	134,84	V	24729	V
2019/03/09 09	SR	44,07	V	0,74	V	95,95	V	0,01	V	0,70	V	132,05	V	24969	V
2019/03/09 10	SR	18,37	V	0,58	V	119,61	V	0,00	V	0,76	V	132,26	V	25498	V
2019/03/09 11	SR	82,20	V	1,41	V	76,66	V	0,00	V	0,80	V	132,50	V	25768	V
2019/03/09 12	SR	76,18	V	1,22	V	85,88	V	0,03	V	0,88	V	132,83	V	26048	V
2019/03/09 13	SR	19,49	V	0,52	V	105,86	V	0,00	V	0,97	V	133,43	V	25967	V
2019/03/09 14	SR	42,11	V	0,74	V	88,57	V	0,00	V	1,07	V	134,07	V	25582	V
2019/03/09 15	SR	74,22	V	1,19	V	71,11	V	0,01	V	1,41	V	131,76	V	24412	V
2019/03/09 16	SR	58,90	V	0,83	V	75,85	V	0,00	V	1,10	V	129,14	V	25618	V
2019/03/09 17	SR	74,71	V	1,08	V	70,30	V	0,00	V	1,02	V	129,16	V	25666	V
2019/03/09 18	SR	79,49	V	1,13	V	67,76	V	0,00	V	0,90	V	129,50	V	25550	V
2019/03/09 19	SR	105,24	V	1,51	V	62,87	V	0,00	V	0,82	V	129,99	V	25508	V
2019/03/09 20	SR	84,52	V	1,31	V	65,86	V	0,00	V	0,80	V	130,11	V	25667	V
2019/03/09 21	SR	85,56	V	2,93	V	74,09	V	1,84	V	0,91	V	130,04	V	25558	V
2019/03/09 22	SR	67,12	V	1,94	V	89,08	V	0,20	V	0,87	V	130,11	V	25664	V
2019/03/09 23	SR	26,83	V	0,65	V	101,76	V	0,00	V	0,95	V	130,40	V	25786	V
2019/03/09 24	SR	42,45	V	0,89	V	78,77	V	0,03	V	1,01	V	130,90	V	25653	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.6-105.2	0.5-2.9	62.9-119.6	0.0-1.8	0.5-1.4	129.1-135.8	24400.9-26048.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.4	1	88.2	0.1	0.8	132.6	25309.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/03/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/03/10 01	SR	19,04	V	0,66	V	97,91	V	0,03	V	0,98	V	131,14	V	25719	V
2019/03/10 02	SR	9,37	V	0,60	V	121,81	V	0,10	V	0,95	V	131,04	V	25784	V
2019/03/10 03	SR	8,70	V	0,59	V	121,80	V	0,19	V	0,88	V	130,99	V	25858	V
2019/03/10 04	SR	10,32	V	0,60	V	126,47	V	0,17	V	0,90	V	130,83	V	25835	V
2019/03/10 05	SR	23,47	V	0,74	V	110,25	V	0,16	V	0,98	V	131,00	V	25684	V
2019/03/10 06	SR	46,16	V	1,04	V	96,67	V	0,07	V	0,90	V	131,03	V	25634	V
2019/03/10 07	SR	109,28	V	1,88	V	69,60	V	0,09	V	0,97	V	131,48	V	25531	V
2019/03/10 08	SR	74,53	V	1,42	V	85,09	V	0,10	V	0,99	V	129,89	V	25557	V
2019/03/10 09	SR	32,66	V	0,69	V	95,48	V	0,03	V	0,96	V	129,02	V	25810	V
2019/03/10 10	SR	97,13	V	1,38	V	58,89	NV	0,02	V	1,30	V	129,58	V	25548	V
2019/03/10 11	SR	85,41	V	1,07	V	59,69	NV	0,45	V	1,17	V	130,19	V	26000	V
2019/03/10 12	SR	100,25	V	1,42	V	56,31	NV	0,48	V	0,96	V	130,64	V	25955	V
2019/03/10 13	SR	143,98	V	2,21	V	44,79	NV	0,54	V	0,92	V	131,28	V	25782	V
2019/03/10 14	SR	72,70	V	0,90	V	63,33	V	0,45	V	1,02	V	131,82	V	24266	V
2019/03/10 15	SR	76,39	V	1,34	NV	70,43	V	3,20	V	1,08	NV	132,17	V	27121	NV
2019/03/10 16	SR	99,71	V	1,62	V	70,46	V	1,56	V	1,08	V	132,12	V	26462	V
2019/03/10 17	SR	129,37	V	2,53	V	64,59	V	1,78	V	1,40	V	131,24	V	26008	V
2019/03/10 18	SR	88,05	V	2,47	V	89,49	V	1,43	V	1,51	V	131,43	V	26015	V
2019/03/10 19	SR	32,75	V	0,84	V	96,01	V	1,51	V	3,99	V	131,53	V	26202	V
2019/03/10 20	SR	69,45	V	1,13	V	74,48	V	0,75	V	1,95	V	131,89	V	26226	V
2019/03/10 21	SR	97,71	V	1,92	V	72,44	V	1,09	V	1,73	V	131,96	V	26156	V
2019/03/10 22	SR	130,53	V	2,49	V	72,81	V	1,25	V	1,81	V	132,25	V	26339	V
2019/03/10 23	SR	28,97	V	0,76	V	101,53	V	1,10	V	1,99	V	132,30	V	26423	V
2019/03/10 24	SR	43,47	V	0,87	V	91,21	V	1,32	V	2,01	V	132,60	V	26459	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.7-144.0	0.6-2.5	63.3-126.5	0.0-3.2	0.9-4.0	129.0-132.6	24266.4-26461.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67.9	1.3	89.6	0.7	1.4	131.2	25880.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/03/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/03/11 01	SR	44,03	V	0,83	V	83,47	V	1,25	V	1,94	V	132,84	V	26356	V
2019/03/11 02	SR	37,48	V	0,82	V	85,28	V	1,01	V	1,62	V	133,25	V	26359	V
2019/03/11 03	SR	55,47	V	0,87	V	78,57	V	0,73	V	1,54	V	133,35	V	26348	V
2019/03/11 04	SR	85,03	V	1,40	V	68,82	V	1,23	V	1,89	V	133,46	V	25867	V
2019/03/11 05	SR	69,55	V	1,24	V	73,38	V	1,26	V	1,52	V	133,78	V	25951	V
2019/03/11 06	SR	77,08	V	1,17	V	69,75	V	0,80	V	1,46	V	134,30	V	26022	V
2019/03/11 07	SR	100,80	V	2,50	V	84,10	V	0,49	V	1,32	V	134,47	V	26354	V
2019/03/11 08	SR	120,71	V	2,36	V	69,81	V	0,65	V	1,19	V	135,24	V	25837	V
2019/03/11 09	SR	12,42	V	0,69	V	115,43	V	0,37	V	1,47	V	132,67	V	26141	V
2019/03/11 10	SR	32,92	V	0,83	V	92,95	V	0,32	V	1,33	V	132,29	V	26869	V
2019/03/11 11	SR	100,08	V	2,27	V	62,57	V	0,00	V	1,30	V	132,76	V	27198	V
2019/03/11 12	SR	26,11	V	1,16	V	81,15	V	0,00	V	1,13	V	132,98	V	27650	V
2019/03/11 13	SR	55,78	V	1,09	V	82,35	V	0,00	V	1,29	V	132,97	V	28181	V
2019/03/11 14	SR	23,49	V	0,68	V	98,07	V	0,00	V	1,24	V	132,84	V	28291	V
2019/03/11 15	SR	11,98	V	0,64	V	112,20	V	0,00	V	1,14	V	132,87	V	26287	V
2019/03/11 16	SR	58,08	V	0,97	V	77,47	V	0,00	V	1,12	V	132,41	V	27798	V
2019/03/11 17	SR	52,67	V	0,91	V	79,91	V	0,00	V	1,28	V	132,34	V	26829	V
2019/03/11 18	SR	27,72	V	0,74	V	99,94	V	0,00	V	1,39	V	132,32	V	27278	V
2019/03/11 19	SR	79,35	V	1,15	V	76,96	V	0,00	V	1,29	V	132,34	V	27004	V
2019/03/11 20	SR	43,35	V	1,06	V	102,31	V	0,01	V	1,21	V	132,50	V	26885	V
2019/03/11 21	SR	8,90	V	0,68	V	117,07	V	0,00	V	1,13	V	133,30	V	26862	V
2019/03/11 22	SR	19,46	V	0,81	V	118,71	V	0,00	V	1,33	V	133,50	V	27021	V
2019/03/11 23	SR	48,32	V	1,00	V	91,97	V	0,00	V	0,98	V	133,78	V	26999	V
2019/03/11 24	SR	107,20	V	2,12	V	83,13	V	0,03	V	0,83	V	134,23	V	26966	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.9-120.7	0.6-2.5	62.6-118.7	0.0-1.3	0.8-1.9	132.3-135.2	25837.0-28291.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.1	1.2	87.7	0.3	1.3	133.2	26806.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

